

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

| | |
|---------------|---------|
| משרד: | |
| יחידה מזמינה: | הנדסה |
| תאריך: | 20.8.23 |

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| |
|--|
| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה) |
| התקשרות עם ספק סוילקו אשר זכה במכרז חש"ל לאספקת מערכות גילוי אש במוסדות רפואה. |
| הספק הנ"ל מספק מערכות גילוי אש למרכז הרפואי שיבא מתחילת שנות האלפיים והמערכות המותקנות טובות ומתאימות לנדרש במרכז הרפואי שיבא. |
| נדרש להכיר בו כספק יחיד מכיוון שהינו הגורם היחיד המוסמך לספק מערכות חדשות ולתת שירות למערכות הקיימות במרכז הרפואי |
| |
| |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? X כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים X ביצוע עבודה X

| | |
|---|---------------------------------|
| שם הספק: | סוילקו בע"מ |
| מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה) | 511397259 |
| ספק זה הינו: | <u>X</u> ספק יחיד _____ ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 2,500,000 ש"ח |
| תקופת ההתקשרות | שנתיים |

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

| |
|--|
| א. הספק התקין מערכות ברחבי המרכז הרפואי מאז שנת 2004 עקב הכרזתו כזוכה במכרז חשכ"ל |
| ב. תוקף המכרז הוארך מידי שנה ועל בסיס כך המשיכה ההתקשרות. |
| ג. הספק הינו ספק יחיד המספק מערכות גילוי אש מסוג "אדוונס" ו"הוציקי" אשר הינן מערכות סגורות והשירות להן ניתן רק ע"י הספק. |
| ד. חשוב ביותר לחדש את ההתקשרות מכיוון שתלויות ועומדות עבודות נדרשות מהספק אשר משמעותן הצלת חיים בעת אירוע אש. |
| ה. עקב הנימוקים הנ"ל אבקש מהוועדה לאשר המשך התקשרות עם הספק הנ"ל. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
 חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.
 בכבוד רב,

| | | |
|---|---------------------------|------------------------|
| שמואל גיא מנהל ענף בטיחות אש ממונה בטיחות-152124 עיכא עיד זכריאות של ישראל | רע"ן בטיחות אש | שמואל גיא |
| | תפקיד בעל הסמכות המקצועית | שם בעל הסמכות המקצועית |
| חתימה | | |

