



מקרא :

- ג'ת שקוע בתקרה לנורות 30W LED 60x60 ס"מ דגם "פאנלר" תוצרת חברת "געש"
- גוף תאורה שקוע בתקרה לנורות LED 28W, דגם "טופז פרו 60 שקוע, 120 מ"מ דגם 4400". תוצרת חברת "געש"
- ג'ת חרום LED 3W חד תכחתי
- ג'ת חרום לשלט יציאה עם נורות לד, התקנה על הקיר/תקרה
- מפסק תאורה יחיד/כפול/מחלף H=1.20
- פנל הדלקות
- גלאי אש שקוע בתקרה אקוסטית\בלוח חשמל
- רמקול כריזת מערכת משויבת גינדי אש
- נחצו חרום גלוי אש
- נצנץ גינדי אש עם צופר
- מיכל כיבוי בגז FM-200
- מנורת סימון של גלאי מעל לתקרה אקוסטית\בלוח חשמל
- מנורת אזהרת קרינה צמוד לקיר מעל דלת

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| JOB NO. : מס' פרויקט : 2170 | | PROJECT NAME : בני ציון - מרפאת שיניים | |
| DWG. NO. : מס' תכנית : 2170-L-003 | | DRAWING NAME : מערך תאורה, גינדי אש וכריזה | |
| FILE CONT. : רובץ קונסול | | SCALE : 1:50 | |
| LAST REV. : תאריך : 13.09.23 | | DATE : 13.08.23 | |
| מחזור : P2 | | E.I. : 13.08.23 | |
| נמנד : 14.08.23 | | A.T. : 13.08.23 | |
| P1 | | Y.L. : 13.08.23 | |
| P2 | | Y.L. : 13.08.23 | |
| E.I. : 13.09.23 | | A1 | |
| E.I. : 14.08.23 | | FILE NO. : 2170-L-003 | |
| E.I. : 13.09.23 | | TEL : 04-8201494/5 | |
| E.I. : 13.09.23 | | FAX : 04-8201496 | |
| E.I. : 13.09.23 | | E-MAIL : plot@shtadlan.com | |
| E.I. : 13.09.23 | | סמ : 70 | |
| E.I. : 13.09.23 | | סמ : 70 | |
| E.I. : 13.09.23 | | סמ : 70 | |