

לכבוד משתתפי המכרזמכרז פומבי 25/2023 - עבודות בינוי להשלמת אגפי כליאה
בבית הסוהר מעשיהוהודעת תיקון מס' 03

1. הרינו להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה עד לתאריך 11/12/2023 שעה 12:00.
2. יש לשים לב כי קיים קובץ שרטוטים בנספח נפרד.
3. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
1.	סעיפי דלתות שב"ס - כתב כמויות סעיפים 01.06.001.0010-0030 עמ' 4	שאלה האם אספקת דלתות שב"ס- כוללות התקנת מחזירי שמן- מנעול חשמלי- צילינדר משני הצדדים-ידית משיכה-אשנבים- מגנט- ומיקרו סוויטש קוטר 25 מ"מ- קידוחים למיקרו סוויטש
		תשובה האספקה של כלל דלתות הביטחון מדגמים B,A ו-C אינה כוללת את מנעולים, צילינדרים, מחזירי שמן ומיקרו סוויטשים. מחיר הדלתות ביטחון B,A ו-C יכלול התקנת הדלת, אשנבים לפי דרישות שב"ס, ידיות משיכה והכנות בלבד , בתוך הדלת והמשקוף למנעולים, מגנט, מחזירי שמן, מיקרו סוויטשים.
		שאר הדלתות, שהן לא דלתות בטחון, מחיר הסעיפים כולל את כל הפירזול קרי: ידיות, מנעולים, מחזירי שמן וכו.
2.	כתב כמויות סעיף מס' 06.39.030.0040 עמוד 116	שאלה מי מספק יחידת גנרטור - איזה חברה?
		תשובה מדובר על הובלה והתקנה דיזל גנרטור עד KVA 500. ההובלה היא עד 350 ק"מ, התקנה בחדר סטנדרטי, הכל לפי המפורט בסעיף. חברה המספקת את הגנרטור לא רלוונטי, מדובר על הובלה והתקנה במקום.
3.	כתב כמויות סעיף מס' 01.06.0010.0120 עמ' 4	שאלה פרט חלון חסין אש
		תשובה ראה פרטים בנספח המצורף.
4.	כתב כמויות סעיף מס' 01.06.001.0160 01.06.001.0170 01.06.001.0180 עמ'	שאלה פרט מפורט לני"ל (מעקה, מאחז יד)
		תשובה מעקה, מאחז יד עשוי צינורות פלדה מגלוונים 2", חיבור צינורות בריתוך. לגבי גבהים: הכול לפי חוק, מאחז יד, און אמצע, און תחתון כל הגבהים לפי המצוין בחוק ותקנים. לגבי חיבור לגג, בעזרת פלטקות, ו/או שלות לפי החלטת המזמין בשטח
5.	כתב כמויות סעיף מס' 01.06.001.0090 04.06.001.0095 עמ' 4 עמ' 56	שאלה דלתות פח אקוסטיות, חסר פרט
		תשובה ראה פרטים בנספח המצורף, מפרט של "דלתות ירושלאים"
6.	כתב כמויות סעיף מס' 01.06001.0100 עמ' 4	שאלה פרט פשפש דו כנפי
		תשובה ראה פרט פשפש חד כנפי בנספח המצורף. אותו דבר רק 2 כנפיים.
7.	כתב כמויות סעיף מס' 01.15.099.0004 עמ' 43	שאלה פרט סורג בומבה ליחידת עיבוי
		תשובה סורג בומבה הינו סטנדרטי.
8.	כתב כמויות סעיף מס' 04.06.001.0070/80/90	שאלה בתכנית לא רשום סוג דלתות
		תשובה כל הדלתות במבנה 4 – דלתות מסוג רב-בריה 0020.



שרות בתי הסוהר

מה הוא סווג קבלנים נדרש	שאלה	3.4.1 סעיף במכרז 6 עמ' 6	.9
בהתאם לנדרש בתנאי הסף.	תשובה		
כיצד ניתן להוציא אישור סווג בטחוני	שאלה	3.4.2 סעיף במכרז 6 עמ' 6	.10
בסעיף כלל לא דובר על סווג ביטחוני, אלא מקצועי/כלכלי.	תשובה		
סורג פלדה קבוע, מגולוון וצבוע מפרופילי פלדה 20/20 מ"מ אנכיים במרחקים של 10 ס"מ ופרופילי חלוקה אופקיים 40/40 מ"מ לפי הצורך ע"פ פרט. אין פרט	שאלה	כתב כמויות סעיף מס' 01.06.01.0150	.11
ראה פרטים בנספח המצורף.	תשובה		
מערכת סורג נפחא+ רשת קרפ+ חלון נגרר אלומיניום. חסר פרט	שאלה	כתב כמויות סעיף מס' 04.06.01.0130	.12
ראה פרטים בנספח המצורף.	תשובה		
אי התאמה בין כמות דלתות בכתב כמויות לבין רשימת דלתות רשימת דלתות כוללת דלתות עבור כל הפרויקט, כולל דלתות תאי כליאה שמגיעות יחד עם המבנים הטרומיים מספק המבנים. לכן יש להתייחס לכמויות הרשומות בכתב הכמויות ולא לסכם לפי הרשימת הדלתות.	שאלה		.13
לא קיימת תכנית עבור מעלית.	תשובה		
אין צורך בתכנית, יש לתמחר לפי נתונים הרשומים בסעיף.	שאלה	כתב כמויות סעיף מס' 04.17.01.0020	.14
האם תהיה דחיית הגשה לאור זה שחסרים תכניות ופרטים מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ל- 11/12/2023 בשעה 12:00	שאלה		.15
	תשובה		

4. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
5. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 11/12/2023 שעה 12:00.
6. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר**