



- בלמס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית  
מחלקת הרכישות והמכירות

03.12.23

**הנדון:** עדכון מס' 4- מכרז 222/2023 הקמת מבנה משטרת כפר קאסם  
פרוקטול סיור קבלנים ושאלות הבהרה

1. להלן פרוטוקול סיור קבלנים שהתקיים בתאריך 21.11.23:

1.1. מתווה סיור הקבלנים

1.1.1. נערך רישום המשתתפים בכנס, בוצע סבב היכרות בין נציגי המשטרה לספקים, כאשר הח"מ הציגה את האלמנטים המסחריים.

1.1.2. לאחר מכן סיפקו נציגי מב"ן הסברים ונתונים טכניים כלליים ונערך סיור בשטח המיועד להקמת תחנת כפר קאסם.

1.1.3. במהלך הסיור התקבלו שאלות הבהרה מהספקים אשר נרשמו על ידי נציגת מחלקת רכישות ומכירות.

2. במהלך הסיור הוצגו בפני הספקים עיקרי הדברים כמפורט להלן:

2.1. נציג מח' הבינוי/ רפ"ק אילן צדוק:

2.1.1. הציג את הפרויקט וכן ניתנו דגשים בשטח ההקמה של התחנה המיועדת.

2.1.2. ניתנו דגשים על ידי מנהל הפרויקט מר צבי ארד ועל ידי האדריכל מר אליחי וישנר.

2.2. מרו"מ- עורכת המכרז/ פקד אורטל פרידמן:

2.2.1. דגשים מסחריים שהועברו:

2.2.1.1. לוחות זמנים למכרז: דגש על מועד אחרון לשאלות הבהרה ומועד אחרון להגשת הצעות.

2.2.1.2. הגשה פיזית בתיבת המכרזים בבעלי המלאכה 41 רמלה.

2.2.1.3. תנאי סף למכרז.

2.2.1.4. מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה.

2.2.1.5. מילוי טופס הצעת המחיר/כתב הכמויות.

2.2.1.6. אופן קביעת זוכה והליך תחרותי נוסף.

2.2.1.7. ביטוח.

2.2.2. שאלות הבהרה:

2.2.2.1. הובהר לספקים כי לא יינתן מענה לשאלות הבהרה במהלך הסיור, כל שאלות הבהרה אשר התקבלו נרשמו ויפורסמו במסגרת עדכון למכרז-פרוטוקול סיור קבלנים.

2.2.2.2. הובהר כי רק מה שיפורסם מטעם הח"מ הוא זה אשר יחייב וישמש חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז. ככלל ההתנהלות במכרז תהיה בכתב בלבד.

2.2.2.3. שאלות הבהרה אשר לא הועברו במסגרת הסיור ניתן יהיה להשלים שאלות הבהרה נוספות עד למועד הגשת שאלות הבהרה למכרז כאמור בעדכון מספר 3

10.12.23 בשעה 15:00.



**- בלמס -**

2.2.3. המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 24.12.23 עד לשעה 15:00 במשרדינו

במטה הארצי רמלה, כמפורט מסמכי המכרז.

3. להלן ריכוז שאלות כפי שהועלו על ידי המשתתפים במסגרת סיור הקבלנים ומענה המשטרה

בהתאם:

מס"ד	שאלה	תשובה
1	טיפול בקירות של שכנים האם חלק מהמכרז?	אנו בונים קירות משלנו.
2	טיפול בפסולת המפוזרת בשטח הבנייה, האם על כל האזור?	לא, רק בגבולות המגרש. המחיר לפינוי הפסולת הוא קומפלט כנרשם במכרז. לא לפי קוב. המציעים רשאים להגיע לשטח ולהוציא מודד שיבדוק.
3	האם ניתן לקבל את המצגת שהוצגה בסיור?	המצגת תועבר למשתתפים המבקשים זאת מעורכת המכרז באמצעות המייל ובכפוף לכך שהשתתפו בסיור הקבלנים.
4	רשימת פרזול של דלתות - האם יש רשימה?	כן. חלק ממסמכי המכרז הנמצאים באתר מנהל הרכש הממשלתי.
5	האם יש רשימה של ספקים לדלתות?	אין הכוונה לספקים ספציפיים.
6	סיווג ביטחוני של העובדים	מצורף לעדכון זה הנחיות מחודשות בנושא.
7	לוחות זמנים לביצוע הפרויקט	כנרשם במסמכי המכרז.
8	הערות למסמך ב'- האם גם להעביר למייל?	כן. יש להעביר את כלל השאלות הנוגעות למכרז זה למייל של עורכת המכרז.
9	אבטחה בשטח- האם באחריות הקבלן?	כן.
10	חשמל זמני?	כנרשם במסמכי המכרז.
11	המחירים כיום שונים לגמרי בשוק וחשוב שתדעו זאת.	ברור לנו שישנם שינויים, המציעים הם אלה שמתמחרים את הפרויקט ומגישים הצעה בהתאם.
12	הליך BEST AND FINAL- האם הגשת הצעה נוספת?	בהתאם להנחיות וועדת המכרזים וכנרשם במסמכי המכרז.

**4. להלן ריכוז פניות / שאלות שהתקבלו ומענה המשטרה בהתאם**

מס"ד	שאלה	מענה המשטרה
1	בפרק מסגרות ונגרות, ישנם דלתות שמשויכים להם יותר מקבוצת פרזול אחת. נבקש לבדוק את קבוצות הפרזול ולשייך קבוצה אחת לכל דלת. (מצורפות דוגמאות).	המציע יבצע שקלול של רשימת הפרזול המשויכת לסוג הדלתות וירשום בהצעתו בכתב הכמויות את העלות הממוצעת לפי סוג הדלת
2	נבקש לקבל פרט מסגרות מ-82 שלא נמצא הרשימות.	פרט 82 הועלה למסמכי המכרז באתר מנהל הרכש
3	נבקש לקבל אינדיקציה מדויקת לגבי בדיקות הקידוחים מסוג ווגון-דריל. לווידוא רציפות סלע מתחת ליסודות, הסעיף הינו סעיף קומפי, בהתאם למפרט צוין מתחת ליסודות בודדים בלבד והשאלה האם נדרש קידוח ווגון מתחת ליסודות עוברים ורפסודות? ואם כן, מה הכמות הנדרשת? ובנוסף מה הקוטר של הקידוח, האם 2" מקובל?	נדרשים קידוחים גם מתחת ליסודות העוברים והרפסודות. לכל רפסודה קידוח בודד. ביסודות העוברים קידוח כל 10 מטר. קוטר 2 אינצי מקובל.



- בלמס -

<p>מסמך ג' יועבר pdfa למציעים המבקשים זאת מעורכת המכרז באמצעות המייל ובכפוף לכך שלקחו מידי נציגת מ"י חומרי המכרז בהארד קופי. כל שאר המסמכים הועברו במדיה מגנטית או הועלו קבצים באתר מנהל הרכש הממשלתי.</p>	<p>מבקש לקבל חומר המכרז ממוחשב (PDF, איקסל, SKN אם יש) כתב כמויות, תוכניות... וכל החומר הרלוונטי עבור המכרז.</p>	4
<p>פרוטוקול הסיור נרשם כחלק מעדכון זה (מספר 4) למכרז</p>	<p>אתמול נערך סיור קבלנים בנושא מכרז הקמת משטרת כפר קאסם יש לי שאלה בבקשה האם יתווסף מסמך סיור קבלנים למסמכים הקיימים באתר? והאם כן, אנא עדכני בכדי שאצרף אותו לכלל מסמכי הגשת המכרז</p>	5
<p>העתקת העצים באחריות עיריית כפר קאסם</p>	<p>בהתאם לתוכנית של האגרונום מופיע שיש להעתיק עצים ובכתב הכמויות אין התייחסות להעתקת העצים כולל מיקום העתקה. אם נדרש אנא לעדכן את הסעיף כולל מיקום העתקה.</p>	6
<p>תכנית גגות כולל מיקום ופריסה, מופיע גם בחזיתות הרלוונטיות.</p>	<p>סעיף 01.06.07.0140 צמד מפרשי הצללה בגובה משתנה בגודל כולל של כ-45 מ"ר.. כולל עיגון ומתיחה באמצעות עמודי וכבלי פלדה מגולוונים, אנו מבקשים לקבל תוכניות כולל מיקום להצללה הנ"ל</p>	7
<p>אין שינוי בתוקף מועד ערבות ההגשה.</p>	<p>כתוצאה מדחיית תאריך ההגשה. האם ישתנה מועד תוקף ערבות ההגשה</p>	8
<p>המציע יבצע שקלול של רשימת הפרזול המשויכת לסוג הדלתות וירשום בהצעתו בכתב הכמויות את העלות הממוצעת לפי סוג הדלת</p>	<p>הבהרה בנושא הדלתות אש / מתכת במכרז מצורף אקסל פירזול עם התייחסות לדלתות שחלקן מבוקרות וחלקן ללא . בקבלת התמחור המחירים שונים בין דלת מבוקרת / דלת לא מבוקרת, בהתאם לנדרש . בכתב הכמויות ששלחתם מופיע סעיף לפי קומפי' ולא לפי יח' מבקשים לעדכון איך אתם מעוניינים שהחלוקה תעשה</p>	9
<p>פרט מ-16.2 שנמצא ברשימת התוכניות בדיסק און קי שנמסר למציעים תוקן ובמקומו יהיה הפרט מ-16.2 שהעולה לאתר מנהל הרכש הממשלתי במסגרת עדכון זה.</p>	<p>לסעיף הנ"ל חסר קבוצת פירזול ל16.2</p>	10
<p><b>פרט מ-80 שנמצא ברשימת התוכניות <u>מבוטל בכל מקום במכרז שנרשם מ-80 יוחלף במ-16.2 המצורף לעדכון זה.</u></b></p>	<p>ברשימת מסגרות דלתות מופיע מס פרט מ80 – דלת פלדה עם מערכת נעילה רב זרועית – 2 יח'. אך אין התייחסות נוספת לכך.</p>	11
<p>התורן יהיה מברזל מגלוון כפי שרשום בכתב הכמויות.</p>	<p>בסעיף 01.42.30.0020 מופיע בכתב הכמויות תורן מפלדה מגולוונת כולל יסוד בטון או אלומיניום?</p>	12

5. **ציות והנחיות להוראות בטחון שדה והעסקת עובדים זרים במסגרת הקמת תחנת כפר קאסם:**

5.1. לאור המצב הביטחוני, עודכנו הסעיפים הבאים **במסמך ב'**:



**- בלמס -**

סעיף 7 ונספח 8 **מסומן בצהוב** בקובץ מעודכן שהועלה לאתר מנהל הרכש הממשלתי.

6. תשומת לב המציעים, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז **בתאריך 24.12.2023**

**בשעה 15:00.**

7. יחודד כי על המציע לצרף להצעתו סט מלא וחתום של כלל מסמכי המכרז לרבות הודעות ועדכונים שיפורסמו ופורסמו במסגרת המכרז.

8. ביתר פרטי המכרז, לא חל שינוי.

9. יובהר כי,

9.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.

9.2. לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר אחרת.

9.3. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

9.4. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה ע"י מי מטעם משטרת ישראל, ככל שניתן, בכל פורום או צורה כלשהי.

9.5. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה ובעדכונים נוספים, ככל שיפורסמו, מטעם ועדת המכרזים.

**בברכה,**

**אורטל פרידמן, פקד  
מדור רכש לוגיסטי ופרט**