



- Ⓜ בבנין תותקן מערכת כריזה עם ספק כוח עצמי במתח נמוך .
- קומה מוגנת כולה על ידי מערכת ספרינקלרים אוטומטית .
 ↓ - לבד מחדרי ניתוח,הכנה לניתוח,התעוררות וטיפול נמרץ .
- פתחים עליונים או מערכת אלקטרומכנית לשחרור עשן.
- גופי תאורת חרום יפוזרו במעברים לקבלת עצמת הארה של 10 לוקס, מדוד על רצפה .
- כל הפתחים בתקרות, ברצפות ובקירות אש איטמו נגד מעבר אש , עשן וחום (הפרדת בקיר אש 2 שעות או איטום אופקי בריצפת של פירים ורטיקלים) .