



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	המרכז הרפואי זיו צפת
תאריך:	13.11.2023

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

ההתקשרות עם "ארדן קונטרול-טק בע"מ" לביצוע שדרוג מערכת הבקרה והשליטה של מגדלי הקירור ושל מרכז האנרגיה של מבנה ראשי, באמצעות חיבורם למערכת הבקרה והשליטה הראשית הקיימת של ביה"ח: "Wizcon Supervisor & Control Maestro" מתוצרת "Elutions".

"ארדן קונטרול-טק בע"מ" הינה הספק והמורשה הבלעדי בארץ מטעם "Elutions" לביצוע ההתקשרות.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

X טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	ארדן קונטרול-טק בע"מ
מספר הספק (ח.פ./ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511018913
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	170,878.50 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	משך ביצוע ההתקשרות

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף) נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

1. בביה"ח ישנן 2 מערכות בקרת מבנה נפרדות. מע' אחת "Wizcon Supervisor & Control Maestro" מתוצרת "Elutions" ומערכת שניה של "יישומי בקרה".
2. מערכת "יישומי בקרה" שולטת על מרכז האנרגיה של מבנה ראשי ועל מגדלי קירור, מערכת זו ישנה מאוד ויוצרת הרבה תקלות ביחס למערכת השניה הקיימת מתוצרת "Elutions". למערכת "יישומי בקרה" יש שני ריכוזי בקרה: א. מרכז אנרגיה של מבנה ראשי. ב. מגדלי קירור.
3. מערכת בקרת המבנה מתוצרת "Elutions" מבקרת ושולטת על כל המערכות מיזוג אוויר והחשמל. המערכת כוללת כ- 250 בקרים ועשרות כרטיסי הרחבה המותקנים בלוחות החשמל והמיזוג האוויר בכל רחבי ביה"ח והיא בעלת יכולות בקרה ושליטה מתקדמים וטובים יותר, ביחס למערכת של "יישומי בקרה".
4. ההתקשרות נועדה לשדרג את מערכת הבקרה והשליטה על מגדלי הקירור ועל מרכז האנרגיה של מבנה ראשי וליצור אחידות בבקרה והשליטה, באמצעות חיבור מגדלי הקירור ומרכז האנרגיה למערכת הבקרה והשליטה הראשית הקיימת של ביה"ח: "Wizcon Supervisor & Control Maestro" מתוצרת "Elutions".
5. עלות התקשרות הינה 170,787.50 ₪ כולל מע"מ והיא כוללת שדרוג בקר לוח מגדלי הקירור בעלות של 48,730.50 ₪ כולל מע"מ ושדרוג לוח בקרה מרכז אנרגיה בעלות של 122,148.00 ₪ כולל מע"מ, כמפורט בהצעת המחיר המצורפת.
6. חברת "ארדן קונטרול-טק בע"מ" הינה הספק הבלעדי בישראל מטעם חברת "Elutions" העולמית לביצוע ההתקשרות המבוקשת. מצ"ב אישור בדבר היותה ספק בלעדי כאמור.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

המרכז הרפואי זיו
אוסאמה פראג'
מהנדס חשמל

אוסאמה פראג'	מהנדס חשמל	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה