

סוגי מכרזים והתקשרויות	פרק משני:
התקשרות בפטור ממכרז	תת פרק:
7.3.6.2	הוראה מקשרת:
7.3.6.2.1.ט	מספר טופס:
תת מהדורה: 01	מהדורה:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי
תכ"ם - התקשרויות ורכישות



אל: ועדת המכרזים

הבריאות	משרד:
אברבנאל	יחידה מזמינה:
29/02/2024	תאריך:

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראות תכ"ם, "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
בקשה לביצוע התקשרות בנושא שירות ותחזוקת מערכות בקרת כניסה במרכז הרפואי המופעלת באמצעות חברת סינאל.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

 ביצוע עבודה שירותים טובין

שם הספק:	סינאל מלל פאווי
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511416612
ספק זה הנן:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	102,648 ₪
תקופת ההתקשרות:	24 חודשים.

סוגי מכרזים והתקשרויות	פרק משני:
התקשרות בפטור ממכרז	תת פרק:
7.3.6.2	הוראה מקשרת:
7.3.6.2.1.ט	מספר טופס:
תת מהדורה: 01	מהדורה: 01



נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


נא להתייחס לסעיפים הבאים:

- האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- ממצאי הבדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- נימוקים והערות נוספות:**

בוצעו מספר ניסיונות לאתר חברה / ספק שירות / קבלן אחר לתחזוקת מערכת בקרת כניסה שהותקנו ע"י חברת סינאל מלל פאווי.
בוצעו פניות בנושא לחברות הגדולות בשוק כמו מגלקום, בינת יישום מערכות, מגסון, רמיד, ג'י וואן ואפקון אך התברר כי בעקבות הפרוטוקולים פנימיים החברות אינן יודעות לתחזק ולנהל את המערכת.
בנוסף בוצעו מספר פניות לחברות קטנות וקבלני מערכות מתח נמוך אך גם כאן הועלה היבט של הפרוטוקול של החברה, שאינו מאשר לבצע חיבור ליישום הניהולי.
כיוצה מהבדיקה מובן שלחברות מנ"מ אחרות בשוק לא ניתן להתחבר ליישומי החברה ולכן מבקש לאשר את חברת סינאל מלל פאווי כספק יחיד.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	ארתור מזנצב סגן מנהל ביטחון ושע"ח המרכז לבריאות הנפש תחום הבריאות הנפש	ארתור מזנצב סגן מנהל ביטחון ושע"ח	שם בעל הסמכות המקצועית תפקיד בעל הסמכות המקצועית
---	---	--------------------------------------	---