

31/3/2024

מכרז 3/2024 לשירותי דיגום וחיטוי מתקני מים

במרכז הרפואי מרחבים

מס"ד	פרק	סעיף	פירוט השאלה	תשובת בית החולים
1	מפרט טכני	12-כתב כמויות לביצוע דיגום	דיגום חודשי למים חמים וקרים כולל טמפ'-האם מדובר בסט הכולל בדיקות מעבדה עפ"י תקן +בדיקות שטח עפ"י תקן מכיון שבדיקות המים החמים (ספירה כללית) שונות מבדיקות המים הקרים (ספירה כללית, קוליפורמים, פסאודומונס) נשמח לפירוט מה מבוצע בכל קטגוריה.	מצ"ב מה נכלל בדגימות (כ 250 בשנה) קרים וחמים. (בסוף הטבלה) מה שלא נבדק על פי דרישות חמים וקרים לא ימולא בטבלה. התמהיל בין קרים לחמים משתנה ואינו קבוע בממוצע כ 55% מים חמים
2	מפרט טכני	12-כתב כמויות לביצוע דיגום	אומדן כמות שנתית-250 האם מתייחס לדגימות מים חמים וקרים יחד?	כולל קרים וחמים
3	מפרט טכני	12-כתב כמויות לביצוע דיגום	דיגום +בדיקת מעבדה עכירות- בדיקה זו מבצעים במעמד הדיגום בשטח האם חובה לבצע זאת במעבדה. והאם ישנו צורך רק בדיגום ובדיקת שטח ללא חיידקים? זה מבוצע ע"י החברה המבצעת?	בשטח בשיגרה, אלא אם נדרש מלשכת הבריאות בנוסף מעבדה

מחויבות תמיד לאיכות שאפיס תמיד לאצויות

ועדת מכרזים

קמפוס באר יעקב

מען למכתבים ביה"ח באר יעקב : ת.ד. 1 באר יעקב 70350 ☎ 08-9258249

דואר אלקטרוני: moran.schukoff@MOH.GOV.IL

מס"ד	פרק	סעיף	פירוט השאלה	תשובת בית החולים
4	מפרט טכני	12-כתב כמויות לביצוע דיגום	דיגום +בדיקת מעבדה כלור חופשי-בדיקה זו מבצעים במעמד הדיגום בשטח האם חובה לבצע זאת במעבדה. והאם ישנו צורך רק בדיגום ובדיקת שטח ללא חיידקים? זה מבוצע ע"י החברה המבצעת?	דיגום מעבדה
5	מפרט טכני	12-כתב כמויות לביצוע דיגום	דיגום חוזר ובדיקה חוזרת עפ"י ההגדרה (ליגיונלה 30)-האם מדובר בדיגום חוזר ובדיקה ליגיונלה רגילה או PCR	רגילה
6	מפרט טכני	1.1.1	צינתם כי ישנם דיגומים של מי שפכים ואף בכתב הכמויות לא צוין אזכור לבדיקות או לדיגום של מי שפכים.	לא צוין אך מבקשים לדעת מה המחיר שאתם מציעים במידה ויידרש מלשכת הבריאות
7	פרק ג'	13-כתב כמויות לביצוע חיטוי	כמה מחלקות יש בכל קו של חיטוי? צריך להרחיב בנושא. מטרים לא אומרים לנו יותר מדי	הטבלה מפרטת את האורך של הצינור.
8	פרק ג'	13-כתב כמויות לביצוע חיטוי	ניקוי וחיטוי אביזרים (מגופים/ברזים/מדי מים וכדומה) מה הכמות? ובאיזה תדירות נדרש לבצע זאת?	עפ"י אירוע ליגיונלה יכול להיות 0 בשנה, יכול להיות 3 פעמים בשנה. מנעד הפריטים לחיטוי תלוי מחלקה/כמות מחלקות באירוע
9	פרק ג'	13-כתב כמויות לביצוע חיטוי	ניקוי וחיטוי ראשי מקלחות מה הכמות? ובאיזה תדירות נדרש לבצע זאת?	ראה תשובה בשאלה מס 8

מחויבות תמיד לאיכות שואפים תמיד לאצויות

ועדת מכרזים

קמפוס באר יעקב

מען למכתבים ביה"ח באר יעקב : ת.ד. 1 באר יעקב 70350 ☎ 08-9258249

דואר אלקטרוני: moran.schukoff@MOH.GOV.IL

מס"ד	פרק	סעיף	פירוט השאלה	תשובת בית החולים
10	פרק ג'	13-כתב כמויות לביצוע חיטוי	ניקוי וחיטוי ראשי ברזי כיורים מה הכמות? ובאיזה תדירות נדרש לבצע זאת?	ראה תשובה לשאלה מס 8
11	פרק ג'	9-תנאי סף לניסיון מקצועי של המציע	ניסיון מוכח במתן שירותי דיגום מי שתיה, לעדכן 2024 ל- 2021, ולא 2018-2021	כן

נכלל ב כ 250 בדיקות שנתיות

Pseudomonas aeruginosa count	Coliforms count	Total Count.	Temperature	Turbidity	Free chlorine	תיאור הדוגמא	מספר מעבדה
---------------------------------	-----------------	--------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

מחויבים תמיד לאיכות שואפים תמיד לאצויות

ועדת מכרזים

קמפוס באר יעקב

מען למכתבים ביה"ח באר יעקב : ת.ד. 1 באר יעקב 70350 ☎ 08-9258249

דואר אלקטרוני: moran.schukoff@MOH.GOV.IL