



- בלמס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת הרכישות והמכירות

02.05.24

**הנדון: עדכון מס' 3- מכרז 65/2024 הקמת מבנה משטרת לוד
מענה לשאלות הבהרה**

1. להלן ריכוז פניות / שאלות שהתקבלו ומענה המשטרה בהתאם:

מס"ד	שם המסמך	סעיף/פרק	שאלה	מענה המשטרה
1	מסמך ד'- כתב כמויות	06.03	טבלת שיוך פרזול לפרטים חסרים: 10.3,10.4,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27.1 מבקשים להשלים את הטבלה	מצורף לעדכון זה ערכת פרזול עבור פריט 10.4. ערכות פרזול לשאר הפריטים ייבחנו על פי המלצות היצרן ויאושרו על ידי המשטרה מול הזוכה במכרז.
2	מסמך ד'- כתב כמויות	15.15	מבקשים הבהרה האם גז מערכת הקירור הוא CO2 או פריאון	נוזל קירור מסוג R507
3	מסמך ד'- כתב כמויות	טבלת פרזול- דלתות	בטבלת שיוך פרזול חסרות דלתות של מסגרות כללית	1. אין דלתות ברשימת מסגרות כללית 2. פרזול עבור פריטים המופיעים ברשימת מסגרות כללית ייבחנו על פי הצעת היצרן ויאושרו על ידי המשטרה מול הזוכה במכרז.
4	מסמך ג'	ערכות פרזול	ביקשו הבהרה לגבי ערכות פרזול	לעדכון זה מצורף עדכון רשימת ערכות פרזול בהתאם לכתב הכמויות לקבוצות הבאות: מסגרות, נגרות, אלומיניום.

2. תשומת לב המציעים, מועד אחרון להגשת הצעות למכרז הינו **02.06.2024 עד השעה**

15:00.

3. יחודד כי על המציע לצרף להצעתו סט מלא וחתום של כלל מסמכי המכרז לרבות הודעות

ועדכונים שיפורסמו ופורסמו במסגרת המכרז.

4. ביתר פרטי המכרז, לא חל שינוי.

5. יובהר כי,

5.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.

5.2. לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר אחרת.

5.3. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

5.4. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה ע"י מי מטעם משטרת ישראל, ככל שניתן, בכל פורום או צורה כלשהי.

5.5. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה ובעדכונים נוספים, ככל שיפורסמו, מטעם ועדת המכרזים.



- בלמס -

בברכה,

**אורטל פרידמאן, פקד
מדור רכש לוגיסטי ופרט**