



- בלמס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית  
מחלקת הרכישות והמכירות

25.09.24

**הנדון: עדכון מס' 9- מכרז 179/2024 הקמת מבנה משטרת באר שבע מענה לשאלות הבהרה**

1. במסגרת עדכון זה, מפורסמת בזאת חוברת המכרז המעודכנת, מסמך א'- גרסה מס' 5 לפיה אנו דוחים את לוחות זמנים למכרז כדלהלן:

נושא	תאריך	עד השעה
המועד האחרון להגשת הצעות	06.10.2024	15:00

2. שינוי המועדים במסמכי המכרז עפ"י גרסה מס' 5, מודגש בצבע טורקיז.

3. להלן ריכוז פניות / שאלות שהתקבלו ומענה המשטרה בהתאם:

מס"ד	מס' סעיף/פרק	שאלה	מענה המשטרה
1	כתב כמויות- סעיף 22.004.0030	בשרטוט הני"ל מופיע קירוי מעל חלק משטח הגג. נא הבהירו האם זה הקירוי האקוסטי המוזכר במפרט יועץ אקוסטיקה בפרט פ-11. כמו כן, נא הבהירו האם מדובר בתכנון וביצוע של המסתור.	קירוי גג עליון בהתאם לפרט אקוסטי פ-11 ותכנית אדריכלית גג עליון. תכנון ביצוע של הקבלן ובאישור המזמין
2	מסמך א'- סעיף ביטוח	בנוגע להבהרה בעדכון מספר 6: אנו שבים ומבקשים לקבל עותק של אישור הביטוחים כדי לאפשר לנו לבדוק את המשמעויות, העלויות והכיסויים מול חברת הביטוח שלנו.	הבקשה נדחית. אין שינוי בתשובת המשטרה. אישור קיום ביטוחים יועבר לזוכה.
3	כתב כמויות- סעיף 42.99.0010	1- מבקשים פרט לגדר הזאת (סוג פרופילים) (גמראגובה) 2- היכן זה ממוקדם? 3- האם אין כפילות עם סעיפים 40.06.0020+40.06.0030?	הסעיף מתייחס לגדר ייצוגית לפי פרט 7. ראה תכנית פיתוח.
4	פרט 7 שצורף לעדכון מספר 8	עמוד הבטון כלול במחיר סעיף 40.06.0020 או שנמדד בנפרד?	עמודי בטון נמדדים בנפרד.
5	פרט 7+8 שצורף לעדכון מספר 8	האם הגדר מגולוונת וצבועה?	הגדר מגולוונת וצבועה בתנור. הגוון לפי בחירת האדריכל
6	כתב כמויות - סעיף 40.06.0040	בקשה לספק פרט 18 לסעיף 40.06.0040	פרט 18 מצורף לעדכון זה ומפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי.
7	כתב כמויות- סעיף	לפי מדידה בתוכניות הכמות היא כ 350 מ"ר לעומת 950 מ"ר. האם שריינתם אופציה לעבודות גמרים	שטח המיועד "ללא גמר" כולל את המעברים וחדרים טכניים הסמוכים אליו



**- בלמס -**

מס"ד	מס' סעיף/פרק	שאלה	מענה המשטרה
	22.03.0010	באזורים "ללא גמר" במרתף או נפלה טעות בכמויות?	יש להתייחס לכמות המופיע בכתב הכמויות
8	כתב כמויות ותוכניות- 22.04.0030	מבקשים לקבל תוכניות קונסי' לפרגולה על הגג	ראו תשובה לשאלה הראשונה. הקירו יבוצע בשיטת תכנון ביצוע של הקבלן בהתאם לתכניות והמפרט הטכני.
9	כתב כמויות- סעיף 15.02.0690	1. נבקש הבהרה לתשובתכם, תא הסינון בסעיף 15.02.0690 הוא לספיקה של CFM 10,000 וממטבחים - ואילו בתשובתכם רשמתם כי הוא לספיקה של CFM 25,000 ולמטווה. 2. מבקשים שוב הבהרה לסעיף 15.02.0670 – איזו ספיקה נדרשת כאן ולאיזה סעיף הוא מתייחס?	בסעיף 15.02.690 נפלה טעות סופר. הני"ל מתייחס/ משלים את סעיף 15.02.0670 מדובר על סינון אוויר הנפלט מהמטווה בספיקה של CFM 25,000
10	כתב כמויות- סעיף 15.02.0670	תא מפוח הכנסת אויר למטווה- מבקשים הבהרה/נתונים טכניים - ספיקה ולחץ	ראה סעיף 15.02.0690
11	טבלת ציוד מפוחים	אין התאמה בין טבלת הציוד של המפוחים ובין סעיפי כ"כ. האם ניתן לקבל טבלאות ציוד מעודכנות ותואמות לסעיפים?	יש לתמחר על פי כתב הכמויות. טבלת ציוד תעודכן בתכניות לביצוע בהתאם לכתב הכמויות.
12	כתב כמויות – סעיף 15.04.040	1. כתוב בסעיף " כני"ל אך עבור יט"א קלה"- מה הכוונה ביט"א קלה ולמה מתייחס הכני"ל? 2. האם הכוונה בקומפי' בסעיף זה הוא כל החיבור? נקודות תקשורת, נקודת מד לחץ וכו'? האם כל חיבור נחשב לקומפי'? כלל את כל מכלול חיבור בקרת טמפיף, סינון, לחץ, דמפרים ביט"א גדולה.. נבקש הבהרה	1. סעיף 15.04.0050 "יט"א קלה" מתייחס ליחידות מסוג AW הנמצאות במשרדים 2. הסעיף מתייחס להספקה, התקנה וחיבור של כול האביזרים המתוארים בסעיף הני"ל נמדד כקומפלקט
13	מסמך א'- מועדים למכרז	בקשה לדחיית מועד למכרז	מאושר. מועד עודכן ל 06.10.24 עד השעה 15:00 כמפורסם במסמכי המכרז ובעדכון זה

4. לידיעת המציעים כי תכנית הגשה אושרה בוועדת תכנון המקומית. היתר סופי וחתום יימסר לזוכה במכרז.

5. יחודד כי על המציע לצרף להצעתו סט מלא וחתום של כלל מסמכי המכרז לרבות הודעות ועדכונים שיפורסמו ופורסמו במסגרת המכרז.

6. ביתר פרטי המכרז, לא חל שינוי.

7. יובהר כי,

7.1 כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.



## - בלמס -

- 7.2. לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר אחרת.
- 7.3. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
- 7.4. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה ע"י מי מטעם משטרת ישראל, ככל שניתן, בכל פורום או צורה כלשהי.
- 7.5. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה ובעדכונים נוספים, ככל שיפורסמו, מטעם ועדת המכרזים.

### **בברכה,**

**אורטל פרידמן, פקד  
מדור רכש לוגיסטי ופרט**