

מדינת ישראל - משרד הבריאות
ועדת מכרזים מרכזית לשירותים וטובין
המרכז הרפואי פלימן

בקשה 58 – טיפול ברטט של הצילרים

בישיבה שהתקיימה בתאריך: 6/11/2024

החלטת הועדה :

ע"פ בקשת מר ירון ענבר, מהנדס המרכז הרפואי, מאשרת הוועדה הגדרת הקבלן א.מ.רון בע"מ כספק יחיד לביצוע פתרון למניעת רעידות בצילרים הממוקמים על גג המבנה מכח תקנה 3(29) בפוף לפרסום במערכת נעמ"ה.

נימוק :

בזמן ביצוע עבודת הצילרים לפני מספר חודשים, חוברו שלושת רגלי מחלק המים ישירות לבטון ע"פ התכנון. כתוצאה מכך נוצרו ויברציות ורעשים חזקים בחלק מחדרי קומה 4 בזמן עבודת הצילרים. הפתרון שהוצע על ידי הקונסטרוקטור הוא בידוד לרגליים אשר ימנע את הרטט. בשים לב לעובדה כי כל פרויקט הצילרים בוצע על ידי הקבלן א.מ.רון, העובדה כי הצילרים נמצאים בתקופת אחריות, החשש כי כל פעולה שתבוצע על ידי אחר יכולה לפגוע באחריות והעובדה שכלל האחריות, אף אם היא כעת במחלוקת לכל נושא הצילרים הינה באחריות הקבלן, לא ניתן לבצע עבודה זו באמצעות קבלן אחר. הקבלן א.מ.רון בע"מ הגיש הצעת מחיר בסך 15,315 שח כולל מע"מ.

סה"כ עלויות : 15,315 שח כולל מע"מ

תאריך התקשרות : 6/11/24 – 30/11/24

חתימות :

 ד"ר אינה שוגייב מנהלת המרכז הרפואי פלימן	ד"ר אינה שוגייב – מנהלת המרכז הרפואי – יו"ר,
 איילת שוסטר אלוהרן, עו"ד היועצת המשפטית	עו"ד איילת שוסטר אלוהרן – יועצת משפטית,
 צבי הלפרין סגן מנהל אדמיניסטרטיבי	מר צבי הלפרין - סגן מנהלת אדמיניסטרטיבית,
 לני בנימינן מנהל רכש	מר בנימינן לוי - מנהל הרכש,
 מ. מוחמד אבו אסעד מנהל כספים	מר מוחמד אבו אסעד – מנהל כספים,
 מ.מ. פלימן מרכז רפואי פלימן	רשמה : נאהד ג'ירייס