



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	המרכז הירושלמי לברה"ן
יחידה מזמינה:	המחלקה הטכנית
תאריך:	24.12.24

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
התקשרות עם חברת סווילקו לעניין שירות למערכות גילוי אש – בדיקות שנתיות וכן רכש ותיקונים

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	סווילקו
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511397259
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	300,000 לא כולל מעמ
תקופת ההתקשרות:	1.1.25-31.12.27

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

<p>מערכת גילוי אש הותקנה ע"י חברת סווילקו בבתי החולים כפר שאול ואיתנים, מערכת זו - הנה מערכת שהותקנה ע"פ תו תקן מכון התקנים ודרישות כב"א לפי תקן. חברת סווילקו נבחרה במכרז ע"י משרד הבריאות כנותנת שירותים למערכות גילוי אש, מסיבות שאינן ברורות לא בוצעה הארכת התקשרות עם חברת סווילקו. חברת סווילקו היא היחידה היכולה לתת שירות בניסבות המקרה למערכות שהותקנו על ידה.</p>
<p>התקן הישראלי 1220 חלק 11 - מערכות גילוי אש, מחייב כי הבדיקות התקופתיות ותחזוקת הציוד יעשו על ידי אנשי שירות מוסמכים לבדיקות תחזוקה של מערכות גילוי אש. כמו כן, בנספח ב' לתקן הנ"ל, בסעיף קטן 2 נקבע כי מתחזק המערכת יקבל הכשרה ייעודית, על-ידי יצרן הציוד. קיים אישור מחברת "HOCHIKI" מיום 9/9/2021 המציג את חברת "סווילקו" כספק היחיד המורשה מטעמם בישראל למתן שירותי אחזקה בנושא זה עד 31/12/2024. מהאמור לעיל מוכתב מראש לקבל מחברת "סווילקו" המשווקת בארץ את מוצרי חברת - "HOCHIKI" שירותי אחזקה לציוד מערכות לגילוי אש שהתקינה החברה.</p>
<p>בוצעה בדיקה טלפונית עם חברות אורד ומתן בתחום בטיחות אש - אלה אינן נותנות שירות למערכות של חברות אחרות. לסיכום: חברת סווילקו היא הספק היחיד שיכול לתת שירות למערכת גילוי אש.</p>

ארי קרדי
מנהל שירותים טכניים
המרכז הירושלמי לבריאות הנפש
איתנים - כפר שאול

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ארי קרדי	מנהל שירותים טכניים	ארי קרדי
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה