

איזוטופים ו Pet.c.t במרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון
מכרז ק-23/2024 – מסמך הבהרות מספר 2

א. עדכון מידה לדלת ד-1 מ	
06.03.0040	ד-1 דלת הדף רסיסים במידה 110/210 ^{120/210} ס"מ
יח'	

ב. עדכון לדלת הזזה חשמלית מבוקרת קורסת	
12.01.0050	אל-5 הזזה חשמלית דו כנפית במידה 180/210 ס"מ ^{קורסת}
יח'	

ג. שינוי מהותי בהגדרות סעיפי מכרז לדלתות א-10, א-10.1:

12.01.0090	אל-10 חד כנפית אוטומטית נגירת וקורסת
	במידה 170/210 ס"מ. המחיר כולל בקרה ומנגנון חשמלי, הדלת עשויה מסגרת אלומיניום מזוגגת.
12.01.0100	אל 10-1 הזזה אוטומטית חד כנפית נגרת
	במידה 195/210 ס"מ. המחיר כולל בקרה ומנגנון חשמלי, הדלת עשויה HPL עם מיגון עופרת עובי 6 מ"מ. (הדלת לא קורסת)
יח'	

ד. עדכון מידה ומיגון לדלת אל-12	
12.01.0110	אל-12 כנף אחת לפתיחה רגילה במידה 95/210 ^{105/210} ס"מ ^{מ"מ עופרת} ^{4 מ"מ מוגנת}
יח'	

ה. ביטול הדרישה לדלת אוטמת אל-13	
12.01.0120	אל-13 משקוף ודלת כנף אחת פתיחה רגילה
	אוטמת ש"ע 4 מ"מ עופרת נגד קרינה רדיואקטיבית במידות 110/210 ס"מ
יח'	

ו. עדכון בהגדרות סעיף מכרז לדלת א-16 ודלת א-17	
12.01.0150	אל-16 כנף אחת נגרת במידה 125/210 ס"מ
	^{אוטומטית קורסת, המחיר כולל בקרה ומנגנון חשמלי}
יח'	

12.01.0160	אל-17 כנף אחת נגרת במידה 150/210 ס"מ
	^{מיגון עופרת 6 מ"מ אוטומטית כולל בקרה ומנגנון חשמלי}
יח'	

ז. שינוי מהותי בהגדרות סעיף מכרז לדלת א-18

12.01.0170	אל-18 דלת דו כנפית טלסקופית	יח'
	אוטומטית נגררת וקורסת במידה 130/210	
	ס"מ. הדלת עשויה מסגרת אלומיניום מזוגגת.	
	מנגנון חשמלי מבוקר, אופציה למזמין, תשולם	
	כתוספת בסעיף נפרד.	

ח. סעיפי מכרז **מבוטלים**, קבלנים/מציעים לא יתמחרו סעיפים אלו. הסעיפים לא ילקחו בחשבון בעת השוואת הצעות המחיר שיתקבלו.

12.01.0102	תוספת לדלת אל-10 או אל 10.1 עבור מנגנון	קומפ'
	חשמלי מבוקר - הסעיף מבוטל, המנגנון	
	החשמלי יתומחר במחיר הדלת. אין למלא	
	מחיר בסעיף זה!	

המנגנון כלול בסעיף הדלת

12.01.0165	תוספת לדלת אל-16 או אל-17 עבור מנגנון	קומפ'
	חשמלי מבוקר	

המנגנון כלול בסעיף הדלת

43.01.0130	תוספת לפנס תאורה עבור יחידת תיקשורת	יח'
	סולרית של "טונדו"	
43.01.0135	בקר תאורה עבור יחידת התיקשורת הנ"ל	קומפ'
	להתקנה במרכזיית התאורה כולל חיווט, תכנון	
	והפעלה מושלמת.	

לא נדרש

ט. פרק 12- סוג פרופילים לדלתות אלומיניום – בהתאם למפתח, עפ"י SD שיבחן ויאשר ע"י האדריכל/פיקוח.

י. הדרישה שבתנאי הסף נותרת על כנה ללא שינוי:

ג. על הקבלן המציע להוכיח פרויקטים **דומים במוסדות** רפואיים אשר מורכבותם הטכנולוגית דומה ושעלותם הכספית:

פרויקט אחד דומה שעלותו הכספית המוכחת זהה או עולה על ערך הצעתו.

או

שני פרויקטים דומים שעלותם המצטברת לפחות 120% מהנסיון.

ההגדרות המעודכנות קובעות ומחייבות לעניין הביצוע ביחס למחיר המוצע במכרזית ובתדפיס החתום.

הקבלנים ישיבו מסמך הבהרות זה כאשר הוא חתום על ידם בחותמת וחתימה ביחד עם כל מסמכי המכרז.

שם משפחה ותפקיד החותם	חותמת וחתימה	תאריך
-----------------------	--------------	-------