

מענה לשאלות הבהרה מכרז מס' 2025-6 לרכישה ומילוי של גילי גזים רפואיים

מס"ד	פרק	מס' סעיף	פרוט השאלה	תשובה
1.	נספח א' – כתב הזמנה	5(ו)	נא הבהירו האם לוח 2.6 הוא נספח ט'.	מדובר בנספח ט' "תשקיף משתתף".
2.	נספח א' – כתב הזמנה	5(ז)	נא הבהירו מה מספר הלקוחות אשר המציע צריך לצרף את פרטיהם וכיצד מספרם ישפיע על יכולת המציע לקבל את מלוא ה-15% תחת רכיב האיכות באמות מידה לבחירת ההצעה.	המציע יצרף מס' ממליצים בהתאם לשיקול דעתו של המציע, ייתן המשקל בהתאם להמלצות ולדרישות כמפורט.
3.	נספח א' – כתב הזמנה	5(ח)	נבקש להפחית את גובה ערבות ההגשה לסכום של 50,000 ש"ח	לא מקובל, אנו כפופים להוראות תכ"ס.
4.	נספח א' – כתב הזמנה	5(ח)	נבקש לתקן את תאריך ערבות הגשה ל-90 ימים לאחר הגשת ההצעות (30.6.2025).	לא מקובל, נדרש להגיש ערבות הגשה בעת הגשת ההצעה.
5.	נספח א' – כתב הזמנה	5(ח)	נבקש לבטל את דרישת ערבות הביצוע.	לא מקובל, אנו כפופים להוראות תכ"ס.
6.	נספח א' – כתב הזמנה	5(ח)	לחילופין נבקש להפחית את גובה הערבות ל-1%-2% מהיקף ההתקשרות בכל מקרה להבהיר סכום ערבות הביצוע המקסימלי יעמוד על 50,000 ש"ח	לא מקובל, אנו כפופים להוראות תכ"ס המחייבת ערבות ביצוע בהיקף התקשרות של לפחות מסכום ההתקשרות.
7.	נספח א' – כתב הזמנה	5(כה-כח)	שימו לב כי ככל הנראה נפלה טעות סופר והדרישות המופיעות בסעיפים אלה זהות לדרישות המופיעות בסעיפים כ', כא', כג' וכד'	ככל ומדובר בדרישות זהות לחלוטין מדובר בטעות סופר בעניין הכפילות.
8.	נספח א' – כתב הזמנה	6(ג)	נבקש כי ככל והספק לא נקב מחיר כי המזמין יהיה רשאי לבקש את השלמת הפרט החסר.	לא מקובל, יש למלא את כלל הסכומים בהתאם לנדרש. במידה וחסר פרט נפעל בהתאם למפורט בנספח א' (כתב הזמנה) סעיף 6 ב'ג'.
9.	נספח א' – כתב הזמנה	8(ח)	נבקש למחוק את המילים "מזמנים אחרים". אין זה סביר כי בהתאם למופיע בסעיף 5(ז) המזמין יפנה למזמינים אחרים מבלי שהמציע מודע לכך ועל בסיס זאת תיפסל הצעתו. לחלופין, נבקש כי במקרה זה טרם פסילת המשך השתתפות המציע תוענק למציע זכות להגיב על כך.	לא מקובל למחוק את המילים "מזמנים אחרים". מקובלת החלופה, במקרה דנן תינתן למציע הזכות להגיב.
10.	נספח א' – כתב הזמנה	9(ד)	נבקש להבהיר כי ככל שהטעות החישובית משנה את התמחור של ההצעה הרלבנטית לא ניתן יהיה לתקנה ללא אישור המציע.	מקובל.
11.	נספח א' – כתב הזמנה	10(א)	נבקש למחוק את המשפט המתחיל במילים "למען הסר ספק" החל מהשורה השישית ועד סוף הסעיף. אין זה סביר לצפות מהמציע להסכים לתנאים המופיעים בחוזה שלא הובא לעיונו.	נפלה טעות סופר, לא מדובר בחוזה מדף 3210. מצורף למכרז דנן כנספח י' דוגמת הסכם התקשרות (ייתכנו שינויים).

12.	נספח א' – כתב הזמנה	10(א)	לחילופין, נבקש לתקן את הסעיף כך שבמקרה של סתירה יגברו הוראות מסמכי המכרז על הוראות החוזה הממשלתי הסטנדרטי.	ראה תשובה 11 לעיל.
13.	נספח א' – כתב הזמנה	10(ד)	נבקש למחוק סעיף זה. אין זה סביר כי במכרז ללא תקופת סיום מוגדרת אשר במסגרתו מתמחרים המציעים את הצעותיהם מתוך הנחה שירכשו מהם שירותים למשך תקופת התקשרות של לפחות שנה המזמין יוכל לבטל את המכרז בכל שלב ומכל סיבה.	לא מקובל.
14.	נספח א' – כתב הזמנה	10(ג)	נבקש למחוק את המילים "ו/או ארגוניים" בשורה השנייה (כאשר המונח לא ברור בהקשר זה).	לא מקובל.
15.	נספח א' – כתב הזמנה	10(ד)	נבקש להבהיר כי במקרה והמרכז הרפואי הוציא הזמנה למציע, יישא המרכז הרפואי בעלויות המציע.	מקובל.
16.	נספח א' – כתב הזמנה	12	נא בדיקתכם האם סעיף זה רלוונטי להתקשרות זו שכן נראה שהוא רלוונטי למכרז מסוג אחר.	לא רלוונטי למכרז דנן, טעות סופר.
17.	נספח א' – כתב הזמנה	12(ד)	מבלי לגרוע מהערתנו לעיל, נבקש למחוק סעיף זה. אין זה סביר שהספק יישא בהוצאות של הפקת חשבונות בנוגע לחיובים המגיעים לו.	לא רלוונטי למכרז דנן, נפלה טעות סופר.
18.	הצעת החברה	1(ה)	נבקש לתקן הסעיף כך שיובהר כי מדובר במכרז לאספקה ומילוי של גילי גזים ולא עבודות בנייה ומערכות.	לא רלוונטי למכרז דנן, נפלה טעות סופר.
19.	הצעת החברה	1(ו)	נבקש כי ככל והספק לא נקב מחיר כי המזמין יהיה רשאי לבקש את השלמת הפרט החסר ולא לראות ככלול במחירי פריטים אחרים.	ראה תשובה 8 לעיל.
20.	הצעת החברה	1 י. פסקה שנייה	נבקש למחוק את המילים "וכל ערבות אחרת שאדרת להמציא במהלך ביצוע העבודה". מדובר במכרז לאספקה ומילוי של גילי גזים עבור המרכז הרפואי.	יש להמציא ערבות הגשה וערבות ביצוע בהתאם למפורט במסמכי המכרז (לא תידרש ערבות נוספת מעבר לכך).
21.	הצעת החברה	1 י. פסקה רביעית	נבקש למחוק את הפסקה המתחילה במילים "כמו"כ הריני". מדובר במכרז לאספקה ומילוי של גילי גזים עבור המרכז הרפואי.	יש להמציא ערבות בתוקף למשך כלל תקופת ההתקשרות.
22.	הצעת החברה	2	נבקש למחוק סעיף זה. המחירים ירשמו בכתב הכמויות המצ"ב בנפרד. לחילופין, נא הבהירו כיצד על מציעים למלא סעיף זה, לאור העובדה שהמחירים ימולאו בכתב הכמויות.	מקובל, ניתן להפנות בסעיף זה לכתב הכמויות המצורף.

23.	הצעת החברה	5	נבקש למחוק סעיף זה מאחר ונראה שהוא מתייחס לעבודות בנייה.	מקובל.
24.	הצעת החברה	6	נבקש למחוק את המילים "ו/או ארגוניות ו/או מנהליות" בשורה השלישית.	לא מקובל.
25.	הצעת החברה	8	נבקש לשנות ל-14 ימי עבודה בכדי לתת זמן סביר לסבב חתימות מסודר.	מקובל.
26.	הצעת החברה	8	בפסקה השנייה לאחר המילה "הדרישה" נבקש להוסיף את המילים "בהתאם למסמכים המכרז".	מקובל, יתווספו המילים בהתאם לדרישות המפורטות במכרז ונספחיו.
27.	הצעת החברה	9	נבקש למחוק את המילים "לסיים את כל העבודה לפי תנאי החוזה". מדובר במכרז לאספקה ומילוי של גילי גזים עבור המרכז הרפואי.	הסעיף לא רלוונטי, נפלה טעות סופר.
28.	הצעת החברה	9 פסקה שנייה	נבקש למחוק סעיף זה, הדבר מוגדר בסעיף 10 למפרט הטכני. בנוסף, מדובר במכרז לאספקה שוטפת של גזים וגלילים רפואיים עבור המרכז הרפואי לפי הזמנה ואין מדובר במכרז לביצוע פרויקט עבור המרכז הרפואי הדורש "השלמת עבודה" לפי תקופת זמן מוגדרת.	הסעיף לא רלוונטי, נפלה טעות סופר.
29.	מפרט טכני ודרישות	כללי	נבקש לפעול במתכונת של גלילי סבב כשאנחנו דואגים לתחזוקה השוטפת, הידרוסטטיות ותקינות הגלילים והני"ל באחריותנו הבלעדית כחלק מדמי טיפול קבועים. אנחנו פועלים כך מול מס' גדול של בתי חולים בהצלחה. השיטה הזו מבטיחה אספקה שוטפת ללא עיכובים וחסכון בעלויות למזמינים.	מקובל, פרט לגלילים המסומנים של המרכז הרפואי.
30.	מפרט טכני ודרישות	1(ה)	נבקש להחליף את הספרה "48" בשורה השנייה במילים "2 ימי עבודה".	מקובל.
31.	מפרט טכני ודרישות	3(ב)	נבקש כי במידה והספק שלח למזמין מייל חוזר על אישור קבלת ההזמנה והתחיל בביצועה לא יוכל המרכז הרפואי לשנות סעיפים בהזמנה ללא אישור הספק.	מקובל.
32.	מפרט טכני ודרישות	3(ג)	לא ניתן לתמחר מכרז באופן מיטבי אשר המזמין בו אינו מספק הבהרות ברורות ביחס לכמות הגזים שישופקו. לאור זאת נבקשכם להבהיר באילו סעיפים מדובר ולספק התחייבות ברורה ביחס לכמות מינימום שתירכש במכרז על מנת לאפשר לספק להעמיד	כמות הגזים אשר ירכשו מהזוכה בדרי"כ קבועה (בממוצע) ולא משתנה (למעט מקרים מסוימים, כגון: מצבי שע"ח).

	תמחור מיטבי לטובת המרכז הרפואי.			
33.	מפרט טכני ודרישות	3(ג)	נא הבהירו מה יחס בין סעיף זה לסעיף הקודם אשר במסגרתו הגדלת או הקטנה ההזמנה הינו ללא הגבלה.	השאלה אינה ברורה.
34.	מפרט טכני ודרישות	5(ג)	נבקש להבהיר כי הכוונה "בכל דרישה" נוגעת רק לקריאות חירום כפי שמתואר בסעיף 20 למפרט הטכני.	מקובל.
35.	מפרט טכני ודרישות	6(ט)	נא הבהירו כי הכוונה ב"מיטב חוקי המקצוע המקובלים" היא להנחיות של רשות ממשלתית בעלת סמכויות פיקוח בתחום הרלבנטי לגזים רפואיים.	אכן, בהתאם להנחיות אלו.
36.	מפרט טכני ודרישות	6(יב)	נבקש כי כל החלטה כזו תהיה מנומקת ותיעשה בתיאום עם הספק על מנת לספק למזמין שירותים מיטביים לשביעות רצונו.	מקובל.
37.	מפרט טכני ודרישות	7(ד)	גלילים מגיעים ללא רשת בכלובים המיועדים להובלה בבטחה.	מקובל.
38.	מפרט טכני ודרישות	7(ז)	כאמור נבקש לעבוד בשיטה של גלילי סבב עם הבטחה לאספקה של גלילים נאותים שעומדים בכל התקנים ובעלי נראות טובה ולאחר כל הבדיקות הנדרשות לפי תקן G01. כאמור אנחנו פועלים כך עם מס' רב של בתי חולים. במידת הצורך ניתן לתת המלצות.	מקובל, פרט לגלילים המסומנים של המרכז הרפואי.
39.	מפרט טכני ודרישות	9(ד)	נבקש להבהיר כי אחריות הספק לא תחול ביחס לנזקים, תקלות ופגמים שיגרמו לגלילים בשל המרכז הרפואי או מי מטעמו באופן שאינו בהתאם להוראות היצרן או הספק, או ככל שנגרמו בשל מעשה ו/או מחדל, רשלני או במזיד, של המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו. בכל מקרה כאמור טיפול בתקלה תחויב בתוספת תשלום.	מקובל.
40.	מפרט טכני ודרישות	9(ו)	יום שישי איננו יום עבודה להזמנות במרכז השירות לקוחות ועל כן נבקש להחריגו.	מקובל, מלבד שע"ח.
41.	מפרט טכני ודרישות	9(ז)	נבקש להחליף את המילים "72 שעות" במילים "שלושה ימי עבודה".	מקובל.
42.	מפרט טכני ודרישות	9(ז)	נבקש להבהיר כי טרם פניה לספק שירות אלטרנטיבי יעדכן המרכז הרפואי את הספק על כוונתו לעשות כן.	מקובל.
43.	מפרט טכני ודרישות	10(א)	נבקש להבהיר כי מועד האספקה יבוצע החל ממועד אישור ההזמנה על ידי הספק.	מקובל.

55.	מפרט טכני ודרישות	14 מפרט גזים מנוזלים – חמצן רפואי עיקרי הדרישה(ב)	נא הבהירו האם תקופת ההתקשרות היא עבור כלל המוצרים שיסופקו על ידי הספק או רק עבור אספקת חמצן רפואי מנוזל.	עבור כלל הנדרש בכתב הכמויות ובהתאם לצורכי המרכז הרפואי.
56.	מפרט טכני ודרישות	14 מפרט גזים מנוזלים – חמצן רפואי עיקרי הדרישה(ב)	נבקש כי הארכת ההתקשרות לתקופת האופציה תעשה בהסכמת הספק מראש ובכתב.	באחריות הספק לעדכן את המזמין זמן סביר טרם סיום תקופת ההתקשרות.
57.	מפרט טכני ודרישות	14 מפרט גזים מנוזלים – חנקן רפואי(א)	נבקש להבהיר כי המרכז הרפואי יהיה אחראי לספק גישה נוחה לספק לכל אתרי האספקה בשטח בית החולים.	מקובל.
58.	מפרט טכני ודרישות	14 מפרט גזים מנוזלים – חנקן רפואי(א)	נא הבהירו האם תקופת ההתקשרות היא עבור כלל המוצרים שיסופקו על ידי הספק או רק עבור אספקת חנקן רפואי מנוזל.	עבור כלל הנדרש בכתב הכמויות ובהתאם לצורכי המרכז הרפואי.
59.	מפרט טכני ודרישות	14 מפרט גזים מנוזלים – חנקן רפואי(א)	נבקש כי הארכת ההתקשרות לתקופת האופציה תעשה בהסכמת הספק מראש ובכתב.	באחריות הספק לעדכן את המזמין זמן סביר טרם סיום תקופת ההתקשרות.
60.	מפרט טכני ודרישות	15	נבקש להבהיר כי המרכז הרפואי יהיה אחראי לספק גישה נוחה לספק לכל אתרי האספקה בשטח בית החולים.	מקובל.
61.	מפרט טכני ודרישות	16	נבקש להבהיר כי המרכז הרפואי יהיה אחראי לספק גישה נוחה לספק לכל אתרי האספקה בשטח בית החולים.	מקובל.
62.	מפרט טכני ודרישות	17	נבקש לבדוק אפשרות לקביעת ימים אחרים לאספקות שיהיו מקובלים על המרכז הרפואי בהתאם לסבב חלוקה שלנו.	אופציונלי, בתיאום עם מנהל העבודה במרכז הרפואי ובהתאם לצורכי המרכז הרפואי.
63.	מפרט טכני ודרישות	17(ה)	נבקש להבהיר שכל שבהתאם לשעות העבודה המקובלות של המרכז הרפואי ספירת השעות ממועד ביצוע ההזמנה תגרום לכך שהאספקה נדרשת בעת שלא ניתן לבצעה אזי ספירת השעות תוקפא ותחודש רק החל מהמועד בו ניתן לבצע את האספקה.	מקובל, פרט לשעי"ח.
64.	מפרט טכני ודרישות	17(ה)	נבקש לשנות לשני ימי עסקים	מקובל, פרט לשעי"ח.
65.	מפרט טכני ודרישות	17(ו)	נבקש להבהיר שהובלות בשעות חריגות/ חירום יהיה בתוספת תשלום. במידה ולא כל הובלה ניתן לבקש כחירום/ דחוף.	לא ברורה הפסקה השנייה.

66.	מפרט טכני ודרישות	17(יא)	נא הבהירו למה כוונתכם בציוד עזר.	מדובר במנופים וציוד לגלילים ולכלובים.
67.	מפרט טכני ודרישות	17(*)	נבקש לתקן סעיף זה כך שאם יעכבו עיכובים בשל מעשה ו/או מחדל של המזמין ידחו התחייבויות הספק בהתאם.	מקובל.
68.	מפרט טכני ודרישות	20 (בולט שלישי)	נבקש לשנות לשני ימי עסקים.	לא מקובל.
69.	מפרט טכני ודרישות	20 (בולט רביעי)	נבקש כי קריאות חירום יתומחרו בנפרד. כמו גם נבקש לשנות ל24 שעות (הגעה תוך 3 שעות היא לא ברת ביצוע).	מקובל.
70.	מפרט טכני ודרישות	21(ד)	לאור האמור בסעיף 21(ג) נבקש כי זמן האספקה יהיה מרגע קבלת מייל חוזר מהספק.	מקובל.
71.	מפרט טכני ודרישות	21(ד)	נבקש להחליף את המילים "48 שעות" "24 שעות" במילים "שני ימי עסקים" ו"יום עסקים אחד" בהתאמה.	מקובל.
72.	מפרט טכני ודרישות	21(ד)	נבקש להבהיר שהזמנות דחופות הינן בתוספת תשלום.	מקובל.
73.	מפרט טכני ודרישות	21(ה)	נבקש להחליף את המילים "24 שעות" במילים "יום עסקים אחד".	מקובל.
74.	מפרט טכני ודרישות	21(ז)	נבקש להבין מה פירוש האחריות? האם בדיקות תקופתיות? כמו כן באם נדרש תחזוקה נבקש להבין את מצב הצוברים מראש.	הסעיף הנ"ל מבוטל (נספח ב' מפרט טכני ודרישות, סעיף 21 ז').
75.	מפרט טכני ודרישות	21(ז)	נבקש להבהיר כי אחריות הספק לא תחול ביחס לנזקים, תקלות ופגמים שיגרמו בשל שימוש המרכז הרפואי באופן שאינו בהתאם להוראות היצרן או הספק, או ככל שנגרמו בשל מעשה ו/או מחדל, רשלני או במזיד, של המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו. בכל מקרה כאמור טיפול בתקלה יחויב בתוספת תשלום.	אחריות הספק לא תחול ביחס לנזקים, תקלות ופגמים שיגרמו בשל שימוש המרכז הרפואי באופן שאינו בהתאם להוראות היצרן או הספק, או ככל שנגרמו בשל מעשה ו/או מחדל, רשלני או במזיד, של המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו. רק במקרה שהוכח כי הנזק נגרם בעקבות שימוש לקוי או מחדלו של המזמין, במקרה זה יחויב המזמין בתוספת תשלום.
76.	מפרט טכני ודרישות	21(ז)	נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה לא יחול ביחס לנזקים שיגרמו על ידי המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני או בזדון.	מקובל.

88.	נספח ח' – אמות מידה לבחירת ההצעה	3	נבקש למחוק את יכולת המזמין להעדיף מציעים מאזור קרוב אליו. המרחק לבית חולים לא יכול לשמש כפרמטר אשר גובר על שאר הפרמטרים ככל והמציעים האחרים עומדים בתנאי המכרז ויכולים לספק את השירות המבוקש. גם פה יכולה להיווצר הטיה לא ראויה.	מקובל.
89.	נספח י' – הסכם	2	נבקש כי חובת השיפוי תחול אך ורק בכפוף לקבלת פסק דין חלוט.	לא מקובל.
90.	נספח י' – הסכם	2	נבקש להבהיר כי אחריות הספק לא תחול ביחס לנזקים, תקלות ופגמים שיגרמו בשל שימוש המרכז הרפואי בטובין באופן שאינו בהתאם להוראות היצרן או הספק, או ככל שנגרמו בשל מעשה ו/או מחדל, רשלני או במזיד, של הרפואי ו/או מי מטעמו.	מקובל.
91.	נספח י' – הסכם	2	נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה לא יחול ביחס לנזקים שיגרמו על ידי המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני או בזדון.	מקובל.
92.	נספח י' – הסכם	2	נבקש להבהיר כי על כי אף האמור לעיל הספק בכל מקרה לא יהיה אחראי בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים, אובדן רווחים וכיו"ב בקשר עם אספקת הציוד או הסכם זה שיגרמו למרכז הרפואי או לצדדים שלישיים.	לא מקובל.
93.	נספח י' – הסכם	2	נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף זה אחריות הספק תוגבל לתמורה ביחס לתקופה של שלושה חודשים טרם אירוע הנזק.	לא מקובל.
94.	נספח י' – הסכם	3-19	מאחר ונראה כי כל הסעיפים הנ"ל הינם העתק מוחלט של הסעיפים המקבילים ממפרט השירותים נבקש למחוק בהסכם או במפרט השירותים את הכפילות המיותרת.	לא מקובל.
95.	גזים רפואיים- כתבי כמויות	1 (2)	גליל לא סטנדרטי לחמצן- האם ניתן להציע אלטרנטיבה?	מקובל.
96.	גזים רפואיים- כתבי כמויות	4	נכון להיום יש רק לספק אחד בארץ אישור לפד"ח רפואי (מקסימה). נבקש אחת מהאפשרויות: <ul style="list-style-type: none"> • להחריג את האשכול הזה • לאשר אספקת פד"ח פארמצבטי (עומד 	<ul style="list-style-type: none"> • לא מקובל להחריג את אשכול זה. • מקובל, ובלבד שעומד

בדרישות GO1 לא מקובל.	<ul style="list-style-type: none"> באותם בדיקות כמו של הרפואי ואף מחמירות יותר) <ul style="list-style-type: none"> לדחות את הגשת ההצעה על אשכול ספציפי זה בשנה-אנחנו בתהליך אישור פד"ח רפואי שיקח מס' חודשים. 			
<ul style="list-style-type: none"> לא מקובל, אין החרגה. לא מקובל. 	<p>אנחנו מאושרים מבחינת משרד הבריאות בפנקס התרופות ולקראת סוף תהליך ההשרה הסופי. נבקש כמו בסעיף הקודם:</p> <ul style="list-style-type: none"> להחריג את האשכול הזה לדחות את הגשת ההצעה על אשכול ספציפי זה בשנה-אנחנו בתהליך אישור NOXAP רפואי שיקח מס' חודשים. 	5	גזים רפואיים- כתבי כמויות	.97
מקובל.	נבקש לתת אלטרנטיבה של גלילי 20 ל' בלחץ 200 בר במקום גלילי 30 ל' 135 בר. מכילים יותר חומר במשקל נמוך יותר ונח יותר לעבודה.	5	גזים רפואיים- כתבי כמויות	.98
לא מקובל, אין החרגה.	נבקש להחריג תערובת זו.	9(1)	גזים רפואיים- כתבי כמויות	.99
מצ"ב כתב כמויות מעודכן בהתאם לנדרש.	נבקש להבין אם המחיר כולל הובלה? בשאר הגזים הנוזליים יש גם סעיף הובלה בניגוד לחנקן.	10(3)	גזים רפואיים- כתבי כמויות	.100
אכן.	נבקש לוודא שכל התרמוסים של החנקן מרוכזים בנק' אחת ע"י המרכז הרפואי לטובת המילוי.	10(3)	גזים רפואיים- כתבי כמויות	.101
השאלה אינה ברורה.	נבקש אישורכם כי במידה ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני כמו רכישת פעילות, רה ארגון או איחוד חברות (באופן בו הפעילות הרלוונטית לעמידה בתנאי המכרז השתלבה אצל המציע, ייראה המציע כעומד בתנאים המקדמיים.	15	נספח א'	.102
מדובר בערבות הגשה, יש להגישה עם הגשת ההצעה בהתאם למועד האחרון להגשת ההצעה.	אנא הבהירו מתי צריך להנפיק את הערבות המבוקשת – בעת הצעת המחיר או רק לאחר קבלת הודעת זכייה.	5n	נספח א'	.103
מקובל.	אישורי גזים רפואיים יוצגו ע"ש המציע / היצרן ממנו הוא רוכש את הגזים הרפואיים	5טז'	נספח א'	.104

105.	נספח א'	ג'6	אנא אפשרו הצעת חלק מהסלים כדי למנוע שרק מציע אחד יגש למכרז	חובה למלא את כלל כתב הכמויות ולהציע לכלל הנדרש בכתב הכמויות (אשכול פד"ח רפואי הוסר לחלוטין מכתב הכמויות). מצ"ב כתב כמויות מעודכן.
106.	נספח א'	12	אנא הסירו סעיף זה – תעודות משלוח חתומות מהוות אישור להפקת חשבונת בסוף חודש	מקובל.
107.	הצעת החברה	1ה'ח'+ט'	אנא הסירו סעיפים אלו – אינם רלוונטים לאספקת גזים	מקובל.
108.	הצעת החברה	ו'1	פריט שלא הוצע לו מחיר, אינו מוצע ע"י החברה	חובה למלא את כלל כתב הכמויות ולהציע לכלל הנדרש בכתב הכמויות (אשכול פד"ח רפואי הוסר לחלוטין מכתב הכמויות). מצ"ב כתב כמויות מעודכן.
109.	הצעת החברה	סעיפים 5-9	אנא הסירו סעיפים אלו – אינם רלוונטים לאספקת גזים	מבוטלים הסעיפים להלן: 5, 9.
110.	מפרט טכני ודרישות	ה'1	נא אישורכם לאספקת גזים בגלילים בשגרה למכרז הרפואי פעמיים בשבוע בימים שיקבעו מראש כמצוין בסעיף 37א	מקובל, פרט לשע"ח.
111.	מפרט טכני ודרישות	א'2	אספקת גזים בימים שהינם חג ומועדים או שאינם ימי הפעילות הרגילים אצל המציע תחויב בתוספת הובלה מיוחדת שתוסכם ע"י 2 הצדדים	מקובל.
112.	מפרט טכני ודרישות	א'5	מוקד השירות יאויש בשעות פעילות החברה. ניתן יהיה ליצור קשר עם נציג השירות ישירות מחוץ לשעות פעילות אלו	מקובל.
113.	מפרט טכני ודרישות	א'10	ראה שאלה 9	מקובל.
114.	מפרט טכני ודרישות	ב'10	ראה שאלה 10	מקובל
115.	מפרט טכני ודרישות	ד'10	נבקש התאמה ומידתיות לאספקה השוטפת בהתאם למוצרים אותם יספק המציע למכרז הרפואי (קנס לאיחור באספקת גזים מונזלים אמור להיות גדול יותר לעומת קנס לאספקת גזים דחוסים בגלילים)	ייבחן בשלב ההסכם מול הזוכה, האם ניתן לקבוע את הקנס בהתאם מוצרים שמשופקים.
116.	מפרט טכני ודרישות	ו'10	נבקש להסיר דרישה זו	לא מקובל.
117.	מפרט טכני ודרישות	11 ב'+ג'	נבקש שהספק יעביר מידע לגבי הגלילים של המרכז הרפואי שבחצרו לצורך מילוי.	הסעיפים הנ"ל מבוטלים, אין צורך לבצעם.
118.	מפרט טכני ודרישות	39 ד'+ה'	תוקף בדיקות הידרוסטטיות לגלילים נקבע עפ"י סוג הגז שממלאים בו – דרישה זו אינה ישימה, אנא הסירו אותה	מקובל.
119.	מפרט טכני ודרישות	ח'40	נבקש לתקן מילוי גלילי 30-10 ליטר למילוי בלחץ 150 בר.	מקובל.

120.	מפרט טכני ודרישות	43	אנא תקנו שהספק יבצע מיפוי של הגלילים המגיעים אליו למילוי מאחר וגלילים המצויים במרכז הרפואי אינם סטטיים ואין הספק יכול לוודא שאכן כולם נסקרו על ידו	אין צורך במיפוי.
121.	מפרט טכני ודרישות	44א'	באחריות המשתמש לוודא תוקף גז בגלילים ושליחתם למילוי לפני חלוף התוקף, אין זה הוגן/הגיוני להטיל זאת על הספק. אנא הסירו דרישה זו	מקובל.
122.	מפרט טכני ודרישות	44ה'	נא ראה שאלה 9+10	מקובל, פרט לשע"ח.
123.	מפרט טכני ודרישות	44ח'	אנא הבהירו דרישה זו	מדובר בהחלפת גליל תמורת גליל, פרט לגלילי המרכז הרפואי.
124.	מפרט טכני ודרישות	44א'	ברקוד גלילים ייעשה בשיתוף ובהנחיית המרכז הרפואי	מקובל.
125.	מפרט טכני ודרישות	44י'	אנא הבהירו דרישה זו.	תינתן אחריות לכלל הגלילים.
126.	מפרט טכני ודרישות	45	הליום לא מופיע באשכול הסלים ולא מצוינת רמת ניקיון מבוקשת.	מצ"ב כתב כמויות מעודכן, רמת ניקיון נדרשת 99.5.
127.	הסכם	14'16א'	נא ראה שאלה 9	אספקת הגזים תוך 48 שעות פרטי לשע"ח.
128.	הסכם	5'16ב'	נא ראה שאלה 10	מקובל, פרט לשע"ח.
129.	הסכם	8א'	נא ראה שאלה 11	מקובל.
130.	הסכם	16ד'	נא ראה שאלה 14	לא מקובל.
131.	הסכם	17ב'	נא ראה שאלה 19	אין צורך, באחריות המרכז הרפואי.
132.	נספח יא'	א'	נבקש להסיר את המילים: "ולטובת מדינת ישראל-משרד הבריאות", ולהחליף את המילים: "לא יפחתו מהמצוין" במילים: "יהיו כמפורט".	הבקשה נדחית.
133.	נספח יא'	1.1	נבקש להסיר את המילים: "והשטחים המוחזקים".	הבקשה נדחית. תשומת הלב לסעיף 7 7 לנספח.
134.	נספח יא'	1.2	נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילים: "בסך של".	הבקשה נדחית. תשומת הלב לסעיף ו' לנספח הביטוח.
135.	נספח יא'	2.1	נבקש להסיר את המילים: "(כולל נזקי גרר)", יש להסיר את המילים: "והשטחים המוחזקים".	הבקשה נדחית. תשומת הלב לסעיף 7 7 לנספח.
136.	נספח יא'	2.2	נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילים: "בסך של".	הבקשה נדחית. תשומת הלב לסעיף ו' לנספח הביטוח.
137.	נספח יא'	2.10+29	נבקש להסיר סעיפים אלו	הבקשה נדחית.
138.	נספח יא'	2.12	נבקש להוסיף לפני המילים: "הפועלים מטעמו" את המילה: "בגין".	הבקשה נדחית.

139.	נספח יא'	3.3	נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילים: "בסך של".	הבקשה נדחית. תשומת הלב לסעיף ו' לנספח ביטוח.
140.	נספח יא'	3.4	נבקש להסיר את המילה: "לפחות".	הבקשה נדחית. תשומת הלב לסעיף ו' לנספח הביטוח.
141.	נספחו יא'	3.5	נבקש להוסיף לפני המילים: "הפועלים מטעמו" את המילה: "בגין".	הבקשה מקובלת.
142.	נספח יא'	4.2	נבקש לעדכן את גבול האחריות ל-10 מיליון ₪ (לאספקת גזים דחוסים).	הבקשה מקובלת.
143.	נספח יא'	4.3	נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילים: "בסך של".	הבקשה נדחית. תשומת הלב לסעיף ו' לנספח הביטוח.
144.	נספח יא'	4.4	נבקש להסיר את המילה: "לפחות".	הבקשה נדחית. תשומת הלב לסעיף ו' לנספח הביטוח.
145.	נספח יא'	4.5	נבקש להוסיף לפני המילים: "הפועלים מטעמו" את המילה: "בגין".	הבקשה נדחית.
146.	נספח יא'	7.8	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: " אך אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981".	אין שינוי בנוסח, אולם מובהר כי ביטול הסייגים בפוליסה תוך הוספת המלל או נוסח מקביל לו המבוקש מקובלת ולא תהווה הפרה של הסכם.
147.	נספח יא'	ג'	נבקש להסיר את המילים: "לכל המאוחר שבעה ימים". תשומת לב כי לא צורף נוסח של האישור לביטוח, אלא צרפו אישור ביטוח בנוסח האחד בהתאם להוראות חוזר המפקח רשות שוק ההון.	הבקשה הראשונה נדחית. הבקשה הנוספת נדחית. דרישות הביטוח מופיעות בנספח במלואן. אישור בפורמט אחד יופק ע"י המבטח בגין הפוליסות שנמכרו והותאמו לפי המכרז בהתאם להוראות רשות שוק ההון שבתוקף באותו מועד. לבקשת מציע שיזכה עורך המכרז יעביר דוגמא של אישור ביטוח על מנת שהזוכה יוכל לוודא כי כל המידע שבר הצגה במסגרת האישור כאמור-אכן מוצג.
148.	נספח יא'	ד'	נבקש להסיר את הסעיף הנ"ל או לאשר להעביר אישור ביטוח חתום ע"י המבטחת במקום הפוליסות.	הבקשה נדחית. תשומת לב המציע לאפשרות להסיר מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות במידה והדרישה תעלה.
149.	נספח יא'	ז'	להסיר את המילה: "כל" לפני המילה: "דין".	הבקשה נדחית.

150.	נספח יא'	ח'	להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימי עסקים ממועד הבקשה להמצאת האישור".	מקובל כי תבוא הסיפא: אולם אי-המצאת אישור ביטוח תוך 7 ימים מעת החידוש לא תהווה הפרה של ההסכם, ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את התנאים הנדרשים לפי נספח זה.
151.	אשכול גליל חמצן	2	חברתנו ממלאת גלילי חמצן 30 ליטר בלחץ 150 בר. נודה לאישורכם	מקובל, וגלילי שע"ח.
152.	אשכול גליל חמצן	8	אנא הבהירו האם בדמי טיפול נכללים בדיקה הידרוסטטית, החלפת ברז וצביעה וסימון	לא נכלל.
153.	אשכול פד"ח רפואי	כלל הסל	אנא הבהירו האם בדמי טיפול נכללים בדיקה הידרוסטטית, החלפת ברז וצביעה וסימון	הוסר מכתב הכמויות פד"ח רפואי, אין צורך להציע הצעה לגז הנ"ל. מצ"ב כתב כמויות מעודכן.
154.	אשכול חנקן דחוס רפואי	1	למיטב ידיעתנו לא קיים אישור רפואי לחנקן דחוס לאף אחד מספקי הגזים בארץ. אנא הסירו דרישה להגדרה רפואית לגז	מקובל.
155.	אשכול ארגון דחוס רפואי	כלל הסל	למיטב ידיעתנו לא קיים אישור רפואי לארגון דחוס לאף אחד מספקי הגזים בארץ. אנא הסירו דרישה להגדרה רפואית לגז.	מקובל.
156.	אשכול גזים		למיטב ידיעתנו 2 ספקים בלבד יוכלו לגשת למכרז זה במידה ולא יאושר כי מציע יגיש הצעתנו לחלק מהאשכולות (ראה בקשותינו בשאלות קודמות)	ראה תשובות לעיל. הדרישה להצעת מחיר לפד"ח רפואי הוסרה, מצ"ב כתב כמויות מעודכן.
157.	עמ' 5	8'ג	אנא הבהירו כי סיום ההתקשרות בהסכם לאחר הזכייה במכרז תהא אך ורק בהתאם להוראות ההסכם.	בהתאם להוראות ההסכם ולתנאי המכרז ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות במסגרת המכרז הנדון.
158.	עמ' 6	8'ד	אנא הבהירו כי שינוי תכולת ההתקשרות לאחר הזכייה במכרז תהא אך ורק בהתאם להוראות ההסכם.	בהתאם להוראות ההסכם ולתנאי המכרז ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות במסגרת המכרז הנדון.
159.	עמ' 6	10	אנא הבהירו כי כל שינוי בהתקשרות לאחר הזכייה במכרז תהא אך ורק בהתאם להוראות ההסכם.	בהתאם להוראות ההסכם ולתנאי המכרז ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות במסגרת המכרז הנדון.
160.	עמ' 6	10'א	נבקש להוסיף כי סעיף זה וכל שינוי בתנאי המכרז יהיה בכפוף לאישור הספק.	מקובל.

161.	עמ' 7	711ג'ד'	נבקש לסייג את הסעיפים הללו עד להודעת זכיה לספק.	לא מקובל.
162.	עמ' 7	12	לא מקובל. נבקש להסיר את הסעיפים א-ה ובמקומם לציין כי חיוב המזמין יבוצע באמצעות חשבונית בכפוף לתעודות המשלוח החתומה ע"י המזמין המאשרת את קבלת הציוד שסופק בפועל.	מקובל.
163.	עמ' 7	15א'	נבקש הבהרה מה הכוונה הגשת "הצעה משותפת" ?	לא רלוונטי למכרז הנ"ל.
164.	עמ' 7	15ב'	נבקש הבהרה מהו "היום הקובע" ?	"היום הקובע"-הינו היום בה נשלחה הודעת זכיה ע"י המזמין.
165.	עמ' 9	ה'	נבקש להסיר סעיף זה. אינו רלוונטי.	מקובל.
166.	עמ' 10	סעיף ט'	נבקש להסיר סעיף זה - לא קשור למכרז והמציע/ספק לא מבצע עבודות בינויי בשטח הספק.	מקובל.
167.	עמ' 10	סעיף י'	נבקש להסיר סעיף זה - לא קשור למכרז והמציע/ספק לא מבצע עבודות בינויי בשטח הספק.	מקובל, יודגש כי חובה להגיש ערבות וכן אישור ביטוח לאורך כלל ההתקשרות בהתאם לנדרש ולמפורט במסמכי המכרז דנן.
168.	עמ' 7	5	מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין מבוקש להבהיר כי שינוי בהיקף ההתקשרות לאחר הזכייה יהא רק בהתאם להוראות ההסכם.	הסעיף אינו רלוונטי (מדובר בעבודות בנייה) נפלה טעות סופר. שינוי בהיקף ההתקשרות בהתאם למפורט במסמכי המכרז ונספחיו.
169.	עמ' 11	8	נבקש לשנות לעד- 14 ימי עסקים.	מקובל.
170.	עמ' 11	9	נבקש להסיר סעיף זה. קשור לקבלן בניה ולא למכרז זה.	מקובל.
171.	נספח ב'- עמ' 13	1א'	נבקש להסיר את המילים " בעל חזות אסטטית" ובמקומם לציין "בהתאם לתקן ישראלי 712", כמו כן כלל המארזים בבעלות ובאחריות הלקוח.	מקובל.
172.	נספח ב'- עמ' 13	1ג'	נא להוסיף בסוף המשפט "בהתאם לגזים המצוינים במכרז" במכרז	מקובל, בהתאם לגזים המצוינים במכרז ובכלל נספחיו.
173.	נספח ב'- עמ' 13	1ד'	לא מקובל - הגלילים הינם בבעלות הלקוח. כל דרישה לתחזוקת הגליל / סימון בכפוף לכתב הכמויות במכרז ומה שלא מופיע בכתב הכמויות יהיה בכפוף להצעת מחיר נפרדת.	מקובל.
174.	נספח ב'- עמ' 13	1ה'	לא ניתן, נבקש לשנות "48 שעות" ל-"גזי אוויר שאינם רפואיים או גזי ייבוא תוך 5 ימי עסקים, גזים רפואיים ותערובות תוך 20 ימי עבודה	מקובל, פרט לשע"ח.

	למעט תערובות NO800PPM תוך 30 ימי עבודה			
175.	נספח ב'- עמ' 13		מקובל עבור גלילי 5 ליטר בלבד, גלילי 40 ליטר יסופקו בכלובים ובאחריות הספק להובילם במלגה משלו למחסן ופריקתם מהכלוב.	מקובל.
176.	נספח ב'- עמ' 13	א'2	גלילים אשר יכנסו למבדקה יסופקו בטווח של עד 30 ימי עבודה.	מקובל.
177.	נספח ב'- עמ' 13	ב'2	פסקה אחרונה - נבקש להוסיף כי הזמנת לקוח מהווה את אישורו לשיפוץ.	מקובל.
178.	עמ' 13	ג'2	נבקש להסיר את המילים "ועפ"י התאריכים המצוינים על כל מערכת" ובמקומם לציין בהתאם לכתב הכמויות ובכפוף לתקן ישראלי 712"	
179.	עמ' 13	א'3+ב'	לא מקובל. ככל שנשלחה הזמנת לקוח, על הלקוח לכבדה ולשלם בעבורה גם אם שינה את דעתו.	מקובל, ככל שנשלחה הזמנה ע"י המזמין (למעט כוח עליון שאינו תלוי במזמין).
180.	עמ' 14	א'6	ת"י 712 אינו דן בהובלה של גלילי גז. תקנות משרד התחבורה אינן מתייחסות באופן נפרד להובלת גזים רפואיים. לא קיימים אישורים פורמאליים עבור רכב המיועד להובלת גזים רפואיים.	מקובל.
181.	עמ' 14	ב'6	נבקש להסיר את המילים "מכל טעם אחר"	לא מקובל.
182.	עמ' 15	א'7	לא מספקים גיליון בטיחות (MSDS) עבור כל גליל במשלוח. בפרקטיקה מספקים גיליון בטיחות עבור כל סוג הגז אשר נמצא במסגרת ההסכם. עבור כל גליל מצרפים עלון מידע. כל משלוח מלווה בשטר מטען.	מקובל.
183.	עמ' 15	ב'7	הבהרה: לכל גליל מצרפים תג מילוי/מדבקה שמעידה על דרגת איכות וייעוד הגז ובמקרה של גזים רפואיים גם ייחוס לפרמקופיה רלוונטית (אירופאית או אמריקאית).	מקובל.
184.	עמ' 15	ג'7	לא קיימים אישורים פורמאליים נפרדים על תקינות הברז. עצם הוצאת גליל (עם תג המצורף) לאספקה עבור לקוח מעידה על בדיקה ואישור תקינות של גליל ואביזריו.	מקובל.
185.	עמ' 15	ג'7	לא מתבצע יש לבטל סעיף זה.	מקובל.

186.	עמ' 15	ד'7	לא משתמשים ברשת לעטיפת גוף הגליל. מניסיון העבר רשת הפכה להיות לחד פעמית ולא נשמרה אפילו למילוי חוזר.	מקובל.
187.	עמ' 15	ה'7	יש לשנות למס' מנה לא ברקוד.	מקובל.
188.	עמ' 15	ז'7	נבקש להוסיף " ובתנאי שהגליל סומן ע"י הלקוח ברזילי באופן ברור ובולט".	הגלילים מסומנים באופן ברור.
189.	עמ' 15	ב'8	נבקש להסיר סעיף זה. גלילים שנפסלו/ הושבתו משימוש יוחזרו ללקוח ולא ישמרו / יאוחסנו אצל הספק. לספק אין מקום לאחסן גלילי לקוח.	מקובל.
190.	עמ' 15	א'9	יש לשנות כי האחריות הניתנת למשך שנה הינה לטיב הגז בלבד.	מקובל.
191.	עמ' 15	ד'9	נבקש למחוק את המשפט "כל חלקי המערכת, בלי יוצא מהכלל" - הסעיף אינו רלוונטי מאחר ואין מערכת במכרז זה.	מקובל.
192.	עמ' 15	ז'9	יש להוסיף בסוף המשפט: "בכפוף לאישור הספק"	לא מקובל.
193.	עמ' 15	א'10	לא ניתן , נבקש לשנות "לא יאוחר מ- 2 ימי עסקים" ל- "גזי אוויר שאינם רפואיים או גזי ייבוא תוך 5 ימי עסקים, גזים רפואיים ותערובות תוך 20 ימי עבודה למעט תערובות NO800PPM תוך 30 ימי עבודה	מקובל, פרט לשע"ח.
194.	עמ' 15	ב'10	נבקש להגדיר כי "מקרה דחוף/ שעת חרום" כפי שמוגדר בתקנות שעת חירום. בנוסף נבקש לשנות ל-" 3 ימי עבודה" במקום יום עבודה אחד.	מקובל.
195.	עמ' 15	ד'10	נבקש לשנות ל- 5 ימי עסקים.	מקובל.
196.	עמ' 15	ה'10	נא להוריד "עם שם מלא" - ויש לציין כי הנ"ל באחריות הלקוח.	לא מקובל, באחריות הלקוח ובאחריות הנהג.
197.	עמ' 15	ו'10	לא ניתן לביצוע - נא להסיר. הגלילים הם גלילי לקוח ואנו לא מנהלים רישום של פרטי גלילי הלקוח.	מקובל.
198.	עמ' 16	א'11	נא להוסיף בסוף המשפט " לפי דרישת לקוח".	מקובל.
199.	עמ' 16	ב'11+ג'	לא ניתן - נבקש להסיר. באחריות הלקוח לבצוע ניהול ורישום של גלילי.	הרישום מתבצע ע"י המרכז הרפואי.
200.	עמ' 16	ב'11+ג'	ב - לא יבוצע - שהלקוח יבצע. גם ג' - לא מבוצע.	הרישום מתבצע ע"י המרכז הרפואי.
201.	עמ' 16	א'14	אפשרי בתנאי שיצוין "בכפוף לאישור הספק".	בהתאם לצרכי המרכז הרפואי ולאישור הספק.
202.	עמ' 16	ב'14	נבקש להוסיף כי כל הארכה תהיה בכתב 60 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות ובכפוף לאישור שני הצדדים.	מקובל.

203.	עמ' 17	מפרט גזים מונזלים חנקן רפואי	נבקש להוסיף - "בכפוף לאישור הספק".	לא ברורה הדרישה.
204.	עמ' 17	א'	טוהר שגוי - נבקש למחוק 99.999% ובמקומו לציין "חנקן נוזלי 99.5% לשימור תאים ורקמות".	מקובל.
205.	עמ' 17	מפרט גזים מונזלים נייטרוס	נבקש להוסיף - "בכפוף לאישור הספק".	לא ברורה הדרישה.
206.	עמ' 17	א'	טוהר שגוי - נבקש למחוק 99.999% ובמקומו לציין "חנקן נוזלי 99.5% לשימור תאים ורקמות".	מקובל.
207.	עמ' 17	מפרט גזים מונזלים נייטרוס אוקסיד	נבקש להוסיף - "בכפוף לאישור הספק".	לא ברורה הדרישה.
208.	עמ' 17	עיקרי הדרישה- נייטרוס נוזלי	עפ"י פרמקופיא אמריקאית טוהר של נייטרוס אוקסיד רפואי (מקסיקול) הינו 99.0% ולא 98.0%, יש לתקן ל- 99.0%.	מקובל.
209.	עמ' 17	עיקרי הדרישה- נייטרוס נוזלי	יש למחוק "ויומר לגז". נייטרוס הינו גז מעובה.	מקובל.
210.	עמ' 17	15	נבקש להוסיף - "בכפוף לאישור הספק".	לא ברורה הדרישה.
211.	עמ' 17	16א'	נבקש להוסיף - "בכפוף לאישור הספק".	לא ברורה הדרישה.
212.	עמ' 18	17א'-ח'	לא ניתן להתחייב לשעת הגעה. נא להסיר שעות שצוינו, נבקש להבהיר כי הספק יעשה כל שביכולתו על מנת לעמוד באספקה בשעות הבוקר לטובת שני הצדדים, אך לעיתים אילוצים שאינם בשליטת הספק יאלצו אותו בתיאום עם הלקוח להגיע בשעה אחרת.	עמידה בל"ז חיונית בשל עומס במרכז הרפואי.
213.	עמ' 18	17ג'-ח'	נא לשנות במקום יום ראשון ליום שני.	מקובל.
214.	עמ' 18	17ד'	לאחר המילה "חירום" נא להוסיף "בהתאם לתקנות שעת חירום".	מקובל.
215.	עמ' 18	17ה'	לא מקובל. במקום "24 שעות" נא לציין "תוך 3 ימי עסקים".	מקובל, פרט לשע"ח.
216.	עמ' 18	17יג'	נבקש להוסיף "באחריות הלקוח להמתין לנהג לפני הגעתו".	מקובל, בד בבד באחריות הנהג להמתין לגורם מהגזים הרפואיים מהמרכז הרפואי.
217.	עמ' 18	17יד'	נבקש למחוק את המשפט "לכל נוהלי הבטיחות של המרכז הרפואי וכל". כמו כן נבקש להוסיף כי באחריות הלקוח לדאוג לשביל גישה זמין פנוי ובטוח לפריקה והעמסת הצידוד בכל אספקה.	מקובל.

218.	עמ' 18	19	לאחר המילה "תשלום" יש לשנות ל"מ"ק" במקום "ק"ג". בנוסף יש למחוק את כל המשפט המתחיל במילה "ותחזוקה מתכננת....." עד סופו. המיכלים הינם בבעלות הלקוח וכל תחזוקת הצוברים / מכלים תעשה בכפוף להצעת מחיר נפרדת.	מקובל.
219.	עמ' 18+19	סעיף 20	לא מקובל - נבקש למחוק סעיף זה. טיפול בצוברי הלקוח יעשה במסגרת הצעת מחיר נפרדת. או לחילופין יש להכניס לכתב הכמויות שבמכרז שורות בגין אחזקה.	מקובל.
220.	עמ' 18+19	סעיף 20	קריאת חירום 8 שעות.	מקובל.
221.	עמ' 18+19	סעיף 20	קריאה שאיננה דחופה יש לשנות ל עד 5 ימים.	מקובל.
222.	עמ' 19	21ד'	במקום "48 שעות" נבקש לציין "עד 7 ימי עסקים". במקום "24 שעות" נא לציין "3 ימי עסקים". בנוסף לאחר המילה "דחופה" יש להוסיף "בהתאם לתקנות שע"ח". (נבקש להסב את תשומת ליבכם כי מדובר בנייטרוס נוזלי - מוצר שהנכם מזמינים אחת למס' חודשים כך שיש מספיק זמן לבצע הזמנה).	מקובל בנוזלי בלבד, מלבד שע"ח שיש לספק עד 24 שעות.
223.	עמ' 19	21ה'	במקום "24 שעות" יש לציין "יום".	מקובל
224.	עמ' 19	21ז' ח'	לא מקובל - נבקש למחוק סעיף זה. טיפול בצוברי הלקוח יעשה במסגרת הצעת מחיר נפרדת. שימו לב כי לא ניתן לתמחר מראש את כל התקלות הצפויות במסגרת המכרז ולפיכך יבוצע בהתאם להצעת מחיר בהתאם לתקלה.	מקובל.
225.	עמ' 19	22ה'	נבקש למחוק "ואו מכל טעם אחר" ובסיום הפסקה את המשפט "אם יידרש לעשות כן על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובתנאי - שהמשמש החדש יאושר על ידי החברה."	לא מקובל.
226.	עמ' 20	23 לסעיפיו	מצורף קובץ הנחיות בטיחות לנהגים בחצרות לקוחות, על הלקוח לעמוד בדרישות אלו. כמו כן יש לציין כי לא נוכל להסיר מפגעי בטיחות בחצר הלקוח זה בלתי ניתן לביצוע, לספק אין ולא תהיה שליטה על מה שקורה בחצר הלקוח בכל זמן נתון.	מקובל.
227.	עמ' 20	23טו'	יש למחוק סעיף זה - עצם הגזים שמקסימה מספקת מוגדרים כרעלים לפי חוק חומרים	מקובל.

	מסוכנים כך שנוסח הדרישה נוגדת למהות המכרז.			
228.	עמ' 24	34	מקובל.	נבקש להוסיף בסוף הסעיף כי אמצעי הבטיחות מתייחסים לאספקת גזים על ידי הספק בלבד וזאת בכפוף לכך שלא בוצע כל שינוי לאחר סיום המציעים למכרז הנוכחי.
229.	עמ' 26	37א'	לא מקובל, עמידה בלוי"ז חיונית בשל עומס תנועה במרכז הרפואי.	נבקש לעדכן- לא ניתן להתחייב לשעת הגעה - נא להסיר את השעות המצוינות. בנוסף בסוף המשפט יש להוסיף "באישור הספק", כמו כן יש לשנות את המלה גלילים לכלובים- הלקוח מקבל אספקה בכלוב מלא תמורת כלוב ריק.
230.	עמ' 27+28	43	מקובל.	לא הגיוני - ולא ישים באחריות בית החולים בלבד למפות את את כלל הגלילים והציוד שיש ברשותו.
231.	עמ' 28	44א'	מקובל.	יש למחוק את הסעיף ובמקומו יצוין כי גליל אשר יגיע לספק למילוי וימצא שלא תקין /לא בתוקף יטופל בהתאם להנחיות המכרז.
232.	עמ' 28	44ה'	לא מקובל.	במקום "48 שעות" נבקש לציין "עד 5 ימי עסקים". במקום "24 שעות" נא לציין "3 ימי עסקים". בנוסף לאחר המילה "דחופה" יש להוסיף "בהתאם לתקנות שע"ח".
233.	עמ' 28	44ו'	מקובל	במקום " 24 שעות" יש לציין " יום".
234.	עמ' 28	44ז'	מקובל.	יש להוסיף בסוף המשפט" אשר ימתין לנהג לפני הגעתו".
235.	עמ' 28	44ח'	רק גלילים המסומנים הינם באחריות המרכז הרפואי, כל יתר הגלילים אחד תמורת אחד.	יש למחוק סעיף זה היות והוא סותר את מהות המכרז לפי השימוש יהיה רק בגלילי לקוח.
236.	עמ' 28	44ט'	מקובל.	לא ניתן לביצוע. אחריות ומעקב על מלאי גלילי הלקוח הינה באחריות הלקוח.
237.	עמ' 28	44יא'	מקובל.	יש למחוק את סוף המשפט: "לפי קביעת המזמין" ובמקומו לרשום בהתאם לתקן 712.
238.	עמ' 29	45	מקובל.	<u>טבלה ראשונה עבור גזים דחוסים:</u> נייטרוס אוקסיד בטוהר 99.6% הינו מעבדתי ולא רפואי (נייטרוס אוקסיד רפואי רשום עפ"י פרמקופיאה אמריקאית הינו 99.0%). אוויר דחוס הוא בפועל תערובת אוויר סינטטי רפואי ואינו מוגדר כאוויר דחוס עפ"י הרישום במשרד הבריאות. הליום אינו רשום כגז רפואי, הזמנות מתבצעת עפ"י תקנה 29. חנקן

	5.0 אינו מוגדר כרפואי וחנקן דחוס כלל אינו רשום כגז רפואי. ארגון 5.0 אינו רפואי וארגון דחוס ונוזלי אינם רשומים כגזים רפואיים. תערובת הליוקס אינה רשומה כגז רפואי, ההזמנה מתבצעת עפ"י תקנה 29. <u>טבלה שנייה עבור גזים נוזליים</u> : נייטרוס אוקסיד בטוהר 99.6% הינו מעבדתי ולא רפואי (נייטרוס אוקסיד רפואי רשום עפ"י פרמקופיאה אמריקאית הינו 99.0%).			
לא מקובל	אנא הבהירו כי אחריות הספק כלפי המזמין תהא לנזקים ישירים בלבד אשר ייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלני של הספק, וכי אחריות הספק, למעט בגין נזקי גוף, תוגבל לגובה התמורה ההסכמית.	2"	עמ' 39	.239
מקובל.	יש להסיר את המילים: "בעל חזות אסטטית." ובמקומם לציין "בהתאם לתקן ישראלי 712"	י"ב-4'	עמ' 39	.240
המרכז הרפואי מבצע רישום.	לא ניתן לביצוע - נבקש להסיר את המשפט "תמספר את כל המלאי של גלילי הגז הדחוס שימכור למרכז הרפואי" באחריות הלקוח למספר את הגלילים ולנהל את רישומם.	נספח י-4ה'	עמ' 39	.241
לא מקובל.	במקום "48 שעות" נבקש לציין "עד 5 ימי עסקים"	נספח י-4ו'	עמ' 39	.242
לא מקובל, ראה תשובה 175 לעיל.	נבקש להדגיש כי פריקת הגלילים בנקודת פריקה אחת במחסן ותבוצע בכלוב בלבד: כלוב עם גלילים מלאים כנגד כלוב עם גלילים ריקים. <u>הספק לא יבצע פריקת לגלילים מהכלוב.</u> באחריות הלקוח לדאוג למלגזה לטובת פריקה ושינוע הגלילים מהמשאית בשטחו. בנוסף באחריות הלקוח לדאוג לכלובים שלו.	נספח י"ב-4'	עמ' 39	.243
לא מקובל, במידת הצורך ובהתאם לצורכי המזמין על הספק לספק את הנדרש גם במועדים.	נבקש למחוק את סוף הסעיף החל מהמילה "במשך" ועד לסוף הפסקה.	נספח י"ב-5'	עמ' 39	.244
מקובל.	פסקה אחרונה - נבקש להוסיף כי הזמנת לקוח מהווה את אישורו לשיפוץ.	נספח י"ב-5'	עמ' 39	.245
לא מקובל.	מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין מבוקש להבהיר כי כל שינוי בהיקף השירותים ו/או ההזמנות לאחר ההתקשרות בהסכם תהא כפופה לאישור הספק בכתב ומראש.	6	עמ' 40	.246

247.	עמ' 40	9	ת"י 712 אינו דן בהובלה של גלילי גז. תקנות משרד התחבורה אינן מתייחסות באופן נפרד להובלת גזים רפואיים. לא קיימים אישורים פורמאליים עבור רכב המיועד להובלת גזים רפואיים.	מקובל, בכפוף להוראות התקנות.
248.	עמ' 41	14	נבקש למחוק "ו/או מכל טעם אחר" ובסיום הפסקה את המשפט "אם יידרש לעשות כן על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובתנאי - שהמשמש החדש יאושר על ידי החברה."	לא מקובל.
249.	עמ' 41	15	אנא הבהירו כי הספק לא יישא בכל אחריות למוצרים ו/או חלקים שלא סופקו על ידו, ובפרט כאלו אשר סופקו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו.	ייבחן בהתאם לנסיבות המקרה.
250.	עמ' 41	15א'	יש לשנות כי האחריות הניתנת למשך שנה הינה לטיב הגז בלבד.	מקובל.
251.	עמ' 41	15ה'	יש לשנות במקום המלה חדש "תואם".	מקובל.
252.	עמ' 41	15ז'	יש להוסיף בכפוף לאישור הספק.	לא מקובל.
253.	עמ' 41	15י'	נבקש להדגיש כי פריקת הגלילים בנקודת פריקה אחת במחסן ותבוצע בכלוב בלבד: כלוב עם גלילים מלאים כנגד כלוב עם גלילים ריקים. הספק לא יבצע פריקת לגלילים מהכלוב. באחריות הלקוח לדאוג למלגזה לטובת פריקה ושינוע הגלילים מהמשאית בשטחו. בנוסף באחריות הלקוח לדאוג לכלובים שלו.	מקובל.
254.	עמ' 41	16א'	במקום "לא יאוחר מ- 2 ימי עסקים" נבקש לציין "לא יאוחר מ- 5 ימי עסקים"	מקובל, פרט לשע"ח.
255.	עמ' 41	16ב'	נא למחוק את המילה "שע"ח" ובמקומה לציין "בהתאם לתקנות שע"ח". בנוסף במקום "יום עסקים" נבקש לשנות ל-"3 ימי עסקים".	מקובל.
256.	עמ' 41	16ד'	לא מקובל, יש לשנות ל-"5 ימי עסקים".	לא מקובל.
257.	עמ' 41	16ה'	באחריות הלקוח לחתום בשם מלא.	מקובל.
258.	עמ' 42	16ו'	לא ניתן לביצוע - נא להסיר. הגלילים הם גלילי לקוח ואנו לא מנהלים רישום של פרטי גלילי הלקוח. פרטי הגזים הרפואיים יופיעו בתעודת המשלוח ולא בחשבונית.	מקובל, המרכז הרפואי מבצע רישום.
259.	עמ' 42	17א'	נא להוסיף בסוף המשפט "לפי דרישת לקוח".	מקובל.

מקובל.	לא ניתן - נבקש להסיר. באחריות הלקוח לבצוע ניהול ורישום של גליליו. שימו לב הגלילים נמצאים במחלקות השונות ולא הגיוני לדרוש כל ספירה או אחריות של גלילי לקוח ע"י הספק.	17ב'ג'	עמ' 42	.260
הבקשה מקובלת.	מבוקש כי ביטול הסייג ייעשה עם תת גבול אחריות בסך של 1,000,000 ₪.	2(9)	עמ' 44	.261
אין שינוי בדרישות הביטוח. באחריות הספק לוודא כי הסייג מבוטל במלוא שווי הרכוש המדינה שבחזקתו.	מבוקש כי ביטול הסייג ייעשה עם תת גבול אחריות בסך של 1,000,000 ₪.	10(10)	עמ' 44	.262
הבקשה נדחית.	יימחקו המילים: "וכן את מיכלי הגזים הרפואיים שנמסרו לו על ידי הרפואי ברזילי במסגרת השירותים נשוא הסכם זה".	5	עמ' 45	.263
הבקשה נדחית.	יימחקו המילים: "תגמולי הביטוח המגיעים על פי ביטוח זה בגין רכוש בבעלות מדינת ישראל - משרד הבריאות, המרכז הרפואי ברזילי, ישולמו להם בלבד, אלא אם יורה המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי ברזילי למבטח בכתב אחרת".	5	עמ' 45	.264
הבקשה נדחית.	תימחק המילה "בכתב". הוראת סעיף צריכה להיות בהתאם לנוסח ההוראה בנושא הרשומה ע"ג נוסח אישור הביטוח האחיד כפי שנוסח ע"י הממונה על הביטוח.	7(2)	עמ' 46	.265
הבקשה נדחית. אולם מובהר כי ביטול הסייגים בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש מקובל.	המילים "כוונה /או" יימחקו. בסוף הסעיף יירשם: " ואולם אין בכל כדי לגרוע מחובות הספק או מזכויות המבטח ע"פ דין".	7(8)	עמ' 46	.266
הבקשה נדחית.	יימחקו המילים "לכל המאוחר שבעה ימים".	ג'	עמ' 47	.267
הבקשה נדחית.	יימחקו המילים: " וכל עוד אחריותו קיימת " ובמקומן יירשם: "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית ומוצר למשך 3 שנים נוספות".	ב'	עמ' 47	.268
הבקשה נדחית.	יימחקו המילים: "ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפי ביטוח אלו ו/או מכל סיבה אחרת".	ד'	עמ' 47	.269
כוח עליון בפרשנות הנהוגה (אסון טבע, מלחמה, מיתה).	מבוקש להוסיף בהסכם ההתקשרות סעיף כוח עליון הקובע כי במקרה של כוח עליון, אי ביצוע התחייבות כלשהי החלה על הספק לא תיחשב כהפרה של הסכם זה. כן מבוקש		סעיף חדש	.270

	<p>לקבוע כי כוח עליון ייחשב כ- "נסיבות או אירועים שאינם ולא יכולים להיות בשליטתו של הספק, לרבות אסון טבע; גיוס כללי הגורם למחסור בכוח אדם; מחסור באספקת חומרי גלם ו/או חלקי חילוף שאינם בשליטת הספק; התפרצות בלתי צפויה של מחלה או מגיפה שאינה בשליטת הספק; תקלה במתקן ייצור הגזים של הספק שאינה בשליטתו של הספק או שלא נגרמה עקב רשלנות או זדון של הספק והגורמת להשבתת הייצור; תקלות באספקת החשמל במתקן הייצור של הספק שאינן בשליטתו הגורמות להפסקת הייצור (שלא כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק) רצופים; הפרעות באספקת המים למתקן הייצור של הספק שאינן בשליטתו הגורמות להפסקת הייצור (שלא כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק); שביתה או השבתה כלל ארציים או כלל חברתיים (דהיינו, שביתה או השבתה כוללת אצל צד להסכם), שביתה או השבתה בנמלי ישראל (יבשתי, ימי או אווירי), הפרעות בייצור ואספקה אצל ספקים בחו"ל או ביבוא לישראל.</p>			
<p>החלק הראשון מקובל לגבי מימו שהערבות בכפוף למתן התראה ותיקון תוך 21 ימים.</p> <p>חלק שני בנושא סעד בלעדי- לא מקובל.</p>	<p>מבוקש להוסיף בהסכם ההתקשרות סעיף לפיו מימוש הערבות יהא אפשרי רק במקרה של הפרה יסודית של המזמין אשר לא תוקנה בתוך 21 ימים ממועד התראת המזמין. כמו כן אנא הבהירו כי במקרה של מימוש הערבות כאמור, יהא זאת סעד בלעדי מצד המזמין.</p>		סעיף חדש	271.
מקובל.	<p>נא לתקן במקום 30 ליטר , 27 ליטר (אין 30 ליטר).</p>	טבלה 1, שורה 6	כתב כמיות	272.
מקובל.	<p>מפרט של אוויר סינטטי רפואי עפ"י פרמקופיאה אירופית הינו 21.0%-22.5%</p>	3 כותרת טבלה	כתב כמיות	273.
אכן, הדרישה למילוי גלילי המרכז הרפואי.	<p>האם הדרישה היא מילוי גלילי ברזילי בלבד?</p>	טבלה 5 - התייחסות לתערובת PPM 800 NO בחנקן -	כתב כמיות	274.
מקובל.	<p>חנקן דחוס אינו רשום כחנקן רפואי, יש לשנות במקום רפואי לר29ג'.</p>	טבלה 6	כתב כמיות	275.
מקובל.	<p>ארגון דחוס אינו רשום כארגון רפואי, יש לשנות במקום רפואי לר29ג'.</p>	טבלה 7	כתב כמיות	276.

מקובל.	תערובות הנ"ל אינן רשומות כתערובות רפואיות, יש לשנות במקום רפואי ל29ג'.	טבלה 9	כתב כמויות	.277
מקובל.	לא צוין טוהר - חמצן נוזלי- נא להוסיף "חמצן נוזלי רפואי 99.5% בצובר" ובחנקן נוזלי נא להוסיף "חנקן נוזלי 99.5% לשימור תאים ורקמות".	טבלה 10	כתב כמויות	.278
מקובל.	נא להוסיף בכתב הכמויות שורה בעבור חיוב הובלת גזים דחוסים.	חדש	כתב כמויות	.279
מקובל	נא להוסיף בכתב הכמויות שורה בעבור חיוב הובלת חנקן נוזלי	חדש	כתב כמויות	.280

בברכה,
צחי כהן
מנהל אדמיניסטרטיבי