

לכבוד

באמצעות המייל

שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי 07/2025 לשיפוץ וביצוע עבודות בינוי במרכז האנרגיה - מענה על שאלת הבהרה

להלן מענה על שאלת הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

מס"ד	מסמך	כותרת וסעיף,	שאלה	תשובה
1.	מסמך ד'	כתב כמויות/טופס הצעת מחיר, סעיף 02.01.0001	האם יש תוכנית ביצוע לבסיסי הבטון?	אין תכניות ביצוע, כלומר, הקבלנים לא קיבלו סט תכניות מפורטות לביצוע. בסיוור הקבלנים הובהר שיידרש תיאום בין קבלן הבינוי לבין קבלן המערכות – במיוחד לגבי ביצוע בסיסי בטון בהתאם לגודל הציודים שישופקו. הפרויקט הוא מסוג "תכנון-ביצוע" – כלומר, קבלן הבינוי אחראי גם על תכנון וגם על ביצוע הפרויקט כאשר התכנון יאושר מול המפקח, מתכנן מערכות, בית החולים.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____
 חתימה וחתימה מורשי חתימה מטעם המציע _____
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,
 שני מימון מועדה, עו"ד
 לשכה משפטית

העתק :
 חברי ועדת המכרזים, כאן
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 מר צביקה רום, מנהל הפרויקט
 אינג' ר. אדרי, מהנדס ראשי, כאן
 תיק
 ת.ת.

