

תאריך : י"ח בכסלו תשפ"ו
08 בדצמבר 2025
סימוכין : 2000-2003-2025-0000490

לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

לכבוד

באמצעות המייל
שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי 09/2025 עבודות בינוי ושיפוץ ביחידה להפריה חוץ גופית (IVF) במרכז הרפואי הלל יפה - מענה על שאלות הבהרה

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

מס"ד	מסמך	כותרת, סעיף, ועמוד	שאלה	תשובה
1.			האם יש תכניות למכרז? לא נמצא קובץ תכניות באתר המכרזים.	בפרויקט זה לא קיימות תכניות לביצוע, וכי על המציעים להסתמך על המסמכים הקיימים בלבד כפי שפורסמו במסגרת המכרז.
2.	כתב כמויות	05.01.1.010	1. נדרש לפרק את הקיים? 2. מה גודל השטח לביצוע במ"ר?	1. ברמת העיקרון לא נדרש לפרק את מערכת האיטום הקיימת. עם זאת, במקומות שבהם מערכת האיטום רופפת, לא מחוברת, לא מודבקת או מנופחת – יש לבצע תיקון מקומי ולהסיר רק את החלק הפגוע. 2. בהתאם למפורט בכתב הכמויות
3.	כתב כמויות	01.10.1.010	כמות במ"ר? לא זוהר שדובר על זה בסיוור.	הנושא אכן הוזכר במהלך הסיוור. צוין כי יש צורך להתאים את הריצוף בנישה המיועדת לפירוק בחדר ההקפאה, וליישר את גובה הריצוף בתוך הנישה כך שיתאים למפלס הריצוף הקיים בחדר

				ההקפאה. שטח העבודה המיועד לטיפול הוא עד כ־6 מ"ר.
4.	כתב כמויות	01.19.1.010	במפרט כתוב שיש צורך בבודק ומתכנן על פרט זה... האומנם?	כן ישנם פרטים מסוימים במסגרת העבודה הדורשים תכנון, מפרט ייצור או בחינה מקצועית. חלק מהעבודות מחייבות הכנת תכנית מפורטת או פרטי ייצור, ולעיתים גם את אישורם של בעלי מקצוע מוסמכים, וזאת כדי להבטיח עמידה בדרישות התקן, התאמה לתנאי השטח וביצוע איכותי ובטוח.
5.	כתב כמויות	08.08.0100	לא מצויין סוג הכבל הנדרש	קו אספקת חשמל נדרש ללוח 2.5X5 מ"ר N2XY ההבטחה הנדרשת בתחילת קו אספקה A 16X3 על ידי אבטחה חצי אוטו
6.	כתב כמויות	08.01.040	מאחר ומדובר במס' נקודות קטן אשמח לדעת מה המרחק הנדרש במ"א	מאחר שמדובר במספר נקודות קטן, אבקש לציין כי אורך הכבל הנדרש הוא עד 50 מטר.
7.	כתב כמויות	08.01.050	מאחר ומדובר במס' נקודות קטן אשמח לדעת מה המרחק הנדרש במ"א	מאחר שמדובר במספר נקודות קטן, אבקש לציין כי אורך הכבל הנדרש הוא עד 50 מטר.
8.	כתב כמויות		איזה יצרן כל המא"זים?	שניידר, APP

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____
 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה, עו"ד
 מרכזת ועדת מכרזים
 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק :

חברי ועדת המכרזים, כאן
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 איג'י ר. אדרי, מהנדס ראשי, כאן
 מר נאסר אבו עטא- מנהל פרויקט, כאן
 תיק
 ת.ת.



המרכז הרפואי
הלל יפה
 Hillel Yaffe
 Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | +972-4-7744202 | tel. +972-4-7744202 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
 Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101, ISRAEL | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | פקס 04-6344776 | טל. 04-7744202

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health