

טופס:			חוות דעת על התקשרות כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
	פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות		
	פרק משני:	התקשרות בפטור ממכרז		
	הוראה מקשרת:	7.6.3		
	מספר טופס:	ט.7.6.3.1		
	מהדורה:	01		
משרד האוצר אגף החשב הכללי תל"ם – התקשרויות ורכישות				

אל: ועדת המכרזים

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מרכז רפואי הלל יפה
תאריך:	19/11/2025

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה ☐ (29)3 / ☐ (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תל"ם, "פטור מחובת המכרז", מס'7.8.1 והוראת תל"ם, "בחירת קיומם של ספקים ומזמים", מס'7.8.2.

תיאור מהות התקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובי/השירות/העבודה)
שדרוג מערכת גופי חימום ליחידות שיהור אוויר 1, 6 של מערכת מיזוג חדר ניתוח מבנה אשפוז א'

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? ☐ כן ☒ לא
סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

☒ ביצוע עבודה

☐ שירותים

☒ טובין

שם הספק:	ש.ק. מק"מ הנדסה בע"מ מערכות מסחריות לקלינור מיזוג אוויר וחימום	
מספר הספק (ח.פ.ח.א.ע.מ/מספר עמותה)	512225962	
ספק זה הנו:	☒ מספק יחיד	
אומדן / שווי ההתקשרות:	46,000 ₪	
תקופת ההתקשרות:	20 ימי עבודה	

בתוקף מיום:	01.01.2010	עמוד 1 מתוך 2
שם המאשר:	ליאור אגאי	מנהל מינהל הרכש הממשלתי
שם המאשר:	ליאור אגאי	תפקיד:

טופס:		חוות דעת דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
	משרד האוצר אגף החשב הכללי	פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות
		פרק משני:	התקשרות בפטור ממכרז
		הוראה מקשרת:	7.6.3
	תכ"ם – התקשרויות ורכישות		מספר טופס: 7.6.3.1.ט
		מהדורה:	01

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה האחר ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

- האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלאגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- נימוקים והערות נוספות

במרכז הרפואי הלל יפה קיימת מערכת מיזוג אוויר של 7 חדרי ניתוח בקמפוס א' בחדרי ניתוח אלו קיימת בעיה לשליט ולבקר את הלחות במטרה להגיע לערכים תקינים. לאחר קיום דיונים בנושא עם יועצים ומתכננים נמצא כי נדרש להוסיף את גופי החימום. שינוי זה נדרש לביצוע בכלל יחידות טיהור האוויר. בכדי לבדוק האם זה הפיתרון לבעיה הוחלט לבצע פיילוט להוספת גיפי חימום של 8א' עבור כל יט"א סה"כ הוספת 2 גופי חימום ב-2 יחידות טיהור אוויר 1,6. במידה יחידות טיהור אוויר הללו שייכות לחברת ש.ק. מל"מ הנדסה בע"מ, מערכות מסחריות לקיורר מיזוג אוויר וחימום ולכן כל שינוי ביחידות טיהור אוויר מחוייבות להתבצע על-ידי חברה זולמן החברה הינה ספק יחיד.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

חמרכז הרפואי הלל יפה

ד"ר אדיר

מנהל ראשי

תפקיד בעל הסמכות המקצועית

חתימה

רונן אדרי		
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

עמוד 2 מתוך 2

תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

לפניות ושאלות: takam@mof.gov.il

לקבלת עדכונים במערכת: לחץ כאן

אתר הוראות תכ"ם: קישור לאתר

בתוקף מיום: 01.01.2010

שם המאשר: ליאור אגאי