

תאריך : י"א באלול תשפ"ו
24 באוגוסט 2026
סימוכין : 2000-2003-2026-0000417

לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

לכבוד
באמצעות הדוא"ל
שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי מספר 072026 עבודות בינוי ושיפוץ מחלקת יולדות במרכז הרפואי הלל יפה - מענה על שאלות הבהרה

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

שאלה 1-


00.15	מתקני מיזוג אוויר			
00.15.01	מתקני מיזוג אוויר			
00.15.01.0001	כל אחד מסעיפי כתב הכמויות כולל כל הדרוש לקבלת מוצר מוגמר ומושלם הפועל כהלכה.			
00.15.01.0020	ונטה בקוטר 8" בשרותים, לרבות כל הצנרת, כנידרש ככל שידרש, פריצת פתח בחזית, תריס יציאת אוויר, כל התיקונים כנדרש.	קומפלט	2	
00.15.02	מערכות טיפול באוויר			
00.15.02.0001	כל אחד מסעיפי כתב הכמויות כולל אספקה, התקנה, חומרי עזר וכל הדרוש לקבלת מוצר מוגמר ומושלם הפועל כהלכה.			
00.15.02.0010	מכלול יח' טיפול באוויר טיפוס קל 4" SQ צינורות" לספיקה של CFM 450 לרבות כל הצנרת למיניה מכל סוג, תעלות מכל סוג, התחברויות והתאמות לכל האלמנטים הקיימים, התחברות למיים, בידודים טרמיים ואקוסטיים, מדפי ויסות, גרילים, כל הפירוקים כנידרש, החזרת המצב לקדמותו בשלמות וכל הנדרש לביצוע מושלם. הכל קומפלט.	קומפלט	2	

סעיפי פרק 15 מיזוג אוויר - אינם ברורים ולא ניתנים לתמחור ללא תכניות וללא מפרטים מבקש להשלים תכניות ומפרטים

מענה לשאלה 1:

- אין תוכניות מיזוג אוויר
- סעיף חוזה 00.15.02.0020 התקנת וונטה 8" ליניקה שרותים כולל פתיחת פתח קידוח וכל הציוד הנדרש, חיבור חשמלי וכו כדוגמת הקיים בשאר החדרים.
- סעיף חוזה 00.15.02.0010 קיים שינוי במקום יחידה **cfm 450** נדרש **cfm 800**

הסעיף כולל אספקה והתקנה של יחידה **cfm 800** תעלות מיזוג, צנרת ובידוד + חיבור הצנרת לקו ראשי קיים במסדרון, כולל כל הפעולות הדרושות לחיבור, ריקון הקו תאום וכו', חיבור חשמלי, ניקוז, טרמוסטט וחיבור לבקרה, גרילים ותרסיסים.
הכל מושלם כדוגמת המערכת הקיימת בשאר החדרים.
מצ"ב צילום תוכנית ממצב קיים של יחידות מיזוג שנדרש לבצע כמותם.



שאלה 2-

סעיף 00.31.01.0010 – פריט טיפוס **R-01**. לא קיים פרט ברשימת הפריטים.
מבקש להשלים פרט.

מענה לשאלה 2:

לא נדרש לתמחר היות והפריט מבוצע עי נגר חיצוני שמשובל התקנה בזמן הפרויקט.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה, עו"ד
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתקים:
משתתפים

חברי ועדת המכרזים, כאן
אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן
מר יובל כהן, מנהל פרויקט ממשד צביקה רוס
אינג' צביקה רוס, מנהל הפרויקט
תיק

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

תאריך _____

חתימה וחתימת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health