



20/11/23

לכבוד
משתתפי המכרז

**הנדון: פרוטוקול מפגש הבהרות מכרז פומבי מס' 234157 הצעות לביצוע עבודות
החלפת שנאים 11,12 והגדלת לוח ראשי בחדר חשמל L**

מועד המפגש: 14/11/23

נוכחים: יורם הלוי - מנהל יח' מכרזים

בילי דביר - רכזת יח' מכרזים

צפריר פלמן - מהנדס חשמל ראשי

אלכס אברמוב - מפקח חשמל

גל בן עטר, משרד סמו הנדסה – מתכנן החשמל

להלן עיקרי הדברים, דגשים והבהרות למכרז:

1. הליך זה ינוהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19 ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993, באמצעות מערכת מכרזים מקוונת SOURCINGVISION.
2. הגשת הצעות ו/או פניות אחרות בקשר להליך תעשנה באמצעות מערכת משיק בכתובת <https://account.sourcingvision.com/> על המציע להירשם למערכת בהתאם להנחיות על מנת לקבל הרשאות מתאימות.
3. המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ולא יאוחר מתאריך **30/11/23 עד השעה 12:00**. לעיל ולהלן: "המועד האחרון להגשת הצעות". **לאחר מועד זה תינעל התיבה האלקטרונית ולא ניתן יהיה לבצע פעולות נוספות במערכת.**
4. את ערבות ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 234157 **לתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (-1) עד ליום 30/11/23 שעה 12:00**.
5. מועד שליחת שאלות/בקשות להבהרות עד ליום **16/11/23 שעה 12:00**. ניתן לשלוח שאלות/בקשות להבהרות ליחידת המכרזים בדוא"ל: tenders@tlvmc.gov.il. באחריות השואל לוודא כי שאלות/בקשות להבהרות, אכן התקבלו במרת"א באמצעות טלפון שמספרו: **03-6974883**.
- תשובות/הבהרות מרת"א ישלחו לשואל וליתר הספקים שהשתתפו במפגש הבהרות.
6. תנאי סף - הובא לתשומת לב המציעים תנאי הסף הנדרשים להשתתפותם במכרז.
7. מרת"א שומר לעצמו את הזכות אך אינו מתחייב, לערוך מפגש הבהרות נוסף במועד ובמקום שייקבע על ידו. קבלנים שהשתתפו במפגש הראשון יהיו פטורים מלהשתתף במפגש הנוסף.
8. המכרז כולל אמות מידה לבחינת האיכות - יש להקפיד למלא את תשקיף המשתתף ולציין את הממליצים ודרכי ההתקשרות עמם.
9. רק הצעות אשר ימלאו אחר דרישות התנאים המוקדמים/תנאי הסף יעברו לבחינה של צוות מטעם מרת"א לנושא ניקוד האיכות של ההצעה, ורק הצעות שיזכו לניקוד איכות מזערי של



75 לפחות בפרק האיכות, ישוקללו עם המחיר. הצעות בעלות ניקוד איכות מזערי הנמוך מ-75 ייפסלו.

10. ההחלטה באם לנהל מו"מ תתקבל בהתאם למפורט בסעיפים 54-48 לתנאי המכרז.

11. הגורם המקצועי במרת"א מהנדס חשמל ראשי נתן סקירה של תכולת העבודות וניתנו הדגשים הבאים:

- א. נדרש להקפיד, שבתשקיף המשתתף (רשימת הממליצים) דרכי ההתקשרות ומספרי הטלפון יהיו מעודכנים.
- ב. יש למלא את ניסיון המציע ומנהל הפרויקט מטעמו בהתאם לנדרש בתשקיף המשתתף
- ג. העבודה אינה פאושלית.
- ד. העבודה מתבצעת על "מתקן חיי". העבודות בחלקן תהיינה תחת מתח.
- ה. יכול להיות שהעבודות תהיינה בשעות חריגות. הכל בהתאם לדרישות הצרכנים.

12. גל – במסגרת החלפת 2 שנאים קיימים ותחנה A בבניין ראשונים לא מחלפים את הלוחות הראשיים והם קיימים.

13. בוצע סיור בשטח.

14. חלק ב' של המכרז (החלפת שנאים במרכז הכח) יבוצע רק באם יתאפשר במסגרת היקף תקציבי.

חותמת וחתימת הספק

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז / הצעה.
כל האמור במסמך זה אין בו משום אישור לתוספת כספית כלשהי,
הקבלן יביא בחשבון כי העלויות הנוספות הנובעות ממסמך זה כלולות בהצעתו.
הקבלן נדרש לחתום על מסמך זה ולצרפו חתום להצעתו.

העתק: נוכחים

אבי בן זקן – סמנכ"ל לוגיסטיקה ותשתיות
רונו חרותי – מנהל אגף רכש ואספקה
חיה דויטש – מנהלת אגף בינוי

יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים