

משטרת ישראל  
אגף תמיכה לוגיסטית  
מחלקת רכישות ומכירות

תאריך 21.11.23

לכבוד

**הנדון: מכרז 146/2023 אספקה התקנה תחזוקה ואחריות גילוי וכיבוי אש  
במשטרת ישראל – עדכון מס' 2**

1. להלן שאלות הבהרה שנשאלו ע"י ספקים, ומענה של משטרת ישראל בהתאם.

מס"ד	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
1	כללי		מה הגיל הממוצע של מערכת מתזים /גילוי בכל אתר במשטרה ?	גיל מערכות גילוי –קבוצה א' נע בין 2-5 שנים בערך. גיל מערכת מתזים קבוצה ב' -נע בין 5-10 שנים בערך . גיל מערכות סגורות קבוצה ג' נע בין 5-15 שנה בערך. בכל מקרה למציע ישנה אפשרות לבקש סיור מקדים בתיאום מראש לקבוצה/אזור הרלוונטי, כמפורט במכרז.
2	כללי		האם בביקורת ראשונה מקבלים הזדמנות ליישור קו ולאחר קבלת אחריות על המערכת ?(תקציב תיקונים שנה ראשונה).	כן. ראה סעיף 23.3 קבלת אחריות במסמך ב' תנאים מספק קיים לספק זוכה מפורט בסעיף זה.
3	כללי		האם אחריות על מערכת כוללת מקרים של ציוד או מתזים או משאבה שלא פועלים כראוי או שפג תוקפם?	ראה סעיף 23.3 קבלת אחריות העברה מספק קיים לספק זוכה.
4	כללי		האם כלול טיפול שנתי ודו שנתי למשאבות במסגרת המכרז ?	אחת לחודש נדרש לבצע בדיקה של משאבות למתזים במסגרת הביקורת שמבצע הזוכה . (מתייחס לקבוצה ב' במכרז). אחת לרבעון נדרש לבצע ביקורת לתחזוקת

- בלמס -

המערכת (קבוצה ב').				
במכרז בנסף למפורט במסגרת המכרז מתאפשר לבקש סיור בתיאום מראש ולבדוק כמות /סוג משאבות לקבוצה/אזור הרלוונטי.	כמה משאבות יש ואזה סוג ?		כללי	5
במכרז ב' בכל אחד מהאזורים מופיע בדיקה ומילוי למטפה קיים(סעיף 6) בכתב הכמויות, לפי המשקלים השונים. על המציע למלא כל הפריטים בנספח זה אזור א' ו/או ב' . אין שינוי בתנאי המכרז.	אין סעיף לבדיקת מטפים?		כללי	6

2. תשומת לב המציעים כי המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 10.12.2023 שעה 15:00.
3. כל ההבהרות עדכונים שנתנו בעדכון זה יחשבו כאלו נכללו במסגרת המכרז.
4. אין להסתמך על כל פירוש או הסבר בעל פה מטעם המשטרה או וועדת מכרזים בכל פורום או צורה ככל שניתן . השינוי היחיד במכרז הינו כמפורט בכתב בעדכון זה בלבד שיצאו מטעם וועדת המכרזים ככל שיצאו.
5. ביתר פרטי המכרז לא חל כל שינוי.

בברכה

ליאור מופקדי רפ"ק  
ר' חו' רכש בינוי  
מדור רכש לוגיסטי



- בלמס -