



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לקהל המציעים שלום,
הנדון: מענה לשאלות הבהרה מכרז 56-2023 להקמת מתקני בקרה לטיפול במי פלט בפיילוט גידול דגים במלח"י אילת,

מספר סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
1	1.4.2	במכרז מוגדר בקר Allan Bradley משני סוגים. איזה בקר אתם מעדיפים: a. Compact logics b. Micro 870	Compact logics
2	1.4.2	האם ניתן להציע בקר siemens במקום בקר Allen Bradley?	לא. דרושה תאימות לציווד קיים
3	1.4.2	מד ספיקה אלקטרומגנטי - מה קוטר המכשיר \ צינור?	DN50. צינור מתכת. ספיקה של כ- 30 מק"ש
4	1.4.2	פיקוד ברזים בראקטור - האם הכוונה לברזים סולנואידים או החלפה של ברזים קיימים בשטח? אם כן, איזה סוג ברזים \ מה קוטר \ חומר מבנה וכד'	במערכת מותקנים כיום ברזים פניאומטים וברזים חשמליים לנוזל מהדגמים הבאים (חברה- דגם) KINETROL AIR TORQUE SUN YEH בנוסף, יש להתקין ברזים מפוקדים חדשים. החומר צריך להתאים למי ים עם ריכוז מוצקים מרחפים של 10%-1 בתנאים אנוקסים. במערכת מותקן צינור 90 מ"מ PVC.
5	1.4.2	האם התקנת המכשור כולל התקנות מכאניות במכלים\צנרת (בדרך כלל באחריות קבלן צנרת) או חיווט חשמלי בלבד	כן. כולל התקנה מלאה של כל הציווד.
6	1.4.2	האם יש P&ID למתקן?	לא
7	1.4.2	האם יש דרישות מיוחדות למערכת ה SCADA? כמות פרמטרים במסכים, מספר מסכים וכו'?	צריך שכלל הנתונים המנוטרים יהיו מוצגים.
8	2.2.3	האם הזמנת לקוח היא מסמך מספק להוכחת תנאי סף 1 ו 2 בסעיף קטן 2.2.3?	כן
9	2.2.3	האם הסכם שירות שנתי על תוכנה יכול להיחשב לתנאי סף 2?	כן
10	2.2.3	האם מערכות השקיה, דישון ואנליזה למים יכולות להיחשב למערכות בקרה לתהליכי מים?	כן

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין הנוסח המופיע במסמך זה לנוסח המופיע במכרז, יגבר הנוסח במסמך זה. המציע יחתום על מסמך זה על ידי מורשה החתימה מטעמו ויצרף אותו להצעתו.

בברכה,
משה חליאווה.
מחלקת מכרזים.
טלפון-03-9485207

