



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	בריאות
יחידה מזמינה:	בית חולים שמואל הרופא
תאריך:	1.10.23

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>
התקשרות עם חברת אטלנטיום לרכש והתקנה של מערכת לטיפול למניעת לגיונלה במים חמים

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא  
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	אטלנטיום טכנולוגיות בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	51-33-86-219
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	71,500 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	30.12.23 - 20.10.23

## שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

### נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

#### נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

בית חולים מעוניין להתקין מערכת חדשה של חברת אטלנטיום לטיפול במניעת ליגיונלה במערכת מים חמים בבנין שיקום חדש 104. מערכת החיטוי של אטלנטיום הינה מערכת יחידה במינה בעולם וייחודית בביצועיה ובטכנולוגיה המוגנת בפטנטים. בשונה ממערכות UV קונבנציונאליות שמכילות מספר רב של מנורות, למערכת המוצעת יש מנורה אחת, עובדה המקנה יתרון בפיזור אחיד של הדוז, חסכון אנרגטי, נוחות תפעולית ועלויות תפעוליות זולות משמעותיות. מערכת אטלנטיום הינה ייחודית בין השאר בהיבטים הבאים:

1. מערכת UV היחידה עד כה שקיבלה אישור משרד הבריאות להורדת טמפרטורה במערכת מים חמים לפי התקנות העדכניות להגנה מפני ליגיונלה
2. מערכת החיטוי היחידה המבוססת על ניטור ובקרה מובנים ורציפים של מנת ה-UV-המסופקת למים, ערכי שקיפות המים ואיכותם.
3. מבנה ייחודי של המערכת הכולל מיחזור מלא של האור (פטנט רשום) להבטחת יעילות חיטוי הגבוהה ביותר הקיימת בתעשייה כיום במינימום הוצאות תפעוליות ומנורות וצריכת חשמל.
4. טכנולוגיית החיטוי היחידה (מבוססת UV) שהינה בעלת מכתב אישור של משרד הבריאות לרמת מי שתיה.
5. טכנולוגיית החיטוי היחידה (מבוססת UV) שמערכותיה מיוצרות כולן בארץ – מוצר כחול לבן על כל המשתמע לרבות תמיכה טכנית, הנדסית, שרות וחלפים.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מהנדסת בית חולים	טלי כחלון
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית