



- בלמס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת הרכישות והמכירות

16.04.24

הנדון: עדכון מס' 2- מכרז 65/2024 הקמת מבנה משטרת לוד דחיית מועד ומענה לשאלות הבהרה

1. במסגרת עדכון זה, מפורסמת בזאת חוברת המכרז המעודכנת, מסמך א'- גרסה מס' 2 לפיה אנו דוחים את לוחות זמנים למכרז כדלהלן:

עוד השעה	תאריך	נושא
15:00	12/05/2024	המועד האחרון להפניית שאלות הבהרה ובקשות לשינויים
15:00	02/06/2024	המועד האחרון להגשת הצעות

2. שינוי המועדים במסמכי המכרז עפ"י גרסה מס' 2, מודגש בצבע צהוב.

3. להלן ריכוז פניות / שאלות שהתקבלו ומענה המשטרה בהתאם:

מס"ד	שם המסמך	סעיף/פרק	שאלה	מענה המשטרה
1	מסמך א'- המכרז	2	עדיפות בין מסמכים: א. איפה נמצאות התכניות (מסמך ה') בעניין הביצוע? ב. איפה נמצא כתב כמויות (מסמך ד') בעניין התשלום?	סדר העדיפות בין מסמכי ההתקשרות אשר הוגדרו במסגרת "רשימת המסמכים למכרז פומבי מספר 65/2024" יהיה בהתאם לאמור בסעיף 5 לחוזה מדף. הסעיף הנ"ל מהווה השלמה לאמור בסעיף 5 לחוזה מדף לעניין סדר העדיפות בין המסמכים המהווים המפרט המיוחד כהגדרתו בחוזה מדף (מסמכים א', ב' ו-ג').
2	מסמך ב'- חוזה	13.5	עלויות של המדבקה אשר תרצו לשים על הגדר שנמצאת בסעיף 13.5 בחוזה, לשלוח מה העלויות לשלט שתוצו על הגדר.	מדובר על סרט עם הדפס צבעוני המודבק ע"ג גדר פר שמקיפה את אתר הבניה. בד"כ כולל פרטי פרויקט, מספר הדמיות ועוד פרטי מיתוג. כל אלו ע"ח הקבלן כפי שמוגדר בסעיף.
3	מסמך ד'- כתב כמויות	פרק 5	נודה להכוונה היכן ניתן למצוא את פרטי האיטום	מסמך פרטי איטום פורסם באתר מנהל הרכש במסגרת עדכון מספר 1
4	מסמך ד'- כתב כמויות	6.5.0120-0130	מדובר בפרטים מע 8-9 שבחוברת מסגרות מעצר. כתוב תריס אוויר של חברת "טיטוס"- נודה להבהרה מי הספק של תריס זה	אנו לא מעבירים פרטים של ספקים המוזכרים במכרז. הפריט ניתן לייצור ע"י כל חב' מסגרות חרש. יש לתמחר בהתאם למפרט.
5	מסמך ד'- כתב כמויות + עדכון מספר 1	12.1.0140	בתשובתכם בעדכון מספר 1 אתם מפרידים בין שני סעיפים: א. 12.1.0130- שבו נדרש לקחת את כל המוצג פרט א11 + 11.1 ב. 12.1.0140- נדרש לתמחר בו את פרט א11.1 "גם בנפרד"- האם זה נכון או שהכוונה שאותו לתמחר בנפרד מפרט א-11?	א. חיובי. סעיף זה כולל את שני הפריטים ומתומחר קומפי' 1 ב. חיובי. סעיף זה מתייחס לפרט 11.1 א' בלבד אותו נדרש לתמחר בנפרד.



- בלמס -

6	כללי	כללי	ככל ויש לכם קבלנים מומלצים מטעם היועצים לפרקים השונים, אבקש לשלוח לנו את פרטיהם (חשמל, מיזוג, אינסטי' וכו')	אין אנו ממליצים על ספקים/ קבלנים. בחירה ואישור ספקים/ קבלני משנה בהתאם למוגדר במסמכי המכרז ובפרט במסמך ב'.
7	מסמך ד'- כתב כמויות	6.007.0090	אבקש לקבל שם של ספק לכנת מעמד לנשקים ארוכים (נכתב בתיאור שהאיפיון עפ"י שבס) ונרשם מק"ט ... מקט של איזה חברה ?	אנו לא מוסרים פרטי הספקים. סעיף 06.007.0090 יש לתמחר בהתאם לתיאור הפרט.
8	מסמך ד'- כתב כמויות	02.04.0330	א. האם הכוונה לסיבי פוליפרופילן (ולא פוליאטילן ככתוב)? ב. האם נדרשת כמות של 4 ק"ג/מ"ק ככתוב בסעיף?	א. חיובי. הכוונה לסיבי פוליפרופילן. ב. חיובי.
9	מסמך ד'- כתב כמויות	פרק 10	בכל סעיפי הריצוף נכתב כי נדרשת מצע מדה מוחלק. א. האם באמת נדרש לקחת בחשבון מדה בכל הסעיפים? ב. במידה וכן, איזה עובי של מדה נדרש לקחת בחשבון? ג. במידה ולא, נודה לעדכון באיזה סעיפים נדרש ובאיזה לא.	השכבות אינן כוללות מצע מדה.
10	עדכון מספר 1	סעיף 3 בטבלה סעיף 1	נודה לקבלת סקר עצים על מנת לדעת כיצד לתמחר את הסעיף	סקר עצים יימסר לזוכה טרם תחילת הביצוע. יש לתמחר בהתאם לפרק 51 בכתב הכמויות.
11	מסמך ה'- תוכניות	פרט 11.3	פרט מ-11.3 בתוכניות שהועברו למציעים לא מופיע בכתב הכמויות	פרט מ-11.3 הנמצא בתוכניות שהועברו למציעים הינו פרט מ-30 ברשימת המסגרות ויש לתמחר לפי רשימת המסגרות. פרט מ-30 מופיע בכתב הכמויות בפרק 06.
12	מסמך א'	קובץ מעודכן	נבקש לחדד מהו השוני בין מסמך א' שפורסם במסגרת עדכון מספר 1 לחוברת שפורסמה לפני כן	חוברת המכרז המעודכנת ביותר עולה לאתר מנהל הרכש הממשלתי בכל פעם בו יש שוני בנוסח המכרז. השינויים מסומנים בצבע. ניתן לראות את הסעיף שהשתנה שכן הוא מסומן בצבע ירוק (כפי שנרשם בעדכון מספר 1).
13	מסמך ד'- כתב כמויות + עדכון מספר 1	פרק 29	מבקשים לקבל מידע נוסף לגבי השילוט	כל הפרטים מופיעים בפרק 06 במסמך ג' ובפרק 29 בכתב הכמויות
14	מסמך ד'- כתב כמויות	51.81.0000- 51.82.0486	תמחור עבודות תמרור, שילוט, סימון דרכים	יבוצע בהתאם לתוכנית תנועה שתימסר לזוכה. יש לתמחר בהתאם לכתב הכמויות.

4. להלן הבהרה למציעים לגבי מסמך "מפרט טכני ורשימות אלומיניום":



- בלמס -

- 4.1. בדיסק און קי שהועבר למציעים המסמך הני"ל נמצא בתיקיית אדריכלות/רשימות/מפרט טכני ורשימות אלומיניום- מסמך זה מבוטל.
- 4.2. המסמך הינו כפל של פרק 12 הנמצא במסמך ג' ויש להתייחס למסמך זה.
- 4.3. יחודד כי רשימות פרטי אלומיניום ללא שינוי.
5. **יחודד כי על המציע לצרף להצעתו סט מלא וחתום של כלל מסמכי המכרז לרבות הודעות ועדכונים שיפורסמו ופורסמו במסגרת המכרז.**
6. ביתר פרטי המכרז, לא חל שינוי.
7. יובהר כי,
 - 7.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
 - 7.2. לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר אחרת.
 - 7.3. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 - 7.4. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה ע"י מי מטעם משטרת ישראל, ככל שניתן, בכל פורום או צורה כלשהי.
 - 7.5. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה ובעדכונים נוספים, ככל שיפורסמו, מטעם ועדת המכרזים.

בברכה,

**אורטל פרידמן, פקד
מדור רכש לוגיסטי ופרט**