

לכבוד:
 המציעים במכרז

מענה לשאלות הבהרה
מכרז מס' ט-2024-12 אספקה והתקנת 2 אוגרי מים חמים

להלן שאלות שהועברו ותשובות המזמין:

תשובה	השאלה	סעיף	מסמך	מס' שאלה
אפוקסי מאושר למי שתיה (יש לאשר את תכנון האוגר לפני היצור).	בעניין הדרישה לצבע (פנים), של המכילים יותאמו לטמפרטורה של עד ל 80 מעלות, מה סוג האפוקסי הנדרש?	כללי	כללי	1.
משחרר אוויר תוצרת a.r.i .	נדרש משחרר אוויר אוטומטי מיועד למים חמים, ישנם סוגים רבים. נדרש להגדיר דגם .	6	כתב כמויות	2.

חתימת החברה

תאריך