

תאריך : 16/06/2024

## פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים

### אישור פרסום "כוונה להתקשרות עם ספק יחיד" – מערכת תאורת חירום מרכזית

#### – אנלטיק

נוכחים:

דלית כץ-סולברג – מנהלת אדמיניסטרטיבית – יו"ר הועדה.

יניב בן דוד – ס.מנהלת אדמיניסטרטיבית – מזכיר הועדה.

אביב סלע – מנהל כספים – חבר ועדה.

מיטל זילברמן – יועצת משפטית.

#### • מהות ההתקשרות:

טיפול בעלויות אחזקת המערכת באופן שוטף לתקופה של 5 שנים.

מצ"ב מכתב הסבר ונימוק חוות דעת ע"י הגורם המקצועי – מנהל שירותים טכניים.

• עלות התקשרות שוטפת שנתית : 45,000 ₪

• סך ההתקשרות כולל מע"מ המבוקשת ל 5 שנים: 225,000 ₪

#### החלטת הועדה:

הוועדה מקבלת את המלצת הגורם המקצועי לפיו קיימים צורך ונחיצות לתחזוקה ותפעול המערכת מטעמי יעילות, אחידות וחיסכון ונדרשת על מנת לשמור על רציפות תפקודית ומוכנות לחירום. החלפת מערכת תאורת החירום במערכת אחרת בכלל מחלקות האשפוז כרוכה בעלויות גבוהות יותר. לאור הנ"ל, הועדה החליטה לאשר פרסום "כוונה להתקשרות עם ספק יחיד" במערכת "נעמה" עפ"י המתבקש בתקנות תכ"ם 7.8.1 ו 7.8.2.

מיטל זילברמן

אביב סלע

יניב בן דוד

דלית כץ - סולברג



מהנדס בית החולים

תאריך: 06.06.2024

### מערכת תאורת חירום חברת "אנלטק"

מערכת תאורת חירום מבוקרת של חברת "אנלטק" נרכשה עבור ביה"ח בשנת 2018 מחברת "אנלטק" בהתקשרות של מכרז פומבי, המערכת הינה מהמתקדמות ביותר המופעלת כחלק ממערכת בקרה של בית החולים ועונה על דרישות ביה"ח וראשות הכבאות, המערכת שולטת על כל גופי תאורת החירום המותקנים בבית החולים ומנטרת מקרים של אי עמידה בדרישות, כמו כן דו"חות שהמערכת מפיקה מקובלים על ראשות הכבאות כהוכחה שהמערכת תקינה, תפעול המערכת עוזר לאיתור תקלות במהירות במידה ויש, וע"י כך להביא את המערכת לכשירות באופן מידי.

מספר סיבות להגדרת הספק "אנלטק" כספק יחיד:

1. בכל מתחם בית החולים הותקנו גופי תאורת חירום ושלטי הכוונה עם מערכת בקרת תקינות המבוססת תקשורת DALI.
2. גופי תאורת החירום ושלטי הכוונה כוללים ממשק תקשורת דאלי אשר מחוברים לבקר מרכזי.
3. גופי תאורת החירום, שלטי הכוונה והבקרים הינם מתוצרת חברת MACKWELL אנגליה.
4. האספקה, השירות והתמיכה הטכנית במערכת הנ"ל מתבצעת ע"י חברת "אנלטק" בע"מ, שהינה הנציגה הבלעדית בארץ של היצרן MACKWELL אנגליה.
5. כל שלט הכוונה או גוף תאורת חירום חדש בפרוייקטים המבוצעים במרחב המרכז הרפואי מתחבר למערכת הבקרה הקיימת ללא עלויות נוספות של תכנה ובקרים בשטח.
6. התקנת גופי תאורת חירום מיצרנים שונים יחייב התקנת בקרים חדשים ותכנה מתאימה.

השליטה בתקינות מערכת תאורת החירום דרך תכנת בקרה של חברת "אנלטק" מבטיח שמירה על רציפות תפקודית ומוכנות לחירום ( במיוחד בתקופה זו).

המערכת מתפקדת לשביעות רצון בי"ח והבדיקה והתפעול של תאורת החירום קלה ומהירה.

אני מבקש לאור העובדות הנ"ל להגדיר את "אנלטק" בהליך ספק יחיד.

בברכה.

אייל רבינוביץ

מנהל שירותים טכניים

6/6/24.

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>	
א. מצ"ב מכתב חוות דעת מנהל שירותים טכניים.	
האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"לי סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)	
<input type="checkbox"/> טובין	<input checked="" type="checkbox"/> שירותים
<input type="checkbox"/> כן	<input checked="" type="checkbox"/> לא

<b>שם הספק:</b>	חברת אנלטק בע"מ
<b>מספר הספק (ח.פ./ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)</b>	
<b>ספק זה הנו:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
<b>אומדן / שווי ההתקשרות:</b>	45,000 ₪ כולל מע"מ לשנה 225,000 ₪ כולל מע"מ ל 5 שנים.
<b>תקופת ההתקשרות:</b>	7/2029 – 7/2024

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ מצ"ב מכתב חוות דעת מהגורם המקצועי, מנהל אחזקה.