

**משרד החקלאות ופיתוח הכפר**  
**מינהל המחקר החקלאי / מכון וולקני**  
**היחידה למכרזים**

תאריך: 5.8.2024

**תשובות לשאלות הבהרה**




**בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.**

מכרז מס': 5/2024

בנושא: ביצוע תחזוקה, שרות ופיקוח למערכות דיזל גנרטורים במינהל המחקר החקלאי

מס' השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
1	13	1 עד 15	התעריפים החודשיים המצויים בנספח 13- ללא שינוי.
1			כתב כמויות בנספח 13 סעיפים 1 עד 15 לא כלכליים כלל. אשר כוללים: נדרש להגיע אחת לחודש לבדיקה חודשית לפי המפרט טכני סעיף ה1 עמוד.50 בנוסף מידי שנה נדרש טיפול שנתי סעיף ה3 עמוד 51 הכוללים החלפת שמנים ומסננים וכל הנדרש ע"פ המפרט. מכוון שהגנרטורים בהספקים גבוהים ולא משנה ישנים או חדשים נדרש טיפולים מידי שנה. עלות החומרים כיום, בנוסף: שעות עבודה לתיקון, נסיעות צפון דרום. לא רווחי ובגדר הפסד למרות שמחיר החודשי מוכפל ב 12 חודשים. ובנוסף צריך להוסיף עוד הנחה על מחירי המכרז בנספח 13
2	12	סעיף 3ג	לאחר בדיקה עם גורמי המקצוע הסעיף נותר ללא שינוי.
2			נספח 12 מפרט טכני סעיף 3ג עמוד 47 יודגש כי המציע יהיה אחראי להחליף על חשבונו את כל החלפים לרבות משאבות דלק, מכשירי מדידה, בקרים, מצברים וכל הנדרש לתיקון תקלות עד 50,000 ₪: כמו כן הגנרטורים הני"ל ישנים וחדשים כאחד ובהספקים גבוהים וכל חלק אשר לקוי עלותו כעשרות אלפי שקלים לחלק אחד, ובנוסף יש שעות עבודה לתיקון, הובלות, רווח קבלני וכ"ו עד עלות תיקון 50,000 ₪. במידה וניקלע למצב תקלה אחת מספיק במהלך השנה יצריך מאיתנו להוציא סכומים עד 50,000 ₪ ויבצר מצב שכל מה שאנו מתוגמלים במהלך התשלום החודשי נשלם אותו בתקלות עד 50,000 ₪ (מה שגם התמורה החודשית לפי שאלה 1 לא רווחי). מסקנה: סעיף 3ג התקלות עד 50,000 ₪ לא הגיוני ועלול להיות בגדר לא רווחי ואפילו מכרז הפסד לקבלן בתקלות במהלך השנה.
3	12	סעיף 3ג	על פי דברי הגורם המקצועי אין צורך בהחלפת כל המצברים בחודשים הקרובים. כמו כן, אין מדובר על עלות גבוהה.
3			במהלך סיור בגנרטורים נמצא כי כל המצברים בגנרטורים במהלך החודשים הקרובים יהיה צורך להחליפם, שוב מדגיש הגנרטורים בהספקים גבוהים וזה מצריך מצברים בהספקים גבוהים ועל חשבון הקבלן הזוכה לפי נספח 12 ג3. העלות הגובה נופלת על הקבלן.

4	סעיף 24 ב נושא ביטוח או בהסכם סעיף 10גלא מצורף בהצעת המכרז נספח ביטוח כמו כל מכרז כולל קודים הנדרשים לבטח.אנו לא יודעים מה גובה הביטוחים הנדרשים בעיקר ביטוח מוצר ואחריות ומקצועית.גובה הכיסוי הביטוחי הנדרש יקר כיום לכן: ע"מ לתמחר את המכרז נדרש נספח ביטוח ולדעת מה העלויות שלנו ע"מ לבטח כולל הקודים הביטוחים הנדרשים.	24 ביטוחים	סעיף ג10	מדובר על שימוש בסעיף הביטוח הכללי לא נדרשים גבולות אחריות ספציפיים וקודים מסוימים.  על הספק לערוך ביטוחים הולמים לתחום פעילותו ולכלול בביטוחיו זכויות לטובת המדינה.
5	דרישה להגעה עד שעה ועד שעתיים בחלק מהמקומות היא לא ריאלית יש זמן דרך ממקום מגורים של טכנאי ועד להגעה לאתר ובכולם זמן דרך הוא יותר משעה . אנו נותנים שרות לבתי חולים בצפון ובדרום וזמן הגעה עד 4 שעות	דרישות סף	6.2.ו	לאור סוג השירות אנו עומדים על הכתוב במכרז, לא מקובל.
6	"על הקבלן הזוכה להחזיק חלקי חילוף מקוריים לתקופה של 5 שנים לפחות" ברשימת הגנרטורים מופיעים גנרטורים שכבר לא מייצרים ולא ניתן להשיג עבורם חלקי חילוף מקוריים	מידע כללי	8.5	לגנרטורים שכבר לא מייצרים – חלקי חילוף לא מקוריים ותקניים.  לגנרטורים חדשים - תקני ומקורי בלבד.
7	יודגש כי המציע יהיה אחראי להחליף על חשבונו את כל החלפים. הכוונה לכל חלק עד גובה 50,000 ש"ח כולל החלפת רדיאטור ?	הצעת מחיר	9ב	התשובה חיובית.
8	לאור דרישתכם למכרז תחזוקה הכל כלול האם בכתב הכמויות ניתן לציין הנחה שלילית?	נספח 17	1	אין דבר כזה הנחה שלילית. מחיר המחירון הוא מחיר המקסימום. לא ניתן לתת מחיר מעל הקבוע שם.

יוחנן שליין      עו"ד בת-עמי הלוינג      נויה אפללו  
 חשב המינהל      יועצת משפטית המינהל      יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחותימה