

13.08.2024

**ריכוז שאלות ותשובות - מכרז 22498154**

**לאספקה שדרוג ותחזוקה של מערכות גילוי אש ועשן מערכות כיבוי בגז ומערכות כריזה**

שלום רב,

**א-** להלן מענה לשאלות אשר התקבלו במסגרת מכרז 22498154:

מס"ד	עמוד במכרז	מספר סעיף במכרז	פרוט השאלה	מענה
1	69	נספח יח' - רשימת מבנים והערכת כמויות	10 בניין מספר - מרכז הסרטן - מעבדות הבניין האם הבניין החדש שבשלבי בניה כולל 53,085 מ"ר	לא כולל
2	69	נספח יח' - רשימת מבנים והערכת כמויות	בניין מספר 15 - בניין לב האם 24,802 מ"ר כולל גם את הבניין החדש שבשלבי סיום בניה	לא כולל
3	69	נספח יח' - רשימת מבנים והערכת כמויות	בניין מספר 19 - מסר האם 4,163 מ"ר כולל גם את הבניין החדש שבשלבי סיום בניה	לא כולל
4	69	נספח יח' - רשימת מבנים והערכת כמויות	בניין מספר 47 - מנהרות אין בטבלה סכום מ"ר	סה"כ 8,000 מ"ר
5	70	נספח יח' - רשימת מבנים והערכת כמויות	בניין מספר 119 - מטבח מרכזי האם 1,924 מ"ר כולל גם את הבניין החדש שבשלבי בניה	לא כולל
6	16	סעיף 21.1.1.2 דיווח דיגיטלי IP	האם העבודה כוללת מתאמי תקשורת \ ממירים לכל רכזת גילוי אש ברשת תקשורת TCP\IP	כן
7	16	סעיף 21.1.1.2 פנל משנה	האם נדרש להתקין פנל משנה בחדר בקרה מרכזי לחיבור קווי לרכזות גילוי האש לחירום במצב נתק בתקשורת - בעקבות התקלת תקשורת בשבוע שעבר ( נדרש סלילת כבל נחושת מחדר בקרה לכל מבנה במתחם ביה"ח)	לא נדרש
9			האם שרת האינטרקום IP לחיבור מערכת שו"ב כריזה כולל בעבודה	כן
10			האם העבודה כוללת פורסי IP לכריזה לכל מבנה ורישיונות רשת	לא
11			האם נדרש להעביר הודעות פח"ע באוטומט \ ידני \ ממערכת שו"ב כריזה מחדר הבקרה	כן
12			האם נדרש להפעיל את המערכת במקביל ממספר מוקדים במתחם בית החולים	כן

מס"ד	עמוד במכרז	מספר סעיף במכרז	פרוט השאלה	מענה
13			האם המערכת אמורה לעמוד בדרישות סיבר של בית החולים	כן . כלל המערכות מחוייבות באישור של יח' המחשב של המזמין. אי קבלת אישור יכולה לפסול את המערכת. ראה נספח טז'. מצורף בזאת נספחי יחידת המחשב.
14	3	+ 1.5.1.1 1.5.2	על פי סעיף 1.5.2 נדרש לבצע תחזוקה לכל המערכות, להבנתנו גם אלו הקיימות ושטרם הוחלפו. על פי דרישה בסעיף 1.5.1.1 יש לציין את מספר חודשי ההחלפה המתוכננים ואלו יקבלו ציון איכות בבחינת ההצעות-אם כן, נא הבהרתכם כיצד ישמרו שוויון בין המציעים, הרי נותנו השרות כיום מכירים את השטחים והמבנים כיום הרבה יותר משמכירים המציעים האחרים.	הקשר בין שתי השאלות אינו ברור. בהתייחס לסעיף 1.5.2. בסיוור הספקים במענה לשאלות סעיף ז' נכתב כי לא יידרש לתת מענה תחזוקתי וכי החברות הקיימות ימשיכו לתת מענה למערכות הקיימות עד לניתוק. בהתייחס לסעיף 1.5.1.1 בסיוור הספקים במענה לשאלות סעיף ב' נאמר כי יתאפשר לכל חברה להגיע לבית החולים לבצע סיוורים.
15	5	תנאי סף 4.4.6	אישור מכון תקנים חלק 3- ניתן רק לאחר ביצוע הפרויקט – נבקש הבהרתכם. האם הכוונה ל1220 חלק 11 ?	אכן טעות , נדרש אישור מכון תקנים 1220 חלק 11.
16	5	תנאי סף 4.5.4	האם לצורך עמידה בתנאי סף זה יש לעשות שימוש ברשימה כדוגמת הרשימה של נספח ד' לצורך הוכחת תנאי סף זה.	כן, נספח ד' + נספח י'.
17	5	תנאי סף 4.5.4 ונספח י' עמ' 49	ככל שהשימוש הינו בפורמט נספח ד', אזי הם ירשמו גם בנספח י' סעיף ה' בטבלה עמוד 49?	כן, נספח ד' + נספח י'.
18	8	6.3.4- דגשים לתמחור העלות	בדרישות הסעיף נכתב כי יש לתמחר את פרוק הציוד והחזרתו בשלמות-אם כך כיצד ישמר השוויון מול החברות המספקות כיום את השרות, שברור כי עבורן עלות הפרוק נמוכה מזו של המציעים האחרים. נבקש לשקול הפרדה בהצעה בין מחיר הפירוק ומחיר יתרה ההצעה.	פירוק הוא פירוק , והינו חלק מהצעת המחיר הכוללת.
19	9	6.6.4- הנחיות לתמחור	להבנתנו על פי הסעיף, בתום תקופת ההתקשרות, יישא הזוכה באחריות לציוד בלבד, ולצורך מתן השרות מעבר לתקופת הבדק ישולם בנפרד, בגין שעות העבודה. על פי איזה מפתח ישולם לספק עבור שעות העבודה המצוינות בסעיף זה ?	מדובר על סיום התקשרות בתום 12 שנה (או 6 או 9 או סיום התקשרות כולל מסיבות אחרות). לאחר סיום ההתקשרות הספק ימשיך לתת אחריות לכלל הציוד הפרוס בשטח וישולם לו בעבור הגעתו בלבד. שעות העבודה ישולמו על פי סעיף 26 בנספח א.

מס"ד	עמוד במכרז	מספר סעיף במכרז	פרוט השאלה	מענה
20	10	פרק 2-רקע ותנאי המכרז, סעיף 7.4.1.1	מהם גבולות העדכונים והשינויים בתקנות הכלולים במחיר המוצע.	כל מה שיידרש על פי תקנות וחוק כלול במחיר המוצע.
21	12	סעיף 12	על פי החלטת החברה לא ניתן להפיץ מסמך הנוגע למכרז או להצעת מחיר שלא ניתן לו תוקף.	ניתן לציין את תוקף ההצעות על פי תוקף הערבות המצוין בסעיף 4.3 - עד ל-28.02.2025. במידת הצורך, תבוצע הארכת תוקף במצויים בסעיף 12.
22	17	21.1.1.12 תכולת העבודה	מה כמות לוחות החשמל מעל 100 אמפר הנושאים את אישור 61439 ובהם לא יבוצע כיבוי בגז FM-200 באישור ממונה בטיחות אש.	כרגע יש להתייחס לכלל הלוחות ככאלה שאינם עומדים בתקן 61439, ר' סעיף 35
23	20	23.7.5	בסעיף זה נרשם "כמפורט בסעיף 24.8.3.4. לא מצאנו סעיף זה במסמכי המכרז	שגיאה, אכן אין סעיף כאמור. נדרש כלי התניידות קטן אשר יאושר על ידי נציג המזמין בנושאי בטיחות תחבורה בהיבטי בטיחות לשימוש בתוך המבנים.
24	24	סעיף 26.13 אחריות ובטיחות	לאחר המילים "הקבלן אחראי" נבקש להוסיף "על פי דין".	לא מאושר
25	24	סעיף 26.15	לאחר המילים "חבות הספק" נבקש להוסיף: "ביחס לנזקים שנגרמו לצד שלישי"	לא מאושר
26	38	נספח ו' - ערבות	ביחס לשתי הערבויות שבנספח, נבקש להוסיף בתחתיתן לאחר המילים "אינה ניתנת להעברה" את המילים "או להסבה".	לא מאושר
27	41	נספח ח	"והואיל" רביעי - לאחר המילים "בין בעל פה" נבקש להוסיף "ככל שהובהר לי תוך זמן סביר לאחר העברת המידע בעל פה כי המידע היה מידע סודי".	לא מאושר
28	41	נספח ח סעיף 2	במקום המילים "ללא הגבלת זמן" נבקש לכתוב "עד 5 שנים מתום מתום ההסכם".	מאושר
29	41	נספח ח סעיף 1	בסופו נבקש להוסיף את המילים "למעט אם המידע היה בחזקתי טרם גיליו על ידכם, או נודע לי מצד שלישי שאינו מחויב בסודיות כאמור, או שנדרשתי להעבירו ע"י רשות מוסמכת".	מאושר
30	42	נספח ח סעיף 6	נבקש להוסיף לאחר המילים "העובדים מטעמי" את המילים "העוסקים בשירותי מכרז זה".	לא מאושר
31	43	נספח ח חלק ב סעיף 5	נבקש למחוק את המילים "והוראות כל חוק הנוגע לעניין" ולחילופין לפרט באילו חוקים מדובר, שכן עובד מהסוג שחותם על המסמך אינו יודע במה מדובר	לא מאושר

מס"ד	עמוד במכרז	מספר סעיף במכרז	פרוט השאלה	מענה
32	48	נספח י' עמ' 48	לא ברור לאיזה תנאי סף מתייחסת <u>הטבלה</u> בעמוד 48	למצוין מעל הטבלה, סעיף ב' בנפסח, שהוא חופף לסעיף 4.5.3.
33	51	נספח יא-העדר הרשעות	בשורה השנייה להצהרה – לאחר המילה "עבור" ישנו קו ריק, מה נדרש למלא בו?	עבור - "המרכז הרפואי שיבא תל השומר ותאגיד קרן מחקרים שיבא"
34	58	סעיף הנחיות לתכנון	בסעיף נדרש להתקין 2 גלאים בכל חלל גם במידה ואין דרישה בתקן 1220/3? האם כיום זו המציאות ובכל חדר\חלל מותקנים 2 גלאים לפחות	טעות- להלן תיקון : נדרש להתקין לפחות גלאי אחד בלבד בחדר בהתאם לגודלו ובכפוף לאישור מעבדה מוסמכת.
35	71	סעיף הערכת כמויות	מופיע 1,100 כיבויים. בסעיף 6.3.3 עמוד 8 נכתב כי יש לבצע כ-4,000 ארונות חשמל-נבקש הבהרתכם.	סה"כ מדובר על 4,000 ארונות חשמל, כאשר מתוכם כ-1,250 ארונות מעל 100 אמפר, השאר נדרש גילוי בלבד או כלום
36		מסמך סיכום סיור ספקים- סעיף כג'	למרות עיון בתשובה, עדיין יש לתת מפתח לתכנון ע"ג תוכניות שיתקבלו, על פי אביזר או עפ"י שעות. בנוסף, באיזה פורמט יתקבלו התוכניות לשם ביצוע תכנון מפורט.	יסופקו לזוכה תוכניות בפורמטים שונים המצויים בחזקת בית החולים, תינתן עדיפות לאספקת תוכניות בפורמט DWG (אם קיים)
37		נספח א'- הצעת מחיר, מחירון ציוד	מה כמות הכתובות ללופ הנדרשות לצורך עמידה בדרישה	אין דרישה, כמות הכתובות ללופ בהתאם לציוד החברה
38		ערבות בנקאית	נבקש להוסיף בנסח-ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה.	לא מאושר
39	44	נספח ט- ביטוח (סעיף א1)2	נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 5,000,000	לא מאושר
40	44	נספח ט- ביטוח (סעיף א1)4	נבקש להחליף את המילה "ונטען" במילה "ונקבע"	לא מאושר
41	44	נספח ט- ביטוח (סעיף א2)2	נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 2,000,000	לא מאושר
42	44	נספח ט- ביטוח (סעיף א3)3	נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000	לא מאושר
43	45	נספח ט- ביטוח (סעיף א4)4	נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000	לא מאושר
44	46	נספח ט- ביטוח (סעיף א7)2	נבקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30	לא מאושר
45	46	נספח ט- ביטוח (סעיף א7)8	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "מובהר כי ביטול החריג לא יגרע מזכויות המבטח וחובות המבטח על פי דין"	לא מאושר
46	46	נספח ט- ביטוח (סעיף ב)	נבקש להוסיף את המילים "על פי ההסכם" לאחר המילים "כל עוד אחריותו קיימת"	לא מאושר

מס"ד	עמוד במכרז	מספר סעיף במכרז	פרוט השאלה	מענה
47	47	נספח ט- ביטוח סעיף ד	נבקש להסיר את הדרישה להמצאת פוליסות ביטוח ולהסתפק בהמצאת אישור קיום ביטוחים כמקובל	לא מאושר
48	47	נספח ט- ביטוח סעיף ח	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "למרות האמור, מוסכם כי איחור של עד 7 ימים בהמצאת אישור קיום ביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית של ההסכם"	מאושר
49	3	טיוטת הסכם למכרז-נספח ו- חוזה למתן שירותים סעיף 8א	עמ' 3 ס' 8.א – לאחר המילים "יהיה אחראי" נבקש להוסיף "על פי דין"; בסופו נבקש להוסיף "אחריותו על פי תת-סעיף 8.א זה תוגבל לסכום התמורה בהסכם זה, והיא תמומש בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו".	לא מאושר
50	3	טיוטת הסכם למכרז-נספח ו- חוזה למתן שירותים סעיף 8א	עמ' 3 ס' 8.א – בסופו נבקש להוסיף: "נותן השירות לא יהיה אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם במישרין או בעקיפין למערכת או כתוצאה מהשימוש בה או מאי פעולתה או מהתקלה בה או מהשבתתה, או מחבלה או כוח עליון או שבר או שריפה או נזקי מים או פגעי טבע או נזקים שנגרמו בזדון על ידי גורם חיצוני למערכת או באמצעותה".	לא מאושר
51	3	טיוטת הסכם למכרז-נספח ו- חוזה למתן שירותים סעיף 8ב	עמ' 3 ס' 8.ב – לאחר המילים "יהיה אחראי" נבקש להוסיף "על פי דין". לחילופין נבקש להוסיף בסופו "למעט נזק שיארע עקב רשלנות או זדון של בית החולים או מי מטעמו".	לא מאושר
52	4	טיוטת הסכם למכרז-נספח ו- חוזה למתן שירותים סעיף 12	עמ' 4 ס' 12 – בסופו נבקש להוסיף: "מוסכם כי נותן השירותים לא יהא אחראי לתיקון תקלות שנגרמו במערכת על ידי שימוש לא נכון או לא מקצועי או שלא בהתאם להוראותיו; או על ידי חבלה או טיפול במערכת שלא על ידי נזקים במבנה שבו מותקנת המערכת; וכן לא לתיקון: שבר ו/או שריפה ו/או נזקי מים ו/או פגעי טבע ו/או כוח עליון. אחריות לנזקים שנגרמו בזדון ע"י גורם חיצוני מכל סוג בכל דרך למערכת או באמצעות המערכת. קריאות שווא. הוצאות משלוח. עבודות חשמל לביצוע מחוץ למערכת גופה או מתן שירותים לאביזרים וכן לנספחים למערכת."	לא מאושר. יש לדאוג לבטח כנדרש
53	5	טיוטת הסכם למכרז-נספח ו- חוזה למתן שירותים סעיף 18	עמוד 5 ס' 18 – בסוף השורה הראשונה, לאחר המילה "לאחר" נבקש להוסיף "שאיננו חברה השייכת לקבוצת החברות בה חבר נותן השירותים, ככל שקיימת כזו".	לא מאושר
54	7	5.6.2.1.2	יש במכרז סתירה - מבקש פריסה ל-12 שנים וסעיף 8.1 קובע כי תקופת ההתקשרות היא ל-6 שנים עם שתי אופציות להארכה בשלוש שנים כ"א? השאלה האם לתמחר עסקה ל-12 שנים או לשש?	לתמחר ל 12

מערך התפעול

מס"ד	עמוד במכרז	מספר סעיף במכרז	פרוט השאלה	מענה
55	11	8.3	קובע כי למזמין יש חובת הודעה מראש על סיום ההתקשרות. סעיף זה עומד אף הוא בסתירה לסעיף 8.1 ולסעיף 5.6.2.1.1 אלא אם הכוונה להודעה מראש בסוף תקופת ההתקשרות ולא במהלכה. נא להבהיר	סעיפים אלו אינם מנוגדים. סעיף 8.1 - תקופת ההתקשרות וסעיף 5.6.2.1.1 - על אמות מידה
56	3	1.3	מבקשים לקבל פירוט של כלל האביזרים הנדרשים להצעת מחיר (כדוגמת כריזה, פנל משנה, אינטרקום מחסה, טלפון כבאים, גלאי יניקה וכו'), וכן כמות כיבויים בגז בחדרים.	לא ניתן לפרט מעבר למה שפורט במכרז
57	3	1.5.2.1	המערכות המותקנות בבית החולים כיום הינן מערכות סגורות של חברות אורד וסוילקו, ואף חברה חוץ מהחברות הנ"ל אינה מוסמכת ואינה יכולה "לשאת באחריות כוללת על תקינות וביצוע אחזקה ותחזוקה", לפיכך אנו מבקשים להסיר את הדרישה	בסיוור הספקים במענה לשאלות סעיף ז' נכתב כי לא יידרש לתת מענה תחזוקתי וכי החברות הקיימות ימשיכו לתת מענה למערכות הקיימות עד לניתוק.
58	3	1.6	מה היקף תוספת הבנייה במ"ר?	כ 150000 מ"ר
59	8	6.3.2	האם החלפת הכבילה הנדרשת כוללת כבילה בין המבנים, כבילה בין אביזרי גילוי וצנרת?	כן, החלפה מלאה
60	8	6.3.5	אנא הבהירו למה כוונתכם בסעיף זה	הספק נדרש לעדכן את מערכת "שלהבת" באישורים מס': 4,5,6
61	8	6.4	כתב הכמויות הינו חלקי ולא כולל את כל האביזרים המותקנים. לטובת תמחור מדויק, נבקש לקבל פלטים מכלל הרכזות המותקנות כיום בבית החולים.	לא ניתן לפרט מעבר למה שפורט במכרז
62	8	7.12	האם מיקום רכזות גילוי האש הולך להשתנות?	כן בהתאם למפורט במכרז ודרישות כב"ה
63	10	7.7	סעיף זה נראה לא רלוונטי למתכונת המכרז הנוכחי, נא בדיקתכם	רלבנטי לכלל המכרזים, גם לזה.
64	18	21.5	במידה ויידרשו כבילה וצנרת חדשה ההפרעה תהיה בלתי נמנעת.	הסעיף רלבנטי.
65	19	22.6	האם בית החולים מספק תוכניות DWG לכל המבנים? לחלופין, האם הספק נדרש לבצע מדידה של כלל המבנים?	יסופקו לזוכה תוכניות בפורמטים שונים המצויים בחזקת בית החולים, תינתן עדיפות לאספקת תוכניות בפורמט DWG (אם קיים) סיוור ספקים פרק מענה לשאלות, סעיף כג'. מטעמי אבטחת מידע – לא אושרו העברת תוכניות למי שאינו נמצא בהסכם והתחייבויות מול שיבא.
66		כריזה	מבקשים לקבל תוכנית של פריסת תשתיות הכריזה הקיימות	

מערך התפעול

מס"ד	עמוד במכרז	מספר סעיף במכרז	פרוט השאלה	מענה
67	69-71	נספח יח'	לאחר מספר סיורים באתר, על פניו ישנו חוסר התאמה בין רשימת המבנים המסופקת בנספח יח' לבין המצב בשטח. נשמח לקבל מפה מעודכנת או ליווי.	מצרפת מפת פריסת המבנים בשיבא, בנוסף נקבעו 4 סיורים של 4 שעות כל אחד במבנים שונים. ראו פירוט בסוף המסמך.
68		כללי	ע"מ לתמחר במדויק נבקש לקבל ליווי שיאפשר לנו כניסה לחדרים הטכניים בהם נמצאות רכזות גילוי האש, הריכוזים והכריזה.	ר' מענה לשאלה 67 - הסיור יכלול כניסה לחדרים טכניים לבקשת המסיירים.
69	69-71	נספח יח'	האם מבנה גיל עד (בית אבות) ומבנה מד"א כלולים במכרז?	לא כלול
70	70	נספח יח'	האם המכרז כולל החלפה של מערכות עצמאיות אשר מותקנות בחנויות בקניון?	כולל
71	5	4.3	האם הערבות היא דיגיטלית או ערבות קלף? לא ברור בגלל סעיף 10.2	נדרש להגיש גם וגם
72	12	10.2	אופן הגשת הצעות: " חובה להגיש ערבות ההשתתפות.. ועותק של הצעות המחיר בדיסק און קי". האם בנוסף לדיסק און קי נדרשת כל הניירת המקורית פיזית? ראו תת סעיף 10.4 – "כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה"...	עותק קשיח וחתום נדרש להצעות בלבד בנוסף לעותק הדיגיטלי ולערבות.
73		6.5.10	האם תקלות מקורוזיה/אונדליזם וכד' כלולות בסעיף זה?	כולל
74	17	21.1.1.14	הסעיף עומד בסתירה לנאמר בסיור הקבלנים שלא נדרשות מפות סינופטיות – אנה הסבירו	נדרשת תצוגה דיגיטלית של המחלקה ע"ג מסך המראה את מצב המערכת ומיקומי אביזרי הקצה - בזמן אמת (כגון אזעקות, תקלות נטרולים וכד')
75		כללי	מבקשים לדעת אלו פרויקטים נמצאים בבניה ואשר נכללים במכרז?	מסר, לב, מכבסה
76		כללי	אלו פרויקטים עתידיים ואשר אינם נכללים במכרז?	מטבח, רפואה גרעינית, מעטפת סרטן, פגייה, בניין ילדים החדש
77	18	21.5	האם ניתן לבצע קידוחים בשעות עבודה מקובלות? 8-17	בבניינים בהם אין אשפוז ניתן, בבניינים בהם יש אשפוז נדרש תיאום מראש
78	18	21.5	האם ניתן לעבוד בכל המקומות בשעות עבודה מקובלות? 8-17	ראה תשובה לעיל
79		כללי	מה נוהל עבודה וביצוע במקומות שפעילים 24/7, חדר מיון, ניתוח, צילום, MRI וכדומה?	כניסה לעבודה תתואם בסיוע ממונה בטיחות אש מול כלל הגורמים הרלוונטיים בבית החולים

מערך התפעול

מס"ד	עמוד במכרז	מספר סעיף במכרז	פרוט השאלה	מענה
80		כללי	נדרש לבצע ולבדוק ניתוקי מערכות מיזוג אוויר – מה נוהל ביצוע, ימים מסוימים, שעות מסוימות?	ניתוקי חשמל או מיזוג אוויר יבוצעו בתיאום בסיוע ממונה בטיחות אש והגורמים הרלוונטיים בבית החולים
81	18	21.5	הפעלת מערכות ובדיקות – יידרש הפעלת מערכות צופרים, נצנצים, מערכות כריזה – האם יש שעות מסוימות או שניתן לבדוק ללא הגבלה?	ככלל, ניתן לבדוק בשעות היום
82		כללי	ביצוע בדיקות מעבדה כולל הפעלת מערכות – מה נוהל – ימים מסוימים? שעות מסוימות?	ככלל בשעות היום ובתיאום מראש
83		כללי	ביצוע הפעלת מערכות פינוי עשן, ספרינקלרים וכדומה, מה נוהל הפעלות מערכות אלו לביצוע בדיקות ממושכות של מעבדה.	ככלל בשעות היום ובתיאום מראש
84	16	20.2	אינטגרציות – נדרש הפעלת מערכות, השבתות מערכות חיוניות, מעליות, ניתוק מיזוג אוויר + הפעלת גנרטורים וכדומה, מה נוהל? דרישות מיוחדות, ימים מיוחדים, שעות?	אינטגרציות יתואמו מראש בסיוע ממונה בטיחות אש שיקשר עם הגורמים הרלוונטיים בבית החולים
85	6	5.2	לצורך הכנת גאנט ביצוע נדרשות תשובות לשאלות.	
86	4	3.4 + 3.1.2.1	מבקשים הארכת זמן של כ 2-4 שבועות להגשת המכרז מאחר ואנחנו צריכים לבצע סיור עצמאי וללא היכרות בשטח.	מאושר - תאריך מעודכן להגשת ההצעות הינו ב 30.09.2024 על פי אותם התנאים והדרישות המצוינות במכרז.
87	17	21.1.1.16 ו- 21.1.1.17	מערכות כריזה. צריך לדעת מה קיים בכל בניין. לרבות דגם, הספקים והאם נדרש חיבור בין מערכות הכריזה בין כל הבניינים?	נדרשת התקנה מחדש בכל בניין בין אם קיימת מערכת ובין אם לאו
88	נספח י"ג	מפרט מערכת	האם החיבור בין הרכזות ברשת הפנימית מחוברת היום ב-class a style 7-כבל "חסיין אש"?	בחלקן כן, אין משמעות מכיוון שנדרשת התקנה מחדש
89		כללי	האם נדרש שילוט ברייל?	לא
90	נספח י"ג	מפרט מיוחד לכיבוי בלוחות חשמל	האם ניתן להשתמש בארונות החשמל בשיטת הפעלת הכיבויים באמצעות גלאים ולא צנרת טרמית?	כן
91	נספח י"ג	מפרט מיוחד למערכות כיבוי בגז	FM-200 הוא שם מותג של יצרן ספציפי וגם שם גנרי לגז מסוג HFC-227ea - האם הכוונה לסוג הגז או למותג הספציפי, שכן למיטב ידיעתנו המותג הספציפי כבר לא מיוצר.	ניתן להשתמש בכל גז כיבוי תקני ומאושר

מס"ד	עמוד במכרז	מספר סעיף במכרז	פרוט השאלה	מענה
92	נספח י"ג	מפרט מיוחד למערכות כיבוי בגז	מדוע לא להשתמש במכלים בגז NOVEC שהרבה יותר ידידותיים לסביבה	לא
93	נספח י"ג	מפרט מיוחד למערכות כיבוי בגז	ההקצאה ל- HFC-227ea יורדת מידי שנה, מה שייקר את תחזוקת המכלים.	ניתן להשתמש בכל גז כיבוי תקני ומאושר
94	63	הערות ותוספות	"מערכת ייעודית לכיבויים בחדרים בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם הבית חולים ומחלקת בטיחות אש" – האם ידוע על חדרים כאלה? במידה וכן, כמה?	מערכת ייעודית נמצאת בחדרי שרתים, ישנם 2 במרכז הרפואי
95	11	7.12	האם הכוונה לאינטגרציה בין המערכות החדשות והישנות?	לא, הכוונה היא כי הספק יידרש לאפשר לזוכה במכרז השו"ב הכללי העתידי, חיבור והצגה של מערכת האש ע"ג מערכת השו"ב.
96	60	נספח י"ג - "מפרט מיוחד לכיבוי בלוחות חשמל"	האם חייב להשתמש בטרמי או בצנרת נחושת?	לבחירת הזוכה ובכפוף לעמידה באישור מעבדה מוסמכת

**ב- שאלה 13 - מצורפים למסמך זה נספחי יחידת המחשב כחלק ממענה;**

- נספח דרישות מחשוב והגנת הסייבר לאפליקציות
- נספח מחשוב לחיבור בקרים לרשת

**ג- שאלה 67 – הוחלט להעביר מפה מעודכנת ולאפשר ביצוע סיורים בליווי:**

- i. מצורפת מפת פריסת מבנים כחלק מהמענה – "מפה מעודכנת מספרי מבנים ו BU" + "תצא שיבא".
  - ii. יש להירשם מראש בטלפון מול סיוון 03-530-3253 ולציין את הסיורים אליהם מעוניינים להירשם.
- להלן טבלת לוי? הסיורים והאתרים בהם יבוצע הסיור.

תאריך	שעת התחלה	שעת סיום	אתרי הסיור	נקודת מפגש
20.08	08:00	12:00	בית חולים כללי	לובי ראשי למגדל האשפוז - רולדין
27.08	08:00	12:00	מבנה יולדות וילדים	כניסה ראשית לבניין יולדות.
04.09	08:00	12:00	מנהרות טכניות	רחבת החנייה לבית המרקחת
09.09	08:00	12:00	בי"ח שיקומי	לובי כניסה ראשית למבנה שיקום