

טופס:		חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות	 <p>משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות</p>	
פרק משני:	התקשרות בפטור ממכרז		
הוראה מקשרת:	7.6.3		
מספר טופס:	ט.7.6.3.1		
מהדורה:	01		

אל: ועדת המכרזים

משרד:	משרד הבריאות
יחידה מזמינה:	מרכז רפואי הלל יפה
תאריך:	08/07/2024

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחירת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
רכש מערכת כלורדיאוקסיד לחיטוי מים סניטריים במרכז הרפואי הלל יפה.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	טרייטל הנדסה כימית בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	510431372
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	77248 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	12 חודשים

התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:
7.6.3	הוראה מקשרת:
7.6.3.1.ט	מספר טופס:
01	מהדורה:



נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

<p>המערכת הקיימת במרכז הרפואי לניטור של מים מורכבת ממערכת מכנית ומשולבת בבקרים המפעילים ומבקרים את המערכת לחיטוי מים חמים סניטרים. נכון להיום המערכת המכנית ישנה מאוד ונדרש להחליף אותה לאור בעיה באספקת חלפים.</p>
<p>המערכת הקיימת הינה מוצר של חברת טרייטל ללא אפשרות להחליף חלקים, הבקרים חדשים ושייכים לאותה מערכת. בכדי לשמור על הרציפות התפקודית של אספקת מים חמים סניטרים למרכז הרפואי נדרש להחליף את המערכת המכנית למערכת חדשה. היות והמערכת שייכת לחברת טרייטל הנדסה כימית בע"מ הספק מהווה ספק יחיד ומכליפים רק את המערכת המכנית שצריכה להיות מבוקרת על-ידי הבקרים הקיימים שהם גם של חברת טרייטל הנדסה כימית בע"מ. לאור האמור לעיל הספק הינו ספק יחיד.</p>

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<p>המרכז הרפואי חלל יפה רוח אדרים מהנדס ראשי ואחזקה ומנהל מע"ב ונינו ואחזקה</p>	<p>מהנדס ראשי ומנהל מחלקת בינוי ואחזקה</p>	<p>רון אדרי</p>
<p>חתימה</p>	<p>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</p>	<p>שם בעל הסמכות המקצועית</p>