

4.9.24

**מענה לשאלות הבהרה הודעה על סיור קבלנים נוסף ודחיית מועד הגשת מכרז:**  
**מכרז מס' ע-2024-17 עבודות בניוי, גמר ומערכות מכון אורולוגיה**  
**עבור המרכז הרפואי ברזילי**

1. **מקבעים** - חסר דגם נדרש של קוריאן ודגם של פורמייקה. אבקש לקבל דגם ספציפי נדרש בכדי שנוכל לתמחר.

**התייחסות אדריכלית מטעם המזמין:** הדלתות הרשומות מטה הינן דלתות אש. הדלתות מגיעות מהמפעל עם הפרזול המתאים לת"י. יש לקבל החלטה רק לעניין גוון הפח.

2. **בקשות הבהרה לתנאי הסף:**

א. בסעיף 4 ג' נדרש "להיות בעל ניסיון חיובי מוכח בהקמת פרויקטים אשר מורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספית דומות לאלו של הפרויקט נשוא המכרז (המורכבות תתייחס למערכות גזים רפואיים, עבודות חשמל אתר רפואי 2, מערכות מיזוג אוויר וכנדרש)" אבקש לבטל את נושא המורכבות שמתייחס למערכות גזים רפואיים, מערכות חשמל 2 ומערכות מיזוג אוויר ולאשר לנו להציג פרויקט ציבורי מעל 18 מיליון ₪.

**התייחסות המזמין:** ניתן להציג פרויקטים **מקבילים** במורכבות דומה (ההרחבה בסוגריים מהווה דוגמא). כל מקרה ייבחן לגופו בהתאם למהות מורכבות הפרויקט.

ב. לחילופין - להיות בעל ניסיון חיובי מוכח בהקמת 3 פרויקטים אשר שווים למחצית עלות הפרויקט, אשר מורכבותם הטכנולוגית דומה - אבקש לאשר להציג 2 פרויקטים.

**התייחסות המזמין:** לא מקובל. מדובר בתנאי סף.

ג. בקשה לקבלת אישור גמר עבודה על פרויקטים המבוצעים אצל המזמין.

**התייחסות המזמין:** בקשות מסוג זה אינן רלוונטיות במסגרת שאלות הבהרה. בקשה לאישורים ו/או הכרה בפרויקט שהסתיים יש להפנות למנהל הפרויקט.

3. **סעיפי אינסטלציה:**

- א. סדרה מס' 46 - לא מיוצרים יותר
- ב. הסדרה שמחליפה את מס' 46, היא מס' 42 וגם בדגם זה אין תקן מתאים למי שתיה.
- ג. לחברת הבונים אין שסתום ניתוק עם תקן למי שתיה.
- ד. מבקשים לקבוע אלטרנטיבה לסעיפים הללו:

10	יח'	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר <b>1½" הבונים F.B 46</b>	07.01.0016
10	יח'	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר <b>1¼" הבונים F.B 46</b>	07.01.0017
70	יח'	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר <b>1" הבונים F.B 46</b>	07.01.0018
20	יח'	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר " <b>¾" הבונים F.B 46</b>	07.01.0019

75	יח'	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר "½. <b>הבונים F.B 46</b>	07.01.0020
10	יח'	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר "2. הבונים	07.01.0023

1. **התייחסות היועץ מטעם המזמין:** "אנו נאשר אלטרנטיבה של חברת חוליות :

ברזים כדוריים "פולירול" עשויים פוליפרופילן PP-R משולב עם פליז תוצרת "חוליות" או ש"ע, חיבור דרך מתאם לריתוך"ריקורד" הנכלל במחיר הברז, קוטר 20 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ'

עדיף שיהיה הכל מספק אחד."

2. **מועד אחרון להגשת הצעות נדחה עד ליום ה' ה-19.9.24 בשעה 12:00 בדיוק.** את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במסירה אישית (אין לשלוח בדואר) בתיבת המכרזים במשרדה של מנהלת ענף חוזים והתקשרויות, גבי אפרת יוספי רבה, בניין 400 (צמוד למודיעין מצד ימין).

3. **לאור מתן ההבהרות, יתקיים סיור קבלנים נוסף** – אשר יתקיים בתאריך 10.9.24 יום ג' בעשה 10:00 במשרדי המחלקה הטכנית (משרדו של מהנדס ראשי). יובהר כי הסיור הינו לקבלנים נוספים שלא נכחו בסיור הראשון, קבלנים שנכחו בסיור הראשון אינם מחויבים להגיע.

  
 בברכה,  
 צחי כהן  
 מנהל אדמיניסטרטיבי  
 ומנכ"ל קרן מחקרים

חתימת החברה

תאריך