



- בלמס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת הרכישות והמכירות

18.09.24

**הנדון: עדכון מס' 8- מכרז 179/2024 הקמת מבנה משטרת באר שבע
דחיית מועדים + מענה לשאלות הבהרה**

1. במסגרת עדכון זה, מפורסמת בזאת חוברת המכרז המעודכנת, מסמך א'- גרסה מס' 3 לפיה
אנו דוחים את לוחות זמנים למכרז כדלהלן:

נושא	תאריך	עד השעה
המועד האחרון להפניית שאלות הבהרה ובקשות לשינויים	22/09/2024	15:00
המועד האחרון להגשת הצעות	29/09/2024	15:00

2. שינוי המועדים במסמכי המכרז עפ"י גרסה מס' 4, **מודגש בצבע צהוב**.

3. **להלן ריכוז פניות / שאלות שהתקבלו ומענה המשטרה בהתאם:**

מס"ד	מס' סעיף/פרק	שאלה	מענה המשטרה
1	מפרט טכני מסמך ג'- 15.47	האם נדרשות ארובות לציילרים בפרויקט?	כן. נדרשות ארובות לציילרים
2	מפרט טכני- מסך ג'- סעיף 9	טיפול באוויר- האם נדרש לכלול תאי ערבוב ביחידות?	תאי הערבוב כלולים במחיר היחידה
3	כתב כמויות- סעיף 15.02.0690	הבהרה לגבי תא סינון אוויר למטווח בספיקה של SFM 25,000	סעיף 15.02.0690 תא סינון אוויר למטווח בספיקה של SFM 25,000, מתייחס לתא מפוח המופיע בסעיף 15.02.0670
4	עדכון מספר 6- מס"ד 6 + כתה כמויות סעיף 12.02.0030	מבקשים הבהרה לפי מה יהיה התשלום: האם קומפ' או לפי מדידה?	סעיף 12.02.0030 פריט 53 יש לקרוא יחד עם תכניות אדריכלות (פריסות אלומיניום) נמדד בתכנית ומוגדר לתשלום כקומפלט אין שינוי ק"מ בכתב הכמויות
5	עדכון מספר 6 מס"ד 7	מבקשים יותר מידע על הפרט. מאיזה פרופילים הגדר מורכבת ובאיזה גימור?	פרטי הגדר 7,8 – מצורף לעדכון זה. פרופילי RHS חלולים, מגולוונים וצבועים בתנור.
6	כתב כמויות- פרק 12.02	האם ה"סגירה היקפית" נכללה בחישוב אשר מופיע בפרט?	פרק 12.02 בכתב הכמויות סגירה היקפית כלולה במחיר פריט
7	עדכון מס' 7- מס"ד 7 כתב כמויות: 22.04.0030/40	מבקשים הבהרה ופירוט לגבי דוח אקוסטיקה פרט פ-11	סעיף 22.04.0030/0040 יש לקרוא יחד עם דו"ח אקוסטיקה ותכניות אדריכלות (תכנית קומת גג, קומות גג, גמר קומות גג)



- בלמס -

מענה המשטרה	שאלה	מס' סעיף/פרק	מס"ד
כלונסאים קוטר 100 הנם כלונסי תימוך זמניים המיועדים לפירוק.	מבקשים הבהרה לגבי הכלונסאות בקוטר 100 לפי קונסט'.	עדכון מס' 7- מס"ד 25	8
מצורפים לעדכון זה 4 תכניות ביסוס של הגדרות והמבנים בפיתוח	מבקשים לקבל את תוכניות הביסוס (כלונסאות) אשר מחוץ לקונטור הבניין.	עדכון מס' 7- מס"ד 27	9
פרט 7 מפורסם במסגרת עדכון זה.	מבקש פרט לגדר ההיקפית של הפרויקט	כתב כמויות- סעיף 42.99.0010	10
יש להתייחס לנתונים בכה"כ ולא לטבלת ציוד	קיימת סתירה בפרק מ"א בין הנתונים הטכניים המופיעים בכ"כ, לבין הנתונים הטכניים המופיעים בדפי הציוד (נתוני ספיקה ועומד שונים). נבקש הבהרה בנושא.	כתב כמויות- סעיף 15.01.0030	11
פרטים משלימים כמוגדר בסעיף 15.02.0010 אך לספיקה של CFM 8,000	מבקשים נתונים טכניים עבור היחידה בסעיף. לא מופיעה בטבלת הציוד או בתכניות מכלול יח' כנ"ל אך לספיקה של CFM8,000.	כתב כמויות- סעיף 15.02.0030	12
פח מגולוון	ברשימת מסגרות מ-25 מתואר הפריט מ-25 - מגן פינה, וקיימים הבדלים בין התיאור המילולי לתיאור הגרפי. בתיאור המילולי הפריט הינו מפח מגולוון ואילו בשרטוט הפריט הינו פח מגולוון או פלבי"מ 2 מ"מ. אנא הבהירו מה החומר הנדרש לפריט מ-25.	תכניות אדריכלות - רשימת מסגרות	13
כושר הרמה 500 ק"ג. יתוכן ע"י הזוכה ובאישור המזמין	תוכנו של הסעיף הנ"ל - תכנון וביצוע משוה גובה טיפוסי מ-56 ברשימה. חסר מידע לגבי המשקל אליו מיועד משוה הגובה. כמו כן חסר מפרט טכני. אנא ספקו.	כתב הכמויות- סעיף 06.006.0480	14
1. משטרת ישראל לא מגדירה מאיזה ספק לרכוש. יש לבצע סקר שוק בהתאם לתיאור המוצר. 2. פורסם במסגרת עדכון מספר 7 למכרז ומפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי.	1. מבקשים לקבל שמות ספקים לסעיף 22.04.0020. 2. מבקשים לקבל דוח אקוסטי.	כתב כמויות - סעיף 22.04.0020- 22.04.0040	15
רשימה אחת, 941.2	בתכניות האדריכלות מופיעות 2 רשימות המסגרות לעיל. אנא הסבירו מה ההבדל ביניהן.	רשימת מסגרות	16
אל 62 הנו חיפוי עליון המופיע בפרט 61 (מצ"ב) שאלון 4	מבקשים השלמה של פרט אל 62	מפרט טכני- פרק 12 אלומיניום	17
פרטים 7 ו-8 מצורפים לעדכון זה. הפרופילים 40/20 יהיו חלולים, עשויים פלדה מגוולנת	שלום רב, אבקש הבהרות בנוגע לעבודות הגידור בפרויקט: 1. האם הפרופילים האנכיים הם פרופיל חלול 40/20 או מוט מרובע מלא 40/20? 2. מאיזה פרופיל/מוט עשויים העמודים? 3. במידה והמוטות האנכיים הם ממרובע מלא (X2040) הגדר תהווה סכנה בטיחותית.	אדריכלות- פרק 40, 42	18



- בלמס -

מענה המשטרה	שאלה	מס' סעיף/פרק	מס"ד
	4. בנוסף, השדות גדולים מאד מהמשקל העצמי והם עלולים לשקוע או לקרוס.		
הבקשה נדחית	מבקשים לשנות בסעיף 18.1 – סעיף אחריות: אחרי המילים "הזוכה יישא באחריות" תבואנה המילים "החלה עליו על פי דין"	מסמך א'- פרק 18 אחריות לנזקים	19
הבקשה נדחית	מבקשים לשנות סעיף 18.2 – סעיף אחריות: במקום המילים "בעבודת משטרת ישראל" תבואנה המילים "בעבודה נשוא הסכם זה"	מסמך א'- פרק 18 אחריות לנזקים	20
הבקשה נדחית	מבקשים לשנות בסעיף 18.3 – סעיף אחריות: במקום המילים "באם ייגרמו" תבואנה המילים "להם הוא אחראי"	מסמך א'- פרק 18 אחריות לנזקים	21
הבקשה נדחית	מבקשים לשנות סעיף 18.6 – סעיף אחריות: אחרי המילים "שנגרמו למשטרת ישראל" תבואנה המילים "לאחר שנתקבל פסק דין חלוט הקובע את אחריותו של הזוכה לגבי התביעה "	מסמך א'- פרק 18 אחריות לנזקים	22
הבקשה נדחית	סעיף א': אחרי המילים "על כל גופיו" תבואנה המילים " (בכפוף להרחבי השיפוי כאמור להלן)	נספח ביטוח	23
הבקשה נדחית	הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים סכום הביטוח יהיה 3,000,000 ₪ על הסיס נזק ראשון ותבוטלנה המילים "או 20% משווי העבודות – הגבוה מין השניים"	נספח ביטוח	24
הבקשה נדחית	עמוד 58 ביטוח הקבלנים, פרק ב' ביטוח צד שלישי – סעיף 5 תיווסף הסייפא ע כמה שאינו מבוטח או ניתן לביטוח לפי פאר א' לפוליסה"	נספח ביטוח	25
הבקשה נדחית	עמוד 60 ביטוח צד ג' לשירותי אחריות ובדק – סעיף ה' הסעיף יבוטל	נספח ביטוח	26
הבקשה נדחית	עמוד 62 סעיף 5(ה) במקום המילים: "בגין נזק עקב פגם ... מטעמו" תבואנה המילים "מעשי ומחדלי הספק והפועלים מטעמו"	נספח ביטוח	27
הבקשה נדחית	עמוד 63 סעיף 3(2) תיווסף הסייפא "האמור בסעיף זה לא יחול לעניין ביטוח אחריות מקצועית"	נספח ביטוח	28
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. אולם הנוסחים המצוינים בבקשה מאושרים.	עמוד 64 סעיף 3(6) אחרי המילים "נוסח "ביט" תבואנה המילים "או הראל ביט" או אילון ביט"	נספח ביטוח	29
הבקשות נדחות. ביחס לשאלה 2 הוספת המלל הבא מקובלת: "חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין." תשומת לב המציעים, לאור התוספת	עמוד 64 סעיף 3(7) 1. תבוטלנה המילים "כוונה ו/או" 2. תיווסף הסייפא "אך לא יהא בביטוח בכדי לגרוע מזכויות המבטח או מחובות המבוטח על פי דין"	נספח ביטוח	30



- בלמס -

מענה המשטרה	שאלה	מס' סעיף/פרק	מס"ד
בנספח הביטוחי. יש להגיש את נספח הביטוחי העדכני עם התוספת המסומנת.			

4. יחודד כי על המציע לצרף להצעתו סט מלא וחתום של כלל מסמכי המכרז לרבות הודעות ועדכונים שיפורסמו ופורסמו במסגרת המכרז.

5. תשומת לב המציעים יש להגיש עם ההצעה את נספח הביטוחי, נספח

ט', המעודכן ביותר.

6. ביתר פרטי המכרז, לא חל שינוי.

7. יובהר כי,

7.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.

7.2. לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר אחרת.

7.3. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

7.4. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה ע"י מי מטעם משטרת ישראל, ככל שניתן, בכל פורום או צורה כלשהי.

7.5. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה ובעדכונים נוספים, ככל שיפורסמו, מטעם ועדת המכרזים.

בברכה,

אורטל פרידמן, פקד
מדור רכש לוגיסטי ופרט