

תאריך: 7/11/2024

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים
אישור פרסום "כוונה להתקשרות עם ספק יחיד" –
רכישה והתקנה משאבת כיבוי אש –הידרוניקס

נוכחים:

דלית כץ-סולברג – מנהלת אדמיניסטרטיבית – יו"ר הועדה.
יניב בן דוד – ס.מנהלת אדמיניסטרטיבית – מזכיר הועדה.
אביב סלע – מנהל כספים – חבר ועדה.
מיטל זילברמן – יועצת משפטית – פגישת זום.

מהות ההתקשרות:

רכישה והתקנה של משאבת כיבוי אש, לטובת הסדרה ושמירה על רמת בטיחות האש הנדרשת ע"י "כיבוי אש".

מצ"ב מכתב הסבר ונימוק לועדה.

סך ההתקשרות כולל מע"מ: 137,000 ₪


החלטת הועדה:

הוועדה מקבלת את המלצת הגורם המקצועי כאמור החלפת משאבת כיבוי אש לדגם אחר, תגרור בהכרח שינויים משמעותיים בתשתית, וכן בלוח החשמל וכן בהתאמה שלה בהיבטים של צנרת, קטרים וספיקה. לפיכך קיים צורך ונחיצות לאישור ההתקשרות מטעמי יעילות, אחידות וחסכון.

לאור הנ"ל, הועדה החליטה לאשר פרסום "כוונה להתקשרות עם ספק יחיד" במערכת נעמ"ה עפ"י המתבקש בתקנות תכ"ם 7.8.1 ו 7.8.2.


מיטל זילברמן


אביב סלע


יניב בן דוד


דלית כץ - סולברג

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
א. מצ"ב מכתב חוות דעת מנהל שירותים טכניים.

כן לא

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"לי
סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

שירותים

טובין

<u>חברת הידרוניקס בע"מ</u>	שם הספק:
	מספר הספק (ח.פ./ח.צ./מ.מספר עמותה)
<input type="checkbox"/> ספק חוץ	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
137,000	אומדן / שווי ההתקשרות:
4/2025	תקופת ההתקשרות:

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
מצ"ב מכתב חוות דעת מהגורם המקצועי, מנהל שירותים טכניים..

תאריך: 07.11.2024

משאבת כיבוי אש מתזים "פטרסון" חברת "הידרוניקס"

משאבת כיבוי אש של מערכת המתזים מספקת מים בכמות ובלחץ מוגדרים אל תוך צנרת מערכת המתזים, המשאבה מותקנת בחדר מכונות ומחוברת מצד אחד למערכת המתזים ומצד שני אל מקור המים – מאגר מים חירום מיועד לכיבוי אש הידרנטים ומתזים,

המשאבה נבדקת בעקביות ותדירות אחידה מספר פעמים בשנה ע"י הפעלתה לבדיקת לחץ וספיקה, המדדים הנדרשים מהמשאבה (לחץ וספיקה) אינם ניתנים לפשרות וכל ירידה מהסף הנדרש משנה את סטטוס מערכת המתזים ל – לא תקין, משמעות חוסר התקינות של מערכת זו היא שהמרכז הרפואי אינו כשיר לקבלת אישור ראשות הכבאות.

המשאבה הקיימת במרכז הרפואי סופקה והורכבה במערכת המתזים של המרכז בשנת 2007, משאבה זו הינה מתוצרת "פטרסון" והינה ייחודית להספקת המדדים הנדרשים למערכת להגנה מפני דליקות ורק היא מתאימה למערכת הקיימת (היקף, קוטר צנרת, ספיקות, לחצים ולמערכת החשמל הייעודית אליה),

מספר סיבות להגדרת הספק "הידרוניקס" כספק יחיד:

1. הידרוניקס הוא הספק היחיד המשווק את המשאבות מסוג זה ואת חלקי החילוף של חברת "פטרסון", ורק משאבה של יצרנית זו, תתאים למערכת הקיימת.
2. האספקה, השירות והתמיכה הטכנית מתבצעת ע"י חברת "הידרוניקס" (HYDRONICS), שהינה הנציגה הבלעדית בארץ של היצרן PATTERSON ארה"ב.
3. העדר כשירות של המשאבה מורידה את כלל המרכז הרפואי מרמת הבטיחות אש המאושרת ע"י ראשות הכבאות.
4. הספקה והרכבה של משאבה חלופית מדגם אחר ותוצרת אחרת תדרוש בנוסף, שינוי של המערכת הקיימת קרי: הספקת מערכת חשמל חדשה להפעלה ופיקוד והתאמת צנרת יניקה והסנקה למערכת.
5. מערכת המתזים חולשת על כל המתחם הבנוי במרכז הרפואי ומקנה רמת בטיחות אש מרבית ולכן נדרש לשמור עליה כשירה 24/7.

שמירה על כשירות המתזים ע"י שמירה על כשירות רכיביה של המערכת בין היתר על המשאבה מבטיח שמירה על מוכנות וכשירות גבוהה נדרשת לבטיחות אש במרכז הרפואי.

המערכת מתפקדת לשביעות רצון המרכז הרפואי ותוכננה במיוחד בהתאמה למבנה מתאר המבנים ולכן נדרש שמירה על כשירות מלאה.

אני מבקש לאור העובדות הנ"ל להגדיר את "הידרוניקס" בהליך ספק יחיד.

בברכה.

אייל רבינוביץ

מנהל שירותים טכניים

