



המשרד לשירותי דת
וצדת מכרזים

לכבוד
המציעים במכרז 1/2024

הנדון: מכרז מספר 1/2024 לאספקת מכולות קירור ניידות וגנרטורים להשהיית חללים עבור המשרד
לשירותי דת –
מסמך תשובות לשאלות הבהרה

להלן עדכונים והבהרות למסמכי המכרז, בין היתר במענה לשאלות הבהרה שהתקבלו. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המציעים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד לשירותי דת (להלן גם: "המשרד") או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במסמך זה בלבד, ובמסמכי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו. האמור במסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת. מסמך זה מתפרסם באתר מנהל הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת. כל מציע שיגיש הצעה למכרז ייחשב כמי שקרא מסמך זה.

מס"ד	פרק/נספח	הסעיף במסמכי המכרז	פירוט השאלה	תשובת המשרד
1.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	סעיף 11 + סעיף 62.1.3	מבוקש לשנות את הוראות המכרז לעניין הצגת מכולות הקירור והגנרטור כך שזו תתבצע רק לאחר הזכייה במכרז, וזאת מאחר ומדובר בפריטים בייצור מיוחד.	הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז. למען הסדר הטוב יובהר כי למעט משולשי אוקולון הנזכרים בסעיף 13 למפרט הטכני, אין ביתר דרישות המפרט הטכני ביחס למכולות הקירור פריטים בייצור מיוחד.
2.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	סעיף 26.5	מבוקש לבטל תנאי סף זה, ולקבוע כי רק הזוכה במכרז יידרש להעמיד את הטובין הנזכרים בסעיף לבדיקת המזמין.	הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז. מבלי לגרוע מהאמור, ראו מענה לשאלה מס' 1 לעיל.
3.	מסמך א' (6)/נספח ג' להסכם – מפרט טכני;	סעיף ז' - דלתות	מבוקש לבטל את הדרישה של "בדיח בטיחות פנימי עם מנגנון שחרור חירום".	ניתן להציע מכולת קירור שאינה כוללת את הדרישה האמורה, בכפוף לכך שדלת מכולת הקירור המוצעת לא תאפשר נעילת אנשים בפנים המכולה.



המשרד לשירותי דת
וצדת מכרזים

מכילות קירור			
4.	מסמך אי(6)/נספח ג' להסכם – מפרט טכני; מכילות קירור	סעיף ז' - דלתות	מבוקש לקבל שרטוט והגדרות לדרישה של "שסתום שחרור לחץ דו כיווני, עמיד בפני קורוזיה ומונע חדירת מזיקים" .
5.	מסמך אי(6)/נספח ג' להסכם – מפרט טכני; מכילות קירור	סעיף ז' - דלתות	מבוקש לבטל את הדרישה של "מנגנון נעילה עם אפשרות בקרה מרחוק באמצעות תקשורת קווית או סולרית" .
6.	מסמך אי(6)/נספח ג' להסכם – מפרט טכני; מכילות קירור	סעיף ח' - מערכת חשמל	מבוקש לקבל שרטוט עם פירוט הדרישות החשמליות וכן את המיקום של "לוח חשמל חיצוני, אנטי-ונדלי, כולל אפשרות נעילה במנעול" .
7.	מסמך אי(6)/נספח ג' להסכם – מפרט טכני; מכילות קירור	סעיף ט' - תאורה	"תאורה חיצונית מותקנת מעל הדלת, עם מנגנון הדלקה סמוך לפתח הכניסה" – מבוקש להבהיר את המיקום של מנגנון ההדלקה (בפנים או מחוץ למכולת הקירור).
8.	מסמך אי(6)/נספח ג' להסכם – מפרט טכני; מכילות קירור	סעיף 11 - תחזוקה ונגישות	"מנגנון פתיחה וסגירה אוטומטי של הדלתות במצב של פתיחה עד 90 מעלות או פתיחה מלאה" – מבוקש לקבל אפיון, שרטוט או דגם של הדרישה האמורה.
9.	מסמך אי(6)/נספח ג' להסכם – מפרט טכני; מכילות קירור	סעיף 13 - רצפת מכולת הקירור	מבוקש לקבל שרטוט או דוגמה של הפריט "משולשים מאוקולון" הנדרשים לצורך יצירת רמפה, במקרה שרצפת מכולת הקירור מחורצת.
10.	מסמך אי(6)/נספח ג' להסכם – מפרט טכני;	סעיף א' - כללי	מבוקש להבהיר את מיקום ארון החשמל על גבי מכולת הקירור.



**המשרד לשירותי דת
ועדת מכרזים**

			עבודות - חשמל חיבור לרשת חשמל וגנרטור	
הדרישה "חיבור תת קרקעי עבור מקור החשמל מרשת החשמל הראשית" מבוטלת בזאת.	מבוקש להבהיר את הדרישה של "חיבור תת קרקעי עבור מקור החשמל מרשת החשמל הראשית".	סעיף ב' (2) – מערכת חיבור לרשת חשמל וגנרטור	מסמך אי(6)/נספח ג' להסכם – מפרט טכני; עבודות חשמל - חיבור לרשת חשמל וגנרטור	11.

בברכה,

צוריאל פורת
מרכז ועדת המכרזים