

## المركز الطبي الجليل

الموضوع: مناقصة رقم 15/2024

### لمعالجة أبراج التبريد ونظم وشبكات التناضح، المركز الطبي الجليل

المركز الطبي الجليل (فيما يلي: "صاحب الدعوة")، يتوجه بهذا بطلب لتلقي عروض للتعاقد مع مقاول/مزود لمعالجة أبراج التبريد ونظم وشبكات التناضح بموجب كافة تعليمات مستندات المناقصة وملاحقها.

#### 1. شروط الحد الأدنى للاشتراك في المناقصة:

1.1.1.1. تحقق المشاركة في المناقصة لمقدم عرض الذي يستوفي، في الموعد الأخير لتقديم العروض،

شروط الحد الأدنى للاشتراك في المناقصة الواردة فيما يلي.

1.1.1.2. يتم إثبات استيفاء شروط الحد الأدنى الواردة فيما يلي، بموجب تعليمات كراس العرض (الفصل

ب).

#### 1.2. شروط حد أدنى إدارية:

1.2.1. في حال فرض على مقدم العرض واجب التسجيل، بموجب القانون، في إسرائيل، عليه أن يكون مسجلاً بموجب القانون.

1.2.2. مقدم العرض يستوفي طلبات قانون صفقات الهيئات العمومية، للعام-1976 ("قانون صفقات الهيئات العمومية").

1.2.3. كافة البضائع والخدمات المقترحة من قبل مقدم العرض تستوفي طلبات الترخيص والمعايير المطلوبة بموجب القانون من أجل تزويدها، في حال وُجدت.

#### 1.2.4. مؤتمر مقدمي العروض –

1.2.4.1. اشترك مندوبو مقدم العرض في مؤتمر مقدمي العروض بموجب المفصل فيما يلي في مستندات المناقصة.

#### 1.3. شروط حد أدنى مهنية:

1.3.1. مقدم العرض يستوفي الشروط المفصلة فيما يلي:

##### 1.3.1.1. التجربة- سنوات التجربة-

1.3.1.1.1. لمقدم العرض تجربة مثبتة 5 سنوات من بين السنوات 2019-2023، تجربة

مثبتة أكثر من 5- سنوات، في مجال معالجة نظم وشبكات أبراج التبريد ومعالجة شبكات

المياه الصناعية من نوع التناضح العكسي. \*يجب إرفاق التفصيل الملائم وذو الصلة،

مثل قائمة زبائن ملائمين وذوي صلة والمسؤولين عن التواصل على مستند منفرد، بما

في ذلك توصيات، من أجل إثبات استيفاء شرط الحد الأدنى هذا.

1.3.1.2. تجربة مثبتة في عمل مشابهه للأعمال موضوع المناقصة، في مستشفيات في البلاد، أو في منشآت أساسية أخرى مشابهه للمستشفيات، على الأقل بـ 3 سنوات الأخيرة-

1.3.1.2.1. \* يجب إرفاق التفصيل الملائم وذو الصلة، مثل قائمة زبائن ملائمين وذوي صلة والمسؤولين عن التواصل على مستند منفرد، بما في ذلك توصيات، من أجل إثبات استيفاء شرط الحد الأدنى هذا.

1.3.1.3. معايير إسرائيلية-

1.3.1.3.1. معايير ISO 9002 – يجب إرفاقها

العرض الذي لا يستوفي كافة الشروط المسبقة للمنافسة، يلغى ولن يُبحث فيه أمام لجنة المناقصات.

1. المعايير لاختيار العرض الفائز العلامة المرجحة الأعلى:

أ. السعر. 60% يحصل السعر الأدنى على أعلى علامة والباقي بشكل نسبي.

ب. الجودة- 40%. بموجب المفصل في مستندات المناقصة.

ج. يجب تقديم العرض على مستندات المناقصة الأصلية فقط. في أي حالة لوجود تناقض أو عدم ملاءمة، تتغلب تعليمات مستندات المناقصة الأصلية على هذا الإعلان.

د. الموعد الأخير لتقديم العروض هو حتى تاريخ 10/02/2025 الساعة 12:00، يجب تقديم العروض في كراس المناقصة في مغلف مغلق، يسجل عليه مناقصة رقم 15/2024 بتسليم شخصي (لا يجوز إرساله بالبريد) (فيما يلي-"الموعد المحدد") في صندوق المناقصات في مجمع إدارة المركز الطبي في مبنى الاستشفاء الداخلي بالأيام الأحد-الخميس بين الساعات 8:00 وحتى الساعة 15:00.

هـ. الموعد الأخير لتقديم الأسئلة الاستفسارية من مقدمي العروض هو حتى تاريخ 12/01/2025 الساعة 12:00 يجب تقديم الأسئلة في مستند بصيغة WORD عبر البريد الإلكتروني على العنوان

[AvivitD@gmc.gov.il](mailto:AvivitD@gmc.gov.il)

و. موعد جولة المقاولين هو بتاريخ 25/12/2024 الساعة 12:30، يجب التنسيق مُسبقًا مع السيدة أفيفيت

دهان عبر البريد الإلكتروني، على العنوان [avivitd@gmc.gov.il](mailto:avivitd@gmc.gov.il)

ز. يمكن الحصول على مستندات المناقصة بالتوجه للسيدة أفيفيت دهان عبر البريد الإلكتروني، على العنوان

[AvivitD@gmc.gov.il](mailto:AvivitD@gmc.gov.il) أو من موقع انترنت المركز الطبي الجليل، على العنوان

<https://www.gmc.org.il/?CategoryID=2695> أو من موقع انترنت دائرة المشتريات الحكومية،

على العنوان <https://mr.gov.il/ilgstorefront/he>

مع فائق الاحترام،

البروفيسور مسعد برهوم

مدير المركز الطبي الجليل

ورئيس لجنة المناقصات

