



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.8.2
 פרק משני: פטור ממכרז מספר טופס: ט. 7.8.2.1

| | |
|---------------|------------------|
| משרד: | המרכז הרפואי זיו |
| יחידה מזמינה: | מחלקת הנדסה |
| תאריך: | 28/10/2024 |

אל: ועדת המכרזים
הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

מערכת חיסוי מחברת CQM הינה מערכת יחודית המבצעת את פעולת החיסוי במים הסניטרים החמים תוך שמירה על בקרה רציפה, של שימור רמת הכלור ואופי החיסוי הרציף כאשר היא יודעת ליצר כלור מהמים באופן רציף על ידי תהליך "אלקטרוליטי".

ההתקשרות כוללת : אספקה והתקנת המערכת + 5 שנות שירות ואחזקה

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

| | |
|------------------------------------|---|
| שם הספק: | CQM GROUP |
| מספר הספק (ח.פ./צ.ע.מ./מספר עמותה) | 511962813 |
| ספק זה הנו: | X ספק יחיד ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 305,370 ₪ כולל מע"מ (מחיר המערכת: 198,900 ₪ כולל מע"מ + שירות ואחזקה ל 5 שנים: 106,470 ₪ כולל מע"מ) |
| תקופת ההתקשרות: | חד פעמית + שירות ואחזקה עבור 5 שנים |

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

המרכז הרפואי זיו
 המחלקה הנדסה
 אברמוביץ
 ראשי

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

המערכת הנידונה הינה מערכת המבוססת על תהליך אלקטרוני רציף ומיועדת לחיטוי רציף במים החמים והינה מאושרת משרד הבריאות ואף מאפשרת הפחתת טמפרטורה של המים החמים. המערכת המוצעת מותאמת לדרישות של בית החולים ומאושרת ע"י משרד הבריאות בהתאם לנוהל – "הנחיות למניעת התרבות חיידקי ליגינולה ומיקרואורגניזמים נוספים", המערכת יודעת לבצע בקרה רציפה על איכות המים (טמפרטורה וחומר החיטוי), החיטוי רציף 24/7 מונע התפתחות של ביופילים וחיידקים והורדת טמפ' ל 53 מע"צ, עם אפשרות לסטייה של 5% ומכאן יתרונה. בנוסף, שמירה על צנרת ב"ח מפני שקיעת אבנית מוגברת ותופעות קורוזיה בצנרת. לשם כך נבחנו מספר ספקים ופתרונות בשוק אשר מציעים מערכות חיטוי ולאחר בחינה של כלל המערכות בשוק והמענה לצורך חיטוי רציף ב 53 מע"צ, עם אפשרות לסטייה של 5%. ראינו כי רק חברת CQM עונה לצורך הנ"ל, לחברה מערכת כוללת טכנולוגיה מתקדמת למדידת רמות כלור ופרטמטרים נוספים ע"י אלקטרוליזה. המערכות הקיימות בשוק מבוססות על הזרקת כלור אשר מתנדף במים ואינו מהווה פתרון שארייתי ולכן אינו ישים ומתאים. ולכן יש לראות בחברת CQM ספק יחיד.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

| | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| אינג' יצחק אברמוביץ | מהנדס ראשי | 31 |
| שם בעל הסמכות המקצועית | תפקיד בעל הסמכות המקצועית | חתימה המור (צחק) אברמוביץ מהנדס ראשי |