

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
16-12-2024 12:36	כתב כמיות-סעיף 1: ש: נדרש גובה 3.5 מטר עד התקרה (גובה מאוד)- מבקשת הבהרה בנושא? כתב כמיות- סעיף 2: ש- לוחות פוליסטירן אינם עמידים לאש לכן יעשה שימוש בצמר זכוכית, איזה תקן נדרש עבור כבאות?	נספח ב'	11-2024	גובה 2.5 מטר מהריצפה לתיקרה אקוסטית
16-12-2024 12:37	כתב כמיות נספח ג' (שרטוט אדריכלי)- משורטט רמפה, מדרגה, ומרפסת- אינם מופיעים בכתב כמיות- אבקש הבהרה בנושא. סעיף 21, סעיף 22: ש- מצוין חיפוי קירות, אבקש הבהרה האם החיפוי פנימי/חיפוי? מהו גובה החיפוי? מהן המידות (גובה/ עובי)?	נספח ב'	11-2024	בין המעטפת החיצונית פנימית בידוד מצמר זכוכית או לוחות פוליסטירן בעובי 5
16-12-2024 12:40	מבקשת לקבל דוגמא או שווה ערך מסוים עבור הפרט?	נספח ב'	11-2024	המבנה על הריצפה לא צריך רמה ולא מדרגות
16-12-2024 12:43				חיפוי פנימי וחיפוי מלמטה עד למעלה .