



שרות בתי הסוהר

תאריך 06/08/2025

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 27/2025 - תחזוקת והרחבת מערכות מתזים לכיבוי אש אוטומטי

הודעת תיקון מס' 01

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
1.	שאלה	על כמה אתרים בארץ מדובר ?
	תשובה	מדובר בכלל מתקני הכליאה + יחידות נציבות והמחוזות בפריסה ארצית (34).
2.	שאלה	האם יינתן יישור קו אחרי בדיקה ראשונה ?
	תשובה	תיקונים שיתגלו במהלך תקופת הבדיקה הראשונית של המערכות יהיו באחריות הספק הזוכה ויבוצעו בתמורה לתשלום נוסף שישולם על ידי שירות בתי הסוהר, בתוך פרק זמן של עד שלושה חודשים. מובהר כי במקרה של תקלה משביתה, חלה על הספק הזוכה החובה לטפל בתקלה באופן מידי ובהתאם לתנאי המכרז.
3.	שאלה	מה הכמות של קריאות תקלה בשעות הפעילות ברמה ארצית לחודש.
	תשובה	כמות התקלות מסוג שבר בשעות הפעילות עומדות על ממוצע חודשי של כ- 12 קריאות שירות.
4.	שאלה	מה הכמות של קריאות תקלה מחוץ לשעות הפעילות ברמה הארצית לחודש.
	תשובה	כמות התקלות בשעות שאינן שעות הפעילות נרשם ממוצע חודשי של כ- 8 קריאות שירות.
5.	שאלה	כמה תחנות משניות יש ?
	תשובה	כ- 250 תחנות משניות ו-50 תחנות ראשיות.
6.	שאלה	האם ניתן להגיש הצעה בתוספת אחוזים ולא בהפחתת אחוזים.
	תשובה	המציעים נדרשים להציע הפחתת אחוזים מן המחירון. הגשת תוספת אחוזים אינה מקובלת ואף עלולה לפסול את ההצעה.
7.	שאלה	באיזה מקרים לא יינתן לעובד להיכנס לבדוק (שרות צבאי, עבר בטחוני ועוד)
	תשובה	כל אדם ייבחן לגופו ואישור כניסתו למתקן מותנה באישור היחב"מ והמודיעין.
8.	שאלה	כמה משאבות חשמליות יש מתוך רשימת המשאבות ?



שרות בתי הסוהר

2 משאבות חשמליות (כל השאר משאבות דיזל).	תשובה		
קיימת טבלה לביצוע בדיקות בזמן הבדק האם ליקויים שיתגלו בבדק מחויבים לתיקון על ידי השב"ס ותוך כמה זמן .	שאלה	עמוד 17/87 סעיף 3.1.2	9.
תיקונים שיתגלו במהלך תקופת הבדיקה הראשונית של המערכות יהיו באחריות הספק הזוכה ויבוצעו בתמורה לתשלום נוסף שישולם על ידי שירות בתי הסוהר, בתוך פרק זמן של עד שלושה חודשים. מובהר כי במקרה של תקלה משביתה, חלה על הספק הזוכה החובה לטפל בתקלה באופן מידי ובהתאם לתנאי המכרז.	תשובה		
האם קיימת הערכה של קריאות שבר בממוצע שבועי / חודשי / שנתי .	שאלה	עמוד 18/87 סעיף 3.2 תקלות שבר עפ"י קריאת המזמין סעיף 3.2.1	10.
כמות התקלות מסוג שבר בשעות הפעילות עומדות על ממוצע חודשי של כ- 12 קריאות ובשעות שאינן שעות הפעילות נרשם ממוצע חודשי של כ- 8 קריאות שירות .	תשובה		
האם קיימת הערכה של כמה מתזים אנטי ונדלי ניזוקים בשנה במעשי ונדליזם .	שאלה		11.
כמות המתזים מסוג אנטי ונדלי הניזוקים מדי שנה עומדת על כ-250 יחידות , בממוצע שנתי.	תשובה		

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 25/08/2025 שעה 12:00.

4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי .

**בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר**