

חתך: A–A



חזית צפונית





טבלת נתונים חדרי הקפאה

	חדר הקפאה	מבואה לחדר הקפאה
שטח	36 מ"ר	12 מ"ר
גובה	3.0 מטר	3.0 מטר
טמ" שמירה	−18 °C	+4 °C
תפוקת קירור(kW)	10	5

הערות.

1.החדר בנוי מפנלים עומדים בפני עצמם
2.ציפוי פנילים פינמי פח נירוסטה.
3.ציפוי פנלים חוץ פח מגולוון שרוף בתנור.

תפוצה

תאריך	חלק	נספח	אדריכל	קונסטרוקטור	מר חשמל	אינסטלציה			נכס
19.08.25	X	X							
02.09.25	X	X							

מהדורה	תאור השינוי	תאריך	שרטט
1	התאמות במבנה	02.09.25	זיאד

שינויים

שם הפרויקט
שער מנשה–חדר הקפאה

אדריכל: יוסף אוכשנסקי–מהנדס ראשי
כתובת: פקס. טל.
המזמין: יוסף אכשנסקי

המקצוע: מיזוג אוויר
נושא התכנית: חדר הקפאה–מבנה

מס' פרויקט:	מס' דף:	ק.מ
5886	5886–13–02	1:25

A

שם קובץ במחשב: 5886.13

	לעיון	למכרז	לביצוע	
2.09.25	●	○	○	
תאריך				
אישור	בדקאהוד ויסברג	שרטט:זיאד	תכנן:זיאד	

אהוד ויסברג ושות'
הנדסת מערכות בע"מ
חיפה,ת.ד.4553, רח' ירושלים 10 מקק04-8668457,04-8660677 טל' 03-6122003
תל-אביב, רח' סברסקי 9
אתר: www.welsberg.co.il e-mail: office@welsberg.co.il

בטיפול במשרדינו ב-: חיפה ת"א
חבר לשכה מס' 00947

המבנה אחראי לבדיקה המדויה והתאמתן למקום על המבנים לבבר אין כל הודיה וגם כל טעות או אי התאמה עליו הודע למתכנן. אין לקבוע גודלים על פי מדידה בשרטוט. המתכנן הוא הבעל הבלעדי של הזכות ב שלת משרדו כגון: את הקשות כל מלא. בהמצה ה. ביהמשה. הלתקים. נו. ללא אשור. אסור. אל. המקום