



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	הנהלת בתי המשפט
יחידה מזמינה:	אגף בינוי ולוגיסטיקה
תאריך:	10/2025

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה ☒ 3(29) / ☐ 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
שירות ותחזוקה למערכת גילוי אש וכיבוי אש בגז מדגם firenet חב' סוילקו בע"מ.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? ☐ כן ☒ לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

☐ טובין ☒ שירותים ☐ ביצוע עבודה

שם הספק:	סוילקו בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511397259
ספק זה הנו:	☒ ספק יחיד ☐ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	100,000 ₪
תקופת ההתקשרות:	2026

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:


- 1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- 2. ממצאי הבדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- 3. נימוקים והערות נוספות**

חברת "סוילקו בע"מ" התקינה מערכות גילוי אש וכיבוי אש בגז מדגם Firenet בבתי המשפט כפר סבא, שלום ירושלים, מחוזי ירושלים, מסעדה, רמלה, דימונה, רחובות ועכו.
על פי התקן 1220 חלק ג' הספק היחיד שרשאי לתת שירות למערכת הנ"ל רק מי שמאושר לכך ע"י היצרן.
לחברה ידע, מקצועיות, רכיבים וחלפים ייחודיים להם בלבד בלעדיהם לא ניתן להפעיל את המערכות.
בנסיבות העניין ועל פי מיטב השיקול המקצועי, חברת סוילקו בע"מ הינה ספק יחיד לתחזוקת המערכות מכיוון שהיא התקינה את המערכות והיחידה שמחזיקה בידע, מקצועיות, רכיבים וחלפים ייחודיים המתאימים למערכות. למיטב ידיעתי אין עוד חברה אשר מאושרת להחזיק ו/או ליבא את הרכיבים והחלפים הדרושים.
בנוסף למערכת בדומה לכל מערכות מתח נמוך קיים קוד יחודי שרק לטכנאי החברה המפעילה שהתקינה את המערכת יש קוד גישה אילו. היקף ההתקשרות כולל שרות ואספקת חלפים.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

 שלמה דואניס ממונה על תחום ארצי הנהלת בתי המשפט	מנהל תחום בטיחות ארצי	שלמה דואניס
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית