



03/02/26

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מס' 255406 לאספקה והתקנה דלתות לחדרי ניתוח

המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה

מס"ד	נספח	מס' סעיף	השאלה	תשובה
1	ב'	22	1. המכרז מתייחס לחדרי הניתוח מדוע נאמר חדר נקי? 2. האם הדלת הנדרשת היא דלת הרמטית כמוגדר בתקינה האירופאית? 3. האם הדלת מיועדת לעמוד בהפרשי לחצים עד 40-50 פסקל? 4. האם נדרשת דלת המיוצרת קומפלט (מנגנון , כנף , משקוף) ע"י ספק בחו"ל העומד בתקינה האירופאית המיועדת לחדרי ניתוח? שאלות אלו מתייחסות לפריטים 1-5	1. הכוונה אכן לחדרי ניתוח, זו טעות במלל. מסמכי המכרז עודכנו. 2. כן 3. כן 1. כן

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים