

תוספת דרישות מהגרסה הראשונה שהופצה עם המכרז נצבע **בצהוב**

רשימת דלתות לביצוע:

מבנה 7 – מחלקה פנימית

- התקנת 2 בקרים של 8 קוראים כל אחד
- יציאת חירום צד צפון – 2 קוראים
- מחסן חומרי ניקוי
- מחסן מכשור רפואי
- כניסה ראשית (דלת עץ) – **נדרשת אינדיקציה נוספת לדלת הכפולה**
- יציאה חירום ממ"ד – **2 קוראים**
- חדר תרופות
- מחסן ציוד רפואי
- חדר סירים
- מחסן טקסטיל
- חדר כביסה מזוהמת
- יציאת חירום צד דרום – 2 קוראים
- חדר הלבשה צוות 33
- חדר הלבשה 26
- **בית מרקחת – התקנת אינטרקום חיצוני עם 2 מסכים לפתיחת הדלת במתחם בית המרקחת**

רשימת אביזרים נדרשים בכל דלת ודגשים טכניים:

- קורא קרבה
- לחצן יציאה קרבה מואר (במקומות שלא ניתן להתקין לחצן קרבה יותקן לחצן לחיצה רגיל)
- קופסת ניפוץ ירוקה עם פלסטיק דורך
- מחזיר שמן (בהתאם לסוג הדלת)
- אלקטרומגנט (בהתאם לסוג דלת) בעל חיישן "מצב דלת" מובנה
- קופסת נטרול חיצונית עם 3 מפתחות לדלתות שבהן יותקנו בקרים
- לכל בקר יותקן ספק כח נוסף
- כל בקר יחובר לסוללת גיבוי
- מגע יבש לחיבור הבקרים למערכת גילוי אש
- לחצן ניתוק חשמל עם מפתח (בורר)
- אינטרקום מדלת כניסה ראשית לתחנת אחות – זהה לקיים במחלקות שכבר הותקנה המערכת

תשתיות:

- יש לפרוס כבילה בצבע בידוד כחול – **CAT7**.
- **כבל פיקוד שזור 6005**
- הפריסה צריכה להתבצע לפי תקינה, יש לפרוס את הכבלים בתעלות תקשורת.
- תקשורת בין מתג לבין בקרים באחריות המתקין.

ממשק:

- הבקרים יוגדרו ויותקנו במערכת ניהול secusys 2000.
- הוספת רישיונות עבור 32 דלתות.
- מפות – עם סימונים של הדלתות ושליטה דרך המפה, כל זאת בהתאם לשיטה הקיימת היום.
- הדרכות
- עדכוני גרסה יבוצעו offline, המערכת אינה מחוברת לרשת חיצונית.
- מסירת תיק מערכת בסיום העבודה.