

מס"ד	השאלה	תשובה
1	כתב כמויות אשמח שתציינו לכל דלת סוג דלת עץ / רב בריח / אלומיניום עם זכוכית / זכוכית וכו' זה יקל עלינו בנוסף נשמח לקבל כתב כמויות לכל פריט לגבי קופסת נטרול בכמה דלתות מדובר ?	לא יינתן הפירוט המבוקש - לצורך כך בדיוק בוצע הסיור ספקים בשטח!
2	לציין בדלת ראשית 2 אלקטרומגנטים	מצוין במפרט המעודכן שהועלה לאתר מיד לאחר הסיור
3	קופסת ניטרול חיצונית בכמה דלתות מדובר	בכל הדלתות. אין דלתות עם אלקטרו מנעול - כולם עם אלקטרומגנט
4	לציין איזה אינטרקום אתם מעוניינים שנתקין	ראה תשובה לשאלה מספר 8
5	בתשתיות רשום יש לפרוס את הכבלים בעלות תקשורת אשמח לדעת מיקומים של תעלות התקשורת ומתעלות התקשורת אנו נעביר צנרת או תעלות לפי הצורך	לא יינתן הפירוט המבוקש - לצורך כך בדיוק בוצע הסיור ספקים בשטח! יש פירוט על הכבל במפרט
6	בממשק רשום הוספת רשיונות עבור 32 דלתות מבקש לדעת כמה רשיונות קיים היום	כיום יש למרכז הרפואי 148 רשיונות מתוכם 140 תפוסים, מבקשים בחלק מהמרכז לרכוש עוד 32 רשיונות.
7	בממשק רשום לגבי המפות כל זאת בהתאם לשיטה הקיימת היום אשמח לקבל את המידע לגבי מה שקיים היום	שרת SECUSYS 2000 ו-2 קליינטים לניהול הרשאות ושליטה על דלתות המבוקרות מהתוכנה. המקומות המבוקרים מופיעים על גבי שרטוט של המחלקות בתוכנה עם אייקונים של הדלתות ואפשרויות שליטה על הדלת מהשרטוט.
8	מה המערכת אינטרקום הקיימת במקום? במידת האפשר לציין לא רק ייצרו אלא גם דגם.	אינטרקום-פעמון עם מצלמה וצג (7 אינץ') בתחנת אחות מותקן על הקיר . HIKVISION DS-KD8003-IME1
9	ברשימת אביזרים רשום 1. קופסת נטרול חיצונית עם 3 מפתחות לדלתות שבהן יותקנו בקרים 2. לחצן ניתוק חשמל עם מפתח (בורר) מבקש הבהרות מה השימוש לתפעול במוצרים אלה?	ניטרול אלקטרומגנט בדלת כניסה לחדר בו מותקנים הבקרים וספקי כח במקרה של תקלה/חירום
10	האם נדרש לחבר את מערכת בקרת הכניסה למערכת כיבוי האש הקיימת	יש להתחבר לממסר שהוכן לטובת כך ע"י חב' אורד, ובתום הפרייקט לבדוק תקינות