

6/202 להתקנת תשתיות לגז טבעי ולהסבת מערכות בית חולים במרכז הרפואי ד"ר - תשובות לשא

מס"ד	פרק/נספח	הסעיף במסמך המכר	פירוט השאלה	תשובה
1	פרק א' - הל"ך המכר	4.3.1.2.1	אבקש להכיר בפריקטים אשר קיבלו אישור ח"ק הוד"ס וט"ס המתיימה הקטנים ובפריקטים אשר נעשו בשותפות.	יזכר רק פריקטים שהחתימה לענין פריקטים שנעשו בשותפות - לצורך עמידה בתנאי הסף בדבר ניסיון יזכר גם ניסיון שנצבר במסגרת שותפות, ובלבד שהמפעיל היה שותף בשותפות שבה בצעו העבודות וני יזכר, להנחת דעתה של ועדת המכרזים, כי היה לו חלק ממשי בבצועם. המפעיל יצרף אסמכתאות המעידות על חלקו בבצוע ועל היקף הניסיון הנטון.
2	פרק א' - הל"ך המכר	4.3.1.2.1	אבקש להכיר בפריקטים אשר נוצרו באופן מלא ע"י המפעיל.	השאלה אינה מובנת. כאמור בתנאי המכר דרש כי למעט 3 לקוחות אשר רכשו ממנו שירותי הקמת תשתיות גז וכו'.
3	פרק ג' - פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזונה	2.9	התקנת המכשירים אינה באחריותו ולכן גם התצילות שלהם והכיוון שלהם, ניתן לביצוע בתוספת מחיר.	הספק אינו אחראי על רכש ותכן המכשירים עצמם. עם זאת, את הבדיקות (בלבד) האמורות בסעיף יידרש הספק לבצע ועליו לגלות זאת במחיר העבודות.
4	פרק ג' - פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזונה	2.17	מה גודל חיבור ספקן הקונגרציה ומה מיקום קודרת ההכנה(החול) בסיוור להעלות את הקודרת לראש ההר (לד החיזון העליון).	הגוש של קודרת החיבור/ההכנה לקונגרציה "ביתן במסגרת התכנון המפורט ובתיאום עם המזמין. המכרז כולל אופציה לחיבור עתיד למתקן קונגרציה עד 2.8 מ"מ-אס.
6	פרק ג' - פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזונה	2.21.1	משחזר לקבל את החומרים הנחלקיים של החומה שהותקנה ע"י מרימון	הספק יידרש לזמם את העבודות עם חברת מרימון וילבצע את התכנון, החיבור והאישורים הנדרשים. נתוני התכנה והקשרים עם חברת החלוקה ייבדקו במסגרת התכנון המפורט.
7	פרק ג' - פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזונה	3.1	בסיוור דובר על 2 וד"ר קיסור. נבקש בהבהרה לכמות הדוברים וכמות מקיטות של ספקיה לתחנה	שני דו"ר קיסור בתפוקה של 3 טון קיסור. כל אחד 1 דוד הסקה בתפוקה מידיה של 1,500,000 KCAL.
8	פרק ג' - פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזונה	3.5	האם התונה השיי מחייב או אופציה בלבד	מחייב.
9	פרק ג' - פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזונה	5.1.2	רק להבהיר - הספק גם אינו אחראי על התקנה והפעלת המכשירים	הספק אינו אחראי על התקנת המכשירים. לאחר סיום עבודות ההסבה הספק אחראי לחיבור כלל המערכת ועל לפעילות מלאה.
10	פרק ג' - פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזונה	5.1.3	על פי הסיוור בוצע סקר אינורט. נבקש לקבל את הסקר	מ"ב ב"ד"ח בדיקת עמידה בדישיות אזורי מים 11.8.2022.
11	פרק ג' - פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזונה	6.12	רק להבהיר - כמות הגזאים על פי החוות היועצים של המפעיל	המכרז מגדיר כמות גזאים. ככל ובמסגרת נתון מפורט יאשר בית החולים כמות אחרת - ניתן יהיה לשנות.
12	פרק ג' - פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזונה	6.13	הקבלן לצורת CS יהיה בעל תעודת ISO מטאימה, על פי התקן	מבצע עבודה זו יידרש להחזיק בתעודות ותקנים כנדרש בתנאי המכרז.
13	פרק ד' - הסכם ההתקשרות	7.1	האם לא ניתן להשתמש בקבלני משנה לצורך ביצוע עבודות ספציפיות. כמובן שהאחריות ע"י המפעיל	סעיף 7.1 בנוסח המקורי "מתקן ובמקומי יבוא": "7.1. בפסוף לאמור במסמך ההתקשרות. הספק יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה לצורך אספקת השירותים. 7.2. מבלי לגרוע מהאמור, האחריות הכוללת לביצוע ההתקשרות ולעמידה בכל תנאיה תהיה של הספק ושלו בלבד. 7.3. בכל מקרה שהספק יעסיק קבלן משנה ייעודי לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולצורך זה בלבד, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף קבלן משנה זה אם הוא מברר כי הוא אינו מבצע את מובטלו בדבר."
14	פרק ד' - הסכם ההתקשרות	נספח ד ביטוח	להלן הביטוח הק"ס לזר היום	יש להציג פוליסה התואמת לנספח הביטוח המופיע במסמך המכרז.