

מענה לשאלות הבהרה

מס"ד	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	נוסח השאלה	נוסח המענה
1.	פרק א	4.3.1.1.1	ההגדרה " מתפעל מתקנים כדוגמת התפעול הנדרש במכרז" לא לגמרי ברורה. האם מציע שנותן שירותי ניטור, תחזוקה ושטיפות למתקנים שאינם בבעלותו, בהיקפי ה-DC הנדרשים בסעיף הזה, נחשב כמי שעונה להגדרה זו?	כן. מתפעל הינו מי שנותן שירותי ניטור ותחזוקה (לרבות שטיפות) למתקנים.
2.	פרק א	4.3.1.2.1	נבקש לאפשר למי שמחזיק בסיווג 160 א 5, ונמצא בתהליך הוצאת סיווג 191 א 1 שטרם הסתיים (הבירוקרטיה לוקחת זמן...) ויכול לצרף אסמכתאות מעידות על כך, להשתתף במכרז. במבחן התוצאה אם זה הספיק למשרד הבטחון ולעשרות רשויות מקומיות לבחור בנו עם הסיווג הנ"ל, אין הצדקה למנוע מאיתנו השתתפות.	הבקשה נדחית. ניתן לעשות שימוש בקבלן משנה לצורך עמידה בתנאי סף זה.
3.	פרק א	5.2.1	בטבלה בסעיף 2 כתוב "ובלבד שהפרויקט עבור הגוף הציבורי הוא בהיקף מותקן של 1000 קילוואט לפחות". אנא הבהירו שבמילה פרויקט, אין הכוונה למערכת בודדת של 1000 קילוואט, אלא להיקף המצטבר של המערכות שהוקמו עבור אותו גוף ציבורי	מובהר כי ב"פרויקט" הכוונה להיקף מצטבר של מערכות עבור גוף ציבורי אחד, ולא במערכת בודדת.
4.	פרק ד	9	מבוקש להבהיר כי אחריות הקבלן לתפוקה שנתית ולפיצוי בגין ירידה בתפוקה יהיה רק בנסיבות בהן הירידה הינה	הבקשה נדחית. חל סעיף 10.2.1 למכרז.

			נובעת ברשלנותו של הקבלן (עבודה או חומרים או תחזוקה לקויים).	
5.	פרק ד	10.3	מבוקש להבהיר כי אחריות הקבלן לתפוקה שנתית ולפיצוי בגין ירידה בתפוקה יהיה רק בנסיבות בהן הירידה הינה נובעת ברשלנותו של הקבלן (עבודה או חומרים או תחזוקה לקויים).	אין שינוי בנוסח הסעיף. נושא ירידה בתפוקה באחריות הספק מכוסה במסגרת סעיף 10.2.1 למכרז.
6.	פרק ד	21.1	מבוקש להבהיר שאחריות הקבלן בנוזיקין (לרבות חובת שיפוי) הינה בהתאם לחבות המוטלת על הקבלן על פי דין.	הבקשה נדחית.
7.	פרק ד	21.2	מבוקש שבמשפט האחרון יתוקן במקום: "ושהאחריות", יירשם: "ו/או שהאחריות".	הבקשה נדחית.
8.	פרק ד	25.2.5	מבוקש להבהיר כי הערבות הינה אמצעי לגביית חוב ואינה ולא יהיה חילוט כסנקציה אוטומטית במקרה של הפרה.	הבקשה נדחית. בכל מקרה הספק יקבל הודעה על כוונה לחילוט הערבות ויוכל להשמיע את טענותיו בעניין בטרם תתקבל החלטה אודות חילוט הערבות.
9.	פרק ד	25.2.6	מבוקש כי לא יוטלו פיצויים מוסכמים אם העילה לא נגרמה בנסיבות שבאחריות הקבלן (למשל איחור עקב כוח עליון או פעולות של המזמין וכד'), וכי לפני הטלת פיצוי מוסכם יקבל הקבלן התראה ואפשרות לתקן את ההפרה.	הבקשה נדחית. הטלת פיצוי מוסכם הינה בהתאם לסעיף 25.2.6 ולפי שיקול דעת המזמין בהתחשב בנסיבות המקרה.

10.	פרק ד	נספח ד ב 3	בנספח ד (ביטוח) בפרק ב ס"ק 3 מבקשים כי יתווספו בסופו המילים "למעט נזק שנגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש"	הבקשה נדחית.
11.	פרק ד	2	מבוקש כי יוצג ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר	מאושר בכפוף להצגת גבולות אחריות כמפורט בסעיף ביחס לבעלי המקצוע.
12.	פרק ד	נספח ד 2 2	מבוקשת מחיקתם של ביטוח צד שלישי ס"ק ה+ו	הבקשה נדחית אולם מובהר כי ביחס לסעיף ה- ניתן ויוצג בתת גבולות אחריות בסך 2 מיליון ₪. ביחס לסעיף ו'- כחלופה לביטול הסייגים הנ"ל הספק יכלול בביטוח מטעמו סעיף בביטוח צד שלישי לפיו, רכוש מדינת ישראל יחשב כרכוש צד ג' ולא כרכוש הניתן לביטוח במסגרת ביטוחי הרכוש מטעם הספק
13.	פרק ד	נספח ד 3 7	יתווספו בסופו המילים "אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין"	הבקשה נדחית אולם הוספת המלל הבא לא תהווה הפרה של ההסכם: "אולם אין בביטול הסעיף כאמור, כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין".
14.	פרק ד	נספח ד 3 ב	יימחקו המילים "כל עוד אחריותו קיימת", וכן בסוף הסעיף יתווספו המילים "ולענין ביטוח אחריות מקצועית- למשך 3 שנים מתום תקופת ההסכם.	הבקשות נדחות.
15.	פרק ד	נספח ד 3 ד	מבקשים למחוק את המילה מייד	הבקשה נדחית.

16.	פרק ד	נספח ד 3 ז	יתווספו בסופו המילים " על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור. הבקשה נדחית. מובהר כי הצגת אישור ביטוח 7 ימים לאחר מועד חידוש הביטוחים לא תהווה הפרה יסודית, בכפוף לשמירה על הרצף הביטוחי בהתאם לתנאי נספח זה.
17.	פרק ד	נספח ד חדש	מבקשים להוסיף בסוף הנספח: בסוף הפרק יתווספו הסעיפים הבאים: 1.1. למשך תוקפו של ההסכם, המדינה מצהירה בזאת כי הוא ערך ביטוח רכוש המבטח את המערכת וכל רכוש אחר הנמצא בסביבתה וכן את המבנה עליו מותקנת המערכת ותכולתה באמצעותו או באמצעות מי מטעמו במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש או למבנה כאמור לעיל, בתנאי ביטוח שאינם נופלים מנוסח "ביט", וזאת למשך תקופת שיפוי של 24 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ומי מטעמו. הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 1.2. למדינה הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש ו/או אבדן תוצאתי כאמור בסעיף 1.1 זה לעיל, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף 1.3 להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 1.3. המדינה פוטרת, את הספק והבאים מטעם הספק מאחריות בגין נזק שהמדינה זכאי לשיפוי בגינו על-פי הביטוחים שעל המדינה לערוך בהתאם לסעיף 1.1 לעיל, ככל הבקשות נדחות.

	שנערכו (או שהיה זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, ביטוח חסר או הפרת תנאי פוליסות הביטוח), אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול			
18.	פרק ב	12.1	אנא אשרו לצרף טבלת אקסל נפרדת עם כל הנתונים, במקום למלא ידנית על גבי הטבלאות במסמך	אין מניעה ובלבד כי הטבלה שתצורף תהיה זהה לחלוטין לנוסח הטבלה המצויה במכרז.
19.	פרק ב	נספח 1 א	מבקשים לשנות את הקטגוריות של יחידות התמחור כך : מתקנים קטנים עד 22 בין 23 ל 50 בין 51 ל 100 בין 101 ל 300 מעל 300	הבקשה נדחית.
20.	פרק ב	נספח 1 ב	גם כאן נבקש את אותו שינוי בקטגוריות של גודל המתקנים כמו בשאלה על נספח 1 א	הבקשה נדחית.
21.	פרק ב	נספח 1 ג	גם כאן נבקש לשנות את קטגוריות יחידות התמחור כמו בשאלה על נספח 1 א	הבקשה נדחית.
22.	פרק ג	1.1.3	אנא הבהירו האם הכוונה היא שהתשלום של התמורה בסך 10 ש"ח + מע"מ הוא למשך 120 חודשים ולא למשך התקופה שהמציע הציע בהצעת המחיר? כלומר, יש לקחת בחשבון תשלום זה למשך 10 שנים בכל מקרה?	התשלום של התמורה הינה ביחס לתקופה שהמתקן יהיה בחזקת המציע בהתאם להצעתו במכרז.

המציעים מופנים לשינוי במנגנון תשלום התמורה במכרז העדכני.				
המכרז לא מכוון לספק חומרה מסויימת, אפשר להציע את הפתרון בכמה חלופות.	אנא הסבירו למה הכוונה במשפט : על הממיר להיות היברידי" ממירים היברידיים שהם גם עם אופטימיזרים יש רק אופציה אחת. האם הכוונה היא שניתן להשתמש רק בסולאראדג' היברידי?	3.2.11	פרק ג	23.
הבקשה מתקבלת. ראו נוסח עדכני של המכרז.	חסרה המילה " לקוו"ט" אחרי ה"850 ש"ח כולל מע"מ"	10.5.1	פרק ד	24.
המציעים מופנים למועדים בתחילת מסמך זה.	מבוקש לקבוע מועד נוסף להגשת שאלות הבהרה וזאת לאחר פרסום המענה על שאלות ההבהרה בסבב הנוכחי.	כללי	פרק א הליך	25.
הבקשה מתקבלת באופן הבא : המזמין יהיה רשאי לאשר לזוכה לא לבצע מתקנים רק בשל סיבות הקשורות בהיתכנות הנדסית למימוש הפרויקטים. כגון : דרישות חיזוקים של המבנה, פסילת המבנה לנשיאת מערכת סולארית ע"י קונסטרוקטור, וכן במקרה בו המחלק לא מאשר חיבור המתקן לרשת החשמל . יובהר, כי שיקולים כלכליים למינהם לא ילקחו בחשבון לצורך החרגה.	מבוקש להבהיר כי "חובת הביצוע" תהיה כפופה להיתכנות הנדסית וכלכלית וכן אישור של חברת החשמל להקמת המתקן ככל שיתגלה, לאחר ביצוע סקר גגות, כי מתקן מסוים אינו ישים מבחינה הנדסית, דורש עבודות קונסטרוקציה או איטום חריגות, או נעדר כדאיות כלכלית (למשל, עקב מגבלות רשת של חח"י), יהיה הזוכה רשאי להחריגו ללא כל סנקציה.	3.5.6	פרק א – הל	26.

27.	פרק א – הל כללי	מבוקש לקבוע, כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ייקבע לפחות 14 ימי עבודה לאחר פרסום תשובות ההבהרה על ידי המזמין.	המציעים מופנים למועדים בתחילת מסמך זה.
28.	פרק א – הל כללי	נבקש את אישור המזמין כי ביחס לכלל הנכסים נשוא המכרז קיימות מלוא הזכויות וההרשאות הנדרשות לצורך הקמה, חיבור, הפעלה ותחזוקה של מערכות פוטו וולטאיות ומתקני אגירת אנרגיה, וכי לא קיימת כל מניעה חוקית, קניינית, תכנונית או חוזית לביצוען במשך כל תקופת ההתקשרות בה מחזיק המציע.	הבקשה נדחית. באחריות הזוכה לפעול לטובת קבלת כלל האישורים וההיתרים לטובת הקמה, חיבור, הפעלה ותחזוקת המערכות.
29.	פרק א – הל 3.5.6	נבקש להבהיר כי היזם יידרש לשאת בעלויות מוני החשמל ולשפות את המזמין בגין עלות האגרות והרישוי רק ביחס למוני חשמל חכמים המותקנים בגגות עליהם מייעד היזם להתקין מתקן.	ראה תשובה בסעיף 79 להלן. הבקשה נדחית. התשלום עבור כלל המונים.
30.	פרק א – הל 9.3	נבקש להוסיף כי ככל שהמזמין יבטל אתר לאחר שהספק כבר נשא בהוצאות ישירות בקשר אליו (לרבות, בין היתר, עלויות ביצוע סקרים, תכנון מוקדם וכיו"ב), ישפה המזמין את הספק בגין הוצאות כאמור.	הבקשה נדחית. יובהר כי רק במקרה בו הזמין יבטל הקמת מתקן לאחר שנ ניתן לגבי צו עבודה, אזי יהיה זכאי הזוכה להחזר הוצאות תכנון לפי אישור המפקח המלווה מטעם המזמין אל מול הצגת אסמכתאות ואישורים.
31.	פרק א כללי	מבוקש לקבוע מועד נוסף להגשת שאלות הבהרה וזאת לאחר פרסום המענה על שאלות ההבהרה בסבב הנוכחי.	המציעים מופנים למועדים בתחילת מסמך זה.

32.	פרק א'	כללי	מבוקש לקבוע, כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ייקבע לפחות 14 ימי עבודה לאחר פרסום תשובות ההבהרה על ידי המזמין.	המציעים מופנים למועדים בתחילת מסמך זה.
33.	פרק א'	4.3.1.1	נוסח הסעיף קובע כי ניתן להוכיח עמידה בתנאי הסף באמצעות חברת בת, וזאת אך ורק "בתנאי שהחברה מצויה בשליטה מלאה (100% בעלות) של המציע". דרישת החזקה בשיעור של 100% בחברת בת אינה עולה בקנה אחד עם המבנה התאגידי המקובל של חברות בתחום האנרגיה, אשר פועלות באמצעות שותפויות ו/או תאגידים ייעודיים בשיעורי החזקה משתנים, או ניגשות באמצעות חברות ייעודיות הנשענות על ניסיון חברת האם. הגבלת הוכחת הניסיון להחזקה בשיעור של 100% בלבד עלולה לחסום הצעות איכותיות מטעמים טכניים-תאגידיים גרידא, באופן שאינו משרת את תכלית עקרונות דיני המכרזים. לאור האמור, נבקש להרחיב הוראה זו ולקבוע כי המציע יהא רשאי להוכיח ניסיון גם באמצעות חברה קשורה, לרבות, בין היתר, השותפים במציע (במקרה של שותפות רשומה), חברת/שותפות אחות, או חברת בת של בעל/שותפי המציע.	הבקשה מקובלת בחלקה. ראו נוסח עדכני של המכרז.
34.	פרק א'	4.3.1.2	המציע הינו שותפות מוגבלת רשומה של שתיים מהחברות המובילות במשק כאשר כל אחת מהן שותפה ב-50% במציע. כך, שלחברות המרכיבות את המציע יש את הסיווג ואת	הבקשה מקובלת בחלקה. ראו נוסח עדכני של המכרז.

			הרישיון הנדרש בהתאם להוראות הסעיף. לאור האמור, מבוקש להבהיר כי ככל שההצעה במכרז מוגשת ע"י שותפות רשומה, המציע יהא רשאי להוכיח עמידה בתנאי הסף באמצעות כל אחת החברות השותפות המרכיבות את המציע. בנוסף, מבוקש להבהיר כי לעניין תנאי הסף, המונח "המציע מימין" כולל גם מימון שהועמד לפרויקט על ידי גורם מממן חיצוני לטובת המציע ולא חברות קשורות המחזיקות בלפחות 50% במציע, ובלבד שהמימון גויס והועמד במסגרת פעילותו של המציע בפרויקטים בתחום האנרגיה.
35.	פרק א'	5.2.2	נבקש להבהיר כי לצורך הערכת האיכות ניתן יהיה להסתמך גם על ניסיון שיוצג, בין היתר, על ידי חברת אם, חברת/שותפות אחות (הנשלטת על ידי אותה חברת אם), או חברת בת המוחזקת בשיעור של 50% לפחות.
36.	פרק א'	7.4.1	מבוקש להבהיר כי ניתן יהיה להגיש את מסמכי המכרז, ובכלל זאת את הצעת המציע, גם באופן פיזי ולא רק באמצעות מערכת יהלום, ובלבד שההגשה תיעשה בהתאם לכל יתר הוראות המכרז, לרבות המועדים הקבועים בו. ככל שתאושר אפשרות כאמור, מבוקש לפרט את כתובת ההגשה, מקום ההגשה וזאת בין היתר בשל האמור בסעיפים 7.4.5.5 עד 7.4.5.9

37.	פרק א'	7.5.1	מבוקש להבהיר כי ככל שהמזמין יפרסם הבהרה, תיקון או שינוי באחת מהוראות המכרז בסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות, יוארך המועד להגשת ההצעות בלפחות יום עסקים אחד ממועד הפרסום, וזאת על מנת לאפשר למציעים לבחון את השינוי, לבצע את ההתאמות הנדרשות בהצעתם ולהסתייע, ככל שידרש, בשירותי התמיכה הטכנית של מערכת יהלום.	הבקשה נדחית. על המציעים לעקוב אחר הפרסומים של המזמין.
38.	פרק א'	8.1.4	מבוקש להבהיר את אופן ביצוע פניות המזמין לצורך השלמת מסמכים, הבהרות או תיקונים להצעה, ובפרט האם הפניות וההתכתבויות כאמור יבוצעו באמצעות דואר אלקטרוני, באמצעות מערכת יהלום, או בכל אמצעי אחר. ככל שקיים יותר מערוץ תקשורת אחד, מבוקש לפרט את אופן השימוש והתקשורת בין הצדדים.	בקשות להשלמה יעשו באמצעות דואר אלקטרוני. עם זאת, המזמין שומר את זכותו לפנות באמצעים נוספים, והכל בהתאם להוראות המכרז.
39.	פרק א'	14.5	למען הבהירות והסדר הטוב, נבקש אישורכם מראש כי במקרה שהמציע הינו שותפות רשומה, ניתן יהיה להכיר בנתונים של השותפים (כאשר כל אחת מחזיקה בלפחות 50% משיעור האחזקות בשותפות) לצורך עמידה בתנאי סף ולשם קבלת ניקוד איכות; כמו כן, נבקש אישורכם להכיר גם בנתונים של שותפות אחות אשר מורכבת מאותם השותפים ובאותו מבנה החזקות (התאמה של 100% במבנה התאגידי) לצורכי עמידה בתנאי הסף ובניקוד האיכות.	הבקשה מקובלת בחלקה. ראו נוסח עדכני של המכרז.

40.	נספח 1 (א), כללי	בעמודים 44, 47 ו-49 למכרז מופיעים בטבלאות התמחור תאור של ערכי יחידות אשר, לכאורה, תואמים להספקי AC, בעוד שבתיאור היחידות מצוין כי מדובר בהספקי DC. מבוקש להבהיר האם יחידות התמחור מתייחסות להספק AC או להספק DC. ככל שאכן מדובר בהספקי DC, מבוקש להסביר כיצד ניתן יהיה להקים את המתקנים המפורטים בחלוקת האשכולות בעמודים 75–76, שכן בהתאם לנתונים המפורטים שם, ההספק המרבי שניתן יהיה להתקין אינו עולה על כ-567 קילוואט DC.	מדובר בטעות סופר. הכוונה כמונח לערכי AC ראו נוסח עדכני של המכרז.
41.	נספח 1 (א), כללי	נבקש להבהיר ולקבוע במפורש כי "מספר החודשים" אשר יוצע על ידי המציע במסגרת הצעת המחיר (עד 120 חודשים), יחל להימנות אך ורק החל ממועד חיבור המתקן לרשת החשמל בפועל. הבהרה זו מהותית וחיונית במיוחד במסגרת התקשרות זו, הואיל ומתווה ההתקשרות וההצעה המסחרית הנדרשת מבוססים, במלואם, על תקופת ההתקשרות. ככל שתקופת ההתקשרות תכלול פרקי זמן שבהם המתקן אינו מחובר לרשת החשמל, עלולה ההיתכנות הכלכלית של ההתקשרות להתאיין.	ראו נוסח עדכני של המכרז המבדיל בין תקופת המכרז לתקופת ההתקשרות.
42.	נספח 1 (א) 3	מבוקש לשקול תיקון ההוראה כך שזכויות מכירת תעודות ייצור חשמל נקי, לרבות I-REC(e) ו/או כל תעודה דומה אחרת, יוקצו בהתאם לתקופת החזקת המערכת והזכאות לקבלת ההכנסות ממנה. בהתאם לכך, בתקופת ההתקשרות	הבקשה נדחית.

			בה המערכת מצויה בבעלות ובתפעול הספק יהיו הזכויות בתעודות שייכות לספק, ואילו ממועד העברת המערכת לידי המזמין יהיו הזכויות כאמור שייכות למזמין.
43.	נספח 1 (א)	הצעת מחיר	מבוקש לשקול לתקן ולהבהיר כי התקופה המרבית שניתן יהיה להציע במסגרת יחידות התמחור תעמוד על עד 240 חודשים, חלף 120 חודשים. זאת, מאחר שפרויקטים מסוג זה מוקמים במתכונת של מימון פרויקטאלי ובליוי פיננסי של גורמים מממנים, כאשר תקופת התקשרות מרבית של 120 חודשים אינה תואמת את תנאי המימון המקובלים בענף ואינה מאפשרת במקרים רבים היתכנות כלכלית למימון, הקמה ותפעול של הפרויקט. לאור האמור, מבוקש לאפשר תקופת התקשרות של עד 240 חודשים, כמקובל בפרויקטי אנרגיה סולארית ארוכי טווח בישראל. ראו נוסח עדכני של המכרז.
44.	נספח 1 (ג)	הצעת מחיר	בטבלת הצעת המחיר לאשכול מס' 2 המשקולות מסתכמות ל-105%. נודה לפרסום נוסח מעודכן של הטבלה. ראו נוסח עדכני של המכרז.
45.	פרק ג'	כללי	"במסגרת המענה למכרז, נדרש המציע להציג הסכם מותנה עם קבלן המשנה לביצוע העבודות במכרז זה". נבקש לתקן את הסעיף כך שבמעמד ההגשה, המציע יידרש להציג "מסמך הבנות" או הצהרת כוונות בלבד מול קבלן המשנה, ולא הסכם מותנה. ניתן להציג מסמך החתום על ידי שני הצדדים ושבמסגרתו יהיה ברור כי קבלן המשנה מקבל עליו את הדרישות במכרז והוא יהיה זה אשר ישא באחריות לביצוע העבודות, אם המציע יזכה במכרז.

46.	פרק ג'	סעיף הגדרות	נבקש להוסיף למונח "אסדרה" את המילים: "או כל אסדרה עתידית שתהא בתוקף במהלך תקופת ההתקשרות" עוד לעניין סעיף זה, ובהתייחסות כוללת בכל מקום בו קיימת הוראה דומה, מבוקש להבהיר כי במקרה של שינוי, ביטול או הרעה בתנאי האסדרה הרלוונטית במהלך תקופת ההתקשרות אשר משפיעים על התוכנית הכלכלית של המציע הזוכה, דמי השימוש יעודכנו ויותאמו לתנאי האסדרה החדשה, באופן שישקף את השינוי בהכנסות ובכדאיות הכלכלית של הפרויקט. הבקשה נדחית.
47.	פרק ג'	פסקה 2	מבוקש להבהיר כי ניתן יהיה לשלב מתקן אגירה גם במתקנים הפועלים במסגרת אסדרת תעריף משלים, בכפוף להוראות האסדרה הרלוונטית (תעריף משלים). בנוסף, מבוקש לחדד כי היתכנות שילוב מתקן אגירה מאחורי המונה תיבחן פרטנית לאחר קבלת נתוני הצריכה, שכן בהיעדרם לא ניתן להעריך את כדאיותו הכלכלית של המתקן. הבקשה נדחית. בקשה לשילוב מתקני אגירה תיבחן בהתאם לדין על ידי המזמין.
48.	פרק ג'	סעיף הגדרות	מבוקש להבהיר כי לא ניתן להתחייב במועד הגשת ההצעה לתפוקה שנתית מינימלית של 1,550 קוט"ש לשנה לכל קילו ואט מותקן. תפוקת המערכת בפועל מושפעת ממאפייניו הייחודיים של כל אתר, לרבות מיקומו הגיאוגרפי והטופוגרפי, הצללות קיימות ועתידיות ממבנים ומצמחייה, תנאי מזג האוויר ומאפייני הסביבה. לפיכך, מבוקש כי התפוקה השנתית המינימלית תיקבע בהתאם לתוצאות דוח הבקשה נדחית.

			PVSYST שיאושר עבור כל אתר במסגרת התכנון, ולא בהתאם לרף אחיד שנקבע מראש.	
49.	פרק ג'	סעיף הגדרות	כמקובל בהתקשרויות מסוג זה, נבקש לעדכן את המחירון כך שהמחירון הרלוונטי שיחול הינו "מחירון דקל" ולא "המאגר המאוחד" עוד לעניין זה מבוקש כי ככל שעבודה מסוימת אינה מופיעה במאגר המאוחד, מבוקש לקבוע כי תתומוח בהתאם למחירון דקל העדכני, ובהיעדר סעיף מתאים בהתאם להצעת מחיר מאושרת מראש ובכתב.	הבקשה נדחית. במקרה של עבודות שלא מופיעות במאגר המאוחד, ניתן יהיה לפנות למאגר "דקל" בניכוי 10% הנחה. אם לא נמצא הסעיף במאגר דקל הספק יציג שלוש הצעות מחיר שונות מקבלנים במאגר המאוחד וההצעה הזולה ביותר תבחר.
50.	פרק ג'	1.2.6.2	מבוקש להבהיר כי כלל האגרות וההיטלים הנדרשים לצורך הקמת וחיבור המתקן יחולו על המזמין.	מובהר כי האגרות וההיטלים יחולו על הספק, אלא אם נרשם במפורש אחרת. כאמור בסעיף, המזמין ישא רק בהוצאות היתר בניה.
51.	פרק ג'	1.2.6.3	הואיל ובשלב הגשת ההצעה לא ידועים כלל מאפייני המבנים והאתרים נשוא המכרז, מבוקש להוסיף כי ככל שיידרשו עבודות נוספות לצורך הקמת המערכת, לרבות עבודות איטום הגג, התאמת או שדרוג מערכת החשמל או תיקון הארקה, חפירה והטמנת כבלים ו/או תשתיות אחרות, העתקת מערכות מיזוג ו/או אובייקטים אחריות בגג המבנה, חיזוקי קונסטרוקציה למבנים, עבודות הנדסיות או כל עבודה אחרת הנדרשת לצורך הקמת וחיבור המערכת הסולארית, עלותן תיקבע בהתאם למחירון דקל העדכני מינוס 10%. עוד מבוקש לקבוע כי עלויות אלו, ככל שאושרו מראש ובכתב על ידי	סקרי גגות מפורטים בוצעו ע"י המזמין ויועברו למציעים שעברו את תנאי הסף קדם הגשת ההצעה. ההתייחסות לעבודות איטום מפורטת במכרז. שאר הבקשות בשאלה נדחות. במקרה של עבודות שלא מופיעות במאגר המאוחד, ניתן יהיה לפנות למאגר "דקל" בניכוי 10% הנחה. אם לא נמצא הסעיף במאגר דקל הספק יציג שלוש הצעות מחיר שונות מקבלנים במאגר המאוחד וההצעה הזולה ביותר תבחר.

			המזמין, יושבו לספק באמצעות קיזוז מהכנסות המזמין מהפרויקט, בתוספת ריבית שנתית בשיעור פריים + 1% עד לפירעונם המלא. עוד לעניין זה מבוקש כי ככל שעבודה מסוימת אינה מופיעה במאגר המאוחד וואו במחירון דקל, אזי מבוקש לקבוע כי תתומחר בהתאם למחירון דקל העדכני, ובהיעדר סעיף מתאים בהתאם להצעת מחיר מאושרת מראש ובכתב.
52.	פרק ג'	1.2.7	הבקשה נדחית. מדובר רק על עבודות תשתית נדרשות באתר לשם הגדלת חיבור ולא על התשלומים לחברת החשמל עבור ההגדלה.
53.	פרק ג'	1.2.8	מבוקש להבהיר כי דרישות החשמל והבטיחות יחולו בהתאם לכל דין, תקן ותקנה מחייבים בישראל. כמו כן, מבוקש למחוק את הביטוי "דרישות החשמל והבטיחות המחמירות ביותר", שכן מדובר במונח עמום שאינו כולל אמות מידה ברורות ומדידות.
54.	פרק ג'	6.1.2	נבקש לתקן את הסעיף כך שספירת השעות תבוצע אך ורק על בסיס שעות עבודה מקובלות, ולא תכלול ימי שבת, חגים ומועדי ישראל.
55.	פרק ג'	6.4.2	הבקשה מתקבלת באופן הבא: ככל שהתקלה תתרחש בסופי שבוע/חגים ומועדים, היא תטופל מיד ביום העבודה שלאחר מכן.
			תקלה משביתה תטופל תוך עד 12 שעות, תקלה רגילה תטופל תוך עד 72 שעות.
			נבקש לתקן את פרק הזמן הנדרש לביצוע התיקון ולהעמידו על 72 שעות, וכן לקבוע במפורש כי במקרים בהם הטיפול

			בתקלה מתעכב עקב נסיבות שאינן תלויות בספק, לרבות כוח עליון, עיכוב כאמור לא יהווה הפרה.	
56.	פרק ג'	6.6	מערכת שטיפה עשויה להיות חיונית לתפקודו של מתקן ו/או לכדאיותו הכלכלית. בהתאם, נבקש לתקן את הסעיף כך שהתקנת מערכת שטיפה תעשה בתיאום בין הצדדים, ובהתאם לצרכי הצדדים. עוד לעניין זה יש לציין כי ככל ותותקן מערכת שטיפה זו תהיה חלף השטיפות כאמור במסמכי המכרז.	התקנת מערכת שטיפה תהיה אופציה של המזמין בלבד. עם זאת, ככל ותותקן מערכת שטיפה בהוראת המזמין, זו תהיה חלף חובת ביצוע השטיפות כקבוע במסמכי המכרז.
57.	פרק ג'	8.1	על מנת למנוע סתירות, נבקש להוסיף בסעיף "אחריות הספק" במפרט הטכני הבהרה בסיפא של הסעיף "והכול בהתאם להוראות ההסכם שבין הצדדים"	הבקשה נדחית.
58.	פרק ג'	8.2.1	מבוקש להבהיר כי אחריות הציוד העיקרי, לרבות פאנלים סולאריים וממירים, תהיה בהתאם לתנאי האחריות הניתנים על ידי היצרן, שכן למציע אין יכולת להשפיע על היקף או משך תקופת אחריות היצרן. בהתאם לכך, מבוקש לקבוע כי תקופת האחריות לפאנלים הסולאריים לא תפחת מ 25 שנים וכי תקופת האחריות לממירים לא תפחת מ 10 שנים.	הבקשה נדחית. תקופת האחריות לפאנלים סולרים לא תפחת מ 25 שנה, ותקופת האחריות לממירים לא תפחת מ 10 שנה.
59.	פרק ג'	נספח 1	נבקש לקבל את סקרי ההיתכנות ואת האומדנים שנקבעו ביחס לאתרים השונים. נתונים אלו נדרשים לצורך תמחור אופטימלי של ההצעה, והינם חיוניים על מנת להבטיח	בסקרים יועברו למציעים העומדים בתנאי הסף ובציון האיכות המינימלי, בהתאם להוראות המכרז.

	שהספק יוכל לעמוד בהתחייבויותיו להקים מערכת העומדת באומדן, בהתאם להוראות המכרז.			
	מבוקש להבהיר כי תקופת ההתקשרות, קרי פרק הזמן שהמתקן יהיה בחזקת המציע כפי שנקבע בטופס הצעת המחיר, תחל ממועד חיבור המתקן לרשת החשמל והפעלתו. מתווה ההתקשרות וההצעה המסחרית הנדרשת מבוססת כולה על תקופת ההתקשרות. ככל שתקופת ההתקשרות תכלול פרקי זמן בהם המתקן אינו מחובר לרשת החשמל, ההיתכנות הכלכלית של ההתקשרות עשויה להתאיין.	2.1	פרק ד'	.60
	מבוקש להבהיר כי המזמין ימסור את האתרים כשהם מפונים ונקיים מכל מתקן, חפץ או אלמנט אחר העלול להפריע להקמת המתקן.	4.1	פרק ד'	.61
	מבוקש להבהיר כי ככל שהליך קבלת הסיווג הביטחוני יעכב את תחילת העבודות, יוארכו לוחות הזמנים להקמת המתקן באופן יחסי למשך העיכוב.	5.6	פרק ד'	.62
	מבוקש להבהיר כי במקרה של עיכובים בביצוע העבודות עקב נסיבות שאינן תלויות בספק, יהיה הספק זכאי להארכת לוחות הזמנים בהתאם, וכי לא יוטלו עליו קנסות או פיצויים בגין עיכובים אלה.	6.3	פרק ד'	.63

64.	פרק ד'	6.8	מבוקש להבהיר, כי לוחות הזמנים שנקבעו בהסכם אינם ריאליים. לאור האמור, מבוקש להאריך את לוח הזמנים לשלב א' ל-6 שבועות לפחות, וכן להאריך את לוח הזמנים לשלב ב' ל-12 שבועות לפחות.	ראו נוסח המכרז העדכני.
65.	פרק ד'	9.2	נבקש להבהיר כי ככל שהירידה בתפוקה נובעת מסיבות הקשורות במזמין שאינן בשליטת הספק, יופחת התשלום למשרד הממשלתי באופן יחסי להיקף אובדן התפוקה. לחלופין, תוארך תקופת החזקה של הספק באתר בהתאם.	הבקשה נדחית. ראו הוראות סעיף 10.2 להסכם.
66.	פרק ד'	10.2.2	נבקש לעדכן את הסעיף כך שבגין עד 4 ימים במצטבר בשנה לא ישולם פיצוי לספק, והפיצוי ישולם לספק החל מהיום ה-5.	הבקשה נדחית.
67.	פרק ד'	10.2.4	נבקש להבהיר, כי ככל שהדו"ח יוכיח כי אכן הירידה בתפוקה נובעת מאחריות המזמין, המזמין יישא במלוא עלות הכנת הדו"ח	הבקשה נדחית.
68.	פרק ד'	10.2.5	נבקש להבהיר ולהחריג מפורשות כי פעולות בינוי, פיתוח, בניית מבנים חדשים או שינויי תשתית חשמל המבוצעים בשטחי המזמין (כגון בתוך בית החולים) על ידו או על ידי קבלנים ו/או מטעמו, יזכו את הספק בפיצוי מלא לפי סעיף זה.	פעילות בתוך שטחי המזמין לא נחשבת לצד ג' ולכן מכוסה בסעיף 10.2.1 למכרז.

69.	פרק ד'	10.3.1-10.	נבקש להוסיף כי סעיפים אלה יחולו במקום שבו הירידה בתפוקה נבעה מנסיבות התלויות בספק ותחת אחריותו.	ראה תשובה לשאלה 5 לעיל.
70.	פרק ד'	10.3.3	מבוקש להבהיר, כי מנגנוני הפיצוי, קיצור תקופת ההתקשרות ודרישות התיקון הקבועים בסעיף זה, לא יחולו ככל שהירידה בתפוקה נובעת מנסיבות שאינן באחריות הספק.	ראו נוסח סעיף עדכני.
71.	פרק ד'	10.4.1	נבקש לעדכן כי במקרה של עיכוב בהפקת תיק תכנון למתקן, זכותו של המזמין לסיים את ההתקשרות תחול ביחס לאותו המתקן ולא ביחס להסכם כולו.	מובהר בזאת למציעים כי המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לאשר אורכה, אשר היקפה יקבע בהתאם לנסיבות המקרה על ידי המזמין, ובכל מקרה לא תארך יותר מ-4 שבועות. והמזמין יהיה רשאי גם לקנוס את הספק עבור כל יום איחור מעבר לתקופה של ה-90 יום אשר נקבעה במכרז, בסכום של 1,000 ש"ח לכל יום. בכל מקרה מובהר, כי אם הספק לא יעמוד בדרישה, גם לאחר האורכה שניתנה לו, יהיה רשאי המזמין לסיים את ההסכם מול הספק, בגין כלל המתקנים. ראו גם מענה לשאלה 26. ראו נוסח עדכני לעניין זה בחוברת המכרז.
72.	פרק ד'	10.5.1	מבוקש לקבוע כי המחירים המפורטים בסעיף זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, בהתאם לאופן חישוב מנגנון	יובהר כי הסעיף מתייחס לפירוק כל מתקן בנפרד פעם אחת במהלך כל תקופת ההתקשרות עם הספק.

			ההצמדה הקבוע בסעיף 19.7 להסכם לעניין זה יצויין כי יש להבהיר: שהעלות כאמור בסעיף זה מתייחסת ליחידת קילו וואלט מותקן לפירוק בלבד. עבור עלות התקנה לאחר פירוק יהיה סכום זהה יש להוסיף רכיב אחסנה בהתאם לתקופה ובהתאם להצעת מחיר שתאושר מראש ובכתב כפי שיקבעו על ידי הצדדים בתקופה ההשבתה לא ישולמו תמורות כלשהן למזמין המזמין ישפה את המציע הזוכה בגין אובדן ההכנסה בהתאם לדוח PVSYST או בהתאם לממוצע ייצור החשמל כפי שהייתה בתקופה מקבילה של השנה הקודמת.		מעבר לכך, סכום הפיצוי למתקנים עד 300 קו"ט יתוקן ל-1,200 ש"ח לפני מע"מ לקילוואט, ולמתקנים מעל 300 קו"ט ל-1,000 ש"ח לפני מע"מ לקילוואט. הסכום מתייחס לפירוק, אחסון של עד חודשיים, והקמה מחדש באותו גג או בגג אחר עליו ינחה המזמין. על כל חודש נוסף של אחסון תשולם לספק תמורה בסך 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) למכולה 20 רגל כאשר הפאנלים מסודרים בה באופן שמאפשר הכנסת מקסימום פאנלים למכולה. ראו נוסח המכרז העדכני.
73.	פרק ד'	10.8.1	על מנת לשמור על הכדאיות הכלכלית בהתקשרות ועל חלוקת סיכונים מאוזנת, במיוחד נוכח תקופת ההתקשרות הארוכה ובהתחשב בחוסר הוודאות הרגולטורית, נבקש לעדכן את רף הפגיעה המינימלי בהכנסות, כך שהסעיף יחול על פגיעה בהכנסות בהיקף של מעל 10%.		הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
74.	פרק ד'	10.11.1	נבקש לעדכן את הרף המינימאלי לשינויים לא מהותיים ל-10% (במקום 20%). לשינויים בהיקף העולה על כך עשויות להיות השפעות משמעותיות על ההתקשרות.		הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
75.	פרק ד'	11.2.7	נבקש לעדכן את הרף לאחוז הירידה בהספק הייצור, כך שיעמוד על 5% במקום 0.5%.		הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.

76.	פרק ד'	11, 11.2.8	נבקש להבהיר כי טרם הפעלת סמכות המזמין לביצוע עצמי של התיקון (ו/או לחיוב וקיצוץ הוצאות מהספק בגינו), יידרש המזמין למסור לספק הודעה והתראה בכתב, וכן להעניק לספק פרק זמן סביר של 14 ימי עבודה לפחות לשם ביצוע התיקון בעצמו	הבקשה מתקבלת.
77.	פרק ד'	19.1	מבוקש לעדכן את הסעיף כך שהתמורה למשרד הממשלתי תעמוד על עד 5 ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ, חלף 10 ש"ח למ"ר, שכן מדובר בתעריף הגבוה באופן ניכר מהמקובל בעסקאות דומות בענף. בנוסף, מבוקש להבהיר כי שטח המדידה לצורך חישוב התמורה ייקבע בהתאם לשטח בפועל שעליו מותקנת המערכת הסולארית, ולא בהתאם לשטח הגג ברוטו. זאת, מאחר שבמבנים רבים, ובפרט בבתי חולים ובמבני ציבור, קיימים על הגג מתקנים, מערכות ואובייקטים שונים המגבילים את אפשרויות ההתקנה ואינם מאפשרים ניצול מלא של שטח הגג לצורך הקמת מערכת סולארית.	סעיף התמורה יעודכן ל- 30 ש"ח לקווי"ט DC מותקן. ראו נוסח המכרז העדכני.
78.	פרק ד'	19.7	מבוקש להבהיר כי מאחר שהתמורה לה זכאי הספק בגין מכירת החשמל אינה צמודה למדד המחירים לצרכן, הרי שמן הראוי כי גם התמורה לה זכאי המזמין תיוותר קבועה לאורך תקופת ההתקשרות וללא כל מנגנון הצמדה למדד, וזאת לשם שמירה על איזון כלכלי בין הצדדים.	הבקשה מקובלת. ראו נוסח המכרז העדכני.

79.	פרק ד'	19.8-19.9	נבקש לעדכן כי חובת התשלום בגין מוני חשמל באשכול, תחול רק ביחס למונים חכמים באתרים שבהם עתיד היזם להתקין מתקנים. כמו כן, נבקש לקבוע כי התשלום יבוצע לא יאוחר מ-21 ימי עבודה ממועד חיבור המתקן לרשת החשמל.	לפי הוראות הסעיף, הספק ישלם למזמין את עלות הרישוי והאגרות בסך 5,000 ש"ח ללא קשר לסוג המונה.
80.	פרק ד'	20	נבקש להוסיף כי חילוט הערבות ייעשה בכפוף להודעה מראש ובכתב של 7 ימי עסקים לפחות, ורק במקרה של הפרה יסודית מצד הספק, שלא תוקנה לאחר התראה מראש ובכתב של 14 ימי עסקים לפחות.	יובהר, כי תינתן לספק הודעה מראש בדבר כוונה לחלט את הערבות ואפשרות לספק להשמיע את טענותיו, אולם המזמין לא מתחייב למועדים בהם תשלח ההודעה.
81.	פרק ד'	21	סעיף 21 להסכם מטיל על הספק מנגנון אחריות ושיפוי רחב ובלתי מאוזן, אשר מקשה על תמחור ההצעה ועל גיוס מימון לפרויקט. לאור האמור, מבוקש להבהיר ולתקן את הסעיף כדלקמן: (1) לקבוע תקרת אחריות מוגדרת, כך שאחריות הספק הכוללת על פי ההסכם, לרבות בגין שיפוי, לא תעלה בשום מקרה על סכום מרבי שייקבע (כגון סכום ערבות הביצוע, או אחוז מוגדר מסך תשלומי התמורה שקיבל הספק), למעט במקרים של זדון מצד הספק; (2) לקבוע במפורש כי האחריות תוגבל לנזקים ישירים בלבד, ותחריג נזקים עקיפים, תוצאתיים, אבדן רווח, אבדן הכנסות, ונזקים כלכליים טהורים; (3) לתקן את סעיף 21.2 כך שהאסימטריה בין הצדדים תצומצם, ולקבוע כי המזמין ישפה את הספק בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשים או מחדלים של המזמין, עובדיו, שלוחיו, או קבלנים הפועלים מטעמו וכי אין	הבקשה נדחית.

			בהסכם זה כדי לגרוע מאחריותו של המזמין לפי דין; (4) לקבוע תקופת התיישנות חוזית סבירה לאחריות הספק לאחר סיום ההסכם, שלא תעלה על תקופת ההתיישנות הקבועה בדין. (5) יש להבהיר כי אין בהסכם זה כדי להוסיף על אחריותו של הספק, כפי שהיא מעוגנת בדין.	
82.	פרק ד'	21.5	יש לעדכן את הסעיף כך שהמזמין לא יהיה רשאי להתפשר בתביעה הנוגעת לאחריות הספק, ללא קבלת אישורו המפורש מראש ובכתב. לא ייתכן מצב שבו המזמין רשאי על דעת עצמו בלבד לחייב את הספק להתפשר ולוותר על זכות המוקנית לו בדין, תוך שהספק נדרש להמשיך ולשאת במלוא החיוב הכספי.	הבקשה נדחית.
83.	פרק ד'	23.1	מבוקש להבהיר כי סירוב המזמין להמחאת זכויות לגוף מממן, לרבות בנק, מוסד פיננסי, או גוף המממן את הקמת המתקנים להמחאה ייעשה מטעמים סבירים בלבד, אשר יפורטו בכתב, וכי המזמין יחתום על כל מסמך סביר ומקובל הנדרש לצורך גיוס המימון לפרויקט. מבוקש להוסיף הוראה שלפיה ידוע למזמין כי לצורך הקמת הפרויקט ומימונו עשוי המציע הזוכה להסתייע בגורם מממן, וכי המזמין יפעל בשיתוף פעולה סביר ויחתום על מסמכים הנדרשים לצורך העמדת המימון, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להטיל על המזמין כל התחייבות כספית, אחריות או חבות מכל סוג שהוא.	הבקשה נדחית.

84.	פרק ד'	23.2	מבוקש להבהיר כי זכות ההמחאה הנתונה למזמין תהיה כפופה לכך שהמחאה כאמור לא תפגע בזכויות הספק לפי ההסכם. הבקשה מקובלת. ראו נוסח עדכני למכרז.
85.	פרק ד'	24-25	מסמכי המכרז וההסכם קובעים מנגנוני סיום והפסקת התקשרות החלים על כלל ההתקשרות, ללא הבחנה בין הפרה הנוגעת לאתר מסוים לבין הפרה רוחבית. מאחר שכל אתר מהווה יחידה עצמאית בעלת מאפיינים פיזיים, תכנוניים ותפעוליים ייחודיים, מבוקש להבהיר ולקבוע כי: (1) הפרה הנוגעת לאתר מסוים, לרבות אי עמידה בתפוקה, תקלה מתמשכת, עיכוב בהקמה או כל הפרה אחרת הקשורה לאותו אתר, לא תהווה עילה לסיום כלל ההתקשרות אלא תזכה את המזמין בסעדים ביחס לאותו אתר בלבד; (2) סיום התקשרות ביחס לאתר מסוים לא ישפיע על יתר האתרים; (3) סיום כלל ההתקשרות יתאפשר רק במקרה של הפרה יסודית רוחבית, כגון חדלות פירעון, מרמה או כשל שיטתי ומתמשך שלא תוקן; (4) מבוקש לקבוע מנגנון ברור המבחין בין הפרה ברמת האתר לבין הפרה ברמת ההתקשרות, כך שסעדי הביטול, הקנסות וחילוט הערבות יופעלו באופן מידתי ובהתאם להיקף ההפרה. ראו מענה לשאלה 71 לעיל.
86.	פרק ד'	24.1	אין זה סביר כי בהתקשרות מסוג זה, תינתן למזמין זכות ביטול ההסכם ללא הצדקה ומטעמי נוחות, וזאת מבלי לשלם על אובדן הרווחים הצפויים, וודאי נוכח ההשקעה המרובה

			הנדרשת מהספק. נוכח זאת, נבקש לבטל את הסעיף, או לחלופין להסדיר כי במקרה כאמור הספק יהא זכאי לפיצוי בגין אובדן הרווחים בהתאם לתוכנית הכלכלית. לאור האמור, מבוקש כי הפסקת ההתקשרות ביוזמת המזמין שלא עקב הפרה מצד הספק, תהא כפופה להודעה מוקדמת של 12 חודשים לפחות, וכן לפיצוי הספק בגין: (א) יתרת ההשקעה שטרם הוחזרה נכון למועד הפסקת ההתקשרות, מחושבת על בסיס מספר החודשים שנותרו עד לתום תקופת ההתקשרות ביחס לסך תקופת ההתקשרות; (ב) עלויות פינוי המתקנים והשבת האתרים למצבם הקודם; (ג) הפסד רווח צפוי ביחס לתקופה שנותרה, מהוון לפי ריבית הפריים במועד ההפסקה;
87.	פרק ד'	25.1.1.3	מבוקש להבהיר כי "אספקת טובין שלא עומדים בדרישות המכרז" תחשב להפרה יסודית רק במקרה של סטייה מהותית ומתמשכת שלא תוקנה לאחר מתן הזדמנות סבירה לתיקון.
88.	פרק ד'	25.1.2.1	מבוקש להאריך את תקופת הריפוי ל-21 ימי עבודה לכל הפחות, ולהבהיר כי במקרים בהם הפרה אינה ניתנת לתיקון בתוך מועד זה, תוארך תקופת הריפוי ככל שהספק החל בתיקון ופועל לשם כך בשקידה ראויה.
89.	פרק ד'	25.2.1	מבוקש להאריך את תקופת הריפוי ל-30 ימי עבודה לכל הפחות, ולהבהיר כי במקרים בהם הפרה אינה ניתנת לתיקון
			הבקשה נדחית.
			הבקשה נדחית. מדובר בהפרות יסודיות שלא נדרש זמן ריפוי ארוך בשביל לתקן אותן, אם בכלל. למזמין יש שיקול דעת אם להאריך את הזמן בהתאם לנסיבות.
			הי מקובל להאריך את התקופה ל-21 ימים.

			בתוך מועד זה, תוארך תקופת הריפוי ככל שהספק החל בתיקון ופועל לשם כך בשקידה ראויה.	
90.	פרק ד'	25.2.4	מבוקש לקבוע כי זכות הקיזוז של המזמין תחול אך ורק ביחס לחובות קצובים ומוכרים שאינם שנויים במחלוקת.	הבקשה נדחית.
91.	פרק ד'	25.2.5	מבוקש לקבוע כי חילוט ערבות ייעשה אך ורק בגין חובות קצובים שאינם שנויים במחלוקת.	הבקשה נדחית.
92.	פרק ד'	25.2.6.1	מבוקש לקבוע תקרה מצטברת לפיצויים המוסכמים שלא תעלה על 10% מהיקף ההתקשרות השנתית.	הבקשה נדחית.
93.	פרק ד'	25.2.6.3	לקבוע כי מימוש פיצויים מוסכמים יהיה כפוף להודעה מוקדמת בכתב של 14 ימים, והמזמין יאפשר לספק להציג את טענותיו בטרם יחויב בתשלום. בנוסף, יש להבהיר כי הפיצויים יחולו רק במקרה של הפרות מצד הספק שהן באחריות הספק (לדוגמה: ברור כי בעיית איטום שמקורה באחריות מלאה של קבלן מטעם המזמין לא אמורה להוביל להטלת פיצוי מוסכם על הספק).	הבקשה נדחית. מובהר כי כל מקרה ייבחן לגופו.
94.	פרק ד'	25.2.7	מבוקש להבהיר כי טרם פנייה לספק חלופי, המזמין יוכיח כי ביצע מאמצים סבירים כדי לאפשר לספק לעמוד בהתחייבויותיו, וכי עלות הרכש החלופי תיקבע על בסיס הצעות מחיר תחרותיות בלבד ולא תעלה על המחיר המקובל בשוק.	הבקשה נדחית.

95.	פרק ד'	כללי	מתבקש בזאת כי המזמין ימנע כל הפרעה לפעילות המערכות, ובכלל זה ימנע גישה למתקנים מגורמים בלתי מורשים מטעמו, וכן ימנע ביצוע פעולות שיש בהן כדי לגרום להצללה על המערכות, לרבות, אך לא רק, על דרך של נטיעה או בנייה, וכן ידאג באופן שוטף לגיזום צמחייה ועצים העלולים לגרום להצללה.	הבקשה נדחית. היה והספק לא מספק את התפוקה השנתית המינימלית כתוצאה מסיבה שבאחריות המזמין יחול סעיף 10.2.1 להסכם ההתקשרות.
96.	פרק ד'	כללי	מבוקש להבהיר כי ככל שתתקבל תשובת מחלק שלילית או תשובה המגבילה משמעותית את הספק החיבור (הזרמה לרשת), הצדדים ידונו בהתאמת המודל הכלכלי ודמי ההרשאה. לחלופין, ככל שהפגיעה הכלכלית הופכת את האתר לבלתי כדאי, הספק יהיה רשאי לבטל את הקמת המתקן באתר הספציפי ללא תשלום קנס או דמי הרשאה בגינו.	ראה תשובה לשאלה 26 לעיל.
97.	פרק ד'	כללי	מבוקש להוסיף סעיף לפיו החברה מצהירה ומתחייבת כי המבנים והאתרים נבנו כדין, בהיתר בנייה כדין וללא חריגות בנייה. יובהר כי ככל שיתגלה כי לא ניתן להוציא היתר למערכת הסולארית בשל מצבו הסטטוטורי של מבנה החברה, הספק יהיה רשאי לגרוע את האתר מההסכם ללא סנקציה, או לחלופין שהמזמין ישפה אותו בגין העיכוב	הבקשה נדחית.

98.	פרק ד'	כללי	מבוקש להבהיר כי המזמין ימסור לידי הספק את האתרים/הגגות כשהם פנויים ונקיים לחלוטין מכל חפץ, ציוד, גרוטאות או פסולת.	הבקשה נדחית. ראו סעיף 6.5 להסכם ההתקשרות לפיו הספק מתחייב לבדוק ועל חשבונו את האתר בו יוקם המתקן בהתאם לצו התחלת העבודה, להכיר את מבנהו ואופי הפעילות המתקיימת בו, את דרכי הגישה אליו, השטחים הפנויים, מיקום ושטחי ההנפה, אזורי ההתארגנות וכל מאפיין רלוונטי אחר, הקשרו לביצוע העבודות. כמו כן, על הספק להכיר את המערכות והתשתיות הקיימות באתר ולברר את כל המגבלות הנובעות מאופיו המיוחד ותנאי העבודה המיוחדים של עבודתו, תוך שמירה על כללי הבטיחות בעבודה.
99.	פרק ג'	8.2	תמחקנה המילים "ולרבות קיומו של כיסוי ביטוחי ע"י חברת ביטוח בינלאומי".	הבקשה מתקבלת.
100	פרק ד'	21.5	נבקש כי יתווסף הסעיף הבא: מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם ולמשך כל הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) המועצה הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן והבאים מטעמו (לרבות קבלני משנה מטעמו) לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה,	הבקשה נדחית.

			ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום 1,000,000, המועצה פוטרת את הקבלן והבאים מטעמו (לרבות קבלני משנה מטעמו) ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו.
101	פרק ד'	א.1(1) נספח ד' - ביטוח	תמחקנה המילים "מימון, רישוי והסדרה" וכן המילים "ביצוע בדיקות" "תיאומים מול רשויות וגורמים שונים" כל הנ"ל אינן "עבודות" ולכן לא רלוונטיות לפוליסת ההקמה "לאחר המילים "המערכות והציוד" תתווספנה המילים "שהינן חלק בלתי נפרד מהעבודות".
102	פרק ד'	א.1(1) נספח ד' - ביטוח	הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח המכרז. תשומת הלב למפורט בסעיף ודרישות הביטוח הפרטניות ביחס לכל השירותים.
103	פרק ד'	א.1(1) נספח ד' - ביטוח	נבקש למחוק את המילים "בערכם המלא" ובמקומן תתווספנה המילים – 20% משווי עבודה בודדת, מינימום 100,000 ש"ח מקסימום 50,000 לפריט בודד נבקש שבמקום 250,000 ש"ח יהיה 200,000 ש"ח נבקש רכוש עליו עובדים 20% משווי עבודה מינימום 1,000,000 ש"ח. נבקש למחוק את המילים "בערכם המלא" ובמקומן להוסיף 300,000 ש"ח.

			נבקש למחוק את המילים "על פי ערכם" ובמקומן להוסיף את המילים "20% משווי עבודה בודדת מינימום 100,000 ש"ח. (11) הסעיף יימחק – תגמולי הביטוח יועברו למבוטח ואין הצדקה כי יועברו לגורם אחר.	
104	פרק ד'	2.א. לנספח ד' - ביטוח	תמחקנה המילים "ובגין כל הפועלים מטעמו".	הבקשה נדחית.
105	פרק ד'	2.ב. לנספח ד' - ביטוח	נבקש למחוק את הסעיף	הבקשה נדחית.
106	פרק ד'	2.1. לנספח ד' - ביטוח	תמחקנה המילים " קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו."	הבקשה נדחית.
107	פרק ד'	2.2. לנספח ד' - ביטוח	סעיף ב – בייחס לארונות אגירה גבול אחריות של 2 מש"ח סעיף ה יימחק סעיף ו יימחק.	הבקשה נדחית.
108	פרק ד'	2.2.3. לנספח ד' - ביטוח	תמחקנה המילים "ובגין כל הפועלים מטעמו".	הבקשה נדחית אולם מובהר כי ביחס לסעיף ה- ניתן ויוצג בתת גבולות אחריות בסך 2 מיליון ₪. ביחס לסעיף ו- כחלופה לביטול הסייגים הנ"ל הספק יכלול בביטוח מטעמו סעיף בביטוח צד שלישי לפיו, רכוש מדינת ישראל יחשב כרכוש צד ג' ולא כרכוש הניתן לביטוח במסגרת ביטוחי הרכוש מטעם הספק.
109	פרק ד'	2.6. - לנספח ד' - ביטוח	יובהר כי החלופה יכולה להיות גם כסעיף במסגרת ההסכם החתום מול הספק ולא כמכתב נפרד.	הבקשה נדחית.

110	פרק ד' 3.1 לנספח ד' - ביטוח	נבקש כי המספר 60 יהיה 30 סעיף 5 – יתווסף "אין בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין".	ככל ומדובר ברכשו בבעלות הספק- מקובל, ככל ומדובר ברכוש בבעלות של אחרים- קבלני משנה מטעם הספק ההבהרה נדחית.
111	פרק ד' ביטוח 3.3 לנספח ד' - ביטוח	תמחקנה המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" ובמקומן תתווספנה המילים "וביחס לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר למשך 3 שנים נוספות מתום השירותים"	הבקשה לשינוי ל-30 ימים- נדחית. הבקשה לתוספת מלל בסעיף 5- הבקשה נדחית אולם הוספת המלל הבא לא תהווה הפרה של ההסכם: "אולם אין בביטול הסעיף כאמור, כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין".
112	פרק ד' - ביטוח 3.3 לנספח ד' - ביטוח	תמחקנה המילים "עד למועד חתימת החוזה" ובמקומן תתווספנה המילים "בסמוך לתחילת העובדות". וכן תמחקנה המילים "לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח" ובמקומן תתווספנה המילים "14 ימים לאחר תום תקופת הביטוח".	הבקשה נדחית.
113	פרק ד' - ביטוח 3.3 לנספח ד' - ביטוח	לאחר המילים "במלאן או בחלקן" תתווספנה המילים "ללא פרטים מסחריים" תמחקנה המילה "לבצע" ובמקומה תתווספנה המילים "לפעול לביצוע"	הבקשות נדחות.
114	פרק ד' ביטוח סעיף חדש	המזמין מתבקש להוסיף את סעיף בנוסח הבא: ביטוח רכוש ואבדן תוצאתי לאתרים המזמין מתחייב לערוך ולקיים, במשך כל תקופת הסכם זה, את הביטוחים המפורטים להלן אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל: ביטוח האתרים, תכולתם, מבנים המצויים באתרים ו/או	הבקשות נדחות. מובהר כי הצגת הפוליסות ללא מידע מסחרי סודי שאינו נוגע להתקשרות, לא יהווה הפרה של ההסכם.

			בסביבתם על מערכותיהם וצמודותיהם וכן כל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות המזמינה המצויים באתרים וסביבתם בערך כינון מפני "כל הסיכונים" או בנוסח "אש מורחב" הכוללים כיסוי מפני הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, נזק בזדון וכן נזקי פריצה. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הקבלן והבאים מטעמו (לרבות במפורש קבלני משנה מטעמם מכל דרגה). ביטוח אבדן תוצאתי, בשל נזק שנגרם לרכוש המבוטח על פי פוליסת הביטוח שהתחייב המזמין לערוך לפי סעיף 1.1 לעיל וזאת למשך תקופת שיפוי של 12 חודשים. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הקבלן והבאים מטעמו (לרבות במפורש קבלני משנה מטעמם מכל דרגה).
115	פרק ד' ביטוח	סעיף חדש	המזמין מתבקש להוסיף את סעיף בנוסח הבא: ביטוח רכוש ואבדן תוצאתי לאתרים המזמין מתחייב לערוך ולקיים, במשך כל תקופת הסכם זה, את הביטוחים המפורטים להלן אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל: למרות האמור לעיל, מוסכם כי המזמין רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי, כאמור בסעיף זה לעיל, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף 1.4 להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. המזמין מצהיר ומתחייב כי לא הבקשות נדחות.

			תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין נזק שהמזמינה זכאית לשיפוי בגינו לפי פוליסות הביטוח שיערכו בהתאם לסעיפים 1.1 ו-1.2 או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסה, והוא פוטר בזאת את הקבלן והבאים מטעמו (לרבות במפורש קבלני משנה מטעמם מכל דרגה) מכל אחריות לנזק כאמור. ככל שהמבנה/ים נמצא/ים בבעלות ו/או בשימוש בעלי אתרים/ברי רשות/שוכרים אחרים, מצהיר המזמין כי הנ"ל הסכימו לתחולת סעיף 1 זה לטובת הקבלן גם בהסכמים שלהם עם המזמינה.
116	פרק ד' ביטוח	3.ז לנספח ד' - ביטוח	בסוף הסעיף תתווספנה המילים "אולם אי הצגת אישור ביטוח לא תחשב הפרה יסודית אלא לאחר 30 ימים מדרישת המזמין בכתב". הבקשה נדחית.
117	פרק ד' ביטוח	אשורי ביטוח	למכרז לא צורפו נוסחי אישור הביטוח – נבקש לקבלם הבקשה נדחית.