

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| משרד:       | הבריאות בי"ח שיבא |
| מחלקה מבקשת |                   |
| תאריך:      | 06/09/2026        |

חברה (סוג תקציב): שיבא מדינה  
אל: ועדת המכרזים

הנדון: **חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד**

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2

| מק"ט     | תיאור פריט       |
|----------|------------------|
| 14000165 | שרות עבודות חשמל |

| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)   |
|------------------------------------------------------------------------|
| מספר הבקשה: 20000903 - שדרוג לוח סנכרון גנרטורים מ"ג 3.3               |
| יצרן הלוח הקיים בעל הידע , התוכנה והחלפים .                            |
| רק חב' גל ברק מסוגלת לבצע התאמת הצידוד והתוכנה של השדרוג לצידוד הישן . |
| מדובר על מערכת הראשית של סנכרון הגנרטורים מתח גבוה .                   |
|                                                                        |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? ☐כן ☒לא  
סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)  
☐טובין ☒שירותים ☒ביצוע עבודה

| שם הספק:                | גל ברק-הנדסת חשמל בע"מ                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| מספר ח.פ / ח.צ / עמותה: | IL512094186                                                                   |
| מספר ספק בשיבא:         | 1001532                                                                       |
| ספק זה הינו:            | <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות:  | 700,000.00                                                                    |
| תקופת ההתקשרות:         | 24 חודשים                                                                     |

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

יצרן הלוח הקיים בעל הידע , התוכנה והחלפים .

רק חב' גל ברק מסוגלת לבצע התאמת הציווד והתוכנה של השדרוג לציווד הישן .

מדובר על מערכת הראשית של סנכרון הגנרטורים מתח גבוה .

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

| חתימה | תפקיד של הגורם המקצועי | גורם מקצועי (עובד) |
|-------|------------------------|--------------------|
|       |                        | שוקור קורל-הילה    |