



המרכז הרפואי האוניברסיטאי  
**ע"ש אדית וולפסון**

## **מכרז מספר 56/23**

**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים  
לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

יוני 2023

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**1. מבוא**

- 1.1 המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון (להלן: "המזמין" או "ביה"ח") מזמין בזאת מציעים העומדים בדרישות פנייה זו להגיש לו הצעה לתכנון המערך, לאספקה, התקנה ותחזוקה של שני מדיחי אצבעות להדחת כלי אוכל לפרסונל ולמאושפזים וזאת בהתאם לתנאים המופיעים במפרט הטכני ולדרישות המפורטות במסמכי המכרז הרצי"ב (להלן: "הטובין") עבור המזמין (להלן: "ביה"ח"), ומתן שירותים נלווים לביה"ח בקשר עם הטובין (להלן: "השירותים לטובין" או "השירותים"), לרבות הובלה, תכנון פונקציונאלי, אספקה, התקנה, חיבור לכל התשתיות, הדרכה, ומתן שירות ואחריות, והכל עפ"י המפורט במסמכי פניה זו על נספחיה (להלן: "הפניה" או "המכרז").
- 1.2 פנייה זו מיועדת לספקים בעלי ניסיון ויכולת בכל התחומים נשוא פניה זו, אשר עונים על כל הקריטריונים כמפורט בפניה זו להלן, בכלל זאת הינם בעלי ניסיון, רישיונות, אישורים, היתרים וזכויות הדרושים על פי כל דין.
- 1.3 מובהר כי המזמין יהיה רשאי לבחור במכרז זה ספק זוכה אחד, המסוגל לספק את הטובין ולהעניק את השירותים לטובין. אשר על כן, על המציעים להגיש הצעה מטעמם הן בגין הטובין והן בגין השירותים לטובין.

למונחים הבאים תהיה המשמעות שלצדם:

- "**החווה**" – החווה המצורף כנספח ז' למכרז זה, לרבות נספחיו.
- "**המזמין**" – המזמין ע"ש א. וולפסון.
- "**הספק**" – כל אחד מהספקים שייבחר כזוכה במכרז.
- "**הצעת המחיר**" – הכוללת את כל פריטי המכרז ו/או פריטים נוספים כמפורט בנספח ג' למכרז זה ואת מחירם, כפי שיוגש במסגרת הצעה זו.
- "**ועדת המכרזים**" – ועדת המכרזים של המזמין.
- "**ועדה מקצועית של בית החולים**" – ועדת מומחים מטעם בית החולים: מחלקת הנדסה ומחלקת מערך מזון.

1.4 מודגש כי על הספק להגיש הצעה ל-3 החלופות כמפורט להלן:

- 1.4.1 "**עסקת רכישה**" – עסקה במסגרתה המזמין ירכוש את הטובין, כולם או חלקם (כולל אחריות ושירות מלאים לתקופה של 36 חודשים) ו/או את השירותים לטובין (לאחר תום תקופת האחריות) מהספק הזוכה והתשלום יעשה בתנאי תשלום שוטף + 60 יום, ממועד המסירה.
- 1.4.2 "**עסקת תשלומים**" – עסקה במסגרתה המזמין ירכוש את הטובין, כולם או חלקם (כולל אחריות ושירות מלאים) ו/או את השירותים לטובין (לאחר תום תקופת האחריות) מהספק הזוכה. במסגרת מסלול זה המזמין ישלם לספק את התמורה ב- 60 תשלומים חודשיים שווים. התשלום הראשון יתבצע באחד לחודש לאחר מועד המסירה.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

1.4.3 **עסקת החכרה (ליסינג)** - עסקה שבו יוצבו הטובין במרכז הרפואי למשך 5 שנים (60 חודש), מהספק הזוכה. במסגרת מסלול זה המזמין ישלם לספק את התמורה ב- 60 תשלומים חודשיים שווים. התשלום הראשון יתבצע באחד לחודש לאחר מועד המסירה. בתום 60 חודשים הספק, בהעדר סיכום אחר, יפנה את הטובין מבית החולים.

1.4.4 מובהר, כי עם סיום תשלום 60 התשלומים כאמור, תועבר הבעלות בטובין לבית החולים. במסגרת זו רשאי בית החולים להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד 5 שנים נוספות בתשלום חודשי (סה"כ 60 חודשים) לספק באותם תנאים – הווה אומר הספק מתחייב להעניק שירות מלא הכולל תחזוקה, תחזוקה מונעת, אחריות, שדרוג מערכת וכל הנדרש להפעלה רצופה, איכותית ויעלה של מערכות ההדחה. בתום תקופה זו יוחלט ע"י שני הצדדים הספק והמזמין קרי בית החולים האם להמשיך במתכונת זו לשנה או שנים נוספות.

1.4.5 **"מועד מסירה"** - אישור המזמין כי המערכת עובדת לשביעות רצונו המלאה.

**1.5 לוי' לאספקת המדיח – תוך 90 יום ממועד קבלת ההזמנה לספק**

**2. פירוט הטובין ואחריות**

**2.1 מדיח חשמלי למטבח ביה"ח אשר ישמש לשטיפת כלי אוכל "חלביים"**

מערך ההדחה למטבח המרכזי נועד לכמות של כ- 1500 מנות לפחות, הכולל 5 פריטים (מערכת סכו"ם, צלחת, קערה, כיסוי לצלחת), סה"כ 7500 פריטים.  
**מערכת פיקוד שבת** – נדרש אישור של חברת צומת / מכון הלכה.  
**זמן עבודת המדיח** - פעמיים ביום כשעה ורבע כל פעם.  
מיקום המדיח ע"פ תכנון הספק.

**2.2 מדיח חשמלי למטבח ביה"ח אשר ישמש לשטיפת כלי אוכל "בשרי"**

2.2.1 750 חולים ביום + 650 פרסונל = 1400 מנות, 5 פריטים (מערכת סכו"ם, צלחת, קערה, כיסוי לצלחת) כ- 6000 כלים.

2.2.2 זמן עבודת המדיח - כשעתיים וחצי.

2.2.3 מערכת פיקוד שבת – נדרש אישור של חברת צומת / מכון הלכה.

תתאפשר הגעלה בין המכונה הבשרית לבין המכונה החלבית.

תתאפשר הכשרת המדיחים לפסח.

**2.3 אחריות –**

ככל שתיבחר ע"י המזמין אפשרות של **עסקת רכישה** - לטובין תינתן אחריות מלאה, לתקופה שלא תפחת מ- 36 חודשים ממועד המסירה. ככל שתבחר ע"י המזמין אפשרות של **עסקת תשלומים** – לטובין תינתן אחריות מלאה לתקופה שלא תפחת מ 60 חודשים עם אופציה להארכה – הכל כמפורט בטופס הגשת הצעה המצ"ב **כנספח ג'**.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

- 2.4 מערכת המדיחים, יופעלו באמצעות הפעלה חשמלית ולא ע"י קיטור.
- 2.5 הספק / החברה הזוכה, תתאים את צורת ומיקום המכונות, למסוע הקיים בביה"ח.
- 2.6 המסוע יוחלף אחת ל- 3 שנים, באופן יזום.
- 2.7 מכונות ההדחה יצוידו במערכת בקרה, לרבות תצוגה מרחוק, ברשת המקומית.
- 2.8 המכונה תצויד במערכת משאבות אינטגרליות, שיאפשרו לשנות את המינונים האחרונים.
- 2.10 המכונה תוכל לעבוד עם כל סוגי הדטרגנטים והספקים, הקיימים בשוק.
- 2.11 החברה תיתן סיוע טכני, להתאמת המינונים, מול כל ספק.

**3. לוחות זמנים**

- 3.1. ההתקשרות עם הספק/ים הזוכה/ים תהיה בהתאם לסוג הרכישה, כפי שמפורט במכרז. להלן, ממועד מסירת הודעת הזכייה מאת ועדת המכרזים של המזמין.

| א'  | ב'                                   | ג'   | ד'  |
|---|--------------------------------------|--|---|
| סיוור ספקים<br>(השתתפות חובה –<br>כתנאי סף) | המועד האחרון<br>להגשת שאלות<br>הבהרה | המועד האחרון<br>להגשת ההצעה<br>לתיבת המכרזים | מועד פקיעת ערבות<br>לקיום המכרז<br>(ערבות בסך 37,500 ₪) |
| <u>13/06/2023</u><br><u>בשעה 11:00</u>      | <u>22/06/2023</u>                    | <u>17/07/2023</u><br><u>בשעה 14:00</u>       | <u>16/01/2024</u>                                       |

- 3.2 את מסמכי המכרז ניתן לקבל בפניה למייל של רכזת המכרזים: [sharonz@wmc.gov.il](mailto:sharonz@wmc.gov.il), או במשרדי הנהלה אדמיניסטרטיבית, בימים א-ה בין השעות 10:00 ועד השעה 15:00. נוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי בכתובת: [www.mr.gov.il](http://www.mr.gov.il)

- 3.3 את ההצעות עבור המכרז יש להגיש במעטפה סגורה, עליה ירשם: מכרז מס' 56/23 לתכנון וביצוע מערך ההדחה" **עד ליום 17/07/2023 בשעה 14:00** (להלן: "המועד הקובע") באחת מתיבות המכרזים 1,2 הנמצאות בקומת מרתף ליד אפסנאות טכנית.  
אין לציין את שם השולח על המעטפה.

- 3.4 אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה

- 3.5 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא ואין בהוצאת הזמנה זו כדי לחייב את המזמין להוציא את ההזמנה לפועל.

- 3.6 המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם מציעים שנמצאו מתאימים, עם כולם ביחד, או עם כל אחד לחוד.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

- 3.7 שאלות הבהרה ופרטים נוספים, ניתן להפנות **בכתב בקובץ וורד בלבד**, לרכזת המכרזים, באמצעות מייל [sharonz@wmc.gov.il](mailto:sharonz@wmc.gov.il) עד ליום **22/06/2023**. המזמין לא יתחשב בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.
- 3.8 מענה לשאלות הבהרה יפורסם לא יאוחר מיום 06/07/2023.
- 3.9 על כל המציעים חלה החובה להירשם אצל רכזת המכרזים, בכתובת המייל שבסעיף 3.7 לעיל, לצורך קבלת עדכונים והבהרות מטעם המזמין. מציע שלא יעדכן את רכזת המכרזים בכתובת דוא"ל שלו, לא תתקבל תלונתו בדבר אי ידיעה ו/או אי קבלת עדכון/הבהרה למכרז זה
- 3.10 **המציע יצרף למסמכי ההצעה את הודעות המזמין כאמור כשהן חתומות בחתימתו, לאישור קבלתן, הבנתן והבאת האמור בהן בחשבון במסגרת הצעתו.**
- 3.11 למרכז הרפואי הערכה כספית מוקדמת להיקף ההתקשרות השנתית.
- למרכז הרפואי הזכות להחליט כי הצעה הסוטה באופן מהותי ובלתי סביר מההערכה הכספית המוקדמת תידחה, וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז.
- 3.12 ההתקשרות עם הזוכה במכרז תעשה בהתאם לנוסח ההסכם שבמסמכי המכרז.
- 3.13 המזמין יהיה זכאי לאכוף על הזוכה במכרז את תנאי הצעתו במכרז ובהתאם לתנאי ההסכם המצ"ב.
- 3.14 ועדת המכרזים רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל זאת לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תפורסם באתר האינטרנט מנהל הרכש שכתובתו [www.mr.gov.il](http://www.mr.gov.il) ותשלח למציעים שנרשמו אצל רכזת המכרזים כאמור בסעיף 3.9 לעיל.
- 3.15 לתשומת לבכם, המכרז כפוף להנחיות המפורטות בהודעת התכ"ס 1.2.2.3 – הנחיות לביצוע התקציב המשכי בשנת 2023.

**4. רשימת נספחים**

|            |  |
|------------|--|
| נספח א' -  | מהות ההתקשרות ותנאיה.                                    |
| נספח ב' -  | מפרטים טכניים.   |
| נספח ג' -  | טופס הגשת הצעה.  |
| נספח ד' -  | הצהרה על מעמד משפטי.                                     |
| נספח ה' -  | נוסח התחייבות יצרן                                       |
| נספח ו' -  | דרישות ביטוח   |
| נספח ז' -  | הסכם התקשרות.  |
| נספח ח' -  | תצהיר ניסיון   |
| נספח ט' -  | נוסח ערבות מכרז  |
| נספח י' -  | אישור לעמידה בתנאים סוציאליים                            |
| נספח י"א - | הצהרה על העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום |
| נספח י"ב - | אישור רו"ח בדבר הערת עסק חי                              |
| נספח י"ג - | התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים             |
| נספח י"ד - | נספח בטיחות וגהות  |
| נספח ט"ו - | נוסח כתב ערבות ביצוע                                     |

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,**  
**כולל מסועים ואביזרים נלווים**

מסמכים אלו הינם מסמכי יסוד ומילוי תנאיהם מהווה תנאי יסודי להשתתפות בפניה. אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו בכל אחד ממסמכי ו/או סעיפי הפניה ו/או עריכת שינוי/תוספת/הערה/הסתייגות ו/או מענה לקוי ו/או חלקי ו/או שאינו ברור דיו ו/או העדר חתימה על מסמך כלשהו ממסמכי הפניה עלולים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ו/או לפסילתה ו/או לאי בחירתה והכל על פי שיקול דעת המזמין.

**5. הגשת ההצעה והמועד האחרון להגשת ההצעות**

- 5.1 את ההצעות עבור המכרז יש להגיש במעטפה סגורה, עליה ירשם: מכרז מס' 56/23 לתכנון וביצוע מערך ההדחה" **עד ליום 17/07/2023 בשעה 14:00** (להלן: "המועד הקובע") באחת מתיבות המכרזים 1,2 הנמצאות בקומת מרתף ליד אפסנאות טכנית.
- 5.2 הגשת ההצעה במועד האחרון להגשת ההצעות הינה על אחריות המציע. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תובא בחשבון.
- 5.3 אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני / פקס / בכל דרך אחרת שאינה נזכרת במכרז זה.
- 5.4 **כל עמוד של ההצעה ייחתם בחותמת המציע ובחתימתו.** מקום בו נדרשת חתימת המציע, יחתום/מו מורשה/י חתימה מטעם המציע.
- 5.5 הגשת ההצעה החתומה מהווה ראייה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז, הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
- 5.6 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו - יחולו על המציע בלבד.
- 5.7 הצעת המחיר תוגש על גבי **נספח ג'** במסגרתו יפרט המשתתף את המידע והנתונים המבוקשים באופן מלא, מדויק וללא הסתייגויות.
- 5.8 המשתתף ימספר את דפי ההצעה ונספחיה. המחירים לכל שורת פריט המופיעה ב**נספח ג'** למכרז ימולאו אך ורק בכתב יד ברור וקריא, לא מודפסים על גבי הטבלה. אין לבצע כל שינוי ו/או עריכה בטבלת הצעת המחיר או בכל חלק שהוא של המכרז.
- 5.9 המשתתף יצרף ל**נספח ג'** את המסמכים המפורטים בטופס ויסמן על גבי כל מסמך את הסעיף אליו הוא מתייחס.
- 5.10 להצעה יש לצרף את כל מסמכי הפניה ונספחיה כשהם מלאים וחתומים כדין על ידי המשתתף בכל המקומות המיועדים לכך כאמור לעיל. הצעת מחיר המשתתף תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה לבין המזמין.
- 5.11 המשתתף רשאי לצרף לטופס ההצעה דפים, חוברות, דיסקים, מצגות וכל תוספת אחרת שלדעתו הינם רלבנטיים לנשוא מכרז זה, אף אם לא נדרשו, ובלבד שיארזו במעטפה נפרדת שעליה יצוין: "תוספות למכרז לפרק.....". המזמין יהיה רשאי להתעלם ולא להתחשב בצירוף כאמור.
- 5.12 למרות האמור, בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן מענה לפניה, רשאי המשתתף להוסיף דף מצולם של הטבלה אשר מרחיב את מספר השורות לצורך

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

הפירוט הנוסף. הדף המצולם יוצמד לטופס ההצעה במקום שבו מפורטת הטבלה, תוך הוספת הסבר רלוונטי.

5.13 ההצעה תוגש בשפה העברית, למעט מונחים טכניים/מקצועיים, אותם ניתן להגיש גם בשפת המקור. מסמכי מקור המצורפים להצעה ושאינם בעברית או באנגלית – יתורגמו על ידי המשתתף לעברית או לאנגלית. בנוסף יצרף המשתתף גם את המסמכים בשפת המקור. המזמין יהיה רשאי להתייחס רק למסמכים שבעברית/אנגלית כמסמכים מחייבים.

5.14 המזמין יהיה רשאי לפסול על פי שיקול דעתו הצעות שלא יהיו בהתאם למפרט שבמסמכי הפניה ו/או שתצורף להן הסתייגות עקרונית או אחרת ו/או שינוי יסודי או אחר כלשהו.

5.15 המזמין ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לנוק, הפסד ו/או הוצאה שייגרמו בקשר עם העדר בדיקת המשתתף כי מסמכי הפניה מולאו על ידו כנדרש ו/או נבדקו על ידו קודם להגשת הצעתו.

**6. מסמכים שיש לצרף להצעה**

על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים הבאים :

**א. ערבות בנקאית (ערבות מכרז) על סך 37,500 ₪, אשר תהיה בתוקף עד לתאריך 16/01/2024 ובנוסח המצ"ב כנספח ט' בלבד.**

**לתשומת לבכם, יש להקפיד על נוסח הערבות כפי שמופיע בנספח ט'. לא תתקבל ערבות בנוסח שונה.**

ב. אישור רו"ח בדבר ניהול ספרים תקין כדין.

ג. טופס הפניה להציע הצעות - חתום בר"ת + חותמת בכל עמוד ועמוד.

ד. טופס מהות ההתקשרות (נספח א') - חתום בר"ת + חותמת בכל עמוד ועמוד.

ה. מפרטים טכניים (נספח ב') - חתום בר"ת + חותמת בכל עמוד ועמוד.

ו. טופס הצעת מחיר המשתתף (נספח ג') – חתום באופן מלא ע"י המשתתף.

ז. טופס הצהרה על מעמד משפטי (נספח ד') - חתום באופן מלא.

ח. נוסח התחייבות יצרן (נספח ה') מאושר וחתום בידי יצרן כל אחד מהטובין המוצעים.

ט. נספח דרישות הביטוח (נספח ו') – חתום בר"ת + חותמת.

י. הסכם התקשרות (נספח ז') - חתום בר"ת על כל דף ודף, וחתימה מלאה של המשתתף בדף החתימות של ההסכם.

יא. תצהיר ניסיון (נספח ח') - חתומים בר"ת + חותמת בכל עמוד ועמוד.

יב. אישור לעמידה בתנאים סוציאליים (נספח י') – מלא וחתום על-ידי מנכ"ל המשתתף.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

יג. תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום (נספח י"א) מלא, חתום ומאומת ע"י עו"ד.

יד. אישור רו"ח בדבר הערת עסק חי (נספח י"ב). מכתב מרואה החשבון של החברה בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.

טו. נוסח ערבות ביצוע (נספח ט"ו) חתום בר"ת + חותמת.

טז. על המציע להתחייב בכתב להתקין בטובין מערכת הפעלה אוטומטית בשבת, המאושרים ע"י 'מכון הלכה' או 'מכון צומת'.

יז. המציע יציג אישור רו"ח לכך שהינו בעל מחזור כספי שנתי בשיעור של 3 מש"ח לפחות, בכל אחת מ 3 השנים שקדמו להגשת מסמכי המכרז.

**7. תוקף ההצעה**

7.1 הצעת המשתתף תהיה בתוקף עד הכרזת וועדת המכרזים של המזמין על הזוכה במכרז ולתקופה נוספת של 120 ימים ממועד החלטה כאמור. במהלך התקופה האמורה, לא יהיה המציע רשאי לחזור בו מהצעתו.

7.2 לאחר התקופה האמורה לעיל, תמשיך הצעתו של המשתתף להיות בתוקף כל עוד המשתתף לא הודיע למזמין בכתב כי תוקפה של הצעתו יפקע החל ממועד שיצוין בהודעה כאמור, ובלבד שההודעה תימסר למזמין לפחות 30 ימים קודם למועד המיועד לפקיעת תוקף ההצעה.

7.3 התחייבות המשתתף לתוקף הצעתו כאמור בסעיף זה היא תנאי יסודי להגשת ההצעה.

7.4 למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה ההצעה שתיבחר כזוכה במסגרת פניה זו תמשיך לחייב את המשתתף למשך כל תקופת ההתקשרות בהתאם למפורט בפניה.

7.5 מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא.

7.6 אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של המזמין להתקשר בעסקה. כמו כן מובהר, כי המזמין יהיה רשאי לבטל את הליך הפניה, מכל סיבה שהיא, קודם לחתימת החוזה עם הזוכה (אף אם הוכרז זוכה), ולזוכה ו/או למשתתפים האחרים במכרז לא תהיה כל טענה, או תביעה בעניין זה כלפי המזמין ו/או מי מטעמה.

7.7 כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה על המשתתף במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה.

7.8 כל המסמכים המצורפים לפניה זו מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

8. תנאי סף

- א. מנהלים
- ב. מקצועיים

א. תנאי סף מנהלים

מפגש מציעים וסיור ספקים בביה"ח יערך בתאריך 13/06/2023 בשעה 11:00. מקום המפגש: רחבת הכניסה לבניין האשפוז המרכזי - בלובי - מול המעליות.

בסיור יוצגו המדיחים והמסועים אשר קיימים במערך ההדחה של ביה"ח וכן דרכי הגישה למקום.

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

8.1 במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן. מציע או הצעה שלא יעמדו בכל התנאים כאמור – יפסלו.

8.2 מובהר, כי תנאי סף המתייחס למציע צריך להתקיים במציע עצמו, אלא אם נקבע במכרז זה במפורש אחרת. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר - לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף, אלא אם כן המזמין מצא לנכון, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי להחשיב זאת כעמידה בתנאי הסף ובכפוף לעמידה בתנאים ו/או דרישות שיוצבו על ידי המזמין, כל שיהיו כאלה.

8.3 המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי. יש לצרף תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף או במידה והמציע הינו תאגיד - יש לצרף אישור על היותו רשום במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו.

8.4 קיומם של כל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976, והתנאים הבאים לו לרבות, האישורים הבאים:

8.4.1 המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. יש לצרף אישור ניכוי מס עדכני לצורך ניכוי מס ואישור על ניהול פנקסי חשבונות מטעם רשות המיסים.

8.4.2 המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום. יש לצרף התצהיר המצורף כנספח י"א חתום בכתב ומאושר ע"י עו"ד.

8.4.3 ככל שהמציע תאגיד, המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה. יש לצרף נסח חברה עדכני מרשות התאגידים (הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים).

8.5 למציע המעסיק עובדים: המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות. יש לחתום על נספח י"ב.

8.6 אין חשש לקיומו של המציע כעסק חי. יש לצרף הצהרה של רו"ח כי אין חשש לקיומו של המציע כעסק חי, בנוסח נספח י"ב.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

8.7 הגשת ערבות בנקאית (ערבות מכרז) על סך 37,500 ש.ח. בנוסח המצורף כנספח ט' למסמכי המכרז ואשר תהיה בתוקף עד לתאריך 16/01/2024. לתשומת לבכם, יש להקפיד על נוסח הערבות כפי שמופיע בנספח ט'. לא תתקבל ערבות בנוסח שונה.

8.8 השתתפות בסיוור הספקים כאמור לעיל.

8.9 המציע מתחייב לספק את השירות/טובין בכל עת, **לרבות בשעת חירום**, המציע יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש על ידי המזמין.

**ב. תנאי סף מקצועיים**

**8.10 ניסיון**

8.10.1 המציע יהיה בעל ניסיון מוכח של 3 התקנות לפחות, של מערך הדחה בסדר גודל דומה בארץ ב-5 השנים האחרונות. הניסיון חייב להיות בבתי חולים או במוסדות דומים.

לשם כך, על המציע להציג פרטים על 3 התקנות של מערכות דומות אשר בוצעו בארץ בתקופה של חמש השנים האחרונות, והפועלות שנה לפחות. המציע יציין את פרטי ההתקנות ואת רשימת אנשי הקשר. המציע יצרף להצעתו תיאור מפורט של יכולת וניסיון מערך השירות הטכני, לרבות מחסן חלפים ומערך טכנאים אותו הוא מפעיל. על המציע להוכיח כי הוא משמש כנציג רשמי של החברה היצרנית והמספקת את הטובין (יש לצרף אישור מתאים).

**8.10.2 תכנון מערך:**

על המציע להכין תוכנית העמדה של המדיחים אותם הוא מציע למכרז. התוכנית תהיה מפורטת ותוצג בפורמט אדריכלי, כמו כן בפורמט Shop Drawing. ניתן לצרף למסמכי המכרז "דיסק און קיי" המכיל את הנדרש, כמו כן רצוי להגיש תוכנית העמדה, מפרטי המדיחים בתצורת 3D.

8.11 על המציע לספק לספק טובין מיצרן העומד בתקן איכות ובתקן בטיחות אירופאי ו/או אמריקאי ו/או ישראלי, כמפורט להלן:

8.11.1 תקן ארה"ב- NSF/UL

8.11.2 תקן אירופאי- CE

8.11.3 ISO 9001

8.12 על הטובין לעמוד בדרישות תקן DIN 10510 / 10534.

8.13 על המציע או נותן השרות מטעמו להיות בעל הסמכה של ISO 9002 לעבודות שרות לטובין.  
8.14 על המציע להיות בעל יכולת לספק שירות מלא לטובין בכללותם, לרבות אספקת אביזרים משלימים, ביצוע שינויים ותוספות (הצהרת המציע).

**לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו את נספח ח' – תצהיר ניסיון, כשהוא מלא וחתום על ידי מנכ"ל המציע.** מובהר כי המזמין יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבדוק את נכונות המידע שיפורט בנספח כאמור, לרבות פניה לאנשי הקשר שיפורטו בו, כולם או חלקם.

8.15 **פירוק מערך ההדחה הקיים בבית החולים, פינויו מחוץ לבית החולים, כל זאת בתיאום עם בית החולים.**

**עבור פירוק המערך הקיים ופינויו, לא תשולם כל תוספת כספית.**

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**9. דרישות כלליות למכרז**

9.1. המציע יתחייב בכתב כי במידה ויזכה במכרז זה, ישלם לכל המועסקים על ידו לכל אורך תקופת ההתקשרות עם המזמין לא פחות משכר השווה לשכר מינימום כפי שיתעדכן מפעם לפעם. כמון כן, יתחייב כי יישא בתשלום כל מס ו/או חובה בגין דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה, דמי טיפול ארגוני, תשלומים לקרנות פיצויים ו/או מבטחים, וכן כל תשלום אחר החל על מעביד בקשר עם העסקת עובדים.

בנוסף, יתחייב המציע כי ימלא אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

- חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959
- חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
- חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976
- חוק חופשה שנתית, תשי"א-1950
- חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
- חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו-1965
- חוק עבודת נוער, תשי"ג-1953
- חוק החניכות, תשי"ג-1953
- חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשכ"ט-1951
- חוק הגנת השכר, תשכ"ט-1958
- חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
- חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995
- חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987
- חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994
- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, תשס"א-2001

וכן כל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים על נותני שירותים מהסוג נשוא מכרז זה.

9.2. המציע יצרף להצעתו אישור מרו"ח על עמידתו בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדים בכל רבעון, או בכל מועד בו מבוצעים תשלומים כמוסכם. (מסמך ח').

9.3. על המציע לחתום על מסמכי המכרז במקומות המיועדים לכך.

**10. אישורים ומסמכים**

יודגש: למרות החיוב לצרף להצעה את כל האישורים והמסמכים, ועדת המכרזים תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מן המנויים לעיל, להשלים את המצאתם למזמין במסגרת פרק הזמן אשר יקבע על ידי הועדה וזאת, כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל, כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה, כפי שנדרש בתנאי המכרז. האמור בפסקה זו לעיל, לא יחול על הערבות הבנקאית אשר אי צירופה במועד הגשת ההצעה יגרום לפסילת ההצעה.

**11. עידוד נשים בעסקים**

מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת המכרזים (מס' 15), התשס"ג – 2002 (להלן: "התיקון לחוק"), לעניין עידוד נשים בעסקים, יגיש אישור ותצהיר בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

**12. טובין תוצרת הארץ**

ככל שהמציע מספק "טובין תוצרת הארץ" כהגדרתם בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995, יש לכלול הצהרת המציע וכן אישור מתאים מאת רו"ח והכל כפי הנדרש בתקנות.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,**  
**כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**13. אופן עריכת המכרז**

- 13.1. המכרז יתנהל ב-3 שלבים עיקריים, כדלקמן:
- 13.1.1. **בשלב הראשון** - תיבחן עמידת ההצעות (והמציעים ו/או מי מטעמם) בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ותיפסלנה הצעות שלא עמדו בתנאי הסף. ועדת המכרזים תהא רשאית לבקש הבהרות ו/או השלמת פרטים ו/או נתונים ו/או מסמכים לצורך כך.
- 13.1.2. **בשלב השני** - תיבחן עמידת ההצעות במפרט הדרישות הטכניות. ינתן ניקוד איכות להצעות שעמדו בתנאי הסף. ההצעות תיבחנה על ידי צוות בית החולים. רק הצעות שיקבלו ציון איכות של 75 ומעלה תעבורנה לשלב הבא. ועדת המכרזים רשאית לבקש הבהרות ו/או השלמת פרטים ו/או נתונים ו/או מסמכים לצורך כך.
- 13.1.3. **בשלב השלישי** - ועדת המכרזים תשווה (מבחינת איכות + מחיר) בין כל ההצעות ותכריז על הזוכה שהצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר ובכפוף לדין.
- 13.2. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה שקבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא או כל חלק ממנה. המזמין יהא רשאי לפצל ההזמנה בין כמה מציעים, וכן לבטל ו/או להרחיב ו/או לצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות וארגוניות ו/או מחמת נסיבות שאינן בשליטתו ו/או סיבות אחרות לפי שיקול דעתו ו/או לעכב ביצוע המכרז ו/או חלקים ממנו, במקרה כזה למציע לא תהיינה כל טענות נגד המזמין והוא לא יוכל לדרוש כל תשלום או פיצוי.
- 13.3. עוד מובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מציע אחד או יותר אשר הצעתם נמצאה מתאימה, לפי שיקול דעתה, והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות למזמין ולביה"ח. על מועד הגשת ההצעות למו"מ, תודיע ועדת המכרזים בנפרד. מציע אשר לא יגיש הצעה בסיום המו"מ במועד המבוקש, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה המחייבת.
- 13.4. למען הסר ספק מובהר, כי הודעה למציע על בחירה/זכייה של הצעתו אינה מהווה הזמנת רכש וכי רק הזמנת רכש רשמית שתוצא לספק הזוכה תחייב את המזמין.
- 13.5. עוד מובהר, כי בכל מקרה בחירת הצעה ו/או ביצוע רכש, מותנים באישור ביה"ח בדבר התאמת הטובין המוצעים לדרישותיו וצרכיו המקצועיים.
- 13.6. למרות האמור לעיל, המזמין רשאי לנהל את הליך ופניה ובחירת הזוכה/הזוכים גם באופן/סדר אחר, להוסיף שלבים ו/או לפצלם ובלבד שתנהג בהתאם להוראות הדין.
- 13.7. כמו כן רשאי המזמין לחזור בו מהחלטות קודמות שלו ו/או לשנות החלטותיו הקודמות ובין היתר במקרים בהם יהיה מודעת לנתונים, נסיבות ו/או עובדות חדשות ו/או שונות מאלו להן היה מודע בעת קבלת כל החלטה.
- 13.8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבקש מהמשתתפים, כולם או חלקם (גם לאחר הגשת ההצעות הרלוונטיות), להשלים נתונים, הבהרות ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או אחרים בכל עניין ולרבות בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו של המשתתף ו/או מי מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של משתתף ו/או מי מטעמו, בתנאי סף של הפניה ו/או תנאים אחרים ו/או על מנת ליתן בידו המזמין 'כלים' שיסייעו בידו לבחור את הזוכה או הזוכים בהליך הפניה.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**14. אמות המידה לבחינת ההצעות**

בחינת ההצעות תערך על פי אמות מידה ושקלול כמפורט להלן:

| משקל | אמת המידה  |
|------|--|
| 60%  | (1) מחיר מחיר רכישת והתקנת המדיחים, עפ"י החלופות:                |
| 40%  | (2) איכות – כמפורט להלן:   |
|      | צריכת חשמל – למחזור הפעלה (E)                                    |
|      | צריכת מים – למחזור הפעלה (H)                                     |
|      | מהירות (X2) – זמן מרגע הכנסת כלי מלוכלך עד קבלת כלי נקי/ יבש (S) |

**(1) מחיר רכישת והתקנת המדיחים: (60%)**

**א. עסקת רכישה/ תשלומים:**

$$A = \text{מחיר המוצר} = \text{מחיר קניית} + \text{מחיר} + 6 * (\text{מחיר אחריות 2-5 שנים}) + 6 * (\text{מחיר אחריות 5-8 שנים})$$

והתקנת המכונה (בדרי"כ כלול)

**ב. עסקת ליסינג:**

$$A = 60 * \text{מחיר החכרה חודשי} * \text{מחיר המוצר}$$

$$P = \frac{\text{מחיר המוצר הכי זול}}{\text{מחיר המציע}} * 60$$

משקל מחיר יחסי מנורמל

**(2) איכות (40%):**

**א. צריכת חשמל למחזור הפעלה (E)**

**ב. צריכת מים – למחזור הפעלה (H)**

**ג. מהירות (X2) – זמן מרגע הכנסת כלי מלוכלך עד קבלת כלי נקי / יבש (S)**

$$M = \frac{X}{3}$$

משקל האיכות הרלוונטי לכל מציע בפרק האיכות

$$X = \frac{\text{רמת איכות יחסית מנורמלת של המציע}}{\text{צריכת החשמל של המציע}} + \frac{\text{צריכת המים הקטנה ביותר מבין המציעים (H)}}{\text{צריכת המים של המציע}} + 2 * \frac{\text{מהירות נמוכה ביותר מבין המציעים (S)}}{\text{צריכת המים של המציע}}$$

$$N = M * 40$$

משקל איכות יחסי מנורמל

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**בחירת ההצעה הזוכה (W):**

של כל מציע  $W = P + N$

**הזוכה הינו המציע המקבל ערך W הגבוה ביותר**

**15. שמירת זכויות**

- 15.1. המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור בהצעה של משתתף אשר בעשר השנים שקדמו להגשת הצעתו הפר הפרה מכל סוג שהוא של התחייבות חוזית/דינית כלשהי שהייתה לאותו משתתף ו/או שותפו ו/או שבעל מניות בו ו/או מנהל ממנהליו היה בעל מניות ו/או ניהל בעסק/חברה שהפרה כאמור התחייבות אל מול המזמין ו/או איזה מלקוחותיה בהווה או בעבר, זאת אף אם הצעתו תזכה בניקוד הגבוה ביותר.
- 15.2. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההתקשרות מסיבות מנהליות/ תקציביות ומכל סיבה אחר.
- 15.3. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש מהמציע הבהרות, הסברים, מסמכים וכל מידע אחר אשר נדרש לצורך קבלת החלטה במכרז,
- 15.4. המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה המשוקללת הגבוהה ביותר או בכל הצעה שהיא והוא רשאי לבחור רק חלק מהצעת הספק הזוכה ו/או לשנות ו/או לדחות ו/או לבטל את הפניה ו/או תנאי מתנאיה, בכל עת שימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו.

**16. קבלת פרטים, שאלות הבהרה ומענה**

- 16.1. לקבלת פרטים והבהרות ו/או בכל עניין הקשור בפניה זו וההתקשרות שתבוא בעקבותיה, יש לפנות בכתב אל רכזת המכרזים בדוא"ל [sharonz@wmc.gov.il](mailto:sharonz@wmc.gov.il) עד לא יאוחר מיום 22/06/2023.
- 16.2. על הפונה לציין בפנייתו את מספר הפניה, את פרטיו ואת פרטי ההתקשרות עמו לצורך מתן מענה ולרבות שם הפונה, שם התאגיד בשמו הוא פונה, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני.  
שאלות הבהרה יועברו ע"ג קובץ וורד פתוח לפי הפורמט הבא :

| # | סוג המסמך<br>(מכרז/נספח למכרז) | הסעיף הרלוונטי<br>במסמך | פרוט השאלה |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 |                                |                         |            |
| 2 |                                |                         |            |

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,**  
**כולל מסועים ואביזרים נלווים**

16.3. המזמין אינו מתחייב להשיב לכל השאלות או לשאלות שיומצאו לאחר המועד האחרון הקבוע לעיל. כמו כן, המזמין אינו מחויב להשיב לפנייה שיהיו חסרים בה איזה מהפרטים האמורים ו/או לשאלות שהמענה להן ברור ממסמכי הפניה כמו גם לשאלות טורדניות ו/או שאינן רלוונטיות.

16.4. מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי וישלח בדוא"ל למציעים שנרשמו אצל רכזת המכרזים, כנדרש לעיל.

16.5. המזמין לא יתחשב בפרטים או במידע ו/או מענה ו/או הבהרה שנמסרו על ידי גורם אחר כלשהו ו/או שלא נמסרו בכתב על ידי גורם המוסמך מטעמה. תתקבלנה רק בקשות לפרטים או למידע, כאמור, שיוגשו בכתב והמזמין יתחשב רק בתשובות שינתנו על ידי המוסמך מטעמה כאמור ובכתב.

**17. שינוי / ביטול המכרז**

17.1. המזמין יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו, לבצע שינויים והתאמות, לגרוע ו/או להוסיף תנאי ל/מתנאי המכרז כמו גם לשנות את המועד האחרון להגשת הצעות (ו/או איזה מהמועדים האחרים הרלוונטיים למכרז זה) ובלבד שיוודיע על כך למשתתפים בהליך הפניה באותו שלב והכל על פי שיקול דעתו.

17.2. המזמין יהיה רשאי בכל עת ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז כליל ו/או לפרסם אחר תחתיו.

17.3. המזמין יצא ידי חובתו לתת הודעה כאמור, במתן הודעה למי שקיבל את מסמכי המכרז או במתן הודעה למשתתפי המכרז ו/או בכל דרך סבירה אחרת, על פי שיקול דעתו.

17.4. המזמין לא יישא בכל הוצאה הפסד ו/או נזק שייגרם למי ממשתתפי הפניה ו/או מי מטעמם בשל איזה מהפעולות האמורות והמשתתף מוותר בזאת על כל סעד ולרבות אכיפה ו/או פיצוי בשל שינוי או ביטול.

**18. עיון בהצעות של מציעים אחרים**

18.1. המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ"י חוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 ותקנותיו (להלן: "חוק חובת המכרזים"), יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה ויזכה.

18.2. במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי, יצוין במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים, על גבי נספח א'. מציע שלא יציין פרטים אלו, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהיה של ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.

18.3. יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

18.4. במידה ובחר מציע כי פרט מהצעתו יהיו חסויים, לא יהיה רשאי אותו מציע לראות פרט זה בהצעות אחרות.

18.5. עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, ולאחר תאום מראש עם רכזת נושא מכרזים במשרדי המזמין.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**19. הגבלת אחריות**

- 19.1. משתתף לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בקשר עם הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו לו בקשר עם הגשת ההצעה, ניהול הפניה ו/או הכנת ההצעה, בחירת הזוכה, לרבות בשל עריכת סקר ו/או בדיקה בהקשר של הפניה, בין שהפניה ו/או איזה מתנאיה שונה, בוטל, או הופסק מכל סיבה שהיא ובין שתקופתו נמשכה מעבר למצופה ובין שהפניה הושלמה, בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.
- 19.2. המזמין לא יישא באחריות להפסד, הוצאה ו/או נזק שייגרם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם פניה זו/הליך זה, לרבות במקרה של שינוי, דחייה ו/או ביטול הפניה/ההליך

**20. דרישה למידע נוסף או הבהרות**

- 20.1. ועדת המכרזים תהא רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז מידע נוסף ו/או הבהרות, בכתב ו/או בעל פה, להצעה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
- 20.2. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מכל מציע בכל שלב של המכרז השלמת מידע חסר, המלצות או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרוש לבחינת ההצעה.
- 20.3. ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את תכליתו של מכרז זה

**21. הצעה מסויגת, מותנית, תכסיסנית או הפסדית**

- 21.1. מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז. המזמין יהיה רשאי לפסול הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי, מטעמים שיירשמו.
- 21.2. מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות כמפורט לעיל.
- 21.3. ועדת המכרזים תפסול הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו.

**22. פיצויים מוסכמים**

- מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הקיימת לעורך המכרז בהתאם למסמכיו ו/או על פי כל דין
- 22.1. הספק ישלם פיצוי מוסכם בסך 1,000 ₪ על כל יום איחור שהנו למעלה מ- 48 שעות שנקבעו לתחילת ביצוע ההסכם.
- 22.2. הספק יפצה בפיצוי מוסכם את המזמין ו/או הלקוח בגין אי אספקה כלל ובגין כל פיגור באספקת הטובין מהמועד שנקבע לאספקתם ובכל מקרה בו יהיה צורך לרכוש מספק אחר את הטובין עקב אי עמידה בזמני האספקה ובכל דרישה אחרת. גובה הפיצוי יהיה בסך השווה לתשלום היתר ששולם לספק האחר לעומת התשלום שהיה מועבר לספק בגין אספקת הטובין כנדרש. מוסכם, כי לפי שיקול דעת המזמין הפיצוי יקוזז מתשלומים המגיעים לספק מהמזמין ו/או הלקוח בגין התקשרויות / אספקות אחרות

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**23. שונות**

- 23.1. כל הודעה, הבהרה, עדכון וכדו' ולרבות הודעה בדבר בחירת או העדר בחירת הצעה כלשהי ולרבות הודעה שניתנה על ידי מי מטעם המזמין ו/או ביה"ח לא תחייב את המזמין, אלא אם כן ניתנה בכתב ומטעם ועדת המכרזים של המזמין.
- 23.2. במקרה של סתירה בין האמור בפניה ו/או דוא"ל ו/או בפרסום אחר כלשהו לבין האמור במסמכי הפניה המלאים המצויים אצל המזמין, יגברו הוראות ופרטי מסמכי הפניה המלאים המצויים אצל המזמין
- 23.3. המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי וההכרעה נתונה לשיקול דעת ועדת המכרזים ולהחלטתה הבלעדית. המזמין רשאי להתקשר במסגרת הזמנה זו עם מציע אחד או כמה מציעים כראות עיניו והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי

**24. הדין החל וסמכות שיפוט**

הדין החל על פניה זו וכל הכרוך בה ולרבות התקשרויות הנובעות ממנה וככל שיהיו כאלו, הנו הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל דבר ועניין הכרוך ו/או הנובע מהם

**25. אישור המציע**

אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותם בהתאם לאמור. הערות, השגות או שאלות שהיו לי (אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי. אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה ובהסכם המצורף.

---

חתימה וחותמת המציע

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**נספח א' - מהות ההתקשרות ותנאיה**

**1. כללי**

1.1 ההתקשרות הינה לצורך קבלת הצעות לאספקה והתקנה של שני מדיחי אצבעות וזאת בהתאם לתנאים המופיעים במפרט הטכני ולדרישות המפורטות במסמכי המכרז הרצ"ב (להלן: "הטובין") עבור המזמין (להלן: "המזמין" או "ביה"ח"), ומתן שירותים נלווים לביה"ח בקשר עם הטובין (להלן: "השירותים לטובין" או "השירותים"), לרבות תכנון המערך, הובלה, אספקה, התקנה, חיבור לכל התשתיות, הדרכה, מתן שירות ואחריות, פירוק המערך הקיים ופינויו, והכל עפ"י המפורט במסמכי פניה זו על נספחיה (להלן: "הפניה" או "המכרז").

1.2 על הספק ליתן הצעה בגין רכישת הטובין הן בעסקת רכישה והן בעסקת תשלומים – כמפורט בסעיף 1.4 בפרק "מבוא" לעיל.

**2. תקופת ההתקשרות והאחריות**

2.1 ההתקשרות עם הספק/ים הזוכה/ים תהיה בהתאם לסוג הרכישה, כפי שיפורט בסעיף 15 לטופס ההצעה, ממועד מסירת הודעת הזכייה מאת ועדת המכרזים של המזמין.

2.2 מובהר כי ההתקשרות אינה מעניקה לספק כל זכות בלעדיות וכי המזמין יהא רשאי להתקשר במהלך תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה, עם כל גורם אחר או נוסף לאספקת הטובין ו/או מתן שירותים דומים או זהים לשירותים נשוא המכרז. כמו כן, אין באמור ו/או בהתקשרות, או במה שאינו אמור במסמכי הפניה ו/או בכל מסמך אחר שייחתם בין הצדדים, כדי לחייב את המזמין להזמין מהספק שירותים ו/או טובין כלשהם.

2.3 אחריות - ככל שתיבחר ע"י המזמין אפשרות של עסקת רכישה - לטובין תינתן אחריות מלאה, לתקופה שלא תפחת מ 36 חודשים ממועד המסירה. ככל שיבחר ע"י המזמין אפשרות של עסקת תשלומים – לטובין תינתן אחריות מלאה לתקופה שלא תפחת מ 60 חודשים.

**3. הטובין והשירותים**

3.1 הטובין והשירותים שיסופקו במסגרת מכרז זה יהיו בהתאם לאמור בהזמנת הרכש שיוציא המזמין ובמסמכים שיצורפו להזמנה זו, לרבות לעניין סוג, דגם כמות וכדו'. הטובין יהיו חדשים, ללא שימוש קודם, ממיטב האיכות, החומר והאומנות המקובלים במדינת ישראל, ברי תוקף לתקופה שלא תפחת מהתקופה הנקובה להלן ממועד אספקתם בפועל ובהתאם לכל תנאי ומסמכי הפניה ולהוראות כל דין, אלא אם כן נאמר בהזמנה, במפורש אחרת.

3.2 הספק יספק את הטובין והשירותים בהתאם לכל התנאים והדרישות המפורטות בפניה זו על נספחיה, דרישות ביה"ח ו/או מי מטעמו וכל דין.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,**  
**כולל מסועים ואביזרים נלווים**

3.3 כל הטובין יסופקו על ידי הספק ישירות לאתר המיועד בביה"ח ובנוכחות נציג מוסמך של המזמין ו/או מנהל האתר או מי מטעמו, לאחר תיאום מראש, בשעות ולפי סדרי העבודה המקובלים באתר ו/או בבית החולים. הספק אחראי על פינוי כל חומרי העזר לשינוע הציוד מהאתר לרבות משטחים, קרטונים וחומרי אריזה אחרים על חשבונו.

3.4 **מועדי אספקה** – אספקת הטובין תהיה בתוך לא יאוחר מ 90 ימים מיום ההזמנה ובתיאום עם בית החולים. מובהר, כי האופציה לשינוי מועדי האספקה שמורה לבית החולים בלבד.

**4. חוסר התאמה ו/או פגם בטובין**

4.1 הספק אחראי לכל פגם, ליקוי, חוסר/מחסור, חוסר התאמה, איחור או פגם אחר שיתגלה בטובין, לרבות לעניין תכונותיהם, אריזתם, הובלתם, ו/או אספקתם ו/או התקנתם ולרבות כאלה הנובעים מטיב/איכות החומרים מהם יוצרו, נארזו ו/או מאי התאמתם למפרטים או לדגמים, לרבות בשל נסיבות הקשורות לאיכותם ו/או תכונותיהם ו/או בצד ג' כלשהו הקשור בייצורם, אחסנתם, אריזתם ו/או הובלתם של הטובין.

4.2 הספק יפצה וישפה את המזמין ומי מטעמו בגין כל נזק, הפסד והוצאה שנגרמו ו/או ייגרמו להם ו/או למי מטעמם בקשר עם ליקוי או פגם כאמור לעיל ו/או כתוצאה מאי עמידת הספק באיזה מהתחייבויותיו על פי תנאי הפניה, נספחיה, התחייבויותיו, דרישות ביה"ח ו/או מי מטעמו ו/או כל דין, לרבות בקשר עם אי עמידה במועדים ו/או לעניין כמויות, איכות ועוד.

4.3 בכל מקרה של אי התאמה לתנאי הפניה או איזה מנספחיה ו/או חלק מהם, להזמנה ו/או למקובל ו/או להוראות דין ו/או לדרישות ביה"ח ו/או מי מטעמו, וכן בכל מקרה של פגם, ליקוי ו/או איחור במועד האספקה ו/או אי עמידה באיזה מתנאי האספקה (לרבות לעניין אופן אריזה, הובלה ו/או מסירה) כמו גם בכל מקרה אחר שהספק ו/או מי מטעמו הפרו ו/או לא קיימו התחייבות כלשהי מהתחייבויותיהם, יהיו המזמין ו/או מי מטעמה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי רשאים לבטל את ההזמנה, או לצמצם את היקפה ו/או לפסול את הטובין ו/או לדרוש החלפתם ועל הספק יהיה לפעול על פי הוראות המזמין ובתוך לוחות הזמנים שיקבעו על ידם.

4.4 החליטו המזמין ו/או מי מטעמו כאמור לעיל בסעיף 4.3, על הספק יהיה לאסוף ולסלק את הטובין באחריותו ועל חשבונו (לרבות במקרה של הוראה לאיסוף ממקום ו/או מקומות אליהם הועברו על ידי המזמין ו/או מי מטעמה), ולהחליפם, באם תורה על כך המזמין, בטובין שיתאימו להזמנה והכל תוך 48 שעות ממועד שנפסלו או אם המזמין יקבע פרק זמן אחר - תוך פרק הזמן שנקבע ע"י המזמין.

4.5 במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין שנפסלו, המזמין יהיה רשאית לסלקם בכל אופן ולכל מקום שתמצא לנכון, לרבות מסירתם לידי צג ג' ו/או הפקרתם ו/או השמדתם, על פי שיקול דעתה ומבלי שתישא באחריות כלשהי לטובין לצד ג' כלשהו ו/או להשלכות הכרוכות בסילוקם ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך לרבות לעניין הובלתם, אחסונם וכיו"ב.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,**  
**כולל מסועים ואביזרים נלווים**

4.6 אין באמור כדי לוותר על זכות, סעד ו/או תרופה לה זכאי המזמין ו/או מי מטעמו על פי תנאי הפניה, הסכם התקשרות, ההזמנה ו/או כל דין.

4.7 לא החליף הספק במועד את הטובין שנפסלו - כולם או חלקם – יהיה המזמין רשאי לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות, או בשילובן או בשתייהן :

1) לבטל את ההזמנה או איזה חלק ממנה, בכל אופן שימצא לנכון ולהתייחס אליה או אל איזה חלק ממנה כבטלה ;

2) לרכוש מכל מקור אחר שירות, עבודות וטובין במקום אלה שנפסלו - בין מאותו סוג ובין מסוג דומה, או אחר שלדעת המזמין ו/או מי מטעמו מתאימים לשמש כתחליף לשירות, עבודות ולטובין המוזמנים בנסיבות הקיימות באותה עת ולחייב את הספק בכל הפרש ובכל הוצאה, הפסד ונזק ו/או תשלום שנגרמו על ידי כך. כמו כן המזמין יהא רשאי לדרוש מהספק פיצוי ושיפוי בגין כל נזק, הפסד והוצאה שנגרמו בהקשר זה. אין באמור כדי לוותר על זכות, סעד ו/או תרופה לה זכאי המזמין עפ"י תנאי הפניה על נספחיה ובכלל זה הוראות, הסכם ההתקשרות, ההזמנה ו/או כל דין.

4.8 מיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול לספק, תחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת ובכפוף לאמור בהודעת הביטול.

**5. מרכיב המחיר בהצעות, תמורה ותנאי תשלום**

5.1 הצעת המחיר תהיה מלאה וסופית ותכלול את כל ההוצאות הכרוכות לרבות אך לא רק: מדידות, תכנון, אספקת הטובין והתקנתם באתר, תוכנות, חומרות, הוצאות שילוח, מכסים, היטלים, מיסים, הוצאות אריזה, העמסה, הובלה, פריקה, פירוק המערך הקיים ופינויו, התקנה, הרכבה, הרצה, חיבור לתשתיות, הפעלה באופן מלא ותקין, הדרכת העובדים/אנשי צוות, שירות, תחזוקה, אחריות כמפורט בפניה וההזמנה ולרבות כל יתר התנאים והדרישות בפניה על נספחיה ובכלל זה הסכם ההתקשרות ובהתאם להוראות יצרן וכל דין, לרבות הנחיות וחוזרי משרד הבריאות. בכל מקרה המזמין ו/או מי מטעמו לא ישלם כל תשלום נוסף ו/או אחר מעבר למפורט בהצעת המחיר.

5.2 המחירים המוצעים לא יכללו מע"מ. במידה והמשתתף ציין במפורש או במשתמע כי הצעתו כוללת מע"מ, המזמין יהיה רשאי להפחית מהסכום המצוין בהצעה את ערך המע"מ הנכון למועד הגשת ההצעה, נכון למועד דיון כלשהו בהצעה, נכון למועד ביצוע ההזמנה, הרכש ו/או מועד התשלום בפועל והכל לפי שיקול דעת המזמין ומבלי שלמשתתף תהיה כל טענה בעניין.

5.3 תמורת ביצוע כל התחייבויות הספק על פי המכרז על נספחיו וכמפורט בתנאי ההזמנה לשביעות רצון המזמין, ישולם לספק תשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי המזמין כמפורט ב**נספח ג'** – טופס הגשת הצעה.

5.4 הצעת המחיר של הספק במסגרת המכרז תחייב את הספק. המזמין אינו חייב להתיר כל שינוי במחיר ו/או בתנאי התשלום ו/או בתנאי הפניה/ההתקשרות, לרבות במקרים של עליות מחירי חומרי גלם, יבוא, אריזה, הובלה, תעריפי המרת מטבע וכדו'.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,**  
**כולל מסועים ואביזרים נלווים**

5.5 המחירים המפורטים בטופס הגשת הצעה-נספח ג', ייראו כמחירים מרביים, אך למזמין תהיה הזכות לנהל מו"מ לעניין הפחתת המחירים וכן לעניין שיפור תנאי האספקה ו/או ההתקשרות לטובת המזמין, הן טרם בחירת הצעת הספק והן לאחר בחירת הצעת הספק.

**6. ערבות ביצוע**

**ערבות ביצוע**

- 6.1 כבטחון לקיום התחייבויותיו עפ"י ההסכם נספח ז', יצרף המציע במעמד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית לביצוע, בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 5% בתוספת מע"מ מערך הצעתו, בנוסח המצורף בנספח ט"ו, שתהיה בתוקף ל-90 יום נוספים מתום תקופת ההסכם.
- 6.2 בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו, או שהמזמין הוציא סכומים שהספק חב בהם על פי ההסכם, או בגין מוצר/ שירות שהתחייב לספק ולא סיפק בפועל יהא המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה.
- 6.3 במקרה של התחדשות ההסכם, מתחייב הספק למסור למזמין לא פחות מאשר 30 יום לפני מועד גמר ההסכם, ערבות בנקאית צמודה אחרת בשיעור של 5% מערך העסקה השנתית (בתוספת מע"מ) הידועה בעת הארכת ההסכם הנ"ל, והערבות הנ"ל תהיה בתוקף 90 יום לאחר גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל, דין ערבות ע"פ סעיף קטן זה כדין הערבות ע"פי סעיף קטן (14.1) דלעיל לכל דבר ועניין.
- 6.4 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק בכל מקרה שהוא.

**7. קיצוץ**

המזמין יהא רשאי לנכות ו/או לקזז מכל סכום שמגיע או שגיע לספק ו/או למי מטעמו מהמזמין ו/או ממי מטעמו, כל סכום שהספק חייב או יהיה חייב בתשלומו בהתאם לתנאי הפניה ו/או ההזמנה על נספחיהם ו/או מכוח כל עסקה אחרת אך לא רק, כולל פיצוי ו/או שיפוי בגין נזקים.

**8. שינוי ותיקון ההזמנה**

- 8.1 המזמין יהיה רשאי להכניס שינויים ו/או תיקונים בפניה זו ו/או בהזמנה שתוצא אל הספק/ לרבות הוספות או הפחתות.
- 8.2 הספק יהיה חייב לספק את הטובין ולתת את השירותים בהתאם להזמנה בהתאם לתיקונים, שינויים, הוספות או הפחתות כאמור, והשינויים במחירים במידה ויידרשו יקבעו בהסכמה הדדית.
- 8.3 כל שינוי במחיר או בתנאי ההזמנה, טעון אישור המזמין בכתב מראש, ולא יהיה תוקף לכל שינוי במחיר שלא אושר כאמור.

**9. ביטול ההזמנה**

- 9.1 המזמין יהא רשאי לבטל את ההזמנה או חלק ממנה בכל עת ומכל סיבה שהיא. במקרה כזה ובתנאי שהספק לא הפר איזה מתנאי הפניה, ההזמנה ו/או ההתקשרות על נספחיהם, תשולם לספק התמורה באופן יחסי להיקף ההזמנה שכבר בוצעה על ידי הספק בפועל על פי ובכפוף לכל תנאי ההזמנה, הפניה וההתקשרות, עד לתאריך ההודעה.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

9.2 הפר הספק תנאי מתנאי הפניה, ההתקשרות ו/או ההזמנה, יהא המזמין רשאי לבטל מיד את ההזמנה ולחלט את הסכומים שעליו לשלם לספק, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמין לכל סעד חוקי אחר ו/או נוסף המגיע לו על פי הוראות הפניה, ההתקשרות ו/או על פי הוראות כל דין.

9.3 בלי לגרוע מהוראות ההסכם המצורף כנספח לפנייה זו, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן המזמין יהא רשאי לבטל את ההזמנה ללא הודעה מוקדמת והספק מרשה למזמין או למי מטעמו באופן בלתי חוזר להוציא מחצרו בכל דרך שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, כל טובין שהם השייכים למזמין ו/או למי מטעמו, ללא צורך במתן רשות נפרדת על ידי הספק:

**9.4 פשיטת רגל של הספק.**

9.4.1 הוגשה בקשה לפירוק חברה, למקרה והספק הינו תאגיד והבקשה לא נמחקה ו/או בוטלה תוך 45 יום.

9.4.2 במידה והוגשה בקשה למינוי כונס נכסים לספק.

9.4.3 פטירת הספק.

9.4.4 שינוי בשליטה על נכסי הספק.

9.5 למרות האמור בכל דין, ביטול ההזמנה ע"י המזמין על פי סעיפים 9.4.1-9.4.5, לא יעניק לספק זכות לתביעת פיצוי, שיפוי, אכיפה, ו/או סעד אחר כל שהוא.

9.6 בכל מקרה של ביטול ההזמנה כאמור בסעיפים 9.4.1-9.4.5:

• יהיה המזמין רשאי להזמין על חשבון הספק אצל ספק אחר את ביצוע ההזמנה או חלק ממנה, הכל לפי העניין ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, ולקבל, לרבות בדרך של קיזוז מהסכום המגיע ו/או שיגיע לספק על פי ההזמנה, תנאי הפניה ו/או ההתקשרות על נספחיהם, את סכום ההוצאות, ההפסדים והנזקים שנגרמו ו/או ייגרמו למזמין ו/או למי מטעמו בגין רכישת הטובין ו/או חליפיהם במקור אחר, בגין העיכובים והכרוך בכך.

• הספק יהיה חייב והוא מסכים ללא צורך בקבלת אישור נוסף, להעביר למזמין על פי דרישתו, את כל ההתקשרויות שיש לו עם קבלני המשנה שלו, ו/או ספקים שלו בקשר להזמנה נשוא הפניה/ההתקשרות על נספחיהם. הספק יבטיח בהתקשרויות עם ספקים, ו/או קבלני משנה שלו את זכותו להעברת זכויותיו באותן ההתקשרויות למזמין, ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו.

**10 סודיות**

10.1 הספק וכל מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, גוף או תאגיד, כל ידיעה, מידע בכל מדיה שהיא שתגיע אליהם בקשר עם הפניה, ההזמנה, ההתקשרות ו/או ביצוען, הן בעת ביצוע ההזמנה והן לפני או אחרי ביצועה.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

10.2 אין באמור כדי למנוע מהמזמין להעביר מידע לאיזה מלקוחותיה המעוניינים לרכוש את טובין/השירותים נשוא הפניה על נספחיה ו/או שבשבילו נערכה הפניה על נספחיה ו/או לאפשר עיון במסמכי הליך הפניה ו/או ההצעות שהוגשו במסגרתה.

**11. טובות הנאה**

הספק ועובדיו או הבאים מטעמו לא יעניקו ולא יקבלו במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה מכל אדם בכל הקשור לביצוע הפרויקט על מרכיביו ובכלל זה בביצוע שירותי בינוי, תשתיות וציוד/השירות נשוא הפניה, הזמנה/ההתקשרות.

**12. העדר חובת רכישה**

המזמין שומר לעצמו הזכות שלא לרכוש עבודות ו/או שירותים ו/או ציוד ו/או טובין מכוח פניה זו, בכל מקרה שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה ולרבות במקרה שבו יתברר כי תנאי השוק מאפשרים רכישת הטובין או דומיהן ו/או תחליפיהן במחירים נמוכים יותר ו/או בתנאים עדיפים יותר למזמין ו/או למי מטעמה.

**13. הצעה שאינה סבירה**

המזמין רשאי שלא להתחשב בהצעה שהינה בלתי סבירה ו/או תכסיסנית מבחינת מחירה לעומת מהות הפניה ו/או תנאיה על נספחיה.

**14. איסור העברה או המחאה**

הספק לא יהיה רשאי להעביר בכל דרך שהיא (לרבות באמצעות מכירה, שעבוד, מיזוג או מכירה או המחאה) איזה מהתחייבויותיו על פי הפניה, ההזמנה ו/או ההתקשרות על נספחיהם לצד ג' כלשהו ללא הסכמה מפורשת ובכתב ומראש של המזמין, והספק מוותר על זכותו להמחות חיובים, לרבות על פי חוק המחאת חיובים התשכ"ט 1969. בכל מקרה של הסבה ו/או העברה, חבותו של הספק כלפי המזמין ו/או מי מטעמה תישאר כאילו לא בוצעה כל העברה.

המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים

## נספח ב' מפרט טכני כללי לציווד

### חלק 1 - כללי

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 1.01 | תיאור                    |
| 1.02 | הבטחת איכות              |
| 1.03 | אחריות בין מקצועות שונים |
| 1.04 | תיאום ופיקוח             |
| 1.05 | תקנים                    |
| 1.06 | הגשות לאישור             |
| 1.07 | תעודות אחריות            |
| 1.08 | בדיקה ופסילה             |
| 1.09 | עבודה שתיעשה ע"י אחרים   |
| 1.10 | דרישות בטיחות            |

### חלק 2 - ציווד מיוצר במיוחד

|      |                      |
|------|----------------------|
| 2.01 | תיאור                |
| 2.02 | מפרט חומרים / מוצרים |
| 2.03 | חומרים               |

### חלק 3 - ביצוע

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 3.01 | עבודת הייצור וטיב הביצוע של העבודה |
| 3.02 | הבאה לאתר והתקנה                   |

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**חלק 1 - כללי**

**1.01 תיאור**

**א. העבודה הכלולה "תכנון וביצוע"**

1. העבודה כוללת אספקת כל העבודה/הציוד/המכשירים/החומרים, פירוק המערך הקיים ופינויו, ביצוע כל הפעולות הקשורות לציוד מערכת המזון כמצוין בשרטוטים/מסמך זה/בשניהם; כולל גם כל דבר שהוא חלק מעבודה זו אף אם לא מוזכר בפרוש, ובזה כלול: ייצור/הבאה/פירוק מאריזה/טיפול/הרכבה/הצבה/פילוס/חיבור כל הציוד, בהתאמה ללוח זמנים של קבלן הבניין, ובהתאם להנחיות המפקח מטעם היזם; וכן חיתוך/הטלאה הנדרשים להתקנת הציוד.

**ב. הגדרות**

1. למונחים הבאים תהא המשמעות שלצדס:

א. "**קבלן**", פירושו: מי שזכה במכרז וחתם חוזה עם היזמים, או עם בא-כוחם.

ב. "**ציוד**", פירושו: ציוד מיוצר במיוחד/ציוד פלב"מ, וציוד סטנדרטי/ציוד קנוי.

ג. "**ציוד מיוצר במיוחד**" / "**ציוד פלדה בלתי מחלידה (פלב"מ)**", פירושו: פריטים שייצרו במיוחד לפי תכנון, בהתאמה למפרט זה/לתוכניות/לשרטוטים שבמכרז, וכל פריט מותאם למיקום מסוים שצוין בתוכנית.

ד. "**ציוד סטנדרטי**" / "**ציוד קנוי**", פירושו: מיתקן/יחידה/חלק מציוד מייצור רגיל שיש לו תפקוד ספציפי, שהוא מייצור סידרתי ומזוהה כרגיל כפריט שנקנה בחוץ.

ה. "**חשוף**", פירושו: כל משטח אנכי/אופקי נראה לעין הנמצא בין גובה רצפה לבין גובה 200 ס"מ ממנה, ובו גם נכללים משטחים עליונים/תחתונים/נראים לעין עם פתיחת דלתות של ארונות.

ו. "**יצרן/ספק**", פירושו: יצרן/ספק ציוד של מערכת המזון/ציוד המטבח.

ז. "**מפקח**", פירושו: מי שמונה ע"י הבעלים לנהל את הבניה, ובכל מקום בו כתוב "יועץ" הכוונה היא גם ל"מפקח".

ח. "**יועץ**", אם לא צוין במפורש אחרת, פירושו: יועץ המטבחים/מתכנן המטבחים בפרויקט, ו/או כל יועץ אחר מבין היועצים באתר.

ט. "**מאושר**", "**קביל**", "**מספק**", "**מתקבל על הדעת**", "**לפי דעתו של**", "**דומה**", פירושו: מאושר ע"י מקובל ע"י/מספק את/מתקבל על דעתם של הבעלים.

י. "**בעלים**", במסמכים/במפרט/בשרטוטים, פירושו: המזמין בע"מ

**1.02 הבטחת איכות**

1. יצרן/ספק יספק לפי דרישת הבעלים עדות ליכולת הביצוע שלו הכוללת: ניסיון בפרויקטים בעלי הקף דומה, הצהרה על אחריות כספית ועל מקורות כספיים, הצהרה על היכולת של מפעלו לייצר כל הציוד הכלול במכרז/חוזה זה בלי להעביר לקבלן משנה שום חלקים ממנו.

**1.03 אחריות בין המקצועות השונים**

א. יצרן/ספק יתאם עם בעלי המקצוע השונים שיבצעו עבודת הכנה להתקנת הציוד לפי חוזה זה, כולל בין השאר בניית שקעים/תעלות/בסיסים; נקודות חיבור לצנרת ביוב/לצנרת אספקות/ לצנרת אוורור/לחיבורי חשמל, והוא אחראי לביצועו במועד, בגדלים ובאיכויות המתאימים.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,**  
**כולל מסועים ואביזרים נלווים**

1. הקבלן אחראי לפקח ולבדוק עבודות הכנה אלו, ולהבטיח כי פתחים בגודל מתאים יימצאו על מנת לאפשר את הכנסתו של הציוד הזה לתוך המבנה - ואת הצבתו במקום המיועד.
2. הקבלן אחראי לבדוק עבודת ציוד עם הגורמים/המקצועות השונים כך שרכיבים חשמליים/מכניים הכלולים בציוד יתאימו לסוג/חומרים/מאפיינים של רכיבים בשאר חלקי הבניין.
3. הקבלן אחראי להתקין כל הציוד המחומס/המופעל במנוע, כך שיפעל בצורה יעילה; לדאוג לפתחי אוורור נוספים, למגינים, למנדפים - או לאביזרים אחרים נוספים לפי הנחיה; לציין תוספות/שינויים אלה על גבי שרטוטי ייצור; לשלוח שרטוטי ייצור אלה ליועץ, לקבל את אישורו ולצרף מכתב מיוחד המפרט כל תוספת/שינוי.

**ב. חשמל (באחריות הקבלן הזוכה)**

1. אספקת חשמל באתר היא:

400V (L-L)/230V (L-N), 50Hz

לכל ציוד חשמלי במערכת המזון יש חיווט חשמלי פנימי; עבודת חיווט תבצע במפעל היצרן, או על חשבונו, באתר הבנייה, ע"י בעלי מלאכה מוסמכים; חיווט פנימי לזינת גופי חימום יבוצע ע"י חוטי חשמל בעלי בידוד סיבי זכוכית העמיד לטמפרטורה של 280 מ.צ. גופי חימום ימותגו ע"י ממסרים סטטיים בעלי תכונת zero-voltage switching. כל ציוד המיתוג (לרבות מתגי פיקוד ונורות סימון) יהיה מתוצרת ABB או Telemecanique בלבד. יש לספק יציאות חשמל וקופסאות חשמל, מורכבים על/בתוך יחידות ציוד; כל החוטים יגיעו אל תיבת חיבור מתאימה אחת (לוח משנה/מתג מתניע/מפסק, כנדרש); כל החוטים יסומנו בשם הפריט ובמתח החשמלי שלו, וכן גם במידע על עומס החשמל.

2. שקעים/קופסאות חיבור לציוד חשמלי יורכבו בקיר/ברצפה כחלק מעבודתו של קבלן החשמל; חוטי "ניאופרן" עם תקע מחובר מותאם לשקעים יסופקו, וחוטי הציוד יקוצרו לאורך מתאים.
3. יצרן/ספק ירכיב/יחבר אספקת חשמל עם מתגים/לוחות פיקוד, וכל יתר הציוד החשמלי המסופק בנפרד.
4. ציוד חימום חשמלי יחובר מבפנים לפיקוד טרמוסטטי ולנורת סימון אדומה, שתיכבה/תידלק - ושניהם יורכבו בצורה נראית לעין.
5. מעבר חוטים יהיה בתוך צנרת פח קשיח מצופה באבץ, בצנרת נסתרת (המצופה בכרום, כשהיא גלויה בלית ברירה); ככל שהדבר ניתן - תהיה הצנרת כולה מוסתרת.
6. לכל מכשיר מונע בחשמל או עם חימום חשמלי יספק יצרן/ספק מתג פיקוד/מתניע/מפסק מסוג מתאים; מפסק ראשי, מפסק בטיחות, לוחות פיקוד, תיבות נתיכים, ושאר אביזרי פיקוד שאינם חלק מפריט ציוד, ולא פורטו להלן, יסופקו כחלק מעבודת קבלן החשמל, אם נדרש כך לשם חיבורו של פריט ציוד. במידת הצורך יספק יצרן/ספק גם "מגענים" ("קונטאקטורים") ליחידות חימום חשמלי, וכן גם מערכות פיקוד מקומיות שייבנו לפי 'חוק חשמלי' ישראלי.
7. יצרן/ספק יקפיד שחלקים חשמליים בפריטי הציוד שהוא יספק, תואמים את אפיוני החשמל באתר; פריטי ציוד יהיו חדשים מייצור עדכני, ושלמים מכל הבחינות; יצרן/ספק יספק שרטוט/תוכנית חשמל לכל פריט ציוד חשמלי; פריטים לא יעשו רעש בלתי סביר ולא ירעדו בשעת הפעלתם.
8. מנועי חשמל יהיו מוגנים ממים, מוגנים נגד התזה/טפטוף ובנויים לעבודה רצופה עם מיסבים כדוריים; ניתן לספק גם מנועים זעירים עם מיסבי שרוול; ליפוי מנוע יקבלו טיפול למניעת היווצרות לחות; נדרש מנוע הרמטי במקום שבו קיימת סכנה להצטברות חומר זר על המנוע.
9. המרכיבים החשמליים יאושרו ויחווטו ע"פ יתקן חשמלי ישראלי; לכל המתגים/הבקורות/הפיקודים יחוברו לוחיות זיהוי בצבע לבן עם אותיות שחורות חרוטות, שדוגמה מהן תוצג לאישור היועץ.
10. תיבות יציאה/חיבור מורכבות על ציוד מיוצר יתואמו עם יועץ חשמל של הבעלים לפני הרכבתן ויקבלו את אישורו.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

11. אביזר חשמלי המורכב, בלית ברירה, בצורה חיצונית על גבי פריט ציוד יאושר ע"י היועץ באשר לכל הקשור בהתאמתו העיצובית למטבח.
12. תוכניות חשמל תועברנה ליועץ חשמל של הבעלים, כמפורט במכרז זה, לשם קבלת אישוריו ולהתאמתן לדרישות המזמין; יצרן/ספק יקבל החלטת היועץ/המתכנן/הבעלים ויתאים את הציוד לדרישות.
13. כל לוחות החשמל אשר יספק הקבלן, כולל גם אלה השייכים אינטגרלית לפריטי ציוד, יאושרו ע"י יועץ החשמל של הפרויקט.

**ג. שרברבות / אינסטלציה (באחריות הקבלן הזוכה)**

1. נקודות כניסת מים תמוקמנה מעל "גובה מים חיובי" למניעת זרימה חזרה; כאשר נדרשת נקודת כניסה שקועה - יש לשים בה גם שסתום בקרה מתאים, ושובר ואקום במקום.
2. צינורות ניקוז בלתי ישירים מפריט ציוד למחסומי רצפה/נקודות ביוב ייעשו מפלסטיק קשיח או מפלבי"מ מרותך, לפי דרישת המפקח, כאשר הם חשופים, לפי תוכניות חיבורי אינסטלציה (אשר מצורפות למכרז); צינור יגיע עד לא פחות מ-8 ס"מ מעל נקודת ביוב, וקצהו ייחתך בזווית 45 מעלות וייקבע מעל הביוב.
3. ברזי מים אשר יסופקו ע"י הקבלן - אחרי אישור המפקח - ימוקמו על גבי שולחנות/כיורים, כפי שמפורט בתוכניות חיבורי אינסטלציה; יצרן/ספק יודא סוג הברזים וכיין קדחים מתאימים ע"ג הציוד; מקום חיבור הברז יחוזק בפרופיל פלבי"מ בצורת האות "ח" בעובי 2 מ"מ.
4. יצרן/ספק יכין פתחי גישה מתאימים לצנרת, שיהיו קדוחים/חתוכים בציוד; אם עבודת קידוח/חיתוך מבוצעת באתר - היא תתאים באיכותה לעבודה אשר מבוצעת במפעל.
5. כדי לאפשר ניקוי יש לחבר הצנרת האופקית בתוך הציוד, כאשר הדבר ניתן; אם זה לא ניתן, יש לחברה בצורה חיצונית, בגובה הרב ביותר הניתן בציוד, אולם לא פחות מ-15 ס"מ מעל רצפה; צנרת גלויה חייבת להיות ללא סימני כלי עבודה, לא יותר מהברגה אחת תהיה גלויה בכל חיבור.
6. יצרן/ספק יספק ידיות/גלגלים לשסתומי קיטור/שסתומי מים בפריטי ציוד, והם ייעשו מחומר שאינו מעביר חום, ויישארו בטמפרטורה אשר מאפשרת מגע של יד בלתי מוגנת בשעת שימוש; בנוסף יסופקו שרוולי פלבי"מ עבור צינורות במעברים ובמקומות פגיעים.

**1.04 תיאום ופיקוח**

- א. הקבלן יספק במשך כל תקופת התקנת הציוד באתר מנהל עבודה, מקצועי בתיאום, כשיר, כדי להבטיח תאום מלא של העבודה עם גורמים ומקצועות מעורבים אחרים, ולאמת מיקום שרוולים חיבורי אספקות.
- ב. עם השלמת ההתקנה, איש זה יפקח על כל הבדיקות/הבחינות/הכיוול, וידריך את צוות העובדים של הבעלים בהפעלת הציוד.

**1.05 תקנים**

- א. יצרן/ספק יבצע כל העבודות בחוזה זה, ויספק ציוד העומד בדרישות תקנים ארציים/מקומיים, ובדרישות התקנים הנוגעים לבטיחותם של חלקים נעים ומיקומים מסוכנים
1. יצרן/ספק יציית לדרישות חוק/לתקנים/לצווי פיקוח על מצרכים ושירותים ישראלים - בכל הנוגע לציוד חשמל, למיכלי לחץ, לבנייה, לבטיחות ולתברואה.
2. ציוד מיובא יענה לדרישות חוק של אחד משלושה תקנים:  
תקן ארצות הברית NSF / UL;  
תקן אירופאי ("השוק המשותף") CE;  
תקן ישראלי "ת.י.900".
3. ציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לתקן ארצות הברית NSF / UL או לתקן אירופאי ("השוק המשותף") CE.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**1.06 הגשות לאישור (באחריות הספק הזוכה) – תכנון סופי**

ראה סעיף 11 בנספח ב' 2

**ג. ציוד סטנדרטי**

1. קבלן/יצרן/ספק יצרף להצעה שישה (3) עותקים מפרוספקט מודפס של יצרן עם דפי קטלוג שלמים, וכן גם דף נתונים לפני כל פריט, ובו: מספר פריט, תיאור קצר, תפוקת יחידה, התאמות מיוחדות, חיבורי כוח ו/או אספקות, ואביזרי עזר שישופקו. חומר זה יוגש בשפה העברית.
2. עלונים יסודרו בסדר רציף ויסומנו במספר פריט; יימחק מהדף כל חומר שאינו שייך.
3. יצרן/ספק יספק מפתח מודפס, אשר מפרט: שם הציוד, מספר הפריט ושם היצרן.
4. עלונים יועברו לאישור בצורה דומה להגשת שרטוטי עבודה בלוח זמנים שיקבע הבעלים.

**ז. הכנת השרטוטים**

1. כל השרטוטים יוכנו במחשב ויודפסו על גיליונות זהים בגודלם/ארגונם לשרטוטי תכנון; יוגש דיסק אחד ניתן להעתקה + העתק אור אחד לכל ההגשות; בשרטוטים יהיה מקום סביר להוספת הערות ולהחתמת חותמות אישור; כל העותקים יועברו באמצעות מכון העתקות; בשרטוטיו המקורים יצרף יצרן/ספק את התיקונים שיצוינו, ויגיש מחדש דיסק + עותק לאישור; תהליך זה יחזור על עצמו עד שכל התיקונים ייכללו בצורה מספקת; לאחר אישור סופי, יצרן/ספק יספק לבעלים חמישה (5) עותקים של השרטוטים - לשם הפצתם.
2. מידות המצוינות ל'ציוד מייצור מיוחד' עשויות להשתנות כדי להתאימן לתנאי השטח ולהכנסת רכיבים לתוך הפריט; שינויי מידות אלה יסומנו בכל ההגשות.

**ח. חוברת תחזוקה**

1. לא יאוחר מ-2 שבועות לפני הגעת פריט ציוד ראשון, יצרן/ספק יגיש שלושה (3) עותקים של 'מדריך תפעול ואחזקה', המכסה כל הציוד הסטנדרטי/התפעולי; ההגשה - באמצעות היועץ.
2. מדריך התפעול יכלול: רשימת חלקים מלאה והוראות אחזקה/הפעלה; במדריך יהיו תוכן עניינים וחוצצים מובלטים לכל מספר פריט.
3. אם הפרוספקטים והוראות התפעול של פריטי הציוד אינם כתובים בשפה העברית, יש לתרגמם לעברית ולהעבירם ביחד עם המקור שבשפה הזרה.

**ט. דוגמאות**

1. ספק/יצרן יספק ליועץ, במשרדו, דוגמאות של כל החומרים בהם ישתמש בעבודתו, ללא עלות כספית, אם וכאשר יידרש לעשות כן; כל העבודה תתבצע בהתאם ל"דוגמאות מאושרות" אלו.

**י. בטיחות**

- יצרן/ספק ידאג להשגת אישור מירשות כיבוי אש' והמפקח על המבנה, לכל חיבורי הציוד המורכבים על ידו בעבודה שהיא נשוא מכרז/חוזה זה.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**1.07 תעודות אחריות**

- א. יצרן/ספק יספק תעודות אחריות המכסה את כל פריטי הציוד שהוא סיפק לפרויקט.
- ב. תעודת האחריות תפרט את תנאי האחריות.
- ג. תעודת האחריות תהיה לתקופה של 36 חודשים או לחילופין ל- 60 חודשים החל מקבלת הציוד ע"י המזמין.
- ד. יצרן/ספק יציע לבעלים כאופציה בלבד המשך שרות לשלוש שנים מתום תקופת האחריות. הסכם יחול רק על ציוד אלקטרו-מכני. הסכם זה יכול חלקי חילוף, שעות עבודה, נסיעות, והובלה במקרה הצורך. האחריות המורחבת עבור מכוונת ההדחה.

**1.08 בדיקה ופסילה**

- א. על הקבלן מוטלת האחריות לכך שכל הציוד שהביא לאתר יעמוד בדרישות רשויות עירוניות/ממשלתיות ובכל התקנים, יקיים את כל תנאיהם, ויבצע את הבדיקות הנדרשות שתידרשנה - על חשבונו - הכל עד לקבלת האישורים.
- ב. לבעלים/אדריכל/יועץ/מיופה כוחם תהיה גישה חופשית למפעל/למפעלים של יצרן/ספק במשך תקופת ייצור הציוד האמור, כדי לבדוק/לוודא שהתוכניות/ההוראות/השרטוטים המפורטים אכן מבוצעים; יצרן/ספק יתקן טעויות אשר יתגלו בשעת הבדיקות, בהתאם לתוכניות/ההוראות/שרטוטים המפורטים.
- ג. כל החומרים שיובאו לאתר ייבדקו בקפדנות ע"י הבעלים/האדריכל/מיופה כוחם; יצרן/ספק יסלק מהשטח/מהמבנה כל החומרים/אביזרים/מיתקנים אשר ייפסלו ע"י הבעלים, באם עשו במ שימוש או באם לא. הקבלן יחזיר את הבניין לקדמותו, על חשבונו וללא כל חיוב נוסף, ויפרק/יפנה כל חלק עבודה שייפסל ע"י הבעלים, או שאינו תואם את דעת הבעלים ואת השרטוטים/ההוראות/תנאי חוזה, והכל בתוך 24 שעות מקבלת הודעה בכתב בנדון.
- ד. בעלים/אדריכל זכאים להורות על הפסקת העבודה, בחלקה או בכלותה, עד שעבודה/חומרים/אביזרים/מיתקנים הנראים להם פסולים יפוננו, או להכריז על הפסקת החוזה בשל "אי-ביצוע", או בשל "אי-ביצוע כהלכה" - של מטרות/שרטוטים/הוראות.
- ה. בדיקות טיב תעשנה בכל "ציוד מיוצר" באשר לעובי חומרים, בזמן קבלתו, ובדיקות אלו הן על חשבונו של יצרן/ספק.
- ו. הקבלן יבצע את העבודות, כאשר המיקומים ייעשו ע"י מודד מטעם הקבלן, והמפקח יהיה רשאי להורות על הבאת מודד - ועל הקבלן מוטל להביא מודד על חשבונו.
- ז. יצרן/ספק יקבל אישור מהיועץ על כל 'ציוד מיוצר' במיוחד לפני הבאתו לאתר הבנייה.

**1.09 עבודה שתיעשה ע"י אחרים**

- א. כל עבודות שרברבות (אינסטלציה/חשמל/אוורור הנדרשות לציוד זה עד לנקודות החיבור ייעשו ע"י קבלנים אחרים - אלא אם כן צוין במפורש אחרת במפרט הטכני.
- ב. כל השרוולים הנדרשים לצנרת קירור/צנרת מי סודה/צנרת CO<sub>2</sub> - יסופקו/יותקנו ע"י אחרים, ו/או ע"י אנשי הקבלן.
- ג. מלכודות שמן/מחסומי שמן בתוך הרצפה יסופקו/יותקנו ע"י אחרים.
- ד. ניקוזים: כל תעלת רצפה תנוקז לפתח המוצא שלה מכל הכיוונים בשיפוע מזערי של 2%.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

- ה. מפוחים להנדפת אוויר, ותיעול בינם למיתקנים/פתחי יציאה במבנה, יסופקו/יותקנו ע"י אחרים.
- ו. אריחים/הגבהות בנויות שצוינו כבסיס לציוד כלשהו יסופקו/יותקנו ע"י אחרים, אך קבלן/יצרן/ספק יתן לקבלן ראשי מידות נדרשות עבורם; הקבלן יתאם עבודתו עם קבלן הצנרת ועם קבלן החשמל, כדי לוודא שהושארו בהן פתחים בגודל מספיק למחסומי רצפה ולהתקנת דברים נוספים, אשר יורכבו מתחת למדפים התחתונים במיתקנים.
- ז. במקומות בהם מחייב מפרט טכני גב גבוה והגבהה לכיור/לשולחן, הם יחוברו לקיר המבנה לפני חיפוי חרסינה/קרמיקה; התקנת אריחים אלה ומילוי מרווח לא יבוצעו ע"י יצרן/ספק אך הוא יתאם אותם עם הקבלן הראשי ועם קבלן הריצוף, ללא כל תשלום נוסף, והכל באחריות הקבלן.

**1.10 הוראות בטיחות**

- א. הספק יתקין במקומות המתאימים לוחיות עשויות מחומר בר קיימא שעליהן חרוטות הוראות מתומצתות בעברית על גבי מדבקות המזהירים בפני רכיבי חשמל, מים וכו'.
- ב. הספק ימציא חוברת הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות.
- ג. הספק יסמן את כל מפסקי הפיקוד – ליד כל מפסק ותרמוסטט תופיע כתובית או סימון בעברית המצביעה על תפקידו.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,**  
**כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**חלק 2 - ציוד מיוצר במיוחד**

**2.01 תיאור**

**א. כתב כוונות**

1. מסמכי המכרז מפרטים את כל סוגי העבודה/הציוד הנדרשים לייצור/להשלמת נושא המכרז/החוזה
2. מפרט ותוכניות (שרטוטים) משלימים זה את זה, ויוצרים יחד מערכת עבודה שלמה אלא אם כן צוין במפורש אחרת; כל עבודה אחרת, שהיא נדרשת לשם הפעלה תקינה של ציוד המסופק ע"י קבלן/יצרן/ספק, אף אם לא צוינה במפורש, תבוצע במסגרת מכרז/חוזה זה ללא תוספת מחיר.
3. הפירוט להלן מגדיר דרישות מזעריות לרמות ביצועים ורמת הביצוע לא תפחת מהן; קבלן/יצרן/ספק אחראי להתקנה ולתפקוד נאותים של כל פריטי הציוד שישפק ויתקין במסגרת מכרז/חוזה זה.
4. קבלן/יצרן/ספק ימלא הוראות מפורטות של קבלן ציוד להתקנת פריטיו; אם יש סתירה בין הוראות יצרן למסמכי מכרז/חוזה עליו להודיע מיד ליועץ ולקבל הוראות מפורשות בכתב מהיועץ לפני שימשיך בעבודה.
5. מפרט זה נוגע לכל הפריטים המוזכרים להלן, כולל גם 'פרטים מיוחדים' של הבנייה; במקום בו יש סתירה בין פרט משורטט לבין המפרט להלן, יפעל קבלן/יצרן/ספק בהתאם להוראות המפקח.

**2.02 מפרט חומרים / מוצרים**

- א. הצעת מחיר תבוסס על שיטות ייצור, חומרים, ציוד ואביזרי-עזר, כמפורט למוצר בסיסי.
  - ב. חומר שממנו נדרש מדגם לא יועבר לאתר לשימוש - עד שהמדגם המייצג יאושר בכתב ע"י היועץ.
  - ג. לאחר שחומר/מוצר אושר לשימוש, לא יתאפשר שינוי ביצרן או בסוג.
1. ציון מפורש במפרט זה בדבר אביזר/התקן/מוצר/חומר/מיתקן/שם/שם ייצור/מספר קטלוגי, יפורשו כקביעת רמת האיכות.
  2. אין לשכוח שבדרך כלל שרטוטים מבוססים על מוצרים מיוחדים ואם משתמשים בשווה ערך מאושר כל העלות לביצוע שינויים/התאמות הדרושים להשגת מרווחים מתאימים להפעלה/שרות/החלפה תהיה מוטלת על קבלן/יצרן/ספק ללא כל שינוי במחירי היחידה בכתב כמויות.
  - ד. אישור חומר כלשהו הוא כללי ולא מהווה ויתור על זכות הבעלים לתבוע מילוי דרישות מכרז/חוזה במלואן; לאחר הבאה לאתר יורה היועץ על 'בדיקות בוחן' הנראות לו נחוצות; בכל מקרה רשאי היועץ לפסול חומרים/ציוד/אביזרים אם הוא מוצא סיבה לכך, למרות שניתן כבר אישור כללי לחומרים/מיתקנים; עבודה/חומרים/ציוד/אביזרים שאינם עומדים ב'בדיקות בוחן', זכאי היועץ להורות על הסרתם ועל החלפתם בחומרים מאושרים.

**2.03 חומרים**

- א. חומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים ללא פגמים מפחיתי חוזק/אורך חיים/ מראה אסתטי; גזרות/ 'צורות' תעורגלנה ותעשנה במבלט/במשיכה/בלחיצה, לפי צורך, כך שיתקבלו מחתכים (פרופילים) נקיים; יש לבצע העבודה בצורה ישירה ומפולסת, עם קצוות אחידים ופינות מעוגלות על רדיוסים אמיתיים.
1. **פלדה בלתי מחלידה (פלב"מ או נירוסטה):** כל השטחים החיצוניים/הפנימיים יבוצעו מפלב"מ אלא אם כן צוין במפורש במפרט מיוחד של הציוד ובתוכניות.
2. פלב"מ הוא מסוג 18-8/304 עם 17-19 אחוז כרום, 7-9 אחוז ניקל, לא יותר מ-0.12 אחוז פחמן.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

3. משטחי פלבי"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה לליטוש מספר 4 בחזיתות/בשטחים נראים לעין, כשהטקסטורה/כיוון הליטוש הם אחידים בשטחים צמודים.
4. צינורות פלבי"מ יהיו בלי תפר, לא מרותכים, בקוטר/עובי דופן כמפורט, עגולים ומלוטשים מסביב, לתיאום עם משטחים סמוכים.
5. מסגרות/חיזוקים/חלקי מבנה/גופים ייעשו מזוויתני פלבי"מ ומפרופילי פלבי"מ, במידות אשר מצוינות במפרטים/בתוכניות.
6. אין להשתמש בפח שעוביו פחות מ-0.8 מ"מ; בצידוד מיוצר בארה"ב יש להשתמש במידות תקן של ארה"ב, והפחים בצידוד זה לא יהיו קלים מ-GAUGE 20.
7. כשהדבר מצוין במיוחד, יבוצעו חיזוקים דקים מ'פלדה מחומרנת' בעובי מזערי 1.5 מ"מ, עם ציפוי בשני צדדים של גרם/ממ"ר מדגם "FAL-1" ובאיכות "BU".
8. ברגים ואומים יתאימו לתפקידם, וייעשו מפלבי"מ.
9. "חמרן" (אלומיניום): פחי חמרן יהיו מטיפוס S-3, H 3/4; חיבורים ייעשו ב'ריתוך נקודות' או ע"י 'מסמרות שקועות' במרחקים שאינם עולים על 5 ס"מ.
10. "מתכת לבנה" (כאשר מפורטת במפרט): תהיה 'אל חלד' ותכיל לפחות 30% ניקל; תחליף מותר: 'פלבי"מ יצוקי מסוג "8-18" עם תכולה מרבית של 0.12% פחמן; יציקות תעבורנה השחזה גסה/ליטוש/ליטוש סופי לגימור מבריק ללא שקערוריות/צילועים/חריצים/פגמים אחרים ע"פ המשטח.
11. כל רגלי הצידוד תהיינה מסוג 'רגליים מתכווננות' אלא אם צוין אחרת, וטווח הכוונון שלהן יהיה 5 ס"מ; רגלית תחתונה תסופק עם דסקית איזון, להתאמה לרצפה משופעת.
12. קבלו/יצרו/ספק יספק מפסק מתאים לכל מיתקן ממונע ולכל יחידת חימום חשמלית; מתגי פיקוד על-גבי משטחים מאונכים במיתקנים יהיו מורכבים בתוך גומחות פלבי"מ עשויות בלחיצה, או מושקעות בכל צורה אחרת - למניעת נזק.
13. קבלו/יצרו/ספק יתקין טרמוסטט קיטור או וסת חום לכל פריט ציוד המופעל בחימום קיטור אם הדבר צוין במפרט המיוחד, ובהתאם לסוג שצוין.
14. חיבורים בשטח ירותכו באתר; חיבורים מרותכים בכפיפה לא יתקבלו; חיבורים ירותכו/יושחזו/ילוטשו - בצורה כזאת שיתאימו לגימור המקורי.
15. במקומות שלא צוינו מידות אחרות לעובי פחי-פלבי"מ, תחייב הרשימה להלן:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| א. רכיבים לקונסטרוקציה כבדה: פרופילים מפח פלבי"מ          | <u>בעובי 3 מ"מ</u>    |
| ב. חיזוקים, זוויתנים, פרופילים, רכיבי קונסטרוקציה, משטחים | <u>בעובי 2 מ"מ</u>    |
| ג. משטחי שולחנות/דלפקים, משטחי טפטוף, כיורים, מנדפים      | <u>בעובי 1.5 מ"מ</u>  |
| ד. מדפים תחתונים/עליונים (פנים וחוץ), קערות לחוצות        | <u>בעובי 1.25 מ"מ</u> |
| ה. דלתות, דפנות צדדיות/אחוריות, "פנלים"                   | <u>בעובי 1 מ"מ</u>    |
| ו. דופן פנימי לדלתות/ל"פנלים"                             | <u>בעובי 0.8 מ"מ</u>  |
| ז. רגליים/עמודים מצינור פלבי"מ 1.5"                       | <u>בעובי 3 מ"מ</u>    |
| ח. חיזוקים אופקיים מצינור פלבי"מ 1.25"                    | <u>בעובי 3 מ"מ</u>    |

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,**  
**כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**חלק 3 - ביצוע**

**3.01 עבודת הייצור וטיב הביצוע של העבודה**

א. ביצוע העבודה יהיה מהטיב הגבוה ביותר, וייעשה ע"י בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים בעבודות מסוג זה; הייצור ייעשה בשיטות הטובות והחדשניות ביותר, ויבטיח שכל הפריטים יהיו חזקים, מוצקים, ובמידות המדויקות.

1. אם לא צוין אחרת, כל החיבורים יותכו באלקטרודות גז מגן "הליום" / "ארגון", עם אלקטרודות פלב"מ, יושחזו וילוטשו; ריתוך יבוצע בצורה יסודית באלקטרודות מחומר זהה לחומר המשטחים וזהה לחומר של חלקים מרותכים; ריתוך צריך להיות רציף, חזק, גמיש ובלתי חדיר למים; ריתוך יבוצע לכל אורך התפר, יושחזו חלק וילוטש ללא השארת סימנים/פגמים; חומר ריתוך ייבחר כך שלא ייראו תפרי ריתוך אחרי הליטוש, שיהיה בצבע זהה לשטחים סמוכים אשר יבטיח טיב תפריים וימנע הופעת חלודה והתהוות סדקים בריתוך.

2. בגמר עבודות ריתוך בכל חלקים מגולוונים, כולל גם ברגלי צינורות, יש לשטוף כל הריתוכים בתמיסת 60 גרם של נחושת גופרתית מהולה בליטר מים ולצבוע בצבע ראשוני עשיר באבץ, וגימור סופי לצבוע בצבע אפוקסי אפור רקוע HAMMERTONE-GRAY וצריך לקבל מהיועץ אישור לכל אחד מסוגי הצבע.

3. כשמחברים ציוד לקיר/לציוד אחר יצרן/ספק אחראי לחיבור נאות, משמע: חיבור לקיר/לציוד ואטימה בחומר סיליקון (דוגמת 130 GENERAL ELECTRIC או DOW CORNING 784). כאשר ציוד מורכב על הגבהות בנויות/בסיס בטון, יש להניח חלקי המגע של הפריט על שכבת חומר אטימה, הזהה לחומר אטימה אשר נמרח על הבסיס.

4. יצרן/ספק אחראי להתקנה/להרכבה/לפילוס של תעלות רצפה מפלב"מ ברצפת בטון של המטבח האחריות לחיבור מוצאי ניקוז של תעלות למחסומי רצפה/צנרת ביוב וכן גם לאטימת תעלות היא של קבלן האינסטלציה בפרויקט.

5. אין לחבר לוחיות עם שם יצרן לפריטים מיוצרים.

6. 'הלבשה' אינה תחליף לדיוק/לגימור נאות; כשנחוצה 'הלבשה' והבעלים מסכים לקבל אותה במקום פסילת פריט, קבלן/יצרן/ספק יספקה ללא תשלום נוסף; כאשר ציוד עומד ליד קיר/בתוך גומחה/לצד ציוד אחר, מוטלת על קבלן/יצרן/ספק האחריות להתאמה נאותה ומדויקת.

**3.02 הבאה לאתר והתקנה**

א. באחריות הקבלן לשמור על כל פרטי הציוד בזמן המשלוח/ההתקנה מפני כל פגיעה, עד לקבלת המיתקן ע"י המפקח/היועץ; יש לגמור מחדש מקומות פגומים לאחר ההתקנה כך שלא יהיו טלאים/חיבורים חופפים/ קיפולים שייראו לעין; 'ליטוש נקודתי' לא יאושר; יינתן גימור מחדש לפח שלם; "ציוד מיוצר מפלב"מ יכוסה ביריעת מגן פלסטית, שתוסר רק ב'קבלת המטבח הסופית'.

1. הוצאות/עבודות התאמה אשר קשורות בשבירה/בתיקון של קירות/מחיצות/קירות/רצפות, נדרשות להכנסת ציוד, תהיינה מוטלות על קבלן/יצרן/ספק.

2. בחיבור ציוד - יצרן/ספק ישתמש רק בחיבורים שאינם נראים לעין.

3. כאשר פריט ציוד נסמך על בסיס/רצפה והפריט מתנענע ורועד, יצרן/ספק יהדק אותו בברגי פלב"מ, כך שיימנעו הרעד והנענוע.

4. מנועים/משאבות/מכשירים חשמליים שהם חלק מפריטי ציוד יישמרו מפני לכלוך בניה/אבק/ התזות/רטיבות - עד לקבלתם ע"י המפקח/היועץ.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,**  
**כולל מסועים ואביזרים נלווים**

5. א. בגמר עבודות ההתקנה, קבלן/יצרן/ספק ינקה/יבriק/ישמן את כל הציוד, כך שיהיה מוכן להפעלה; יש להרחיק כל מדבקות וחומרי אריזה ולהשאיר המקום נקי ומטואטא; יש לערוך סידורים למבדק אחרון ולהדגמה - לפני 'בדיקת הקבלה הסופית'.
- ב. הספק יבצע הפעלת ניסיון של המערכת לאחר הרכבתה והתקנתה.
- ג. יצרן/ספק ייתן הדרכה מפורטת למפעילי מערך ההדחה ולאנשי האחזקה של הבעלים בתפעול שוטף המערכת, ובאחזקתם התקופתית עד אשר יוכל צוות מערך הדחת הכלים להשתמש במערכת באופן עצמאי.
- ד. הספק ימסור למזמין קטלוגים מקוריים של כל מרכיבי המערכת וכן "ספר מכונה" בעברית אשר בו הוראות הפעלה והוראות תחזוקה.

המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים

## נספח ב'

### מפרט דרישות

המדיחים מיועדים להדחת כל כלי האוכל אשר בשימוש המזמין ויותאמו לכלים אלו.

מערכות ההדחה תותאמנה לתנאי השטח ולתשתיות הקיימות במידת האפשר.  
לציין כי מדובר במערכת הדחה בעבור כלי אוכל פרסונל וכלי אוכל מאושפזים.

המדיחים יתוכנו כך שיחסכו במשאבי כוח אדם להפעלתם, ויהיו חסכוניים בצריכת מים, דטרגנטים ואנרגיה.

ניתן להציע כל מרכיב נוסף במערכי ההדחה אשר יאפשר התייעלות בתפעול ו/או יביא חסכון בכוח אדם. יש לתת לכל מרכיב נוסף מחיר בנפרד.

### ההצעה כוללת את המרכיבים הבאים:

- א. אספקת תכניות של מערכות ההדחה הכוללות את המדיחים, השולחנות והאביזרים הנלווים המבוססות על התכנון הפונקציונאלי של היצרן, כולל ביקור מהנדס מתמחה מתאם החברה ללמידת התנאים הקיימים, לרבות תכניות תשתיות (חיבורים).
- ב. פינוי מערך ההדחה הקיים לרבות כל מרכיביו ומתן זיכוי עבור המערך המפורק.
- ג. זיכוי כספי מערך ההדחה הקיים.
- ד. ביצוע כל ההתאמות והעבודות הנדרשות לתשתיות הקיימות (חשמל, קיטור, קונדנס, אינסטלציה, נידוף) בכדי שיתאימו למדיח החדש.
- ה. אספקה, התקנה, הדרכה ומתן אחריות של 36 חודשים או לחלופין ל-60 חודשים למדיחים הכולל:
  1. מדיחי כלים מסוג 'אצבעות' (Flight-type)
  2. מנדפים לנידוף אדים על פי הגדרת היצרן של המדיחים.
  - ו. פינוי המדיח והתקנתו יתבצע בפרק זמן שלא יעלה על 6 ימי עבודה. ובתיאום עם בית החולים.

### נידוף

- המדיחים יסופקו עם תעלות התחברות מטיפוס 'פעמון' למערכת הנידוף המתוכננת, אשר עשויות מפלבי"מ 304 או לחלופין מנדף ללא פילטרים אשר יתחבר למערכת האוורור הקיימת.
- הספק אחראי לסילוק אדי המכונות כך שלא תהיה עליה בטמפרטורה ובלחות בחדר ההדחה בזמן הפעלת המכונה ובזמן שהמדיח פולט אדים.
- מערכת ההנדפה תענה לדרישת תקן 1001/6 .

### רעש מותר

רמת הרעש המותר לא תעלה על 73DB במרחק של 1 מ' מהמדיח.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**כשרות והפעלה בשבת- שיעון אסטרונומי**

- א. במדיחים, במצב "שבת", ינוטרלו כל כפתורי הפיקוד מלבד לחצן הפסקת חרום ומפסק חשמל ראשי, או לחילופין, יותקן פאנל לכיסוי כפתורי הפיקוד והתקן נעילה מותאם למנעול תליה (כולל מנעול ומפתחות).
- ב. במדיח לכלי אוכל "פרסונל" יהיה פתרון טכני הלכתי מאושר בנושא בשר וחלב.
- ג. **ספק המכונות יגיש אישור בכתב של "מכון הלכה" או "מכון צומת" לגבי הנושאים הנ"ל.**
- ד. המדיחים יותאמו להפעלה אוטומטית, באופן שלא תהיה השפעת אדם על המערכת החשמלית ע"י הכנסה, הוצאה או שימוש, בשבתות ובחגים.

**קונדנס**

- א. יש לספק את המדיחים כאשר צינור הקונדנס היוצא מהבוסטר למים חמים לשטיפה סופית יוצא בנפרד משאר המערכת.
- ב. יש לספק את המדיחים כאשר צינור הקונדנס היוצא מנחשוני החימום במיכלי השטיפה יוצא בנפרד משאר המערכת.
- ג. יש לספק את המדיחים כאשר צינור הקונדנס היוצא ממתקן הייבוש יוצא בנפרד משאר המערכת.

**מערכות עזר**

- א. על הספק לספק מדי מים ומודדים חשמליים אשר יחוברו למערכת הבקרה, לצורך קבלת נתונים של צריכת מים, דטרגנטים וצריכת החשמל.
- ב. המדיחים מותאמים לעבודה בתקן HACCP.
- ג. על הספק לספק את כל הציוד הנלווה הנדרש לצורך עבודה מושלמת של המדיחים.
- ד. על המדיחים להיות בעלי תצוגת טמפרטורה

**תקנים**

- א. המדיחים יעמדו בדרישות תקן 10510 / 10534 Din.
- ב. הציוד יענה לדרישת החוק של אחד משלושת התקנים הבאים :  
תקן ארה"ב – NSF/UL  
תקן אירופה – CE  
תקן ישראלי – ת.י. 900

**מסמכים להגשה**

**בהצעה, על הספק להגיש לאישור המזמין עבור השלב הראשון:**

- א. תוכנית העמדה בהתאם ובהמשך לסיור הספקים של כל פרטי הציוד וציוד העזר הנדרש בחדרי ההדחה עם סימון מידות של כל מרכיב ומרכיב, עם ציון שם הפריט ליד כל מרכיב.
- ב. תכנית – פורמט 3D
- ג. רשימות ציוד הכוללת את כל מרכיבי ההדחה שבהן יופיעו :
  - תאור מפורט בעברית של כל המרכיבים
  - דרישות הספקים ותשתית של המרכיבים
  - קטלוגים לכל מרכיבי המערכת עם שם הפריט בעברית
  - פרטים וחתכים/מבטים תלת מימדים של המרכיבים
- ד. תכניות חיבורים בה מסומנות כל התשתיות הדרושות ובכלל זה נקודות חשמל, מים, ניקוזים, קיטור, אוורור, נידוף ותעלות ריצפה.
- ה. חתכים ופרטים אופייניים של מערכת ההדחה.
- ו. תעודות אחריות לפרק זמן של 36 חודשים או לחילופין ל 60 חודשים.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

- ז. אישור בכתב של 'מכון הלכה' או של 'מכון צומת' להפעלה בשבת ולכשרות.
- ח. אישור על עמידה ברעש המותר.
- ט. אישור על עמידה באחד מהתקנים הבאים לכל מרכיב במערכת ההדחה:
  - תקן ארצות הברית NSF / UL ;
  - תקן אירופאי ("השוק המשותף") CE ;
  - תקן ישראלי "ת.י.900" .
- י. אישור על עמידה בתקן Din 10510 .
- יא. אישור על התאמת המדיח לעבודה בתקן HACCP.
- יב. במידה ואין קטלוג לאחד ממרכיבי המערכת – יש להוסיף נייר הסבר והתחייבות של יצרן הפריט על עמידה בנתונים עליהם הוא הצהיר.
- יג. מילוי שאלון כמצורף להלן.

אפיון הציוד למדיח "פרסונל"

- 3.16 מדיח אצבעות X צלחות/שעה עם יניקה עצמית המתאים לדרישות בית החולים מערך ההדחה למטבח המרכזי מדיח למטבח ביה"ח אשר ישמשו לשיטפת כלי אוכל "חלבי" מערך ההדחה למטבח המרכזי נועד לכמות של כ- 1500 מנות לפחות, הכוללת 5 פריטים (מערכת סכו"ם, צלחת, קערה, כיסוי לצלחת, סה"כ 7500 פריטים .
- 3.17 מדיח למטבח ביה"ח אשר ישמשו לשיטפת כלי אוכל "בשרי"
- 3.18 750 חולים ביום + 650 פרסונל = 1400 מנות, 5 פריטים ( מערכת סכו"ם, צלחת, קערה, כיסוי לצלחת), כ 6000 כלים .

**2: כמות:**



|                        |
|------------------------|
| <b>מידות (ס"מ):</b>    |
| אורך –; רוחב –; גובה – |

|  |
|--|
| <b>תפוקה:</b>  |
| X צלחות בשעה במהירות מסוע של לא פחות מ-1.8 מטר בדקה לפי DIN 10510. |

|  |
|--|
| <b>תשתיות:</b>   |
| חשמל – 54 ק"ו; תלת-פאזי.<br>מים רכים – 1".<br>ניקוז – 8"/4". |

|   |
|---|
| <b>כללי:</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ 304 בעובי מינימלי של 1.5 מ"מ, בדופן כפולה ובגימור 'ליטוש מבריק', למעט חלקים המאופיינים אחרת באופן ספציפי.</li> <li>❖ כל החלקים הפלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.</li> <li>❖ כל החיבורים ייעשו בריתוך מושחז ומלוטש או לחילופין בהברגה נסתרת של ברגי פלב"מ.</li> <li>❖ תקן הגנה מינימלי מפני חדירת נוזלים למערכות חשמל ופיקוד – IPX5.</li> </ul> |

התמונה להמחשה בלבד!

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

| <b>מפרט טכני:</b> |  |
|-------------------|--|
| ❖                 | מידח הכלים יהיה עשוי מפלב"מ 304 (כולל כל הברגים במדיח), פלב"מ 316, ופלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון ועמיד לשימוש בחומרי ניקוי חריפים/מים רכים/אוסמוזה הפוכה.   |
| ❖                 | שילדת המדיח תהיה בנויה כולה מפרופילי פלב"מ בעובי 3 מ"מ לפחות ותאי מיכלי המים יהיו עשויים מפלב"מ 316 בעובי 1.25 מ"מ לפחות.  |
| ❖                 | גוף המדיח – כולל הדלתות – יהיה מבודד כולו למניעת רעש (עוצמת רעש מקסימלית של 73 Db במרחק מטר מהמדיח) והעברת חום לסביבה.   |
| ❖                 | דלתות השירות תהיינה טלסקופיות עם הבטחת מניעת סגירה לא מבוקרת ותיפתחנה כלפי מעלה בצמוד לדופן המדיח או לחילופין תפתחנה על ציר צדדי עם אפשרות נעילה בפתיחה של 180 מעלות.  |
| ❖                 | כל האביזרים הנלווים יהיו מחומרים עמידים בשימוש בחומרי ניקוי חריפים ומים רכים/אוסמוזה הפוכה.  |
| ❖                 | מערכת הדחה הכוללת שטיפה מוקדמת, שטיפת כח ראשונה, שטיפה עיקרית (מדורי הדחות לפי תפוקה), שטיפה סופית חסכונית כפולה ותא יבוש (אחד או יותר) באויר חם, כאשר הדרישה היא קבלת כלים יבשים בסוף התהליך.   |
| ❖                 | השטיפה הראשונה תהיה במים פושרים הבאים מתוך המכונה, בטמפרטורה מקסימלית של 40°C, השטיפות העיקריות תהיינה בטמפרטורה שבין 65°C ל- 75°C והשטיפה הסופית תהיה בטמפרטורה מינימלית של 85°C.   |
| ❖                 | זרועות התזה עליוניים, תחתונים וצדדיים הממוקמים בצורה שתבטיח התזת מים על כל הפריטים הנמצאים במדיח.  |
| ❖                 | זרועות השטיפה תהיינה ללא אטמים, ללא דיזות (רק עם חורים בגוף הצינור) ועם מכסים הניתנים לפירוק לצורך נקיון פנימי.  |
| ❖                 | משאבות מטיפוס "יבש" (נשארת יבשה בזמן ריקון המים) הממוקמות בתחתית המדיח, נגישות לפירוק והחזרה בצורה קלה ונוחה עם מנוע מוגן מים בתקן IPX5 לפחות.   |
| ❖                 | המשאבות יהיו מסוג Heavy-duty עם הספקים אשר יבטיחו פעולה מהירה וזרימת מים בכוח לצורך קבלת תוצאת הניקוי המרבית וסחרור המים במיכלים.  |
| ❖                 | מסננים פריקים וניתנים להסרה בקלות לצורך ניקוי.   |
| ❖                 | לוח חשמל מובנה, בתקן IP55 לפחות, הכולל את כל מכלולי הפיקודים לצורך הפעלה מושלמת, כולל מערכת בקרה ואתרעה, כאשר החיווט מבוצע עם צנרת שרשרית אטומה למים.  |
| ❖                 | מערכת בקרה הכוללת: בקרת ואבחון תקלות עם אמצעים ויזואליים ואמצעי שמע להתראות השונות, נתוני צריכת ואיבוד מים, נתוני צריכת חשמל, נתוני צריכת דטרגנטים, רמת זיקוק המים וכל נתון אחר הנדרש לפי תקן HACCP כולל אפשרות חיבור לרשת המחשוב הפנימית של המזמין ואגירת הנתונים לפרק זמן של 6 חודשים לפחות. |
| ❖                 | לוח פיקוד דיגיטלי על-גבי המכונה, המאפשר גם מעקב אחרי כל תפקודי המדיח, מחמם העזר והזרמת הדטרגנטים.  |
| ❖                 | אפשרות להכנסת תוכניות הדחה אוטומטיות שיהיו מותאמות לכלים השונים בפרוייקט.  |
| ❖                 | מערכת חיסכון במים באמצעות מחזור מי השטיפה הסופית ושימוש במים הממוחזרים בשטיפה הראשונית במקום הכנסת מי רשת מבחוץ.   |
| ❖                 | מערכת חסכון בדטרגנטים עם מערכת הזנה אוטומטית של דטרגנטים וכן להצבת מיכלי הדטרגנטים.  |
| ❖                 | מערכת בקרת ניקיון עם אפשרות לניקיון התאים ללא עצירת פעולת המדיח.   |
| ❖                 | מנגנון אוטומטי להפסקת פעולת המדיח כאשר אין כניסת כלים.   |
| ❖                 | כל מנגנוני הביקורת של המדיח (מצופים וכדו') יהיו ניתנים להחלפה ללא צורך בהפסקת פעולת המדיח.   |
| ❖                 | מפסקי חירום למדיח יהיו ממוקמים באזור טעינת הכלים למדיח ובאזור פריקת הכלים הנקיים מהמדיח.   |
| ❖                 | ריקון המים מהמדיח יהיה דרך ברז אחד בקוטר 2" לפחות עם צינור נפילה או חיבור ישיר למערכת הניקוז.  |
| ❖                 | המדיח יהיה עם פתחי אוורור ויסופק עם תעלות אוורור מפלב"מ לצורך התחברות למערכת אוורור קיימת במידת הצורך.   |
| ❖                 | מסוע המדיח יוכל לנוע גם בכיוון הפוך (רוורס) לחלוץ עצמים.   |

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם,  
כולל מסועים ואביזרים נלווים**

❖ שולחן כניסה ושולחן יציאה מובנים באורך שווה שלא יפחת מ- 110 ס"מ כל אחד, אשר יחד עם המדיח מגיעים לאורך הכולל המצוין למעלה.

| <b>הערות:</b>  |
|--|
| ❖ פליטת האדים תהיה לתוך ארובה אשר תתחבר ישירות לפתח יציאת האדים במדיח (יניקה עצמית).           |
| ❖ המדיח יורכב במקום המיועד לו עם יכולת פירוק להוצאה ללא שבירת קירות.                           |
| ❖ באחריות הספק להתאים את המדיח לסוג וכמות כלי האוכל המשמשים בפרויקט ולפי התפוקה המצוינת למעלה. |

**1. שירות וחלפים**

- 1.1 על המציע להתייחס לנקודות הבאות: אחריות מינימאלית ל- 36 חודש על כלל המערכת, במסגרת תהליך רכישה. במסגרת תהליך "ליסינג תפעולי" אחריות ושירות לתקופה של 60 חודש. לרבות מערכות העזר, שתוקפה יחל עם גמר ייצוב המערכת. האחריות **תכלול חלקים**, שעות עבודה, זמן תגובה מקסימאלי לקריאה (סעיף 1.5) ושירות שוטף.
- 1.2 עלות השירות השנתית למכונת ההדחה (לאחר 36 חודשי האחריות המתחייבים), כולל חלפים וללא חלפים, לרבות אחזקה שוטפת, אחזקה מונעת וזמן תגובה מינימאלי בעת קריאה.
- 1.3 על הספק להתחייב להחזיק חלקי חילוף למערך ל- 10 שנים לפחות.
- 1.4 על הספק לצרף מחירון חלפים מחייב, המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבלת חלקי חילוף עם אספקת מערכת ההדחה בתאום עם הספק.
- 1.5 זמן תגובה לפתרון תקלות:  
12 שעות בימי חול  
24 שעות בימי חג ושבת.

**2. הוראות בטיחות**

- 2.1 הספק יתקין במקומות המתאימים לוחיות עשויות מחומר בר קיימא שעליהן חרוטות הוראות מתומצתות בעברית על גבי מדבקות המזהירים בפני רכיבי חשמל, מים וכו'.
- 2.1 הספק ימציא חוברת הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות.
- 2.3 הספק יסמן את כל מפסקי הפיקוד – ליד כל מפסק ותרמוסטט תופיע כתובית או סימון בעברית המצביעה על תפקידו.

**3. תהליך התקנה והטמעה**

- 3.1 הגשת חומר הצעת המחיר כוללת:  
אספקת תוכניות מפורטות כמוזכר בפרק "אפיון מערכות ההדחה", תוכנית זו תובא לאישור המזמין;  
צרוף כל המסמכים הדרושים;  
מילוי כל דרישות המכרז באשר הם;
- 3.2 פרוק מערך ההדחה הקיים והתקנת מדיח חדש תתבצע בפרק זמן שלא יעלה על שישה ימים. ההתקנה תתבצע בליווי מהנדס מוסמך מטעם החברה אשר מייצרת את המדיחים.
- 3.3 ביצוע הפעלת ניסיון של המכונה אחרי הרכבתה והתקנתה ע"י המהנדס מטעם חברת היצרן.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

3.4 ביצוע הדרכה מעשית בשטח בהפעלת המכונות לצוות, לרבות הטמעה, עד אשר יוכל צוות המפעיל להשתמש במכונות בצורה עצמאית- בפרק זמן מינימאלי של 10 ימים ע"י מהנדס מטעם חברת היצרן.

3.5 אספקת קטלוג מקורי של חלקי המכונה וכן "ספר מכונה" בעברית אשר בו הוראות הפעלה והוראות תחזוקה ב- 4 עותקים.

4. שאלון מערכי הדחה

| שם הפריט | יצרן | דגם קטלוגי | אורך | רוחב | גובה | מהירות | חשמל (KW) | מים (ליטר לשעה) | נידוף (CFM) | קיטור לחץ אטמ' | תפוקה ק"ג/שעה |                                |
|----------|------|------------|------|------|------|--------|-----------|-----------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| א        |      |            |      |      |      |        |           |                 |             |                |               | מדיח 'אצבעות', חלבי            |
| ב        |      |            |      |      |      |        |           |                 |             |                |               | מערכת נידוף עבור מדיח 'אצבעות' |
| ג        |      |            |      |      |      |        |           |                 |             |                |               | מדיח אצבעות "בשרי"             |

במידה ואין דגם קטלוגי מדויק לכל אחד ממרכיבי מערכת ההדחה הנ"ל יש לציין את הדגם הקטלוגי הקרוב ביותר בנתוניו לציוד המוצא כמו כן יש לצרף מפרט טכני מפורט בעברית המסביר במה שונה הציוד הספציפי מהדגם הקטלוגי, ונייר הסבר מקורי עם התחייבות לעמידה בנתונים ע"י יצרן הציוד.

פרוט יתרונות המערכת המוצעת על כל מרכיביה:

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**מכונת הדחה מסוג 'אצבעות'**

- תאר את פעולות המדיח (יש לסמן מספר מול הפעולות המתבצעות בכל תא, את מידות התאים ושטחי הטעינה והפריקה):

| הערות | רוחב<br>(ס"מ) | אורך<br>(ס"מ) | יבוש | שטיפה<br>סופית | שטיפה<br>עם<br>דטרגנטים | שטיפה<br>מוקדמת |                        |
|-------|---------------|---------------|------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
|       |               |               |      |                |                         |                 | שטח טעינה              |
|       |               |               |      |                |                         |                 | תא הדחה                |
|       |               |               |      |                |                         |                 | תא יבוש<br>(אופציונלי) |
|       |               |               |      |                |                         |                 | שטח פריקה              |
|       |               |               |      | סה"כ           |                         |                 |                        |

- מספר העובדים הדרושים לעבוד בטעינה הכלים למדיח \_\_\_\_\_ עובדים.
- מספר העובדים הדרושים לעבוד בפריקת הכלים מהמדיח \_\_\_\_\_ עובדים.
- במידה ושולבה אוטומציה או אמצעי עזר נוספים במערכת, ציינו מהי, ואת מספר העובדים אשר כתוצאה מכך ניתן לחסוך ביום עבודה, כולל הסבר מפורט לנייל:

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

14. רצ"ב המסמכים המפורטים להלן. ידוע לנו כי אי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי, השמטה ו/או תוספת באיזה ממסמכי הפניה ו/או אי חתימה על מסמך כלשהו כנדרש, עלולה לגרום לפסילת הצעתנו:

| מס"ד | המסמך  |
|------|--|
| 1.   | אישור על רישום התאגיד או תעודת עוסק מורשה  |
| 2.   | אישור עו"ד או רו"ח על מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם                                   |
| 3.   | אישור ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   |
| 4.   | כתב הסמכת יצרן.  |
| 5.   | נספח א' – מהות ההתקשרות ותנאיה – חתום בחותמת + ר"ת בכל עמוד ועמוד                                    |
| 6.   | נספח ב' – מפרטים טכניים - חתומים בחותמת + ר"ת בכל עמוד ועמוד   |
| 7.   | נספח ג' – טופס הצעת הגשת הצעה - חתום באופן מלא ע"י מורשי החתימה                                      |
| 8.   | נספח ד' – טופס הצהרה על מעמד משפטי – חתום באופן מלא ע"י מורשה חתימה.                                 |
| 9.   | נספח ה' – נוסח התחייבות יצרן – מאושר וחתום בידי יצרן לגבי כל אחד מהטובין המוצעים.                    |
| 10.  | נספח ו' – דרישות ביטוח - חתום בחותמת + ר"ת   |
| 11.  | נספח ז' – הסכם התקשרות – חתום בר"ת על כל דף, וחתימה מלאה של המציע בדף החתימות של ההסכם.              |
| 12.  | נספח ח' – תצהיר ניסיון - מלא וחתום ע"י מנכ"ל המציע.  |
| 13.  | נספח ט' – ערבות מכרז בנוסח הנספח בלבד.   |
| 14.  | נספח י' – אישור לעמידה בתנאים סוציאליים – מלא וחתום .  |
| 15.  | נספח י"א – תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום                                     |
| 16.  | נספח י"ב – מכתב רו"ח בדבר הערת עסק חי  |
| 17.  | נספח י"ג – התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים  |
| 18.  | נספח י"ד – בטיחות וגהות חתום בתחתית כל עמוד בר"ת ובחותמת החברה.                                      |
| 19.  | התחייבות המציע להתקין בטובין מערכת הפעלה אוטומטית בשבת, המאושר ע"י מכון הלכה או מכון צומת.           |
| 20.  | אישור רו"ח לכך שהמציע הינו בעל מחזור כספי שנתי של 3 מש"ח לפחות, בכל אחת מ 3 השנים שקדמו להגשת המכרז. |
| 21.  | כל אישור ומסמך אחרים הנדרשים במכרז ואיזה מנספחיו   |

המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים

15. להלן הצעתנו:

**טופס הצעת מחיר למדיח מסוג 'אצבעות' עבור מערך הדחה פרסונל**

| תיאור הפריט  | שם היצרן | דגם | ארץ ייצור | כמות | יח' מידה | מחיר ליח' | סה"כ לפריט |
|--|----------|-----|-----------|------|----------|-----------|------------|
| זיכוי עבור פירוק ופינוי מערך הדחה קיים בבית החולים                                   |          |     |           | 1    | קומפלט   |           |            |
| מדיח כלים מסוג 'אצבעות' עבור מערך הדחה "חלבי" מסלול רכישה                            |          |     |           | 1    | קומפלט   |           |            |
| מדיח כלים מסוג 'אצבעות' עבור מערך הדחה "בשרי" מסלול רכישה                            |          |     |           |      |          |           |            |
| עלות שנת שרות למדיח חלבי (בתום תקופת האחריות בת 36 חודשים) למשך 5 שנים מסלול רכישה   |          |     |           | 1    |          |           |            |
| עלות שנת שרות למדיח בשרי (בתום תקופת האחריות בת 36 חודשים) למשך 5 שנים מסלול רכישה   |          |     |           |      |          |           |            |
| מדיח כלים מסוג 'אצבעות' חלבי עבור מערך הדחה מסלול ליסינג תפעולי למשך 60 חודשים לפחות |          |     |           | 1    |          |           |            |

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

|  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |   |  |  |  | <p align="center"><b>מדיח כלים מסוג<br/>'אצבעות' בשרי עבור<br/>מערך הדחה כולל</b></p> <p align="center"><b>מסלול ליסינג תפעולי<br/>למשך 60 חודשים<br/>לפחות</b></p>            |
|  |  |  | 1 |  |  |  | <p align="center"><b>עלות שנת שרות<br/>למדיח חלבי (בתום<br/>תקופת האחריות בת<br/>60 חודשים)</b></p> <p align="center"><b><u>מסלול ליסינג תפעולי<br/>למשך 60 חודשים</u></b></p> |
|  |  |  |   |  |  |  | <p align="center"><b>עלות שנת שרות<br/>למדיח בשרי (בתום<br/>תקופת האחריות בת<br/>60 חודשים)</b></p> <p align="center"><b><u>מסלול ליסינג תפעולי<br/>למשך 60 חודשים</u></b></p> |

**סה"כ להצעה :**

**הנחיות והבהרות למילוי הטבלה:**

- המזמין איננו מתחייב לרכוש את הטובין או איזה חלק מהם בהיקף כלשהו או בכלל וכן רשאי להגדיל / להקטין את היקפי הרכש בהתאם לשיקול דעתו ולדרישות המשתמשים.
- המזמין רשאי להכריז על מספר זוכים.
- הכמויות המצוינות בטבלה לעיל מהוות אומדן ו/או הערכה בלבד וייתכן שהכמות תגדל או תפחת בהתאם לצרכים.
- יש לתת הצעת מחיר לכל שורת פריט המצוינת בטבלה לעיל. ספק שלא יגיש הצעת מחיר לכל שורה בטבלה, תורשה ועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו ולא לקחתה בחשבון.
- יש לציין את סוג המטבע בעמודה המתאימה. לא צוין סוג המטבע, ייחשב המחיר שהוצע על ידי המציע כנקוב בשקלים חדשים.

שם המציע: \_\_\_\_\_ מס' חברה: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשם החברה:

שם: \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_

שם: \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_

שם איש הקשר: \_\_\_\_\_ דוא"ל איש הקשר: \_\_\_\_\_

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**נספח ד' למכרז מס' 56/23**

**הצהרה על מעמד משפטי**

על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:  
**א. מעמד משפטי**

| <input type="checkbox"/> חברה בע"מ | <input type="checkbox"/> עמותה | <input type="checkbox"/> אגודה שיתופית | <input type="checkbox"/> שותפות | <input type="checkbox"/> שותפות רשומה | <input type="checkbox"/> משתתף (פרטי) |
|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (יש למלא טבלאות ב' ג')             | (יש למלא טבלאות ב' ג')         | (יש למלא טבלאות ב' ג')                 | (יש למלא טבלאות ב' ד')          | (יש למלא טבלאות ב' ג' ד')             | (יש למלא טבלאות ב' ד')                |

**ב. פרטים כלליים**

|   |
|---|
| <b>שם המשתתף במכרז</b><br>(יש לצרף תדפיס מרשם החברות / עמותות לשם המשתתף במכרז) |
| <b>כתובת</b>  |
| <b>טלפון</b>  |
| <b>טל' נייד</b>   |
| <b>פקס</b>  |
| <b>מס' עוסק מורשה</b>   |
| <b>מספר התאגיד</b>  |

**ג. שמות בעלי זכות החתימה (חברה בע"מ/ עמותה/ אגודה שיתופית/ שותפות רשומה)**

| מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | דוגמת חתימה |
|-----------|----------|---------|-------------|
|           |          |         |             |
|           |          |         |             |
|           |          |         |             |

שם משפחה

שם פרטי

חתימה

תאריך

המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים

נספח ה' למכרז מס' 56/23

נוסח התחייבות יצרן

Messrs.  
EDIT WOLFSON HOSPITAL  
HOLON, ISRAEL

Dear Sirs,

RE: Confirmation and Commitment

1. (Manufacturer)\_\_\_\_\_ is a company duly organized and existing under the laws of \_\_\_\_\_ having its principal place of business located at the following address:  
\_\_\_\_\_.

We hereby declare that (Bidder)\_\_\_\_\_ is (Manufacturer)\_\_\_\_\_ 's representative in Israel and is authorized to offer, sell and license (Manufacturer)\_\_\_\_\_ 's Systems and to make all other undertakings and obligations terms and conditions as specified WOLFSON medical center (here in after 'wmc')

2. We hereby confirm that all commitments of (Bidder)\_\_\_\_\_ according to Wmc tenders, obligate (Manufacturer)\_\_\_\_\_ all of which subject to paragraph 4 henceforth.
3. (Manufacturer)\_\_\_\_\_ undertakes to support fully each of the Systems which may be purchased by Wmc if (Bidder)\_\_\_\_\_ becomes unable to fulfill part of his obligations according to the conditions of Wmc Tenders, (Manufacturer)\_\_\_\_\_ will step into the shoes of (Bidder)\_\_\_\_\_, and will fulfill these obligations.
4. We hereby further confirm that in any change in the legal and/or contractual relations and/or the terms of the agreement between (Bidder)\_\_\_\_\_ and (Manufacturer)\_\_\_\_\_ we will insure the full continuity of the service to Wmc and/or the Hospital or Any other body which may purchase the System from Wmc according to the specifications of the tenders.
5. We understand that the systems shall be installed in Hospitals or any other body responsible for supplying crucial medical care in emergency situations in the state of Israel in all days of the year.

Sincerely yours,

Full name: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Company Seal: \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם**  
**ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**נספח ו' - דרישות ביטוח**

א. הספק מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון, כשהם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

**1. ביטוח חבות מעבידים**

- 1) הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס 1980- כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 2) גבול האחריות לא יפחת מסך של 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.
- 3) הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.
- 4) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

**2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי**

- 1) הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 2) גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.
- 3) בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.
- 4) כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל.
- 5) הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.
- 6) הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל.
- 7) כל סייג / חריג לגבי רכוש שאינו בבעלותו של הספק, אולם נמצא בשליטתו בחזקתו ובפקחו - יבוטל.
- 8) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם**  
**ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**3. ביטוח אחריות מקצועית (רלוונטי לספק שזכה בחלופת "עסקת רכישה" ו/או "בעסקת תשלומים" בלבד)**

- (1) הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.
- (2) הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר עם מתן שירותי תחזוקה לשני מדיחי אצבעות להדחת כלי אוכל לפרסונל ומאושפזים כולל תחזוקה מונעת, שדרוגים, בהתאם למכרז וחווה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון.
- (3) גבול האחריות לא יפחת מסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.
- (4) הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:
  - מרמה ואי יושר של עובדים.
  - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.
  - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון.
  - תקופת גילוי של לפחות 6 חודשים.
- (5) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

**4. PRODUCTS LIABILITY – ביטוח חבות המוצר**

- (1) הספק יבטח את אחריותו בביטוח חבות המוצר בגין שירותי אספקה, התקנה ותחזוקת שני מדיחים עבור המרכז הרפואי וולפסון, חולון, בהתאם למכרז עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון. הביטוח יכלול כיסוי גם לנזקים הנובעים מהרכבה, חיבור, אספקת והתקנת הציוד עצמו, חלקי חילוף, שירות, תחזוקה, ותיקונים למדיחים על כל מרכיביהם וציודם ההיקפי.
- (2) הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980.
- (3) גבול האחריות לא יפחת מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח בגין נזק לגוף ולרכוש.
- (4) הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:
  - סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.
  - תקופת גילוי של לפחות 6 חודשים.
- (5) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו, ותוחזקו על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו.

**5. ביטוח רכוש**

- (1) הספק יבטח את הרכוש המובא על ידו ומטעמו למרכז הרפואי וולפסון, חולון במסגרת העבודות נשוא הסכם זה (לרבות כלי עבודה, הציוד, והמדיחים עד להעברת הבעלות בהם), בביטוח מסוג כל הסיכונים, על בסיס ערך כינון, כולל כנגד סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה ושווד, קצר חשמלי ושבר מכני. תגמולי ביטוח שישולמו ישמשו לכינון האובדן או הנזק שבגינם שולמו בהקדם.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם**  
**ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

כחלופה לעריכת הביטוח רכוש כל הסיכונים כנדרש לעיל, הספק רשאי לערוך ביטוח "אש מורחב" בלבד (הכולל כיסוי לסיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה ושוד) אולם הספק פוטר מאחריות את מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון ועובדיהם מנוק ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש כאמור ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אלו את מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון ועובדיהם כאילו ערך את הביטוח כל הסיכונים שנדרש במלואו. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

**6. ביטוחים נוספים/ משלימים:**

**הספק ידאג וידא כי בעלי מקצוע, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה** מטעמו יערכו ביטוחים התואמים להיקף ומהות פעילותם, בגבולות אחריות סבירים, ואשר כוללים גם ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, אחריות מקצועית וחבות מוצר (ככל ורלוונטיים) ו/או כל ביטוח רלוונטי אחר המתאים לפעילותם. ביטוחי החבויות יורחבו לכלול את מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון חולון כמבוטחים נוספים בכפוף להרחבת שיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח. כל הביטוחים (רכוש וחבויות) יכללו ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי המשרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון ועובדיהם, אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

**7. כללי**

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק לעיל יכללו התנאים הבאים:

- 1) לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון חולון**, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
- 2) בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי וולפסון, חולון.
- 3) המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון, ועובדיהם ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 4) הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 5) ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
- 6) כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
- 7) חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.
- 8) תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" או נוסח המקביל להם אצל אותו המבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם**  
**ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

ב. הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון, בתוקף.

ג. אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי הספק למשרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון, עד למועד החתימה על החוזה. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד הבריאות לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

**מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות הספק לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. הספק נדרש ללמוד ולעמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש.**

ד. מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

ה. הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספקל פי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

ו. למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים לעיל, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, תקופות הביטוח, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

ז. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי וולפסון, חולון, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

ח. אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים

נספח ז' למכרז פומבי מס' 56/23

ה ס כ ס

שנערך ונחתם במרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ לשנת \_\_\_\_\_

ב י ן

הנהלת המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון (להלן: "המזמין")

מצד אחד

ל ב י ן

חברה רשומה כדין בישראל, אשר כתובתה: \_\_\_\_\_

המוסמך/ים לחתום בשם החברה: \_\_\_\_\_

(להלן: "הספק")

מצד שני

**הואיל** ומזמין מעוניין להבטיח אספקת טובין ושירות עבור המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון

**והואיל** והמזמין פרסם ביום \_\_\_\_\_ מכרז מס' 56/23 אשר מסמכיו מצורפים להסכם זה כנספחים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ואשר על פיו הזמין הצעות עבור המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון (להלן: "השרות").

**והואיל** והספק הגיש הצעתו לאספקת הטובין והשירות למזמין בהתאם לתנאי המכרז האמור לעיל;

**והואיל** והצעת הספק התקבלה על ידי ועדת המכרזים של המזמין בתאריך \_\_\_\_\_, והמזמין ביקש מהספק לספק לו השירות בהתאם להסכם זה;

**והואיל** והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם, ולהעלות את ההסכמות ביניהם על הכתב בהסכם זה להלן;

**והואיל** והצדדים הסכימו כי הספק יפעל כספק עצמאי, הנותן את שירותיו למזמין, והמזמין ישלם לספק על פי התעריפים המוסכמים, כמפורט להלן בהסכם זה;

**והואיל** והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד;

ל פ י כ ך ה ו ס כ ס ב י ן ה צ ד ד י ם כ ד ל ק מ ן :

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם**  
**ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**מבוא**

1. הסכם זה נחתם בעקבות זכיית הספק במכרז מספר 56/23 לאספקה והתקנה של שני מדיחי אצבעות חשמליים וזאת בהתאם לתנאים המופיעים במפרט הטכני ולדרישות המפורטות במסמכי המכרז על נספחיו (להלן: "הטובין", "השירותים" ו-"המכרז"), עבור בית החולים וולפסון (להלן: "בית החולים" או "המזמין").
2. כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה בשינויים המחוייבים (אם מחוייבים) ועל הצדדים לפעול לפיהם. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז להסכם, יגבר המסמך עם התנאים הספציפיים יותר למהות ההתקשרות.

**תקופת ההסכם**

3. ההתקשרות עם הספק/ים הזוכה/ים תהיה בהתאם לסוג הרכישה, כמפורט בטופס ההצעה ובמסמכי המכרז, ממועד מסירת הודעת הזכייה מאת ועדת המכרזים של המזמין. על אף האמור לעיל, מובהר כי המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום, בכל עת ומכל סיבה שהיא.

**ההתקשרות**

4. על פי דרישת המזמין, הספק יספק למזמין, תוך 90 ימים קלנדריים ממועד ההזמנה, את הטובין המפורטים בהצעת המחיר ו/או הקטלוג המצורף למכרז ואשר מאפייניהם מפורטים במפרט הנלווה לו (להלן: "הטובין").
5. הספק מודע לכך כי הכמויות המופיעות בנספח הצעת המחיר למכרז מהוות הערכה ו/או אומדן בלבד ויכול שישתנו כלפי מעלה או מטה, וכן כי המזמין אינו מחוייב לרכוש כמות כלשהי מהספק ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין לעניין זה. מובהר כי רכש, ככל שיתבצע, יהיה בהתאם לצרכיו ולצרכי לקוחותיו מעת לעת.
6. הספק מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון וכוח האדם המקצועי הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה; כי יש ויהיו ברשותו משך כל תקופת ההתקשרות, על הארכותיה, האמצעים, ההיתרים, ההסמכות והאישורים הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין; כי הוא יבצע את חיוביו במיומנות, ביעילות ובזהירות; כי הוא ממלא וימלא במשך תקופת ההסכם, על הארכותיה, אחר הוראות הדין החלות עליו כמעסיק וכיבואן, משוק, מאחסן או מוביל של הטובין; כי הוא בעל הזכויות לשיווק או הפצת הטובין וכי הוא אינו מפר ולא יפר בתקופת ההסכם, על הארכותיה, זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני.
7. הספק מצהיר, כי הינו נציג של יצרן הטובין בארץ והינו מוסמך מטעם היצרן לתת שירות ואחריות לטובין.
8. הספק מצהיר כי כל רכיבי הטובין הינם רכיבים מקוריים וחדשים של היצרן בלבד המצויים בייצור שוטף ובשימוש פעיל ונהנים משירותי תמיכה ואחזקה שוטפים, וכי למיטב ידיעתו, אין כל כוונה להפסיק את הייצור, השירות, התחזוקה והתמיכה בטובין, כולם או חלקם, ואין כל קושי להשיג חלפים מקוריים חדשים ולא משומשים למשך כל תקופת ההסכם והאחריות ולתקופה של לא פחות מ-7 שנים מתום תקופת האחריות.

**הטובין, הזמנה ואספקה**

9. הטובין שיופקו על ידי הספק יהיו בהתאם לאמור בהזמנת הרכש שיוציא המזמין, תואמים את דרישות המכרז, באיכות מעולה, חדשים, תקינים, ראויים לשימוש ויתאימו לדרישות כל דין והתקנים הישראליים המתאימים.
- הספק יספק טובין מהסוג ובכמות שיפורטו בהזמנות שיועברו לספק בפקס או במייל, במועד שנקבע בהזמנה, ובמקום שנקבע בהזמנה, לבית החולים.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם**  
**ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

10. נציג המזמין ו/או נציג הלקוח שיקבל את הטובין יבדוק ויאשר את קבלתם בחתימתו על תעודת משלוח, והוא רשאי לסרב לקבלם אם הם אינם עונים על דרישות ההסכם והמכרז.

**אחריות לטובין**

11. הספק אחראי לכל פגם, אי התאמה וליקוי בטובין וכל חלק מהם לתקופה כאמור במכרז.

12. הספק, על חשבונו, יתקן כל פגם, נזק, קלקול, ליקוי או אי התאמה, או יחליף טובין פגום כאמור, לפי דרישת המזמין ו/או הלקוח ומיד עם דרישתם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הקיים למזמין ו/או ללקוח על פי ההסכם ו/או כל דין.

13. **תקופת אחריות** – ככל שתיבחר ע"י המזמין אפשרות של **עסקת רכישה** – תינתן לטובין אחריות מלאה, לתקופה שלא תפחת מ 36 חודשים ממועד המסירה, כהגדרתו במסמכי המכרז. ככל שתיבחר ע"י המזמין אפשרות של **עסקת תשלומים** - תינתן לטובין אחריות מלאה לתקופה שלא תפחת מ 60 חודשים ממועד המסירה.

**ביטוח**

14. דרישות הביטוח שיחולו על הספק הינם כמפורט בנספח ו' המצ"ב להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

**אחריות לנזקים**

15. הספק יהיה אחראי לכל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה או הפסד שיגרמו למזמין ו/או למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מ: 1) הפרת איזה מחובותיו, התחייבויותיו והצהרותיו ו/או 2) הפרת איזה מהוראות הדין החלות עליו ו/או 3) מעשה או מחדל שלו ו/או מי מטעמו, לרבות עובדיו, שלוחיו, מועסקיו וקבלני המשנה שלו, במסגרת פעולתם על פי המכרז והסכם זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על פי המכרז ו/או הסכם זה ו/או על פי דין ו/או 4) פגם ו/או ליקוי בטובין ו/או בהוראות השימוש בהם ו/או הפרת זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים כלשהם.

16. הספק יפצה את המזמין ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה או הפסד שהספק ו/או מי מטעמו אחראים להם כאמור, וכן ישפה את המזמין ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל סכום ששילמו או שחויבו לשלם, בעקבות דרישה או תביעה שהוגשה נגדם ואשר האחריות בגינה מוטלת על הספק ו/או מי מטעמו כאמור ובכל ההוצאות, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

17. המציע פוטר בזאת את המזמין ואת הגוף הרוכש ואת הבאים מטעמם של הנ"ל מאחריות לכל אובדן או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו המובא על ידי המציע ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו לחצרי הגוף בעבורו תתבצע הפנייה ולסביבתו ו/או המשמש את המציע לצורך ביצוע פעילותו על פי מכרז זה (מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות כלי רכב, כלים, ציוד וחומרים), אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון

**התמורה**

18. תמורת אספקת הטובין וביצוע יתר התחייבויות הספק לשביעות רצון המזמין ו/או בית החולים, יהיה הספק זכאי לתמורה בהתאם למפורט בטופס הגשת הצעה – נספח ג' למסמכי המכרז.

19. מחירים שהוצעו על ידי הספק כאמור לעיל בנספח הצעת המחיר למכרז לא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות בגין שינוי היקף ההזמנות או שינויים שיחולו במשק. המחירים לא יהיו צמודים למדד כלשהו.

20. התמורה היא סופית ומלאה בגין כל התחייבויות הספק, לרבות אספקה, הובלה, הדרכה ואחריות. על אף האמור, יתווסף לתמורה מע"מ כדין כנגד חשבונית מס.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם**  
**ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**21. תעודת משלוח וחשבונית מס**

הספק ימציא למזמין חשבונית מס מקור והעתק. לחשבונית תצורף תעודת משלוח מאושרת וחתומה ע"י מקבל הטובין בבית החולים \ הגורם המקצועי בבית החולים. כמו כן על גבי תעודת המשלוח יצוין מספר ההזמנה אליה מתייחסת

**22. אופן התשלום**

22.1. לצורך תשלום התמורה יעביר הספק למזמין חשבונית מס עבור הטובין שסופקו בפועל למזמין, בצירוף העתקים של תעודות המשלוח שהחשבונית מתייחסת אליהן, והחתומות על ידי המזמין.

22.2. **תשלום במסגרת עסקת רכישה** – התמורה תשולם לספק בתשלום אחד, בתנאי תשלום שוטף + 60 ממועד המסיקה.

22.3. **תשלום במסגרת עסקת תשלומים** – התמורה תשולם לספק ב 60 תשלומים חודשיים שווים. התשלום יבוצע ב 1 לחודש לאחר מועד המסירה.

22.4. תמורת המוצרים ישלם המזמין לספק את התמורה המגיעה לו ע"פ הצעתו הזוכה במכרז שתכלול את המוצרים ואת כל המרכיבים האחרים בגין: נהג, אריזה, הובלה, ביטוח וכו' (להלן – "התמורה").

22.5. הספק יגיש למזמין בכל תחילת חודש חשבון עבור השרות שניתן בחודש הקודם, התמורה תשולם בתנאי שוטף + 60 מיום האישור של הגורם המקצועי ומותנה בקיום הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של בית החולים.

22.6. בהתאם לסעיף 12(ג)(1) לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017, המזמין מוחרג ממועדי התשלום הקבועים בחוק זה.

22.7. החשבוניות ושוברי ההזמנות יכללו את כל הנתונים הנדרשים, כגון: שם המזמין, תאריך ההזמנה, סוגי המוצרים שהובאו, הכמויות המחירים וכדומה.

22.8. המחירים ותנאי ההצמדה יהיו על פי הוראות החשב הכללי הוראה מס' 7.3.2. התעריפים יעודכנו ותתווסף הצמדה למדד המחירים לצרכן (שילילית או חיובית).  
מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות. התאריך הקובע לחישוב ההצמדה יהיה תאריך החשבונית. תדירות ההצמדה – רבעונית. ביצוע ההצמדה יחול מהחשבונית הראשונה.

22.9. אופן חישוב ההצמדה – חישוב ההצמדה יחול אחת לרבעון. ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחול ביום עדכון המדד האחרון הקודם לתאריך הקובע.

22.10. על אף האמור לעיל, אם במהלך ה- 18 חודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבון והכל, בהתאם לנהלי החשכ"ל כפי שישתנו מעת לעת.

22.11. תנאי התשלום שנקבעו בהסכם/הזמנה הינם מוסכמים וקבועים מראש ולא תשולם עליהם כל תוספת.

22.12. התשלום יעשה באמצעות זיכוי חשבון הבנק של הספק.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם**  
**ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**תרופות**

23. הפר הספק או צפוי להפר את התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות במקרה שבו הספק לא יספק את הטובין שהוזמנו עד למועד ההזמנה, יהיה המזמין רשאי לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, להזמין את הטובין אצל ספק אחר או לבטל את ההסכם, והספק ישפה ויפצה את המזמין בגין כל הוצאה או נזק שנגרמו לו כתוצאה מהפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים למזמין על פי ההסכם ועל פי דין, לרבות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

**ערבות ביצוע**

24. כבטחון לקיום התחייבויותיו עפ"י ההסכם, יצרף המציע במעמד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית לביצוע, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן, בסך 5% בתוספת מע"מ מערך הצעתו ובנוסח המצורף כנספח ט"ו. הערבות תהיה בתוקף ל-90 ימים נוספים מתום תקופת ההסכם.
25. בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו, או שהמזמין הוציא סכומים שהספק חב בהם על פי ההסכם, או בגין מוצר/שירות שהתחייב לספק ולא סיפק בפועל, יהיה המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה.
26. במקרה של התחדשות ההסכם, מתחייב הספק למסור למזמין, לא פחות מאשר 30 ימים לפני מועד גמר ההסכם, ערבות בנקאית צמודה אחרת בשיעור של 5% מערך העסקה השנתית (בתוספת מע"מ) הידועה בעת הארכת ההסכם הנ"ל. והערבות, תהיה בתוקף 90 ימים לאחר גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל, דין ערבות עפ"י סעיף זה כדין הערבות בסעיף דלעיל, לכל דבר ועניין.
27. אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק בכל מקרה שהוא.

**קבלן עצמאי**

28. הספק הוא קבלן עצמאי ולא יהיו בין הספק, עובדיו, שלוחיו וכל הבא מטעמו, לרבות קבלני משנה, לבין המזמין ו/או המשתמשים או מי מטעמם, יחסי עובד-מעביד. היה וייטענו יחסי עובד ומעביד כאמור, וכתוצאה מכך יגרמו למזמין ו/או המשתמשים או מי מטעמם הוצאות או נזקים, הספק ישפה את המזמין ו/או המשתמשים או מי מטעמם, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל הוצאה או נזק כאמור.

**עובדי הספק**

29. הספק מתחייב להעביר לפני תחילת העבודה ובאופן שוטף עפ"י דרישת הקב"ט/המזמין, את רשימות העובדים המועסקים על ידו, האמורים לתת שירות בבית החולים. ברשימות יפורטו שמות העובדים, מספר תעודת זהות וכתובת מגורים.
30. הספק אחראי לכך שעובדיו וכל מי שנמצא בביה"ח מטעמו מעת לעת, לא ישתמש בציוד המזמין לצורך ביצוע השירותים.
31. המזמין יהא רשאי לדרוש מהספק החלפתו של עובד שעבודתו לא השביעה את רצונו והספק, יהיה חייב לבצע את החלפה ללא דיחוי וללא צורך במתן נימוקים לכך.
32. הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות מתאימים ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש עפ"י כל דין.
33. הואיל שהספק משמש כספק עצמאי לביצוע השירותים, הוא יהיה אחראי כלפי עובדיו וכלפי כל מי שעוסק מטעמו בקשר לביצוע השירותים, בגין מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש שיגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה או בקשר אליה.

**סודיות**

34. הספק, עובדיו ואחרים הפועלים מטעמו במסגרת הסכם זה ישמרו בסודיות מלאה כל מידע ומסמכים שיגיעו לידיהם, לא יעשו בו כל שימוש אלא לצורך ביצוע התחייבויותיהם על פי ההסכם, וינקטו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הגעת מידע ומסמכים כאמור לצד שלישי.

**קיזוז**

35. המזמין רשאי לנכות ו/או לקזז מכל סכום שמגיע או שיגיע לספק ו/או למי מטעמו, מהמזמין ו/או מהמשתמש שעבורו מבוצעת הפניה ו/או ממי מטעמו, כל סכום שהספק חייב או יהיה חייב בתשלומו בהתאם לתנאי הפניה ו/או ההזמנה ו/או מכוח כל עסקה אחרת כולל פיצוי בגין נזקים, וזאת מבלי לגרוע מזכותם לגבות את החוב בכל דרך חוקית אחרת.

**סמכות שיפוט**

36. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים והנובעים ו/או קשורים בהסכם זה ו/או בביצועו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**שונות**

37. הספק לא ישעבד, יעביר או ימחה הסכם זה או את זכויותיו או התחייבויותיו על פיו אלא אם נתקבלה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.
38. לספק לא תהיה זכות עיכבון וקיזוז כלשהן כלפי המזמין ו/או הלקוחות.
39. ויתור, ארכה, או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם למשנהו במקרה מסוים, לא יהוו תקדים למקרה אחר, ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב.
40. לשינוי או תיקון הסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם נעשו בכתב.
41. הודעה שתישלח מצד למשנהו לכתובת המפורטת בראש ההסכם יראו אותה כאילו נתקבלה כעבור 72 שעות מעת מסירתה בדואר; אם נשלחה בפקס – ביום העסקים שלאחר משלוחה, אם קיים בידי השולח אישור העברה; אם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

**לראיה באו הצדדים על החתום:**

---

הספק

---

המזמין

המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים

נספח ח' למכרז פומבי מס' 56/23

תצהיר ניסיון

יש למלא בשים לב לאמור בטופס ההצעה למכרז

מדיח חשמלי מסוג 'אצבעות' עבור מערך הדחה

| מס"ד | מק"ט | שם המוסד | שנת וחודש<br>אספקה | פרטי איש קשר במוסד<br>(שם מלא+ טלפון+דוא"ל) |
|------|------|----------|--------------------|---|
| .1   |      |          |                    |   |
| .2   |      |          |                    |   |
| .3   |      |          |                    |   |
| .4   |      |          |                    |   |

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, מנכ"ל המציע, מצהיר כי האמור בטבלאות לעיל הינו נכון.

שם המצהיר: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_

המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים

נספח ט' למכרז פומבי מס' 56/23

נוסח כתב ערבות מכרז

שם הבנק: \_\_\_\_\_  
מס' טלפון: \_\_\_\_\_  
מס' פקס: \_\_\_\_\_

לכבוד  
המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון

הנדון: ערבות מס' \_\_\_\_\_

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך \_\_\_\_\_ ₪ (במילים: \_\_\_\_\_ ₪).

אשר תדרשו מאת: \_\_\_\_\_ (להלן "החייב")

בקשר עם מכרז 56/23 לתכנון ביצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  
רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד  
לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך \_\_\_\_\_

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו \_\_\_\_\_  
שם הבנק

\_\_\_\_\_ כתובת סניף הבנק

\_\_\_\_\_ מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת מורשה חתימה

\_\_\_\_\_ שם מלא

\_\_\_\_\_ תאריך

המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים

נספח י'

נוסח אישור לעמידה בתנאים סוציאליים

נספח י' - אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

לכבוד מרכז רפואי וולפסון

אני, \_\_\_\_\_, נציג המציע, מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה החלים על כל עובדי המועסקים על ידי, וכי המציע מקיים את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך מסמך זה, ובכללם החוקים המפורטים להלן:

- פקודת תאונות ומחלות משלח יד (הודעה), 1945
- פקודת הבטיחות בעבודה, 1946
- חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959
- חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
- חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976
- חוק חופשה שנתית, תשי"א-1950
- חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
- חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו-1965
- חוק עבודת נוער, תשי"ג-1953
- חוק החניכות, תשי"ג-1953
- חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשכ"ט-1951
- חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
- חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
- חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995
- חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987
- חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994
- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, תשס"א-2001
- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
- חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967
- חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957
- חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988
- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א-1991
- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו-1996
- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002
- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006
- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין), תשנ"ז-1997
- חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001

וכן, כל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים על נותני שירותים מהסוג נשוא ההתקשרות בין החברה למרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון.

המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.

חתימה וחתימת המציע

שם מלא

תאריך

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**נספח י"א**

**תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  
הנני נותן תצהיר זה בשם \_\_\_\_\_ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים, עבור המרכז הרפואי וולפסון.  
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.  
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו **לא הורשעו** ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר 56/23 לאספקת \_\_\_\_\_ עבור המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון.
- המציע או בעל זיקה אליו **הורשעו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **וחלפה שנה אחת** לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
- המציע או בעל זיקה אליו **הורשעו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **ולא חלפה שנה אחת** לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

|              |       |       |
|--------------|-------|-------|
| _____        | _____ | _____ |
| חתימה וחותמת | שם    | תאריך |

**אישור עורך הדין**

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

|              |             |       |
|--------------|-------------|-------|
| _____        | _____       | _____ |
| חתימה וחותמת | מספר רישיון | תאריך |

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**נספח י"ב**

**אישור רואה חשבון בדבר הערת עסק חי  
(יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח).**

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד \_\_\_\_\_ (עורך המכרז)

**הנדון: בעניין מכרז מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם,  
התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים  
(להלן: "המכרז") דיווח רואה חשבון**

א. לבקשתכם וכרואי החשבון של \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע"), הנני מדווח כדלקמן:  
הדו"חות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום \_\_\_\_\_, בוקרו על ידי וחוות  
דעתי נחתמה בתאריך \_\_\_\_\_.

לחילופין:

הדו"חות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום \_\_\_\_\_, ובוקרו על ידי רואי  
חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך \_\_\_\_\_.

ב. הדו"חות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדו"חות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן,  
שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ"עסק חי"  
(\*), או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

ג. לצרכי דיווח במכתב זה, קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדו"חות  
הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן, ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (\*\*).

ד. ממועד החתימה על הדו"חות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה, לא בא לידיעתי, לרבות  
בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע,  
עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

(\*) לעניין מכתבי זה "עסק חי" כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רו"ח בישראל.  
(\*\*) אם מאז מועד חתימת דוח המבוקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים, כי אז אין  
דרישה לסעיפים ג', ד'.

בכבוד רב,

רואי חשבון

הערות:

מכרז מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים

- נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי, נקבע על ידי ועדה משותפת למנהל הרכש
- הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל אוגוסט-2009.
- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**נספח י"ג**

**נוסח התחייבות לשמירת סודיות וניגוד עניינים**

תאריך \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

לכבוד  
המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון

**הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים**

**הואיל** והמרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון (להלן: "המזמין") פרסם את מכרז מס' 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים עבור המזמין (להלן: "השירות");  
**והואיל** והמציע \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") מעוניין להשתתף במכרז זה;  
**והואיל** והמזמין התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן וכן, על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;  
**והואיל** והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למזמין ו/או בקשר אליהם, יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, על מקבלי השירות ובני משפחותיהם;  
**והואיל** והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף מלבד המזמין, עלול לגרום למזמין ו/או לצדדים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

**אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:**

1. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.
2. ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למזמין או לאחר מכן, ללא הגבלת זמן, לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כלשהו.
3. לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית, או אחרת כדי לקיים את התחייבויותי על פי התחייבות זו.
4. להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי, חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
5. להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
6. להחתיים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו באם אזכה במכרז.
7. להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש, כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם, שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של חומר כאמור או של מידע.
8. שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.

**המוזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

9. בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.  
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר, מהווים עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז-1997 ועל פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

10. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג ביני לבין המוזמין.

**ולראיה באתי על החתום:**

היום: \_\_\_\_\_ בחודש: \_\_\_\_\_ שנת: \_\_\_\_\_

**המציע:**

שם פרטי ומשפחה: \_\_\_\_\_

ת.ז.: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם**  
**ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**נספח י"ד**

**נספח בטיחות וגהות – נספח להסכם עם קבלן חוץ**

- 1. כללי**
  - 1.1. הספק מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה עמו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.
  - 1.1.1. הספק לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי המרכז הרפואי והציבור כיוצא פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.
- 2. חקיקה**
  - 2.1. הספק מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד, לרבות:
    - פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש תש"ל-1970) ותקנותיה
    - חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954 ותקנותיו
    - חוק חומרים מסוכנים
    - חוק שירותי הובלה ותקנותיו
    - תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000
    - כל דין אחר החל על עבודתו
  - 2.2. הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של המרכז הרפואי או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.
- 3. הכרת העבודה**

הספק מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.
- 4. איסור מעשה מסוכן**

הספק מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.
- 5. השגחה על העבודה**

הספק יודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה, באם תאושר העסקתם ע"י המרכז הרפואי, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של הקבלן הראשי.
- 6. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הספק**
  - 6.1. הספק מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך.
  - 6.2. הספק מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית עפ"י דין והסכם זה, באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים התשנ"ט-1999), הקבלן יודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה.
  - 6.3. הספק יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.
  - 6.4. הספק מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

**המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23**  
**לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם**  
**ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים**

**7. ציוד מגן אישי**

7.1. הספק מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי התשנ"ז-1779) ויודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם לרבות, נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, כובעים, כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר.

**8. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת**

8.1. הספק מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.  
8.2. הספק ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.  
8.3. הספק מתחייב כי כל ציוד מכני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי הרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.  
8.4. הספק מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

**9. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים**

9.1. הספק מתחייב לדווח מיידית לבא כח המרכז הרפואי שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.  
9.2. הספק מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות, מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כח המרכז הרפואי/הממונה על הבטיחות, בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

**10. משמעת והטלת סנקציות**

10.1. הספק ו/או עובדיו ו/או מוטסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח המרכז הרפואי הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש ולא תהא לו עילה לדרוש פיצוי בגין הפסקת העבודה כאמור.  
10.2. הספק ימסור, לפי דרישת בא כח המרכז הרפואי/הממונה על הבטיחות, את רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.  
10.3. הספק לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת המרכז הרפואי.  
10.4. נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם המרכז הרפואי, תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עמו.  
10.5. לא מילא הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה, המרכז הרפואי רשאי להטיל קנס בשווי של עד 2,500 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לספק עפ"י ההסכם.

**11. הצהרת הספק**

אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד על פיו ועפ"י הוראות כל דין.

תאריך

חתימת הספק

שם הספק

המזמין ע"ש א. וולפסון – מכרז פומבי מס' 56/23  
לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם  
ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים

נספח ט"ו – נוסח כתב ערבות ביצוע

שם הבנק: \_\_\_\_\_  
מס' טלפון: \_\_\_\_\_  
מס' פקס: \_\_\_\_\_

נוסח כתב ערבות ביצוע

לכבוד  
ממשלת ישראל  
המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון

הנדון: ערבות מס' \_\_\_\_\_

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך \_\_\_\_\_ (במילים \_\_\_\_\_)

שיוצמד למדד \* \_\_\_\_\_ מתאריך \_\_\_\_\_ (תאריך תחילת תוקף הערבות).

אשר תדרשו מאת: \_\_\_\_\_ (להלן "החייב")

בקשר עם הסכם עבור מכרז 56/23 לתכנון בצוע מערך ההדחה בבית החולים, לאספקת המדיחים, אחריותם, התקנתם ותחזוקתם, כולל מסועים ואביזרים נלווים עבור המזמין

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך \_\_\_\_\_

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו \_\_\_\_\_  
שם הבנק

\_\_\_\_\_ כתובת סניף הבנק

\_\_\_\_\_ מס' הבנק ומס' הסניף

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת מורשה חתימה

\_\_\_\_\_ שם מלא

\_\_\_\_\_ תאריך