

24 במאי, 2023
באמצעות דוא"ל

בי"ח שיבא – מכבסה – ריכוז תשובות לקבלנים 24/05/2023

בהמשך לקבלת שאלות מהקבלנים המשתתפים להלן ריכוז השאלות והתשובות:

תשובה	תיאור שאלה/הערה/בקשה להשלמת נתונים
יש להיצמד לתנאי הסף כפי שהוגדרו	1.1 סעיף 5 הוכחת עמידה בתנאי סף - לפי הסעיף שבנדון, נדרש המציע לצרף חשבון סופי מאושר חתום ע"י המזמין או אישור ביצוע/המלצה ע"י המזמין. מבוקשת הבהרתכם כי לטובת הוכחת סיום הפרויקט יהיה ניתן לצרף אחת מהאפשרויות הבאות, כפי הנהוג במכרזים מסוג זה: חתימת הפיקוח מטעם המזמין על חשבון אחרון או תעודת גמר או תעודת השלמה או תעודת איכלוס או טופס 4
לא ניתן, הציוד יגיע במאי 2024, על הקבלן הזוכה להיערך בהתאם.	1.2 האם ניתן לבצע אחסון לציוד המכבסה המגיע, לדחות את תאריך ההתקנה של הציוד ולגלם אחסון זה במחיר שלנו?
הגשת המכרז הינה באופן דיגיטאלי באתר מנהל הרכש הממשלתי – רמדור הוא כלי עזר להגשת ההצעה אך לא במקום התיבה הדיגיטאלית יודגש כי הגשה ברמדור בלבד אינה קבילה. ערבות ההשתתפות במכרז (מקורית) בצרוף דיסק און קי המכיל את המסמכים שהוגשו למכרז – יש למסור פיזית לתיבת המכרזים. יש להיצמד לסעיף 8 במסמך הפותח למכרז כן לחתום על כל התכניות אין דף מרכז לחתום עליו במקום <u>מצורף חיתוך מקטע מהמסמך הפותח.</u>	1.3 הבהרות לגבי הגשת המכרז: באופן הגשת המכרז מצוין שיש להגיש את כל חומר המכרז חתום: <ul style="list-style-type: none"> האם יש צורך לחתום על כל התכניות המצורפות? האם יש דף מרכז של התכניות שניתן לחתון עליו במקום על כל התכניות. הגשת המכרז דרך תוכנת רמדור, האם פיזית יש צורך להגיש רק את הערבות ודיסאונקי?
הועלו לרמדור	1.4 מבקש להעלות מצגות לרמדור.
כן	1.5 האם להגיש גם פרק 19?
כמפורט במסמך הפותח + מסמך הפרסום + סיכום הסיור – 500,000 ₪	1.6 מה ערך ערבות ההגשה?
לא	1.7 האם ניתן לקיים סבב שאלות נוסף בתאריך 01/06/23?

תשובה	תיאור שאלה/הערה/בקשה להשלמת נתונים
<p>תשובות לפי סדר השאלות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • כן הכל הפך לסיכום, סעיפים לא רלוונטיים הוסרו ועודכנו סעיפים קיימים • מצ"ב רשימות לני"ל • מצ"ב למסמך + קיים באתר הרכש הממשלתי • יש להיצמד לאפיון בסעיף, זו דרישה של ביה"ח 	<p>1.8 מבקשת הבהרות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • בהגשה הקודמת פרקים 41,60,82 היו לא לסיכום והפכו להיות לסיכום, גם בפרק 19 היו סעיפים לא לסיכום, הכל הפך לסיכום? לקבל פרטים/רשימות לפרק 82 ריהוט. • האם יש חוזה למכרז? במידה ויש מבקשת לקבל בהקדם. • סעיף 01.36.02.0011 נדרש מדחס נטולי שמן, במכבסה אפשר להשתמש במדחס אוויר רגיל, זה לא מחלקה רפואית בתוך בית חולים, מדחס נטולי שמן עולה פי 4 ממדחס רגיל.
<p>מצורפת טבלה עם פרוט הקצב לכל סעיף לפיו יש לתמחר את הציווד</p>	<p>1.9 לאחר בדיקת כתב הכמויות מצ"ב קובץ וו מסומנים פריטים (בצהוב) שחסר לגביהם פרט, כגון: מקרר – איזה מקרר אתם צריכים? מיקרו – באיזה טווח מחיר? מי טהור – לפי איזה מפרט? טלויזיה – איזה תברה? תמי בר?</p>

לוטה:

רשימות ריהוט וציוד משרדי
חוזה מכרז מכבסה
מקטע ממסמך פותח בנושא אופן הגשת הצעות
פרוט והקצב לסעיפי ריהוט ואביזרים

תפוצה:

תפוצת הקבלנים המשתתפים במכרז

בכבוד רב,

שמעון ניסימוב

אורן רז הנדסה וניהול בע"מ