



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

אל: ועדת המכרזים

משרד:	המרכז הרפואי זיו, צפת
יחידה מזמינה:	
תאריך:	04.07.2023

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה **X** 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
יישומי בקרה יצרנית שמורשת לטפל בבקרים מרכזיים של מערכת מ"א במבנה הראשי, רק להם יש את הידע לטפל בבקרים מסוג UNIPOINT
מדובר על שרות ותיקונים לבקרים הנ"ל על בסיס תקלות בפועל ללא התחייבות על הערכת מבגרת בלב.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	יישומי בקרה בע"מ מערכות בקרה ושליטה
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511718413
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	150,000 כולל מע"מ לשלוש שנים
תקופת ההתקשרות:	3 שנים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

1. מערכת הבקרה קיימת משנת 2002 בביה"ח, המערכת שולטת על כל מרכז האנרגיה במבנה הראשי.
2. המערכת כוללת כ- 25 בקרים מסוג UNIPPOINT.
3. חברת יישומי בקרה היא היצרנית היחידה והבלעדית הנותנת מענה מסוג זה, מודדת ומתחזקת בקרים מסוג UNIPPOINT.
4. שווי המערכת כ- 300,000 ₪.
5. לאחר חיפוש ובדיקה של חברות נוספות בתחום לא נמצא עוד גורם שיכול לתת את השרות מושא ההתקשרות המבוקשת.
6. ההתקשרות עם היצרנית יישומי בקרה הינה למשך 3 שנים בעלות של כ- 150,000 ₪ לכל היותר כולל מע"מ.
7. ביה"ח מרוצה מהמערכת ואין כוונה להחליף ולשדרג אותה.
8. לאור שביעות הרצון בין היתר מהתוצרים שהיא מבצעת.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.
בכבוד רב,

	מהנדס חשמל	אוסאמה פראג'
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

המרכז הרפואי זיו
אוסאמה פראג'
מהנדס חשמל

מנכ"ל אגף ספק יחיד/ספק חוץ
י.מ.ק.ט.ס.