



19/07/23

לכבוד:

כלל המציעים:

**מכרז פומבי מס' 234114 לתכנון, ביצוע, אספקה, הקמה והפעלה של**

**חדרי קירור במטבח הקיים עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי**

1. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון.

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1		30	אנחנו חברה יצרנית לא קבלן, האם מספיק להגיש ביטוח שלי + ביטוח של קבלן המשנה? אם נדרש ביטוח שלי שיכלול גם את קבלן המשנה זה יצריך עלויות נוספות של כ-20,000 ₪ ומיותר.	אין חובה לכלול את קבלן המשנה בביטוחים של הזוכה. על הזוכה בהתקשרות שלו עם קבלן המשנה לפעול בהתאם לרשום בסעיף 39.5. חובות עריכת הביטוחים ביתר הסעיפים הן של הזוכה בלבד. אין חובה להציג מראש גם את הביטוח של קבלן משנה.
2			מכיוון ש 3 חדרי הקירור הם בשביל עגלות, אשמח לדעת מידות עגלה: אורך רוחב וגובה, על מנת לוודא שגודל החדרים נכון	מידות העגלות 73 על 73 על גובה 190 מפתח הדלתות צריך להיות 85 על גובה 190 דפנות המקרר צריכות להיות מוגנות בחלק התחתון ע"י פרספקס להגנה מגלגלי העגלות כפי שקיים היום ניתן לראות בשטח

בכבוד רב,  
יורם הלוי  
מנהל יחידת מכרזים