



03/08/23

לכבוד :
 כלל המציעים :

מכרז פומבי מס' 234159 לאספקה והתקנת 2 מערכות אל פסק

U.P.S בחדרי ניתוח חדשים עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש

סוראסקי

1. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון :

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1	הודעה – עמוד 2	4+5	אבקש הבהרה האם ההגשה הינה דרך אתר משיק? ישירות לתיבת המכרזים? גם וגם ?	ההגשה למערכת משיק כמפורט בסעיף 21 לנספח א' תנאי המכרז
2	מפרט טכני	4	כתוב כי זמן הגיבוי יהיה 180 דקות, ובמקומות אחרים כתוב שזמן הגיבוי יהיה 30 דקות. מה נכון?	זמן הגיבוי הנדרש בעומס מלא 30 דקות לפחות
3	מפרט טכני	15	כתוב שהשנאי יהיה עם קבוצת חיבורים Dyn II . בדרך כלל נהוג להשתמש בקבוצת חיבורים כוכב/כוכב. האם אפשר להציע שנאי עם קבוצת חיבורים כוכב/כוכב?	אפשר להציע שנאי בקבוצת חיבורים כוכב - כוכב
4	מפרט טכני	15	האם יש צורך בהוספת אלמנט של מדידת טנפרטורה מהשנאי עם ממסר מגע לתקלה? כידוע לי לא נהוג לעשות את זה בבית החולים	אין צורך
5	כללי		האם נדרש לתת מגע יבש מה- UPS למערכת העברה שקטה?	כן
6	כללי		מה המרחק בין ה- UPS למצבריה? האם קיים תוואי כבילה מתאים לחיבור המצברים אל ה- UPS?	המצברים ממוקמים בחדר צמוד עם קיר משותף. יש תוואי כבילה מתאים

<p>כבלי הזנה מלוחות הזנת אל פסק למערכת וכבלי מוצא מהמערכת ללוחות חלוקה יפרסו על ידינו.</p>	<p>האם כבלי ההזנה אל מערכות ה-UPS וכבלי המוצא יפרסו על ידיכם בחתך המתאים ואנו רק נחבר אותם ?</p>		<p>כללי</p>	<p>7</p>
--	--	--	-------------	----------

בכבוד רב,
 גרם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים